

Addendum Tabel 1 Overzicht bedrijfsinventarisatie

Omschrijving Locatie	NRB code activiteit	Omschrijving Activiteit	Opmerkingen	cvm nummer	Voorzieningen	Maatregelen	benodigde aanvullende maatregelen en voorzieningen
Opslag olieproducten in emballage (03 in bijlage 1-06)	3.3.2	Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	Olie en smeermiddelen	2	-opslag olieproducten boven lekbakken -Opslag olieproducten in Dubbelwandige tank van verzinkt plaatstaal met kunststof binnenmemmer inclusief niveau-indicator, optische lekkage-indicatie -vloeistofkerende vloer -aandacht voor geschikte emballage -aanwezigheid van spillkits Dit betreft de opslag afgewerkte olie. Hiervoor is een nieuwe Dubbelwandige tank van verzinkt plaatstaal met kunststof binnenmemmer inclusief niveau-indicator, optische lekkage-indicatie ingezet	-controle op volraken lekbak -visuele periodieke toezicht uitwendig op lekkage -faciliteiten en personeel	Geen extra maatregelen of voorziening noodzakelijk
ClO ₂ -installatie (13 in bijlage 1-06)	3.3.2	Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	Zoutzuur en natriumchloriet	2	-lekbak - aandacht voor geschikte emballage (Dit betreft werkvoorraad in de vorm van een 200-vat in lekbak (Drumtainer) vrij van de vloer opgesteld)	-controle op volraken lekbak -visueel toezicht	Geen extra maatregelen of voorziening noodzakelijk
ClO ₂ -installatie (13 in bijlage 1-06)	2.2.2	Bovengrondse leiding	Zoutzuur en natriumchloriet	1	-Enkelwandige leiding -aandacht voor appendages (Dit betreft een dubbelwandig uitgevoerde leiding, voorzien van lekdetectie - gebaseerd op detectie van chloordioxidegas).	-visueel toezicht - onderhoudsprogramma -leidinginspectie: visuele inspectie leidingen via milieumonde (6x p.j.) -faciliteiten en personeel	Geen extra maatregelen of voorziening noodzakelijk
ClO ₂ -installatie (13 in bijlage 1-06)	4.1	Gesloten proces of bewerking	Samenvoegen zoutzuur en natriumchloriet	2	-volledig gesloten systeemontwerp -kerende voorziening -pompen staan opgesteld in een gesloten kast met lekdetectie met gecontroleerde overlooppafvoer -monsternamen geschiedt pas nadat gas aan proceswater is gedoseerd en is dus geen bodembreiging meer -enkelwandige kunststof tank -lekdetectie conform Bobo -kerende vloer met opvang via vuilwaterriolering -vulpunt en ontluftung van de tank aan de bovenzijde -signalering voor maximum vulniveau op de tank	-systeeminspectie - onderhoudsprogramma: preventief onderhoud (2x p.j.) -algemene zorg	Geen extra maatregelen of voorziening noodzakelijk
Werkvoorraad reinigingsmiddelen t.b.v. plankenboenmachine (14 en 15 in bijlage 1-06)	3.3.2	Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	Reinigingsmiddelen	2	-kerende vloer - lekbak - aandacht voor geschikte emballage	-controle op volraken lekbak -visueel toezicht	Geen extra maatregelen of voorziening noodzakelijk