

## Daglichttoetreding blok 010 Zuiderhof fase 3a



Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen ...

do 22-07-2021 23:23

Onlangs is de zijgevel van blok 010 van het project Zuiderhof in Rotterdam gewijzigd. Ter plaatse van de zuidgevel zijn de ramen in de zijgevel van deze hoekappartementen vervangen door dichte geveldelen. Aan ons is de vraag gesteld wat hiervan de invloed is op de daglichttoetreding in het kader van de WABO-aanvraag.

In onze rapportage met kenmerk B.2019.1262.22.R005 versie 2 van 5 maart 2021 zijn de daglichtberekeningen opgenomen van de maatgevende appartementen van blok 010. De maatgevende appartementen zijn op de begane grond en op de 1<sup>e</sup> verdieping (tussen stramien 4-6) gelegen. De hoekappartementen hebben in de voor- en zijgevel dezelfde kozijnen als de maatgevende en berekende appartementen. De kozijnen in de zijgevel zijn voor de daglichttoetreding niet benodigd. Het dichtzetten van de kozijnen in de zuidgevel heeft geen invloed op de daglichtberekeningen zoals deze zijn opgenomen in de WABO-aanvraag.

Ik vertrouw erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Adviseur bouwfysica en akoestiek



*Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software*

Van Pallandtstraat 9-11, 6814 GM Arnhem | Postbus 153, 6800 AD Arnhem  
T 088 346 76 11 | E [lbs@dgm.nl](mailto:lbs@dgm.nl) | I [dgm.nl](http://dgm.nl)

(Niet aanwezig op vrijdag)

Wij zoeken nieuwe collega's! Check onze [vacatures](#)