


Overzicht ventilatiedebiet per verkeersruimte							
Project	Daniel den Hoed te Rotterdam						
Projectnummer	1150						
Onderwerp	Benodigde ventilatie verkeersruimten - Blok 010						
Datum	15 januari 2021						
	Oppervlakte in m²					Totaal	
Aandui- ding		Gemeenschappelijke verkeersruimte	Totaal m²	debiet 0,5 l/s per m²		Gewenst ventilatie- debiet	Gewenst ventilatie- debiet
				0,5 l/s		in l/s	in m³/h
Gebouw 010, opstelplaats scootmobiels			14,2			7,1	25
BG		14,2					
Gebouw 010, trappenhuis			57,3			28,7	105
BG		17,9					
001		16,6					
002		16,6					
003		6,2					