

Neste Terminal Tankput 03 A/B

Bodemrisico – analyse (conform NRB2012 – BRCL Bodemrisico check list)

Toegevoegd losplaatsen tankwagens en spoelplaats (in rood)

Beschrijving	BRCL nr.	Voorzieningen	Maatregelen	CVM
Opslag vloeistoffen (animal fat) in tanks	1.2	Enkelwandige tanks op vloeistofkerende betonslab en lekdetectie volgens systematiek van Bobo richtlijn	periodieke controle lekdetectie algemene zorg	II
Bovengronds leidingwerk	2.2.2	Enkelwandige leiding Aandacht voor appendages	leidinginspectie en onderhoudsprogramma visueel toezicht faciliteiten en personeel	I
Beladen/Lossen (animal fat) middels onderbelading	2.1.2	kerende voorziening en; overvulbeveiliging op het te vullen object en; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; faciliteiten en personeel.	I
Riolering en afscheiders	5.1.2	vloeistofdichte voorziening conform <i>CUR/PBV aanbeveling 51</i> en; aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; algemene zorg	I
Pompplaats, verpompen (animal fat)	2.3.1	kerende voorziening;	Onderhoudsprogramma en; pompinspectie en; visueel toezicht en; faciliteiten en personeel.	I
Onderstation (transformator <sup>1</sup> )	4.1	Geen voorziening noodzakelijk en; aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	onderhoudsprogramma en systeeminspectie algemene zorg	I
Tankput	5.2	een tankput wordt beschouwd als een bovengrondse voorziening; tankputwand en -bodem voorzien van vloeistofkerende voorziening	visuele inspectie en; algemene zorg.	III
Spoelplaats (potentieel verontreinigd water)	2.1.2	vloeistofdichte voorziening en; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; overvulbeveiliging op het te vullen object.	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; algemene zorg.	III

1): Niet olie houdende transformatoren