

Datum: 20-7-2021

Floraweg 1 te Roelofarendsveen

| Rooster: | TopStream 14 | Capaciteit: | 14,3 | dm ³ /s/m ¹ | | |
|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| <i>benoeming conform Bouwbesluit terminologie</i> | <i>Omschrijving</i> | <i>Verblijfs gebied aanwezig (m²)</i> | <i>Benodigde ventilatie 0,9 dm³/s/m²</i> | <i>Minmaal benodigde Roosterlengte</i> | <i>Oppervlakte spleet binnendeur (cm²)</i> | <i>Hoogte spleet (dm = 850mm)</i> |
| Verblijfsruimte | Woonkamer/keuken | 55,9 m ² | 50,31 dm ³ /s | 3,52 m ¹ | 419 cm ² | 49 mm |
| Verblijfsgebied 1 | | 55,9 m² | | | | |
| Verblijfsruimte | Slaapkamer 1 | 10,6 m ² | 9,54 dm ³ /s | 0,67 m ¹ | 80 cm ² | 9 mm |
| Verblijfsgebied 2 | | 10,6 m² | | | | |
| Verblijfsruimte | Slaapkamer 1 | 10,6 m ² | 9,54 dm ³ /s | 0,67 m ¹ | 80 cm ² | 9 mm |
| Verblijfsgebied 3 | | 10,6 m² | | | | |
| Verblijfsruimte | Slaapkamer 1 | 12,2 m ² | 10,98 dm ³ /s | 0,77 m ¹ | 92 cm ² | 11 mm |
| Verblijfsgebied 4 | | 12,2 m² | | | | |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Verblijfsgebied 4 | naar | Verkeersruimte | 10,98 dm ³ /s |
| Verblijfsgebied 4 | naar | Badruimte | -14,00 dm ³ /s |
| Verblijfsgebied 3 | naar | Verkeersruimte | 9,54 dm ³ /s |
| Verblijfsgebied 2 | naar | Verkeersruimte | 9,54 dm ³ /s |
| Verkeersruimte | naar | toilet | -7,00 dm ³ /s |
| | | Rest1 | 9,06 dm³/s |
| Rest 1 | naar | Verblijfsgebied 1 | 50,31 dm ³ /s |
| | | Af te voeren in keuken | 59,37 dm³/s |