



| Onderdelen           |                   |                                 |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Pos.                 | Benaming          | Eigenschappen                   |
| A                    | Ventilatorkast    | 1-fase 230V<br>DVK-R-800-281-4E |
| B                    | Transformator     | 1-fase 230V<br>Inax=7.0A        |
| Levering Door Derden |                   |                                 |
| Pos.                 | Benaming          | Eigenschappen                   |
| C                    | Gasklep of Relais | Vmax = 250 V<br>I = 0.5 A       |

| Bekabeling te voorzien door derden |               |               |        |        |                      |                    |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| Pos.                               | Type kabel    | Eigenschappen | Aantal | Inhoud | Van                  | Naar               |
| 1                                  | Voedingskabel | 230V          | 3      | N.L.Pe | Toevoer/ Groepenkast | B 1 Transformator  |
| 2                                  | Voedingskabel | 230V          | 3      | N.L.Pe | A 1 Ventilatorekast  | Transformator      |
| 3                                  | Voedingskabel | 230V          | 3      | N.L.Pe | B 1 Transformator    | C 1 Gasklep/Relais |

| Pos. | Artikelomschrijving                    |
|------|--|
| 1    | SPOELTAFEL 3 BAKKEN EN SPOELDOUCHE     |
| 2    | DRIVERSTABLE                           |
| 3    | SNIJTAFEL + HEATRACK (GEEN MESSENBLOK) |
| 4    | HANDWASBAKJE MET SENSORKRAAN           |

| Pos. | Artikelomschrijving               |
|------|-----------------------------------|
| 5    | AFZUIGKAP 400mm zonder PLINT      |
| 6    | VENTILATOR 230V IN BOX OP HET DAK |
| 6A   | STANDENREGELAAR AFZUIGING         |
| 6B   | TOILET VENTILATIE                 |

| Pos. | Artikelomschrijving                |
|------|------------------------------------|
| 6C   | VENTILATIE VERVOERSMIDDELEN RUIMTE |
| 7    | LUCHTTOEVOERROOSTER (BESTAAND)     |
| 7A   | 6x PLAFONDROOSTERS                 |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Onderwerp         | : DP Oude Wetering            |
| Bestemming        | : Meerkreuk 30, Oude Wetering |
| Opdrachtgever     | : DPNL                        |
| Getekend          | : 13-10-2021                  |
| Datum             | : 13-10-2021                  |
| Format            | : Din A1                      |
| Schaal            | : 1:50                        |
| Geplaatst         | : 13-10-2021                  |
| Maatstaf          | : 1:50                        |
| VOORSTEL INDELING |                               |