



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 5 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het testen op druk van PWN watertransportleidingen binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen op diverse locaties binnen het beheersgebied van Rijnland.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het testen van de drinkwaterleidingen met een (buiten)diameter groter dan Ø 160 mm en het daarbij opvoeren van de druk van 3 bar tot 4,2 bar binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van regionale keringen in de Haarlemmermeer en Aalsmeer ter plaatse van:
  - a. de Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp;
  - b. de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, oostzijde aan de zuidzijde van Rijksweg A9;
  - c. de Molenweg en de Aalsmeerderdijk te Aalsmeerderbrug;
  - d. de Stommeerkade te Aalsmeer, ter hoogte van het Spoorlijnpad;
  - e. de Bennebroekerdijk ter hoogte van de Oude Kruisweg te Cruquius;
  - f. de Kleine Poel te Amstelveen;

zoals weergegeven in de 'Plan van Aanpak voor de Druktest in het Gebied Haarlemmermeer-Aalsmeer-Uithoorn' die bij dit besluit behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 31 december 2021.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor PWN



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 november 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen in de werkwijze moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
2. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
3. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
4. De druk in de leidingen in de kern- en beschermingszone van de regionale keringen mag niet hoger worden dan 4,2 bar.



5. Tijdens het testen van de leiding ter plaatse van de Molenweg te Aalsmeerderbrug moet de leiding voor 98% (bijna geheel) dicht worden gezet.
6. Leidingen binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van regionale keringen moeten dagelijks (inclusief het weekend en feestdagen) over de volledige lengte te voet worden geschouwd. In geval natte plekken worden geconstateerd, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
7. In geval van een hoog boezemwaterpeil (NAP -0,40 m of hoger) dan wel op eerste aanzegging en binnen een door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te stellen termijn moet de druk in de leidingen worden verlaagd.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

## 4. Grondslag en overwegingen

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De gevraagde vergunning te verlenen voor het testen van de drinkwaterleidingen met een (buiten)diameter groter dan Ø 160 mm en het daarbij opvoeren van de druk van 3 bar tot 4,2 bar binnen de kern- en (buiten)beschermingszones van regionale keringen in de Haarlemmermeer en Aalsmeer ter plaatse van:

- a. de Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp;
- b. de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, oostzijde aan de zuidzijde van Rijksweg A9;
- c. de Molenweg en de Aalsmeerderdijk te Aalsmeerderbrug;
- d. de Stommeerkade te Aalsmeer, ter hoogte van het Spoorlijnpad;
- e. de Bennebroekerdijk ter hoogte van de Oude Kruisweg te Cruquius;
- f. de Kleine Poel te Amstelveen;

is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan artikel 2 lid c. en artikel 3 van beleidsregel 15.5 Kabels en Leidingen.



De leidingen worden geacht met vergunning te zijn aangelegd. Met het beoordelen van een aanvraag voor een leiding wordt er impliciet of expliciet rekening gehouden met de krater die kan ontstaan ten gevolge van een lek in de leiding. Hierbij wordt er uitgegaan van een ontwerpdruk.

PWN acht het testen van de leidingen nodig opdat lekkages en zwakke plekken voortijdig worden gedetecteerd en schade aan de kering wordt beperkt. Met het testen van de leiding wordt de druk in de leiding opgevoerd tot 4,2 bar, hetgeen hoger is dan de ontwerpdruk, dat uitgangspunt was bij de vergunningverlening.

Met het testen wordt er daarom afgeweken van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Daarom wordt het nodig geacht dat voor het testen van grote risicovolle leidingen een watervergunning wordt verkregen.

In artikel 3 wordt aangegeven dat in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de vigerende NEN-normen mits de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt.

#### **Nieuwemeerdijk**

Het betreft een leiding met een binnendiameter van 150 mm. In geval van een lekkage ontstaat er een krater met een straal van maximaal 2,5 m. De kering heeft een kruinbreedte van meer 20 m. De waterveiligheid is hiermee niet in het geding.

#### **Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, oostzijde**

Het betreft een leiding met een binnendiameter van 515 mm. De keringen aan de zijde van de Haarlemmermeerpolder en de Amsterdamse Bos zijn verheeld, hebben een kruinbreedte van 80 m en 60 m, respectievelijk.

#### **Molenweg en Aalsmeerderdijk te Aalsmeerderbrug**

Het betreft een asbestcement leiding met een binnendiameter van 400 mm en ligt aan de teen van een dijk. In geval van een lekkage kan er een krater ontstaan met een straal van circa 15 m, hetgeen invloed zal hebben op de stabiliteit van de kering. Om deze reden moet tijdens het testen de leiding zodanig worden dichtgezet dat in geval van een lekkage, een krater ontstaat van niet meer dan 2 m en dagelijks worden geschouwd.

De leiding onder de Aalsmeerderdijk is onlangs aangelegd en heeft een dekking van meer dan 10 m en vormt daarom geen gevaar voor de stabiliteit van de kering.

#### **Stommeerkade te Aalsmeer**

Het betreft een leiding met een binnendiameter van 500 mm. De afstand tot het te keren water is meer dan 30 m. In geval van het ontstaan van een krater wordt de waterveiligheid niet negatief beïnvloed.



### **Bennebroekerdijk**

Het betreft een stalen leiding 600 mm. Aan de zijde van de Haarlemmermeerpolder, heeft de kering waar de leiding haaks op de dijk is gesitueerd een kruinbreedte van 35 m of meer. Daar waar de leiding parallel aan de kering is gesitueerd, ligt deze op een afstand van minimaal 35 m en heeft het maaiveld een hoogte van NAP -1,5 m. Het ontstaan van een krater zal niet direct de waterveiligheid beïnvloeden.

Aan de andere zijde van de Ringvaart (Heemstede) is sprake van een vervangende damwand/betonnen wand die qua afmetingen voldoet aan de NEN-normen.

In beide gevallen wordt de leiding dagelijks geschouwd opdat een lekkage snel wordt opgemerkt.

### **De Kleine Poel te Amstelveen**

De leiding onder de kering en heeft een dekking van meer dan 10 m en vormt daarom geen gevaar voor de stabiliteit van de kering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 lid c. uit deze beleidsregel.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.

- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.