

DSM Delft Permit B.V.
t.a.v. de heer ^{2E}
Postbus 643
2600 AP DELFT

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F ^{2E}
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999229786_99991040013

Uw kenmerk
-

Datum
16 juli 2021

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beoordeling Gelijkwaardigheid PGS31

Geachte ^{2E}

Op 8 juni 2021 ontvingen wij van u via een e-mailbericht een memo over gelijkwaardigheid PGS31.

In voorschrift 3.8.9 van de revisievergunning van 19 november 2020 wordt de mogelijkheid geboden om voor bestaande situaties, waarbij op onderdelen wordt afgeweken van de opgenomen eisen, aan te tonen dat de afwijkende situatie(s) als gelijkwaardig kan (kunnen) worden beschouwd. De toegestuurde memo, in de vorm van een schriftelijke rapportage, heeft u ons ter beoordeling aangeboden.

In de memo worden twee afwijkingen beschreven, namelijk:

1. het ontbreken van een overdrukventiel op de zogenoemde Natamycine tank in de Pim-fabriek en
2. het ontbreken van de voorgeschreven installatiecertificaten voor een groot aantal boven- en ondergrondse opslagtanks met overige gevaarlijke stoffen.

Ad 1. In de memo wordt onderbouwd dat - gelet op het ontwerp van tank - het plaatsen van een onder- en bovendrukventiel waarmee de ademverliezen geheel kunnen worden geëlimineerd, niet mogelijk is. Daarnaast wordt gesteld dat de totale (berekende) propanolemissie die jaarlijks optreedt, verwaarloosbaar is in relatie tot de totale propanolemissie van de PIM-fabriek. Zodoende is DSM van mening dat het huidige ontwerp reeds voldoet aan de beste beschikbare technieken.

Ad 2. In voorschrift 3.8.1 van de revisievergunning van november 2020 wordt onder meer geëist dat aan voorschrift 2.2.4 van de PGS 31: 2018 moet worden voldaan. In dat voorschrift wordt onder andere gesteld dat een tankinstallatie pas in gebruik genomen mag worden nadat een

gecertificeerde installateur een kwaliteitsverklaring heeft afgegeven dat de betreffende installatie voldoet aan de eisen zoals omschreven in het installatiecertificaat.

Binnen de inrichting zijn 43 tanks aanwezig waarop het voorschrift betrekking heeft. Deze tanks waren al aanwezig voordat een installatiecertificaat geëist werd. De tankinstallaties zijn zodoende geïnstalleerd zonder certificaat van een certificatie-instelling. Voor het verkrijgen van deze certificaten zijn onder meer tankinspecties en wanddiktemetingen nodig en moet de geaccrediteerde instantie diverse tankdocumentatie beoordelen. Om de werkbelasting te spreiden wordt een planning voorgesteld voor het verkrijgen van de certificaten die doorloopt tot 1 januari 2026.

Oordeel:

In voorschrift 3.8.9 van de revisievergunning wordt gesteld dat afwijkende situaties uitsluitend kunnen worden toegestaan indien kan worden aangetoond dat de afwijkingen als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt. In de memo wordt niet op grond van gelijkwaardigheid, maar op grond van redelijkheid gevraagd om (tijdelijk) af te mogen wijken van een in de vergunning opgenomen eis (voorschrift 3.8.1.). Een verzoek om af te mogen wijken van een vigerend voorschrift op basis van redelijkheid kan uitsluitend via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). Hiervoor dient u een verzoek in te dienen via het OLO.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

2E

teammanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

Kopie verstuurd aan:

2E

@dsm.com;

PDV