



uw kenmerk:  
uw brief van:  
ons kenmerk: 2019-014740  
bijlagen: 1  
inlichtingen: P. Dukker  
doorkiesnummer: 071-3063460  
onderwerp: wijziging vergunning ivm  
toepassen BIMS

Green Park Aalsmeer  
Gebiedsontwikkeling B.V.  
T.a.v. de heer F. Taselaar  
Thailandlaan 6  
1432 GP Aalsmeer

Leiden, 10 december 2021

Geachte heer Taselaar,

Naar aanleiding van het overleg dat op 9 november 2021 plaatsvond en het toesturen van een geotechnisch onderzoeksrapport, bericht ik u het volgende.

### **Overwegende**

In verband met de verkrijgbaarheid wordt gevraagd IJlandse Bims in plaats van Flugsand te gebruiken. IJlandse Bims heeft een ander soortelijk gewicht en andere eigenschappen dan Flugsand. Hiernaast wordt om het zettingsproces te versnellen, voorgesteld de tijdelijke overhoogte uit zand te laten bestaan.

Dit leidt tot andere zettingen en een andere stabiliteit tijdens de uitvoering, maar heeft geen nadelige gevolgen voor de hoogte en de stabiliteit van de kering.

Hiernaast is nog afgesproken dat conform de voorschriften van de vergunning wordt gezorgd voor voldoende afwatering. Tijdens de uitvoering wordt er een tijdelijke voorziening aangebracht. De definitieve voorziening dient nog nader te worden uitgewerkt.

Inzake vergunning 2019-014740 is besloten:

- I. Het dictum van besluit 2019-014740 met betrekking tot punt e., te veranderen in:
  - e. Het in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering aanbrengen en hebben van IJlandse Bims en een tijdelijke overhoogte van zand;
- II. Het Geotechnisch advies 'Zevensprong' PHS/13029-2 V1 d.d. 30 juni 2014 te vervangen door Geotechnisch onderzoek en advies t.b.v. voorbelasting ter plaatse van Ronde Molenvlietweg fase 2 te Aalsmeer met kenmerk PHS/21050-1 d.d. 29 november 2021 en laatstgenoemd rapport toe te voegen aan besluit 2019-014740.



III. De volgende voorschrift aan de vergunning toe te voegen:

18. Voor 1 augustus 2023 moet het ontwerp van de definitieve drainagesysteem ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn voorgelegd en het drainagesysteem zijn aangebracht.
19. Het drainagesysteem moet door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden.
20. Als gevolg van de werkzaamheden mag er geen verdroging of vernatting van de kering plaatsvinden.

### **Bezwaren**

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Met vriendelijke groet,  
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,  
Teamleider vergunningen  
Vergunningverlening & Handhaving