

werknummer : 2041
aantal pagina's : 2
opdrachtgever : Fam. [REDACTED]
project : Recreatiewoning Buurterpolder 3z2, Rijpwetering
onderwerp : Bouwbesluitrenvooi
datum : 01-12-2021

**Behoort bij besluit W2021/343
van het college van Kaag en
Braassem d.d. 22-12-2021**

Bouwbesluitrenvooi

- Afdeling 2.9 Het te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.
Artikel 2.67. Binnenoppervlak
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
Artikel 2.68. Buitenoppervlak
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
Artikel 2.69. Beloopbaar vlak
De bovenzijde van de vloer en de trap die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse s1fl en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- Afdeling 2.12 De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang is < de grenswaarde.
- Afdeling 2.15 Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
- Afdeling 3.1 De uitwendige scheidingsconstructie van de verblijfsgebieden hebben een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering geen minimum grenswaarde.
- Afdeling 3.4 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde logiesfunctie heeft geen minimum grenswaarde.
Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde logiesfunctie heeft geen grenswaarde.
- Afdeling 3.5 Het te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

De scheidingsconstructie van de toiletruimte en badruimte hebben aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan $0.01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$. De badruimten hebben ter plaatse van de douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan $0.01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$.

- Afdeling 3.8 Het te bouwen bouwwerk heeft een opstelplaats voor een verbrandingstoestel (geen hoofdverwarming) met voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.
- Afdeling 3.10 Het bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.
- Afdeling 6.5 Artikel 6.21 Rookmelders
De rookmelders conform de primaire inrichtingseisen van NEN 2555.
- Afdeling 6.7 Artikel 6.30 Bluswatervoorziening
De bluswatervoorziening, bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten en de opstelplaatsen voor brandweervoertuigen worden nader afgestemd in overleg met het bevoegd gezag.