



BIJLAGE WATERVERGUNNING (DEMPEN & DUIKER)

1. Besluit

Op 15 juli 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van een watergang, het plaatsen van een duiker en het graven van compensatiewater ter hoogte van het projectgebied Offem Zuid in Noordwijk (deelgebied West, fase 1). Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-014733.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk dempen (voor het plaatsen van een duiker) van 287 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van het projectgebied Offem Zuid in Noordwijk, op de percelen H1097 en H1405.
 - b. Het tijdelijk aanleggen en hebben van een duiker van Ø 800 m, van 122 m in een overige watergang, ter hoogte van het projectgebied Offem Zuid in Noordwijk, op de percelen H1097 en H1405.

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekeningen met dwarsprofiel en details, Offem-Zuid, West, 21050-300-DSN-01, 15 juli 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Tekeningen met riooltekening, Offem-Zuid, West, 21050-300-RIO-01, 15 juli 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Tekening met waterbalans en BRM fase, Offem-Zuid, West, 21050-704-WA-03, ontvangen 26 juli 2021.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 april 2023.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 augustus 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. De grond moet bij uitvoering in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. De demping dient voor 1 april 2023 verwijderd te zijn.

Duikers

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
2. De duiker moet bij verstopping binnen 4 uur geschoond zijn (op aangeven van Rijnland)
3. Er moet binnen 4 uur een noodpomp kunnen staan om overtollig water af te kunnen voeren (bij verstopping en/of extreme afvoer) met een capaciteit van 0,6 m³ per min.
4. In de duiker dient voor onderhoud en inspectie minimaal vier inspectieputten aanwezig te zijn op gelijkmatige afstand.
5. De duiker dient voor 1 april 2023 verwijderd te zijn.
6. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op leggerdiepte.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/start-en-einde-van-uw-werk/melding-start-werkzaamheden/>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het tijdelijk dempen (en het plaatsen van een duiker) van 287 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van het projectgebied Offem Zuid in Noordwijk, op de percelen H1097 en H1405.

Het dempen van meer dan 100 m² overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

Op de locatie worden onder andere twee wooncomplexen ontwikkeld. Het is belangrijk dat hier een tijdelijke weg voor wordt aangelegd. De enige uitvoerbare manier is om een watergang te dempen, hierin een duiker te leggen met inspectieputten en hierop een bouwweg te plaatsen. Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met zomerpeil NAP –0,61 m en winterpeil NAP – 0,64 m.

De tijdelijk te dempen watergang ligt aan de zuidoostzijde van perceel N1097 en loopt hier zuidwestelijk door in perceel H1405 en omvat de legger 453-058-03304-01. Deze watergang is volgens de legger gemiddeld 2,37 m breed. De totale demping is 287 m². Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Dit is nagerekend door het interne adviesbureau van Rijnland.



Ter compensatie wordt de watergang noordoostelijk aan de te dempen watergang verbreed. Er wordt 146 m² gegraven over een afstand van circa 90 m. Dit betekent een verbreding van circa 1,6 m.

Uit de vergunning van de werkzaamheden bij de beeklaan 2019-001365/OLO4088591, was voor de gemeente een overcompensatie gegraven in de boezem van 513 m². Bij meerdere vergunningen is hiervan al een deel als compensatie ingezet. Op deze vergunning rest nog 299 m² voor deze vergunning.

De tijdelijke demping is 287 m². Dit is ruim minder als de compensatie van 445 m² die hier tegenover staat.

- b. Het tijdelijk aanleggen en hebben van een duiker van Ø 800 m, van 122 m in een overige watergang, ter hoogte van het projectgebied Offem Zuid in Noordwijk, op de percelen H1097 en H1405.

Het plaatsen en hebben van een duiker langer dan 15 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

Gezien het kleine achterliggende gebied vormt het door de duiker veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Dit is intern bij Rijnland nagerekend. Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze tijdelijke duiker omdat het een overige watergang betreft en de vergunninghouder onderhoudsplichtig is. De tijdelijke duiker is noodzakelijk in verband met plaatsen van een tijdelijke bouwweg.

Er worden op gelijkmatige afstand vier inspectieputten geplaatst in de duiker. Gezien de tijdelijkheid en omdat er geen andere doelmatige optie is om de bouwweg aan te leggen, wordt deze lange duiker geaccepteerd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE MELDING (GRAVEN)

1. Uw werk valt onder de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 5.3 *Graven van oppervlaktewater*, blz. 43, https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf. Er wordt 146 m² oppervlaktewater gegraven op perceel H1160 en H1097 in Noordwijk. De dimensies van de watergang zijn te vinden via <https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=24180ed35ccf40a7829334b391816442#viewer=25694eb316fc45e08a47413f80ae8f9f>.

De locatie van het te dempen en het te graven oppervlaktewater bevinden zich beiden in boezem van Rijnland met winterpeil NAP -0,64 m en zomerpeil NAP -0,61 m.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

5.3 Algemene regel

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

Artikel 2: Nieuwe overige watergang

- Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
 - aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
 - breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 - breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande overige watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van regel 3 dempen of regel 11 aanbrengen van verharding, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.

Blz. 43, https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf