



Visser & Smit Hanab Distributie B.V.
Rietgorsweg 6
3356 LJ PAPENDRECHT

Cluster	VTH	Behandeld	mw. A.G.M.C. Nelissen
Zaaknummer	2021-009233	Telefoon	+31 6 52 55 50 77
Ons kenmerk	D2021-08-035272	E-mail	agmc.nelissen@prvlimburg.nl
Uw kenmerk		Maastricht	26 augustus 2021
Bijlage(n)	0	Verzonden	3 september 2021

Onderwerp

Besluit - uitvoeren van werkzaamheden in een beschermingsgebied

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanvraag

Op 25 juni 2021 is een aanvraag binnengekomen van Visser & Smit Hanab, Postbus 233, 7400 AE Deventer, namens Enexis. De aanvraag is een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 4.4.4. van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van het verbod ex artikel 4.4.2 eerste lid onder b. en d. voor het roeren van de grond dieper dan 5 meter boven NAP, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten in de boringvrije zone de Venloschol in de gemeente Venlo, ten behoeve van het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring (HDD) nabij Groot Bollerweg 4 te Venlo.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: 2021-009233.

2. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Overwegingen

Algemeen

In opdracht van OneSolar ontwerpt en realiseert Visser & Smit Hanab Distributie bv. een middenspanningstracé ten behoeve van de aansluiting van het project Zonnepark de Velden. Het tracé is ongeveer 10 km lang en doorkruist de Maas, een 2-tal spoorlijnen, diverse provinciale en gemeentelijke wegen. De kabel wordt aangesloten op hoogspanningsstation Boekend (Enexis). Er wordt een elektriciteitskabel getrokken onder de Maas, waarvoor een horizontaal gestuurde boring (HDD) op een diepte van -10.0 m NAP, benodigd is. Het gehele tracé wordt na realisatie overgenomen door Enexis Netbeheer.

Provinciale beleid boringsvrije zone Venloschol

In het Provinciale Omgevingsplan Limburg hebben wij vanwege het belang voor de openbare drinkwatervoorziening de functie strategische grondwatervoorraden voor menselijke consumptie toegekend aan de Roerdalslenk, de Venloschol en de door een grondwaterbeschermingsgebied beschermde delen van het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

De strategische grondwatervoorraden vormen de basis voor de drinkwatervoorziening in Limburg. Voorkomen moet worden dat deze voorraden onomkeerbaar worden aangetast. De Venloschol wordt gekenmerkt door een water scheidende kleilaag, genaamd de Kiezeloölied klei 1 (verder: Venloklei). Deze kleilaag biedt een natuurlijke bescherming van de kwaliteit van het onderliggende grondwater. De bescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het door eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de openbare drinkwaterwinning, conform de eisen uit de Kaderrichtlijn Water. Het doorboren of roeren van de Venloklei is, op een aantal uitzonderingen na, verboden.

Regelgeving

De Venloschol is in de Omgevingsverordening Limburg 2014 aangewezen als boringvrije zone. In de Omgevingsverordening zijn deze gebieden aangewezen als milieubeschermingsgebieden. In de Venloschol komt, vanaf een diepte vanaf ongeveer 5 meter + NAP, de van nature in de bodem aanwezige beschermende kleilaag Kiezeloölied klei 1 voor. Het roeren van de grond en boringen dieper dan 5 meter + NAP zijn in deze boringsvrije zone verboden. Voor een aantal activiteiten is in de Omgevingsverordening en het Provinciale omgevingsplan een uitzondering op dit verbod gemaakt.

Werkzaamheden

Aan de hand van uitgevoerde grondonderzoeken, waarvoor wij op 2 april 2021 ontheffing hebben verleend onder nummer 2021-201130, in combinatie met de beschikbare data vanuit het DINO-loke,t is een representatieve en consistente grondopbouw opgesteld en zijn mogelijk risico's ten behoeve van de uitvoeringsmethode geïnventariseerd. Op een diepte tussen 2 en 6 meter +NAP bevindt zich de Formatie van Beegden (grof zand, licht grindig) en tussen 6m+NAP en 48m-NAP de Kiezeloöliet Klei. Er zal vanaf het intredepunt aan de ene kant van de Maas een HDD boring worden uitgevoerd, die schuin naar een diepte van maximaal 10 meter beneden NAP onder de Maas door de kleilaag gevoerd wordt en van daar horizontaal blijft om aan de andere kant bij het uittredepunt weer boven maaiveld te komen. Hier wordt een bundel spanningskabels door getrokken. Er is geen sprake van het doorboren van de kleilaag.

De te gebruiken boorspoeling bestaat uit water en bentoniet, waaraan zonodig ten behoeve van de geleidbaarheid een middel wordt toegevoegd. Dit middel is gecertificeerd volgens KIWA-ATA en dus veilig voor gebruik in drinkwatergebieden. Deze toepassing vormt dan ook geen risico voor het

zich onder de klei bevindende grondwater dat gereserveerd is als strategische reserve voor de openbare drinkwatervoorziening.

Locatie

De locatie van de route is bepaald door de afwezigheid van reële alternatieven: binnen afzienbare tijd vinden ruimtelijke aanpassingen in het gebied plaats ter plaatse van de Jachthaven; vanwege de vele bestaande obstakels/raakvlakken is een ontwerp evenwijdig aan een bestaand Gasunietracé niet uitvoerbaar; bij overige alternatieve routes is de afstand die bekabeld moet worden te groot.

In de Omgevingsverordening Limburg en het Provinciale Omgevingsplan Limburg worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, vanwege de afwezigheid van reële alternatieven met betrekking tot de diepte en de locatie, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de kleilaag en het grondwater. Wij verbinden aan deze ontheffing de voorwaarde dat, teneinde de kleilaag met zijn beschermende werking in stand te houden, de werkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd moeten worden, zodanig dat er geen schadelijke stoffen via de boring in het grondwater terecht kunnen komen.

4. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van de boring vrije zone Venloschol.

5. Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305, 3350 AH Papendrecht, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.4.2. eerste lid onder a. en d. van de Omgevingsverordening Limburg 2014, onder voorwaarden te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring (HDD03) dieper dan 5 meter boven NAP, in het milieubeschermingsgebied de Venloschol nabij de Groot Bollerweg 4.

De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team

Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?' De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D.

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. (Claudia) Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
Team Vergunningen

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op de locaties conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte tekeningen (T120102-R-A-03 REV C. d.d. 22-06-2021).

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffing houder dient tenminste vier werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Bodemverontreiniging

- 3.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
- a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieu klachtentelefoon nummer 043-3617070;
 - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.
- 3.2 Indien bij de uitvoering van de boorput verontreinigingen in de bodem worden aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te geven aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo, ter kennisname.
2. Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch