

Ontwerpbeschikking

Casco- en Sectiebouw Rotterdam B.V.
Eemhavenweg 129
3089 KE ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999259303_99991156215

Uw kenmerk
-

Datum
10 maart 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijslagen

Onderwerp
Ontwerpbeschikking

BESLUIT van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Onderwerp

Met dit besluit wijzigen wij ambtshalve een voorschrift van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, van de inrichting gelegen aan de Eemhavenweg 129 te Rotterdam.

Deze ambtshalve wijziging heeft betrekking op de omgevingsvergunning van 9 december 2010, met kenmerk 21124304/406627.

Het betreft de actualisatie van een voorschrift om te kunnen voldoen aan het BBT-document PGS15:2016.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen en samenstellen van staalconstructies, scheepssecties, werkschepen en dergelijke.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b, van de Wabo om voorschrift 2.3.3 van de omgevingsvergunning van 9 december 2010, met kenmerk 21124304/406627 in te trekken en te vervangen door het voorschrift zoals opgenomen in dit besluit.

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
namens dezen,
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, beroep willen aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 11 maart 2022

INHOUDSOPGAVE

1.0	GASSEN	4
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	5
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6

1.0 GASEN

1.1 Opslag van gasflessen

1.1.1

De opslag van gasflessen moet voldoen aan paragraaf 6.1 en 6.2 (m.u.v. 6.2.3 en 6.2.4) van de PGS15:2016.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 9 december 2010 een oprichtingsvergunning met kenmerk 21124304/406627 verleend.

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 13.3, onderdeel b, van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Wij hebben voor de onderhavige ambtshalve wijziging geen adviezen gevraagd.

Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking

PM

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b, van de Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen.

Op grond van artikel 2.30, eerste lid, van de Wabo dienen wij regelmatig te bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Indien blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt verder kunnen of moeten worden beperkt, wijzigen wij de voorschriften van de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b, van de Wabo.

Bij de beslissing moeten wij in ieder geval:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrekken;
- rekening houden met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht nemen.

Hieronder lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde criteria.

BBT-conclusies en informatiedocumenten

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende Nederlandse informatiedocumenten, zoals aangewezen in de bijlage van de ministeriële Regeling omgevingsrecht:

- PGS15;2016.

Overwegingen

De muur aangrenzend aan de gasflessenopslag moet voldoen aan voorschrift 6.2.5 van de PGS15:2016. Tijdens een controlebezoek van een toezichthouder van de DCMR in september 2019 is geconstateerd dat de genoemde muur niet voldoet aan voorschrift 6.2.5 van de PGS15:2016.

Op verzoek van de vergunninghouder is een onderzoek door een specialist uitgevoerd in december 2021 (brief van 6 december 2021, kenmerk: 99991126687). Hieruit blijkt weliswaar dat de muur gezien de constructie (steenmuur van bakstenen, minimale dikte 100 mm) ten minste 60 minuten brandwerend is, maar de stalen profielen tussen het metselwerk niet.

Op verzoek van vergunninghouder en conform de brief met kenmerk: 99991126687 zullen de stalen strippen brandwerend gemaakt worden en worden de twee deuren aangrenzend aan de gasopslag dichtgemetseld.

Conclusie

Gelet op bovenstaande overwegingen bestaat er voor ons aanleiding om voorschrift 2.3.3 van de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu in te trekken en te vervangen door het voorschrift in dit besluit.