



**Technische info te plaatsen gasboiler tbv Stoomproductie Green Create Wijster
BV Ambachtsweg 8 9418TW Wijster**

Boiler Gas Figures		Max
Capacity Boiler	kW	7.050
Efficiency boiler	%	88%
Capacity Burner	kW	8.011
Gas consumption	mn3/h	913
O2 percentage	%	3%
Fluegas Flow	mn3/h	10.090

De gasboiler zal naar verwachting maximaal een 2000 uur per jaar in gebruik zijn en wordt gebruikt als back up voorziening voor de stoomvoorziening (stoom betrokken Van Attero) van de stoom vragende bedrijfsprocessen.

De boiler zal in pandig worden gepositioneerd. Zie daarvoor de bij deze melding bijgevoegde overzichtstekening. De gasboiler is mede door de in pandige opstelling akoestisch niet relevant en derhalve dient ook geen akoestisch onderzoek te worden bijgevoegd.

De NOx emissie van de boiler wordt door interne saldering gecompenseerd door verminderde emissie van de aanwezige warmte krachtkoppeling en derhalve niet vergunning plichtig in het kader van Natuurbeschermingswet.