

Notitie

**HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry & Buildings**

Aan: Provincie Drenthe
Van:
Datum: 22 februari 2022
Kopie: DSM
Ons kenmerk: BH2060-IB-NT-220222-0913
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Aanvullingen aanvraag DSM AP te Emmen (vervangen tank AT03)

Inleiding

Op 13 december 2021 heeft DSM Advanced Polyesters Emmen B.V. (verder DSM AP), gevestigd aan de Eerste Bokslootweg 17 te Emmen, bij de Provincie Drenthe een aanvraag ingediend (milieu neutraal) voor het plaatsen van een vervangende tank (AT03).

Verzoek tot aanvulling

Op 18 januari 2022 heeft de Omgevingsdienst Groningen (verder ODG) als uitvoerende partij namens het bevoegd gezag, de Provincie Drenthe, een brief gestuurd met een verzoek om aanvullingen. In deze notitie worden de gestelde vragen beantwoord.

In dit document staat eerst het verzoek van het bevoegd gezag en vervolgens de aanvulling van DSM AP.

Verzoek 1:

Tankvolume

1. De huidige tank heeft een volume van 100 m³. Is het volume van de nieuwe tank even groot? Zo nee, gaarne een opgave van het nieuwe tankvolume:

Aanvulling 1:

Ja, de nieuwe tank AT03 heeft hetzelfde volume als de "oude" tank AT03 namelijk 100 m³.

Verzoek 2:

2. Toegepaste versie van de PGS29

In de aanvraag wordt aangegeven dat de nieuw te plaatsen tank voldoet aan PGS29 (2020). De Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor) geeft aan dat PGS29 van december 2016 geldt als aangewezen Nederlands Informatiedocument over BBT.

In de vigerende vergunning van 22 mei 2018 wordt eveneens verwezen naar deze in de Mor vastgelegde versie. Gaarne ontvangen wij aanvullend informatie over de afwijkingen van de versie van de PGS29 van december 2016 die aangevraagd worden of een vervanging in de tekst door te verwijzen naar de in de Mor opgenomen versie.

Aanvulling 2:

De nieuw te plaatsen tank voldoet, net als de oude tank, aan de PGS29 van december 2016 (zoals thans vergund).

Verzoek 3:

3. Operationeel plan

Op grond van voorschrift 1.1.7 van de vergunning van 22 mei 2018 zijn in een operationeel plan de incidentscenario's voor tankput 14 uitgewerkt. Aanleiding hiertoe was onder meer dat de overheidsbrandweer en de eigen bedrijfsbrandweer niet bij de tanks kunnen met mobiele voorzieningen (tankautosputten). Het operationeel plan is destijds goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het operationeel plan is aangegeven dat tankput 14 is voorzien van een schuimblusinstallatie en dat de bestaande tank AT03 is voorzien van een sprinklerinstallatie.

Gaarne een aanvulling van de aanvraag met een overzicht van de wijzigingen van het operationeel plan naar aanleiding van de vervanging van tank AT03.

Aanvulling 3:

De voorzieningen in Tankput 14 en op tank AT03 zullen in principe niet wijzigen. De nieuwe tank AT03 zal ook voorzien zijn van een identieke sprinklerinstallatie (tankkoeling) en een schuimblusinstallatie. Het bestaande compartiment in Tankput 14, waarin de tank AT03 staat, vormt het uitgangspunt van de scenario's (plasbrand). Aangezien de uitvoering van tanks AT03, en het compartiment van Tankput 14 waarin deze staat, niet wijzigt zijn er ook geen veranderingen aan het Operationeel plan. Het Operationeel plan wordt alleen aangevuld met een nieuwe situatietekening met daarop de nieuwe locatie van tank AT03.

Verzoek 4:

4. UPD

Op grond van voorschrift 1.1.13 van de vergunning van 22 mei 2018 zijn in een Uitgangspuntendocument (UPD) het ontwerp van de vastopgestelde brandbeheersings- en brandblus-voorzieningen (VBB-systeem), te weten de brandmeldinstallatie, de brandblusinstallatie tankput, de koelinstallatie, het inertiseringssysteem, branddetectie van tankput 14 vastgelegd.

Gaarne een aanvulling van de aanvraag met een overzicht van de wijzigingen van het UPD naar aanleiding van de vervanging van tank AT03.

Aanvulling 4:

Ook hierbij geldt; de voorzieningen in Tankput 14 en op de tank AT03 zullen in principe niet wijzigen. De nieuwe tank AT03 zal ook voorzien zijn van identieke voorzieningen; brandmeldinstallatie, brandblusinstallatie, sprinklerinstallatie (tankkoeling), inertiseringssysteem (stikstof) en branddetectie. Het UPD wordt alleen aangevuld met een nieuwe situatietekening met daarop de nieuwe locatie van tank AT03.