


Assen, 20 april 2022
Ons kenmerk 202100764-00997130

GEDOOGBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE ONTHEFFING OP BASIS VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB)

Ontheffinghouder : TenneT TSO B.V.
Activiteit : Snoeien van takken van een ooievaarsnest bij de hoogspanningsverbinding
Locatie : Hoogspanningsmast 30 van de hoogspanningsverbinding Beilen-Emmen Vegterswijk 110kV

Op 22 maart 2022 heeft Duvekot rentmeesters, namens TenneT TSO B.V. (TenneT), een aanvraag gedaan voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het snoeien van een ooievaarsnest in de hoogspanningsmast 30 van de hoogspanningsverbinding Beilen-Emmen Vegterswijk 110kV.



Figuur 1: situering hoogspanningsmasten (memo ooievaarsnesten Beilen – Emmen Vegterswijk 110kV, d.d. 15 maart 2022 door Duvekot Rentmeesters)

TenneT heeft verzocht om een gedoogbesluit voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 4 van de Wnb.

Besluit

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de aanvraag voor een ontheffing te weigeren en af te zien van handhavend optreden tegen de overtreding van artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming. De gedoogbeschikking wordt verleend onder de voorwaarde dat niet wordt afgeweken van de aanvraag en de aanvullende informatie. Indien hiervan wordt afgeweken, dient opnieuw te worden getoetst of er een ontheffing benodigd is.

Indien de ontheffinghouder het nest uiterlijk voor zondag 24 april 2022 snoeit, en op de door ontheffinghouder aangegeven werkwijze uitvoert conform dit gedoogbesluit, mag het snoeien nog plaatsvinden. Indien de werkzaamheden na 24 april 2022 uitgevoerd gaan worden, is het verboden om het nest nog te snoeien in verband met mogelijkerwijs “springende” kuikens door verstoring. Daarnaast wijzen wij de ontheffinghouder er ook op dat als de werkzaamheden op een andere wijze of op een andere locatie dan in de aanvraag en de aanvullende informatie benoemd uitgevoerd wordt of gaat worden, dan dient er opnieuw getoetst te worden of er een ontheffing nodig is. Hieronder geven wij aan hoe wij tot dit gedoogbesluit zijn gekomen.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202100764 te vermelden.

Overwegingen

TenneT heeft aangegeven een ooievaarsnest te willen snoeien bij mast 30 van de hoogspanningsverbinding Beilen-Emmen Vegterswijk 110kV. De locatie van het nest in mast 30 is risicovol, omdat het gesitueerd is op korte afstand boven spanningvoerende delen van de hoogspanningsverbinding. Door de korte afstand van het ooievaarsnest tot de hoogspanningsgeleiders kan overslag ontstaan; een levensgevaarlijke situatie voor zowel mens als dier. Hierbij kan gedacht worden aan elektrocutie en/of (natuur)brand. Daarnaast komt de leveringszekerheid (stroomleverantie) in het geding. Bovenstaande situatie is door de werkverantwoordelijke (verantwoordelijk voor de veiligheid en leveringszekerheid van de verbinding van TenneT op d.d. 22 maart 2022 aangemerkt als calamiteit. TenneT heeft als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet de wettelijke verplichting de veiligheid en leveringszekerheid van het landelijk hoogspanningsnet te waarborgen.

Ecologisch onderzoek

De ecologische beoordeling is gebaseerd op een interview, literatuurstudie en een locatiebezoek door een deskundige ecooloog op het gebied van ooievaars van Duvekot Rentmeesters. Er is bij de ontheffinghouder geïnformeerd of er sprake is van een risicolocatie en/of calamiteit. Vanuit de literatuurstudie (o.a. verspreidingsatlassen en indien beschikbare kennisdocumenten) is de staat van instandhouding in beeld gebracht. Daarnaast is NDFP geraadpleegd, waarbij de gegevens van de afgelopen vijf jaar zijn opgevraagd. Vervolgens is er om de lokale situatie in beeld te brengen een veldbezoek uitgevoerd conform de werkwijze in bijlage I van de Memo | Ooievaarsnesten | Beilen – Emmen Vegterswijk 110kV. Het is onmogelijk en niet wenselijk om in de masten zelf nieuwe nestgelegenheden aan te bieden voor de ooievaars. Ook is het plaatsen van ooievaarspalen in de directe omgeving van de hoogspanningsverbinding niet wenselijk. Hierdoor is de kans groot dat eveneens de masten weer aantrekkelijk zullen worden voor de ooievaars. Bovendien is in het verleden gebleken dat de ooievaarspalen vaak onbezet blijven. Het nest in de hoogspanningsmast 30 is gesitueerd direct boven spanningvoerende delen (op het eind van de ondertraverse boven de isolatoren) en vormt daarmee een acuut risico.

Snoeien van het ooievaarsnest in hoogspanningsmast 30 van de hoogspanningsverbinding Beilen-Emmen Vegterswijk 110kV

Ondanks dat er door TenneT vogelwerende maatregelen waren aangebracht in de bekende ooievaarsmasten en de direct aangrenzende masten, is er toch door een broedpaar ooievaars een nest gebouwd in hoogspanningsmast 30. Deze mast staat in de nabijheid van Oranjekanaal Noordzijde huisnummer 40a in Zuidveld. Het nu aanwezige bouwsel is door de grote hoeveelheid loshangende en uitstekende takken boven de spanningvoerende delen een gevaar voor de veiligheid en leveringszekerheid van het hoogspanningsnet. Het snoeien van de uitstekende takken kan een mogelijke calamiteit worden afgewend en kan het nest in principe worden gehandhaafd. Hiermee kan het risico voor veiligheid en leveringszekerheid en de ooievaar zelf aanzienlijk worden beperkt. Door een medewerker van TenneT wordt de mast beklommen en het betreffende nest van bovenaf gefotografeerd. Middels Whatsapp wordt een foto naar de betrokken ecooloog gestuurd. Het nest en het eventuele broedsel wordt door de ecooloog beoordeeld aan de hand van de foto. Door de ecooloog wordt vastgesteld of het snoeien van het betreffende nest op dit moment een negatief effect heeft op het broedsucces en of de functie van het nest niet aangetast wordt. Indien dit niet het geval is wordt overgegaan tot snoeien van het nest. Het snoeien van het nest zal worden uitgevoerd met een snoeischaar en er zullen daarbij uitstekende takken worden afgeknipt tot aan de basis van het nest. Daarnaast wordt alles geregistreerd in een uitvoeringsrapportage en dit wordt overlegd aan het bevoegd gezag.

Volgens de gegevens van SOVON is de staat van instandhouding van de ooievaar in Nederland gunstig. De aantallen nemen elk jaar toe en ook de verspreiding wordt ruimer. In de provincie Drenthe en specifiek rondom Beilen en Emmen komt de ooievaar frequent voor (www.sovon.nl).

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, dient in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder dwangsom op te leggen, in beginsel van deze bevoegdheid gebruik te maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Gelet daarop hebben wij uw situatie getoetst aan ons gedoogbeleid.

Belangenafweging

Op grond van ons gedoogbeleid kan gedogen in uitzonderingsgevallen aanvaardbaar zijn. Daarbij zijn vier situaties beschreven waarin gedogen aan de orde kan zijn. Eén van die situaties is wanneer een zwaarder wegend belang aan de orde is. Wij zijn van oordeel dat in uw geval sprake is van een zwaarder wegend belang als bedoeld in ons gedoogbeleid.

De reden om niet handhavend op te treden, is dat de nestlocatie van de ooievaars in de mast risicovol is, omdat het gesitueerd is op korte afstand boven spanningvoerende delen van de hoogspanningsverbinding. Door de korte afstand van het ooievaarsnest tot de hoogspanningsgeleiders kan overslag ontstaan; een levensgevaarlijke situatie voor zowel mens als dier. Hierbij kan gedacht worden aan elektrocutie en/of (natuur)brand. Daarnaast komt de leveringszekerheid (stroomleverantie) in het geding.

Conclusie

De nestbeginselen dienen te worden verwijderd voor zondag 24 april 2022. Na voornoemde datum is het verboden het nest te snoeien, gezien de kans op "springende" kuikens in verband met verstoring. Omdat de ooievaar een gunstige staat van instandhouding heeft, er geen nestverwijdering plaatsvindt, slechts het bijsnoeien van loshangende takken voor een uiterste (eerdergenoemde) datum, zijn negatieve effecten op de staat van instandhouding van de ooievaar niet te verwachten.

Gelet op het voorgaande is in dit geval sprake van een zwaarder wegend belang als bedoeld in ons gedoogbeleid. Het belang dat gediend is met de handhaving weegt niet op tegen dit belang. Daarom hebben wij besloten u een gedoogbeschikking te verlenen.

Werking

Deze gedoogbeschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzenddatum van deze brief. Bij het niet naleven van de voorwaarden vervalt de grondslag voor het gedogen. De gedoogbeschikking zal dan worden ingetrokken, waarna wij handhavend optreden.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



A. Venekamp,
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- Duvokot Rentmeesters (digitaal)