

**Contactpersoon** [REDACTED]  
**Datum** 24 januari 2022  
**Kenmerk** N004-1321998AJV-V01

## Nota van Inlichtingen (4)

Met betrekking tot bestek T001-1321998AJV-V03-NL d.d. 27 oktober 2021.

Naar aanleiding van de nota is een gewijzigde inschrijfstaat opgesteld (zie bijlage) en een werkbetek T001-1321998AJV-V04-NL d.d. 24 januari 2022.

Bestekspost	Wijziging
202210	Kwaliteit grond: klasse Industrie
202220	Laagdikte gewijzigd van 0,50 naar 0,70 m Hoeveelheid gewijzigd van 81.275 naar 113.785 m3 Kwaliteit grond: klasse Industrie
202310	Kwaliteit grond: klasse Industrie
202320	Laagdikte gewijzigd van 0,50 naar 0,70 m Hoeveelheid gewijzigd van 81.275 naar 113.785 m3 Kwaliteit grond: klasse Industrie
202330	Kwaliteit grond: klasse Industrie
202340	Laagdikte gewijzigd van 0,50 naar 0,70 m Hoeveelheid gewijzigd van 12.100 naar 18.200 m3 Kwaliteit grond: klasse Industrie
202350 toegevoegd	Aanbrengen extra bovengrond t.b.v. recreatieve doeleinden Laagdikte 0,50 m Hoeveelheid 45.000 m3 Kwaliteit grond: klasse Wonen
2024 / 2025	Realiseren en ontmantelen geulen Kwaliteit grond: klasse Industrie
401010	Aanbrengen drainagemat: GSE type FabriNet HF-E B120