



TANKGEGEVENS:

Register nr. : 7004696 + 7004718  
 Waterinhoud : 7.980 ltr  
 Max. werk druk : 15.6 bar  
 Test druk : 21.9 bar  
 Temperatuur : -20/40 °C  
 Leeg gew. : ± 1500 kg

Ontwerp Code : Regels voor toestellen onder druk.  
 Inspectie/Certificatie : Stoomwezen bv.

Apparvakte behandeling : Inwendig schoon en droog bij afleveren  
 : Uitwendig SA2.5 staalstralen  
 : Uitwendig primer + deklaag, toelof 100µm  
 Eindloag wit RAL-9010

SCHAAL: N.V.T.	DAIUM	INTERN ORDER NR: 98-002
GET: P.v.d.B.	19D19B	FABRIEKSNR: 7004718-7004696
GEZ:	19D19B	OPMERKINGEN: -

8m3 Ø1600 PROPaan OPSLAGTANK

TANKBOUW ROOTSELAAR

NIMKERK HOLLAND

FORM AS TEK.NR: A-352

AANSL.	AANT.	TYPE	SERVICE	APPENDAGES (RECO/FISHER)
N1	1	SOK 1.1/4"NPT	VLOEISTOF AFNAME (DRAIN)	1.1/4" CHECK-LOCK
N2	1	NIPPEL 1/2"NPT	MAX. VUL DRUK METING	ULLAGE 85% MANOMETER AFSLUITER MANOMETER 0-25 BAR
N3	1	PMP NIPPEL 3/4"NPT	GAS AFNAME	3/4" AFSLUITER
N4	1	SOK 1.1/2"NPT	DRUK BEVEILIGING	3/4" BEGRENZER
N5	1	NIPPEL 2"NPT	VULLEN	1.1/2" VEILIGHEID
N6	1	SOK 1"NPT	INHOUDS METING	2" AFSLUITER 2" TERUGSLAGKLEP
				1" ROTO-GAUGE

OVERIGE AANSLUITINGEN WORDEN AFGEBLIND.

REV. DATE	REVISION
0	171297 FOR CONSTRUCTION