

MEMO

REF: marge/A.116.01

VAN: MARGE ARCHITECTEN B.V.

DATUM: 23-07-2021

Marge

BETREFT: Aanvulling omgevingsvergunning

Beste mevrouw, mijnheer,

De laatste wijzigingen zijn zojuist op de OLO geplaatst, incl. deze memo.

Deze memo is ter aanvulling wat nu precies is aangepast. Het betreft de laatste punten.

DS01-N – nieuwe situatie

- Op deze tekening is de maat tussen de nieuw te bouwen en de bestaande bouw aangegeven. Deze maat is minimaal 5 meter, i.v.m. de eisen brandveiligheid in relatie tot de spiegelsymmetrie.

Verzamelboekje plattegronden

- N.a.v. de aanpassing rapportage geluidwering van gevels zijn de volgende plattegronden aangepast: - plattegrond Ta op de 19e verdieping
- plattegrond Tb op de 20e verdieping
- Niet alle woningentree symbolen bleken op de galerijen aangegeven.
- Niet alle vluchtwegaanduidingen waren aangegeven.

Verzamelboekje gevels en doorsneden.

- N.a.v. de aanpassing rapportage geluidwering van gevels zijn van de volgende plattegronden aan de noord-oost gevel de schuifdeuren verwijderd daar dit een dove gevel betreft:
 - plattegrond Ta op de 19e verdieping
 - plattegrond Tb op de 20e verdieping
- Op gevels en in doorsneden zijn geluidwerende maatregelen op balkons aangegeven. Dit betreft geluidabsorberende privacyschermen en plafonds

Rapportage EPC en MPG berekening

N.a.v. opmerkingen afdeling bouwfysica is het rapport aangevuld, d.d. 20 juli 2021.

Rapportage geluidwering van gevels door buro Bouwfysica

N.a.v. opmerkingen afdeling bouwfysica is het rapport aangepast, d.d. 22 juli 2021.

Rapportage brandveiligheid

N.a.v. de opmerkingen door de BPC is het rapport door Marge Advies aangepast en aangevuld, d.d. 13 juli 2021.

Toegevoegd:

- Een aangepaste ruimtelijke onderbouwing door Kuipers en compagnons, d.d. 23 juli 2021
- Berekening die aantoont dat voor de detail 4, 52 en 53: aantoont dat aan de $R_c = 6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ wordt voldaan.
- Documentatie van Akustiwall aangaande de te plaatsen woningscheidende wanden.
- Documentatie van Calduran Kalkzandsteen aangaande de leidingschachten