Te maken Verbindingsmof

Te Leggen H3x1x240AL 110 meter nieuw inkoopstation - H1910 - H722

H679
H680
H751
H755

Te maken nieuwe verbinding H680-H755
door bestaande kabels te gebruiken

Te maken eindsluiting

te verwijderen H751 Wolgaweg 11 station uitlassen

Te plaatsen inkoopstation H1910
door derden aansl 1600 kVA onzuiver
(trafo 2000 kVA)stroomtrafo's 2500/5
ABB schakelaar KKV
X=72522 Y-437773

Te maken gestuurde boring 200mm PE100 SDR11 2 stuks

Te Leggen H 3x1x240AL 115 meter nieuw inkoopstation H1910 - H755

2E
Operationeel Netcoordinator | Laag en Middenspanning
Regio Zuid

18-9-2020, 08:37:48

STEDIN VOOR DE NIEUWE ENERGIEGENERATIE

APPROVED
605277 , 08:37:52, 18/09/2020

2E 3274 KE Heinenoord| Postbus 49, 3000 AA Rotterdam
| 06 15 11 21 40 | www.stedin.net
E-Mail : Jelle.denengelsman@stedin.net

STEDIN

PETER VAN BERKEL
Engineer Bedrijfsbureau Intake Zuid
peter.vanberkel@stedin.net
mobiel 06 46 081 328
Reedijk 9, 3274 KE Heinenoord
17-9-2020, 14:34:39

Wolgaweg 11 Europoort aanssl onzuiver 1750 kVA 950000138837

N

STEDIN

Formaat:	A3
Schaal:	1:500
Datum:	17/09/2020

Op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden