



Begane grond

Verdieping

Brandmede- en bestrijdingsinstallatie

Brandlanghasset met een lengte van 30 meter met een statische druk van minstens 100kPa en een capaciteit van 1.3m³/h. Bij gelijktijdig gebruik van 2 brandlanghasset.

Schuwblusser inhoud 6L

Vrijlig vluchten

Deuren ten alle tijden vanuit de vluchtrichting te openen zonder sleutel. -H/-

Vluchtrouteaanduiding conform eisen NEN0011 en NEN-EN1038

Brandwerende scheidingen

WBDBO 30 minuten

WBDBO 40 minuten

Zelfsluitende brandwerende deur 30 minuten

Schachten, kabels en leidingen dienen op adequate wijze brandwerend te worden afgedicht ter plaatse waar ze door brandwerende scheidingen voeren.

Brandveiligheidsplan afwerkingsmateriaal

Brandklasse conform NEN-EN 13501-1	Overig	Rookklasse conform NEN-EN 13501-1
Extra beschermde vluchtroute	D	s2
Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	B	s1f
Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	CI	Df
Buitenoppervlakken (gevels en luifels)	C	D

Brandcompartiment	Beg. gr.	1e verd.	2e verd.	3e verd.	Kelder	Totaal
Comp. 1	495.5m²	99.6m²	349.5m²	1144.6m²

Op alle opdrachten zijn van toepassing de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviseerend ingenieursbureau DNR 2011 herzien (juli 2013).

Bouwplan: Nieuwbouw Bec ontvangsthal

Opdrachtgever: Bio Energy Coevorden B.V.

Bouwplaats: Berlijneweg

... Coevorden

Bouwfase: Definitief ontwerp

Schaal: 1:100

Onderdeel: Plattegrond

Projectnr.: 20201005A

Tekeningnr.: DO- 202



Vanrijksingel 53
7512 EK
Enschede
Tel. 053-4394245
www.mosselbc.nl