



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 18 mei 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen en tijdelijk tot 30 juni 2025 hebben van een hulpbrug voor autoverkeer over de Landscheidingsvaart tussen de rijksweg A9 en Burgemeester A. Colijnweg in Amstelveen. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-011538.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het tijdelijk hebben van een brug met steunpunten in de Landscheidingsvaart, zijnde een primaire watergang en het hiermee dempen van primair water;
 - b. het tijdelijk hebben van een brug met steunpunten binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
 - c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en ophogingen binnen de beschermingszone van regionale keringen;
 - d. het plaatsen van damwanden ten behoeve van de brugconstructie in de kern- en beschermingszone van twee regionale keringen;
 - e. het tijdelijk hebben van een weg binnen de kern- en/of beschermingszone van een regionale keringen,

één en ander tot met definitieve vergunning de eindsituatie is gerealiseerd en zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Situatietekening A9BH-M-0102-T-TW-DW-AB- KW04-F01, opgesteld door FCC Construcccion, d.d. 15 april 2022;
- A9BH-M-0102-T-TW-DW-AB- KW04-F01, opgesteld door FCC Construcccion, d.d. 8 april 2022.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot de definitieve situatie met een nieuwe vergunning voor de eindsituatie is gerealiseerd.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor FCC Construcccion S.A., Schurenbergweg 6
1105 AR Amsterdam.

Kenmerk: 2022-011538



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 12 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Waterkeringen

1. Maatregelen moeten worden genomen opdat er geen erosie van de oevers of de waterkering optreedt.
2. Ter plaatse van de hemelwateruitlaten mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Bouwen en heipalen plaatsen

3. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
4. (Hei)palen, voor zover deze zijn gelegen in de kern- of beschermingszone van de waterkering, moeten grondverdringend zijn en mogen niet door middel van (voor) spuiten worden ingebracht. Er moeten (hei)palen worden toegepast waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schaft, zoals palen met een verzwaard punt.

Tijdelijke werken

5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
6. Met het verwijderen van tijdelijke werken dient ook de demping in de hoofdwatgang Landscheidingsvaart te worden opgeheven.
7. Daar waar tijdelijke werken zijn verwijderd, dient de oorspronkelijke situatie van de groenvoorziening en infrastructuur te worden hersteld.

Algemene voorschriften

8. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
9. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
10. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



11. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

12. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

13. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

14. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

15. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.



16. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

17. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het tijdelijk hebben van een brug met steunpunten in de Landscheidingsvaart, zijnde een primaire watergang en het hiermee dempen van primair water;
- b. het tijdelijk hebben van een brug met steunpunten binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
- c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en ophogingen binnen de beschermingszone van regionale keringen;
- d. het plaatsen van damwanden ten behoeve van de brugconstructie in de kern- en beschermingszone van twee regionale keringen;
- e. het tijdelijk hebben van een weg binnen de kern- en/of beschermingszone van een regionale keringen;

eén en ander tot medio 2025 zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Handeling a) bruggen en overkluizingen

Het hebben van een brug met ondersteunende constructie en daarmee ook het dempen van boezemwater is getoetst aan:

- artikel 2 uit beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen; en
- de artikelen 2 en 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan de genoemde artikelen.



Het gaat hier om een tijdelijke situatie van 2 jaar. De steunpunten van de tijdelijke brug komen in dezelfde raai als de steunpunten van de bestaande brug, hierdoor zal de doorstroming niet significant wijzigen. Het betreffende peilvak waar de constructie zich in bevindt GH-150.00 B.B.polder – Polderboezem. De steunpunten nemen een zeer beperkt oppervlak in, zeker in relatie tot de grootte van het watersysteem. Gelet hierop zal deze tijdelijke bergingsbeperking niet tot enige wateroverlast leiden.

Handelingen b en d) bouwen in de waterkering

Gelet op het tijdelijk verleggen van de A9 ten behoeve van de realisatie van een nieuwe ligging, is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Ter plaatse van de Bleekerskade wordt een steunpunt van de brugconstructie deels in het profiel van vrije ruimte van de kering gesitueerd, ter plaatse van de oostelijke kanteldijk van de A9 betreft dit alleen ten dele een damwand en een boorpaal van het landhoofd.

Het grondlichaam zijnde Bleekerskade betreft een verheelde kering met een maaiveldhoogte van minimaal NAP 0,2 m over een breedte van ruim 40 meter. Dat is ruim boven de kruinhoogte van NAP -1,1 m. Gelet op het feit dat slechts een zeer beperk deel van het steunpunt binnen het PVR is gelegen en het gegeven dat dit zich ca. 1,50 m *onder* het fysieke maaiveld bevindt, maakt dat dit niet van invloed is op de stabiliteit en waterkerendheid van deze waterkering.

Aan de oostzijde van de Landscheidingsvaart ter plaatse van de kanteldijk A9, bevinden een steunpunt en een landhoofd zich geheel buiten het PVR, slechts in de ondergrond valt een deel van de damwand respectievelijk de boorpalen zich hier binnen het PVR. Beide situaties zijn in het geheel niet van invloed op de stabiliteit en waterkerendheid van deze kering. Los hiervan staat er nog een waterkerende damwand iets ten oosten van het landhoofd die onderdeel uit maakt van de waterdichte kanteldijk.

Bij het landhoofd wordt middels kolken het hemelwater afgevoerd op een bestaand HWA stelsel en middels een uitstroombak met bezinkbak afgevoerd op de Landscheidingsvaart. Deze uitstroombak is ter plaatse van de denkbeeldige kruin ca. 50 cm in het PVR van de kering gesitueerd. Aangezien het maaiveld achter deze uitstroombak/ kruin van de kering ca. 1,75 m omhoog loopt in plaats van normaliter met een talud naar beneden, is er een ruim voldoende grondkering aanwezig om geen nadelig effect van de plaatsing van de uitstroombak te hebben.

Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 en artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.



Handeling c) grondverzet in de waterkering

Het graven en ophogen binnen de kern- en beschermingszone is getoetst aan artikel 3 lid a. uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Om de brug op een hoogte te krijgen van de bestaande rijksweg A9 zullen plaatselijk ontgravingen en ophogingen plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdelijke damwand bij het landhoofd aan de noordwestzijde van de brug wordt de grond ontgraven tot NAP 1,08 m en zeer lokaal tot NAP -1,83 m. Ter plaatse wordt tot NAP -1,830 m wordt het maaiveld vervolgens opgehoogd met big bags tot NAP 0,0m. De afstand tussen de aan te brengen big bags en het te keren boezemwater is circa dertig meter. Uit grondmechanische berekeningen is gebleken dat dit grondverzet geen nadelig effect op de stabiliteit van de daar aanwezige kering heeft.

Ten behoeve van de aanleg van het eerstvolgende steunpunt naast dit landhoofd wordt grond ontgraven tot net iets in het PVR. Gelet op het feit dat deze kering met een flinke overhoogte tevens verheeld is, blijft er ruim voldoende grond aanwezig om geen nadelig effect op de waterkerendheid te hebben.

Met het bovenstaande wordt er voldaan aan artikel 3 en 4 lid a, b, en d uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Handeling e) wegen op de waterkering

Aanpassingen aan het onderliggend wegennet worden getoetst aan artikel 3 uit beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering. Aangezien hier voor de bypass sprake is van een tijdelijke situatie voor 2 jaar, hoeft niet te worden getoetst aan zettingen over 30 jaar. De tijdelijke wegconstructie komt overal ver buiten het profiel van vrije ruimte van de keringen. Uit berekeningen blijkt dat de draagkracht van de grond ter plaatse van de keringen groot genoeg is om de verkeersbelastingen te kunnen dragen. Gelet hierop voldoet de realisatie van de tijdelijke wegen aan het gestelde beleid.

Overwegende dat er bij de tijdelijke brug geen sprake is van versneld water afvoeren op een polder én dat het HWA-water van de bypass wordt afgevoerd naar het beheergebied van Waternet, is dit onderdeel niet meegenomen in deze vergunning.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met C.F. van der Zee of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II ALGEMENE REGEL DAMWANDEN IN KWELPOLDERS

Voor het plaatsen van damwanden en/of heipalen in een kwetsbaar kwelgebied is de algemene regel zonder meldplicht van toepassing.

1. Uw werk voldoet aan/valt onder de algemene regel
Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat XXX voldoet aan/valt onder de algemene regel NR + tekst. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.
2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?
De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

1. Algemene regel 19.6

Artikel 2: Voorwaarden heipalen en damwanden

Het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het plaatsen van damwanden binnen een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied is toegestaan, wanneer:

- a) de heipalen de vorm van grondverdringende palen hebben zonder verzwaarde punten en door middel van heien, boren, schroeven of trillen de grond in worden gebracht; damwanden en/of damwandschermen worden door middel van heien, boren, schroeven of trillen de grond in gebracht; het inbrengen van heipalen en damwanden door middel van voerspuiten is niet toegestaan;
- b) de bovenzijde van de damwanden minimaal 0,50 meter boven de stijghoogte van het diepere grondwater is gelegen.