



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 13 april 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verlengen van een duiker, het aanbrengen van een damwand, het slopen van een brugdek, het verlagen van een damwand tot ca. 0 NAP, het verwijderen van asfalt en het verlagen van nieuw asfalt tot ca. +0,30 NAP in een regionale kering ter plaatse van Schilkerkade tegenover 4 A in de gemeente Nieuwveen. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-008796.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het met 7 meter verlengen van een inlaatleiding in de kern- en beschermingszone van de kering;
 - b. Het aanleggen en hebben van damwandplanken zijnde een beschoeiing in de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

bovenstaande ter hoogte van Schilkerkade 4 A in de gemeente Nieuwveen zoals is weergegeven op de één gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:

- Situatietekening 'verwijderen brug Schilkerkade' opgesteld door de gemeente Nieuwkoop op 8 april 2022;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de gemeente Nieuwkoop, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Schuurman
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Handhaving

3. Voorschriften

Inlaatconstructie

1. Het materiaal van leiding moet net als de bestaande inlaatleiding vervaardigd zijn van PE 100 SDR11.
2. De bestaande uitstroomleiding en het verlengstuk moeten via spiegellassen aan elkaar worden bevestigd ter voorkoming van lekkage tussen de leidingen.
3. Rondom de duiker moet hardhouten beschoeiing worden geplaatst ter bescherming van de leiding en ter voorkoming van verzakkingen van de regionale kering.
4. De bestaande waterbodembescherming aan de uitstroomzijde moet worden verwijderd.
5. Na realisatie van het werk moet de vergunninghouder dit melden bij het teamleider van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met uit te voeren eindcontrole en de overdracht van het kunstwerk welke in beheer en onderhoud is bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Kenmerk: 2022-008796



Beschoeiing

6. De nieuwe beschoeiing dient tegen de achterblijvende betonnen wand van de brug te worden bevestigd zonder verankering in het grondlichaam van de kering aan te brengen.

Algemene voorschriften

7. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
8. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
9. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
10. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
11. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
12. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

13. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

14. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

15. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het met 7 meter verlengen van een inlaatleiding in de kern- en beschermingszone van de kering;
- b. Het aanleggen en hebben van damwandplanken zijnde een beschoeiing in de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

Bovenstaande ter hoogte van Schilkerkade 4 A in de gemeente Nieuwveen is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Inleiding

De locatie bevindt zich ter hoogte van Schilkerkade 4 A in de gemeente Nieuwveen. Ter plaatse van het werk bevond zich een voormalige sluis. In het verleden is deze sluis buiten werking gesteld en vervangen voor een grondlichaam met inlaatleiding om de Ringsloot van polder Nieuwkoop van vers water te voorzien. Dit water is afkomstig uit de boezem het Aarkanaal. Verder is een brug aanwezig welke ontsluiting biedt tussen de Schilkerkade en de Oude Nieuwveenseweg. Deze brug is aan vervanging toe.



Toetsing aan de keur

De brug wordt vervangen voor een dam met een leiding welke een verlengstuk betreft van de bestaande inlaatconstructie. Omdat de locatie een voormalige sluis betreft, is voor de inlaatconstructie geen sprake van demping (verlies bergend vermogen), en hoeft niet te worden getoetst aan uitvoeringsregel 3 van de keur.

De handeling zijn getoetst aan uitvoeringsregels 18 inlaatconstructie, 19 bouwen. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling en voldoen aan artikel 2 uit uitvoeringsregel 18, en artikel 5 uit uitvoeringsregel 19. Doordat aan uitvoeringsregel 18 wordt getoetst, hoeft niet te worden getoetst aan regel 15 en regel 20.

In de tekeningen is te zien dat de betonnen constructie van de brug wordt verlaagd tot ca. 0 m NAP, het brugdek wordt gesloopt en verwijderd, en dat de damwand tegen de achtergebleven betonnen wand wordt bevestigd. Er is geen sprake van verankering in het profiel van vrije ruimte van de regionale kering. De leiding wordt verder aangebracht in de beschoeiing. De beschoeiing wordt met de onderzijde tot ca. NAP -6,40 m aangebracht. Hierdoor zal naar verwachting geen verzakking van de leiding optreden.

De beschoeiing wordt aangelegd in het buitentalud van de regionale kering op een afstand van ca. 3 m tot de middenkruinlijn (nulpunt). Op basis van theoretisch profiel blijft de beschoeiing met deze afstand tot het nulpunt buiten het profiel van vrije ruimte.

Hiermee wordt voldaan aan het beleid en kan worden ingestemd met het werk.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjen Pacros of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II Algemene regel 26.3 Verwijderen en slopen van objecten

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op:

- a. het verwijderen van heipalen en damwanden in de op kaart 2 weergegeven kwetsbare kwelgebieden, en
- b. het verwijderen van palen, met uitzondering van heipalen, uit de kern- of beschermingszone van een waterkering.

Artikel 2: Verwijderen heipalen en damwanden in kwetsbare kwelgebieden

- a. Heipalen en damwanden en/of damwandschermen worden door middel van het trillend of heiend trekken verwijderd.
- b. Het lossputten van de heipalen en damwandschermen is niet toegestaan.
- c. Bij het verwijderen van damwanden moet er (vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot aan het maaiveld) tegelijk met het trekken, de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren van een bentonietoplossing.
- d. Heipalen worden verwijderd met behulp van een casing.
- e. Bij het verwijderen van heipalen moet de afsluitende laag vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot ten minste 1 meter boven de afsluitende laag en over een lengte van ten minste 2,50 meter afgedicht worden met bentoniet of zwelklei, waarmee kwel wordt voorkomen.

Artikel 3: Verwijderen van palen uit een waterkering

Bij het verwijderen van palen moet het gat worden met bentoniet of zwelklei worden gevuld.