



Notitie:
Tanks worden gebouwd volgens de PGS29 en voldoen daarbij aan de norm NEN-EN 14015. Exacte detaillering van tanks en fundering uit te werken door constructeur.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>TSG TECHNICAL SERVICES & SOLUTIONS</p> | <p>Opdrachtgever:</p> <p>Joontjes B.V. Pieter mastebroekweg 20 7942 JZ Meppel</p> | |  |
| <p>TSG Construction Building</p> <p>Laan van Londen 120 3317 DA DORDRECHT</p> | <p>Project:</p> <p>Depot Joontjes B.V. Pieter mastebroekweg 20 7942 JZ Meppel</p> | | |



Depot Joontjes B.V.
Pieter mastebroekweg 20
7942 JZ Meppel



Principe doorsnedes Nieuwe tankput

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN TSG Construction Building NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.