

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

190700043

Opdrachtgever

Joontjes B.V.
Pieter Mastenbroekweg 20
7942 JZ MEPEL

Installateur

Technical Services Group Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA DORDRECHT
Tel: 088-1471500
Fax: 088-1471555
Email: sales.dordrecht@tsgnortheurope.com

Plaats van inrichting

Joontjes B.V.
Pieter Mastenbroek 20
7942 JZ MEPEL

Uitvoerder

Validatie

Datum uitvoering

08-07-19 t/m 28-10-19

Opleverdatum

28-10-2019

Hoofdgebiet: D: Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten (PGS 30)

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1		47139	147	Biodiesel (FAME)	Brandbaar	2038

Opmerkingen:

- Herclassificatie bovengrondse BioDiesel opslaginstallatie
- Opstellen RI&E en uitvoeren herstelwerkzaamheden

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

190700043

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: (her)Klassificatie (Deelgebied 15/16), Rapportnr: 17428/2019/RA/MF
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Dubbelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Ja, zie tankcertificaat / conformiteitsverklaring, nr: keuringsrapport coating applicatie 180401253
Uitwendige bescherming (tank)	: Ja, keuringsrapport BRL-K790, nr: 180401253
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Staal las
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Verf , geïsoleerd met tracing
Persleidingen	: Ja, bovengronds in het zicht
Mantelbuis	: n.v.t.
Antihevelklep	: Ja, RI&E 1902950265
Vulpuntbak	: Ja, T.A.B. De Blesse, inhoud 65 liter
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636: Self-Climat
Tankbak	: n.v.t.
Lekdetectiesysteem	: Ja, volgens BRL-K796
Lekdetectiemedium	: Vloeistof
Niveau meetsysteem	: Ja Hectronic
Afwijkingen (RI&E)	: Ja, verificatie installateur: RI&E 1902950265
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl