



LEGENDA

| Arcering | Betekenis |
|-------------|----------------|
| <div></div> | Gewapend beton |
| <div></div> | Werkvloer |

Opmerkingen

- Algemeen**
- Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven
 - Hoekmaatvoering in graden (360°), tenzij anders aangegeven
 - punten in m t.o.v. N.A.P.
 - coördinaten in mm in het Nederlandse RD-stelsel
 - veiligheidsafstand 15x15 mm, tenzij anders vermeld

- Wapening**
- Betonsterkteklasse : C30/37
 - Betonstaalklasse : B500
 - Milieuklasse : XC4/ XF3
 - Betondekking : c=40mm
 - Overlappingslengte goede aanhechtingsomstandigheden : ø410mm
 - Overlappingslengte slechte aanhechtingsomstandigheden : ø580mm

| | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| Best. nr. | Best. datum | Best. revisie | Best. naam | Best. functie | Best. status |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---------------|---|---------|
| Opdrachtgever | VolkerWessels | QR code |
| Joontjes B.V. | Infra Competence Centre Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Project | Opslagtank diesel Joontjes Meppel | Blad/Aantal |
| Fundatieplaat dieseltank | | Formaat: A0 |
| Bovenaanzichten en doorsneden | | Schaal: As indicated |
| Vorm en wapening | | SBS |
| Uitvoeringsontwerp | | WRS |
| | | PAM |

| | | |
|------------|--------------|---------|
| Opsteller | d.d. | par. |
| Controleur | d.d. | par. |
| Vrijgave | d.d. | par. |
| Status | Tek.nr. | Revisie |
| Definitief | Tekening-001 | 1.0 |

De intellectuele eigendomsrechten van deze tekening beroven bij VolkerWessels Infra Competence Centre B.V. (hierna te noemen: VVIC) van deze tekening is conform artikel 17, lid 2, van de Auteurswet van 1912 en artikel 17, lid 2, van de Auteurswet van 1912.