



BIJLAGE WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 29 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven van oppervlaktewater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem. Op 18 januari 2022 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van het datacentrum van Iron Mountain Data Centre B.V. aan de J.W. Lucasweg in bedrijventpark 'Waarderpolder' in Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het graven en hebben van twee watergangen gedeeltelijk binnen de beschermingszone van de regionale waterkering van de Waarder- en Veerpolder ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem,
 - b. het realiseren en hebben van 17773 m² verhardingstoename bij de uitbreiding van het datacentrum van Iron Mountain aan de J.W. Lucasweg 35 te Haarlem,zoals weergegeven op de zes gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:
 - Watercompensatie d.d. 4 januari 2022,
 - Dwarsprofielen d.d. 13 januari 2022 ,
 - Inrichtingsplan (beheerplan) oktober 2021,
 - Verharding oorspronkelijke situatie DH7, AMS1-ARUP-DH8-GF-DR-A-3033,
 - Verharding oorspronkelijke situatie inclusief DH7, AMS1-ARUP-DH8-GF-DR-A-3034,
 - Verharding toekomstige situatie DH7, AMS1-ARUP-DH8-GF-DR-A-3035.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde



Hoogheemraadschap van
Rijnland

doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Iron Mountain (Nederland) Data Centre B.V., J.W. Lucasweg 35, 2031 BE Haarlem.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 januari 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2021-023594



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Grondverzet

1. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen als gevolg van de werkzaamheden moeten door vergunninghouder worden hersteld.
2. De waterbodem van de te graven watergang mag niet dieper zijn dan NAP-1,14m binnen de beschermingszone van de waterkering. Dit is gelijk aan een waterdiepte van 0,50m bij boezempeil NAP-0,64 m.
3. De bestaande watergang parallel aan de kering mag niet worden verdiept en moet worden gehouden op een waterdiepte van 0,50 meter volgens de legger.
4. Het talud ter plaatse van de beschermingszone van de waterkering dient een hellinghoek te hebben van 1:2 of flauwer in verband met de stabiliteit van de oever.
5. Na uitvoering van de werkzaamheden, moeten de oevers binnen de beschermingszone van de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het graven en hebben van twee watergangen gedeeltelijk binnen de beschermingszone van de regionale waterkering van de Waarder- en Veerpolder ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. Hierbij wordt meer dan 3,00 m³ vergraven en dieper dan 0,30 meter gegraven in de beschermingszone van waterkering en dit is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling a. voldoet aan artikel 3 en 7 uit deze beleidsregel.

De twee sloten worden binnen de beschermingszone van de waterkering van de Waarder- en Veerpolder gegraven om een waterverbinding te maken voor aan en afvoer van de te graven waterplas met natuurlijke oevers.



Het graven vindt plaats buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Volgens het beleidsadvies met kenmerk 22.000553 d.d. 6 juli 2021 kan de aansluiting van de nieuwe watergang worden gegraven met een waterdiepte van 0,50 meter volgens de legger. Daardoor blijft de stabiliteit van het talud binnen de waterkering gewaarborgd. Het graven van de watergangen leidt niet tot een toename van kwel en/of verzilting. Er is geen risico op piping doordat de benodigde kwelweglengte bij de waterkering aanwezig is. De werkzaamheden hebben geen nadelige invloed op het waterkerend vermogen van de waterkering.

- b. Het realiseren en hebben van 17773 m² verhardingstoename, waarvoor moet worden gecompenseerd met het realiseren van 2665 m² oppervlaktewater, bij de uitbreiding van het datacentrum van Iron Mountain aan de J.W. Lucasweg 35 te Haarlem, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. Hier wordt meer dan 5000 m² verharding aangelegd op onverharde grond, en de handeling is getoetst aan beleidsregel 11.4 Verharding aanbrengen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling b. voldoet aan artikel 2, en 6 uit deze beleidsregel.

De aanleg en toename van de verharding ter plaatse van J.W. Lucasweg 35 te Haarlem heeft een oppervlakte van 17773 m². Het aanbrengen van de verharding wordt volledig gecompenseerd door het graven van 4049 m² overig boezemwater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem. Ter compensatie van de verhardingstoename wordt 2665 m² boezemwater gegraven en wordt 1384 m² extra oppervlaktewater gerealiseerd. Het nieuw te graven oppervlaktewater staat in open verbinding met het watersysteem en vindt plaats binnen 5 kilometer van de locatie waar de neerslag versneld in het systeem wordt gebracht. De locatie waar de verplichte watercompensatie gerealiseerd wordt, ligt aan de buitenrand van het bedrijvenpark Waarderpolder op ongeveer 1,5 kilometer ten zuidoosten van het datacentrum.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer M. Schipper. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 29 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven van oppervlaktewater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- Het graven en hebben van 4049 m² overig boezemwater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem,

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen, watercompensatie en dwarsprofielen d.d. 4 januari 2022 en het Inrichtingsplan (beheerplan) oktober 2021, die bij dit besluit behoren.

Dit besluit is genomen voor Iron Mountain (Nederland) Data Centre B.V., J.W. Lucasweg 35, 2031 BE Haarlem.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel Graven 5.3 van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 januari 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2021-023594



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften **Graven van oppervlaktewater**

1. De nieuw te graven watergangen moeten met een waterdiepte van 0,50 m bij peil NAP-0,64m aansluiten op de bestaande watergang parallel aan de kering.
2. Het boezemwater met een wateroppervlak van 2665 m², dat dient ter compensatie van de verhardingstoename, moet uiterlijk 15 maart 2022 gegraven zijn.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

2. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het graven en hebben van 4049 m² overig boezemwater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie O nummer 518 nabij de Binnen Liede in Haarlem.

Hier worden twee watergangen over beperkte lengten van circa 10-15 meter met een waterdiepte van 0,50m gegraven bij boezempeil NAP- 0,64, hetgeen kleiner is dan de voorgeschreven minimale afmeting van 0,60m.



Algemene regels

Het graven van water valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder c, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder b, omdat het graven van water niet voldoet aan de voorgeschreven minimale afmetingen. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder b van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de voorgeschreven minimale afmetingen van de watergang uit artikel 2, onder b, wanneer de aan- en afvoer van water door deze nieuwe watergang niet wordt belemmerd.

De waterplas en verbindende watergangen kunnen met een waterdiepte van 0,50 meter volgens het beleidsadvies met kenmerk 22.003874 d.d. 5 januari 2022 worden aangelegd. De geringere diepte in de watergangen vormt hier geen belemmering voor de aan- en afvoer van water.

De watergangen worden voor het deel binnen de beschermingszone van de regionale waterkering gegraven met een waterdiepte van 0,50m, dat kleiner is dan de voorgeschreven minimale afmeting van 0,60m. Een waterdiepte van maximaal 50 cm is noodzakelijk voor de stabiliteit van het talud zoals in de watervergunning is genoemd. Vanwege de zanderige ondergrond wordt de nieuwe watergangen aangesloten op de huidige watergang met een diepte van 0,50 m volgens de legger, en met een flauw talud 1:2 aangelegd. De aan- en afvoer van water verloopt via de nieuw te graven watergangen en de watergang langs de waterkering staat in directe verbinding met de Binnen Liede.



Ter plaatse van het perceel wordt een plas op boezemniveau met een grillige vorm gemaakt. De vorm zorgt voor veel strekkende meters natuurvriendelijke oevers. Door de inhammen is de waterbreedte nergens meer dan 16 m zodat ook het midden van de plas onderhouden kan worden. De oevers hebben een flauw talud van 1:5. De plas is in het midden 1 m diep. Het riet in de flauwe oevers, wat jaarlijks gefaseerd zal worden gemaaid, blijft overstaan, waarmee een verlandingsvegetatie ontstaat. Dit oppervlak van 1063 m² wordt niet bij het oppervlak open water gerekend.

3. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer M. Schipper. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>



BIJLAGE MELDING

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat

- Het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 600mm met een lengte van van 4,60 meter in een nieuwe overige watergang, voldoet aan algemene regel 4.3 Duiker;

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 4.3 Duikers

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van een duiker in een overige watergang, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8 meter; en
- b. de duiker niet langer is dan 15 meter; en
- c. de duiker geen bochten bevat.

Artikel 2: Afmetingen van de duiker

- a. De minimale inwendige diameter van de duiker is bij een:
 1. watergang tot 4 meter breed: Ø 600 millimeter;
 2. watergang breder of gelijk aan 4 meter, maar niet breder dan 6 meter: Ø 800 millimeter;
 3. watergang breder of gelijk aan 6 meter, maar niet breder dan 8 meter: Ø 1.000 millimeter.
- b. De duiker is maximaal 10 meter lang.

**Artikel 3: Ligging van de duiker**

- a. De afstand tussen de aan te leggen duiker tot een naastgelegen duiker, brug of stuw moet minimaal 5 meter bedragen.
- b. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
- c. De as van de duiker moet in het midden van de watergang liggen.
- d. De duiker moet horizontaal worden geplaatst.

Artikel 5: Meldplicht

- a. Het aanleggen van een duiker moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij het bestuur worden gemeld.
- b. De melding kan schriftelijk dan wel digitaal worden gedaan.
- c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
 - 1. naam en adres van degene die de duiker plaatst of laat plaatsen, en
 - 2. adres of locatie waar de duiker wordt geplaatst, en
 - 3. de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, en
 - 4. een situatietekening van de (dam met) duiker.