




- Renvooi brandveilig gebruik**
- 30min WBDBO
 - vluchtroute
 - brandweeringang
 - 20m1 brandslanghaspel slanglengte 20m1
 - ☐ handbrandmelder
 - ☐ rookmelder
 - ☐ brandmeldcentrale en brandmeldpaneel
 - ☐ signaalgever akoestisch
 - ☐ nevenindicator
 - ☐ Blusbeestel
 - ☐ 30 min WBDBO
 - ☐ 30 min WBDBO zelfsluitend
 - ☐ blusdekken
 - ☐ sleutelkuis
 - P. aanduiding panieksluiting
 - N.V. armatuur transparant voorzien van noodverlichting
 - ☐ noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg

Plattegrond School

| ruimte nr. | LeerRijk functie | oppervlakt | bezetting |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| HAL01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 3,60 m2 | |
| HAL02 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 19,02 m2 | |
| HAL03 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 49,15 m2 | |
| HAL04 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 4,56 m2 | |
| GANG01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 118,92 m2 | |
| GANG02 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 23,68 m2 | |
| GANG03 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 20,28 m2 | |
| TR01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 2,38 m2 | |
| TR02 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 15,98 m2 | |
| B01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 10,96 m2 | |
| B02 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 4,96 m2 | |
| B03 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,80 m2 | |
| BB | onbenoemde ruimte | 9,92 m2 | |
| T01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,50 m2 | |
| T02 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,87 m2 | |
| T03 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,62 m2 | |
| T04 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,50 m2 | |
| T05 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 2,00 m2 | |
| T06 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 2,16 m2 | |
| T07 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 6,80 m2 | |
| G01 | bijeenkomstfunctie | 115,82 m2 | 150 pers |
| S01 | kantoorfunctie | 11,01 m2 | 4 pers |
| S02 | onderwijsfunctie | 55,52 m2 | 30 pers |
| SL01 | onderwijsfunctie | 85,55 m2 | 35 pers |
| DIR01 | kantoorfunctie | 22,40 m2 | 7 pers |
| CON01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 8,14 m2 | |
| K01 | gemeenschappelijke gebruiksfunctie | 4,32 m2 | |
| L01 | onderwijsfunctie | 52,83 m2 | 35 pers |
| L02 | onderwijsfunctie | 63,20 m2 | 35 pers |
| L03 | onderwijsfunctie | 51,68 m2 | 35 pers |
| L04 | onderwijsfunctie | 62,08 m2 | 35 pers |
| L05 | onderwijsfunctie | 63,08 m2 | 35 pers |
| L06 | onderwijsfunctie | 60,52 m2 | 35 pers |
| L07 | onderwijsfunctie | 53,82 m2 | 35 pers |
| L08 | onderwijsfunctie | 53,82 m2 | 35 pers |
| L09 | onderwijsfunctie | 53,82 m2 | 35 pers |

Verdieping School



Gemeente Someren
 Bijlage G02
 Behoort bij besluit, ingevolge mandaat van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, zaaknr.:

Project:
 Basisschool LeerRijk
 Van Gijzelstraat 24
 5712 HE Someren

Opdrachtgever:
 Stichting Prodas
 Heikamperweg 7
 5725 AZ Heusden-Asten

onderwerp:
Brandveilig gebruik

Datum : 26-09-2018 gew.24-10-2018
 Schaal : 1 : 100

Project nummer : 18.02 BR

E : @icloud.com
 M : 06 -