

Retouradres Postbus 242 5600 AE Eindhoven

Gemeente Someren

Bijlage G06

Gemeente Someren

T.a.v. [REDACTED]

Wilhelminaplein 1

5711EK Someren

Naam document: Bijlage G06 - advies Veiligheidsregio

Behoort bij besluit, ingevolge mandaat van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, zaaknr:



Onderwerp	Omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik Van Gijsselstraat 24 Someren		
Datum	26 juni 2023	Behandeld door	[REDACTED]
Ons kenmerk	VRBZOZ23001833	Telefoon	[REDACTED]
Uw kenmerk		E-mail	[REDACTED]@vrbzo.nl
OLO nummer	7842729		

Beste [REDACTED]

Op 2023 heeft u ons om advies gevraagd over de omgevingsvergunning met OLO-nummer 7842729.

Wij hebben geen bezwaar

Wij hebben het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan getoetst aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 3.3 "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling omgevingsrecht en hoofdstuk 7 "Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen" van het Bouwbesluit.

Wij hebben geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

De onderstaande voorwaarden moeten in de vergunning worden opgenomen:

- Dat in het bouwwerk aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar dagverblijf wordt verschaft;
- Dat het gebruik voldoet aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit;
- Dat het bouwwerk in gebruik is of in gebruik zal worden genomen overeenkomstig de vergunningsaanvraag met kenmerk 7842729;
- Dat de bouwkundige samenstelling en de indeling van het bouwwerk is zoals is aangegeven op de plattegrondtekening Brandveilig gebruik 18.02 BR 24-10-2018
- Dat bij normaal gebruik van het bouwwerk er maximaal 56 personen tegelijkertijd in het bouwwerk aanwezig mogen zijn.

Hierop baseren wij ons advies


Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van onderstaande tekeningen en documenten.

- Aanvraag 7842729_1686035790020 2-6-2023
- Plattegrond Brandveilig gebruik 18.02 BR 24-10-2018
- Tekening Q23-00219-BV-001 1-6-2023
- Q23-00219-Werkzaamheden toelichting De Meeuw
- Q23-00219-Attesten

Heeft u vragen over het advies?

Neem dan contact met me op via [redacted] of [redacted]@vrbzo.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur



[redacted]

[redacted] Objectadvisering

