



RENVOOI

- opstelplaats batterijwagen 200 bar is 5 m
(interne afstand-afstand vanaf de waterstofinstallatie + interne afstand-afstand vanaf een (beperkt) kwetsbaar object);
- opstelplaats batterijwagen 200 bar is 5,5 m
(interne afstand-afstand vanaf de begrenzing).
- opstelplaats batterijwagen 500 bar is 8 m
(interne afstand-afstand vanaf de waterstofinstallatie + interne afstand-afstand vanaf een (beperkt) kwetsbaar object);
- opstelplaats batterijwagen 500 bar is 8,5 m
(interne afstand-afstand vanaf de begrenzing).
- waterstofinstallatie 450 bar is 2,5 m
(interne afstand-afstand vanaf de begrenzing).
- waterstofinstallatie 1000 bar is 3,5 m
(interne afstand-afstand vanaf een (beperkt) kwetsbaar object).
- waterstofinstallatie 1000 bar is 4 m
(interne afstand-afstand vanaf de begrenzing).

Externe afstanden op basis van
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
Interne afstanden op basis van PGS 35: 2020
VERSIE 0.2 (APRIL 2020);

inrichtingsgrens

