



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 7906219 {geanonimiseerd}
uw brief van: 07-07-2023
ons kenmerk: 2023-013017
bijlagen: 0
inlichtingen: L. Cleef
doorkiesnummer: (071) 306 35 67
onderwerp: Maatwerk Besluit lozing afvalwater huishoudens Leiden, 19 juli 2023

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 juli 2023 heb ik van u een melding ontvangen in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah).

De melding heeft betrekking op het brengen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een particuliere huishouding (5 personen) aan de Turfspoor 5, 2165 AW te Lissbroek in een oppervlaktewaterlichaam gelegen naast dit perceel via een minder vergaande zuiveringstechnische voorziening dan het Blah voorschrijft.

De reden voor genoemde zuivering is dat deze situatie tijdelijk is in verband met zicht op aansluiting op het, nog te realiseren, gemeentelijke rioleringsstelsel. Dit gemeentelijke rioleringsstelsel wordt tussen 2025-2030 aangelegd in verband met de realisatie van een nieuwbouwwijk "plan Turfspoor Lissbroek".

Het Blah schrijft een zuiveringstechnische voorziening met een minimale inhoud van 6 m³ (6000 liter) voor. Een zogenaamde IBA-klasse 1.

U wilt een septictank van 3 m³ (3000 liter) geschakeld aan een helofytenveld met een afmeting van 20² tot 25 m² toepassen.

Het realiseren van genoemde septictank met helofytenveld is gepland tussen september 2023 en november 2023.

Hieronder volgt het besluit en overweging.

Registratie

Uw melding is geregistreerd onder zaaknummer 2023-013017.

Beoordeling

De melding is beoordeeld op volledigheid en of eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Maatwerk noodzakelijk

Naar aanleiding van de beoordeling/toetsing ben ik van mening dat maatwerk noodzakelijk is.

Overweging

Conform artikel 11, lid 4 van het Besluit kan het bevoegd gezag instemmen om tijdelijk met een minder vergaande zuiveringstechnische voorziening te volstaan.

De lozing vindt plaats op oppervlaktewater gelegen naast perceel Turfspoor 5, 2165 AW te Lissersbroek, en staat in verbinding met de Turfspoortocht (primaire watergang). Dit water heeft geen bijzonder status. De watergang heeft primair als doel een afvoerende functie.

Indien de septictank en het helofytenveld, zoals deze staan vermeld in de melding, worden gerealiseerd en juist worden onderhouden (zorgplicht) mag verwacht worden dat de lozing in kwalitatieve zin geen achteruitgang veroorzaakt.

Periodiek onderhoud en inspectie

De zuiveringsvoorziening moet periodiek worden geïnspecteerd en indien nodig worden gereinigd. Een onderhoudscontract bij de installateur of een Septictank/IBA onderhoudsbedrijf biedt de beste garantie op een duurzame werking van het systeem.

Besluit

Gelet op artikel 10 en 11 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland **positief** op het verzoek voor maatwerk. De aanvrager wordt ontheffing verleend voor het aanbrengen en lozen van afvalwater vanuit een minder vergaande zuiveringstechnische voorziening (septictank 3 m³ plus helofytenveld 20 m² - 25 m²) in plaats van een voorgeschreven IBA-klasse 1.

Dit voor een periode tot een aansluitpunt op het gemeentelijke rioleringsstelsel gerealiseerd is.

Aandachtspunt!

De ontheffing zal worden ingetrokken of komen te vervallen indien de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt (conform Blah). De afstand wordt berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bevindt.

Indien door omstandigheden de aansluiting, met betrekking tot de minimale afstand van 40 meter, niet gerealiseerd kan worden zal ook dit maatwerkbesluit komen te vervallen en dient alsnog een IBA-klasse 1 voorziening te worden geïnstalleerd.



Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Ik vertrouw erop u met dit maatwerkbesluit voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer uitleg of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening