



BRANDWEER

Fryslân

Gemeente De Fryske Marren
[Redacted]
Postbus 101
8500AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum 9 mei 2023
Onze referentie Z/23/00011490 UIT/27520
Uw referentie OV 20230264
Uw brief van 28 april 2023

Behandeld door [Redacted]
Doorkiesnummer 088-2298651
E-mail [Redacted]

Bijlagen 1

Pand-ID 0653010000161564

Onderwerp advies omgevingsvergunning brandveilig gebruik: IKC De Toekomst, Ageommeleane 14 te Bakhuizen

Geacht college,

Op 28 april 2023 heeft Brandweer Fryslân uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen op de aanvraag omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik. De adviesaanvraag heeft betrekking op gelegen aan de Ageommeleane 14 te Bakhuizen.

Advies

Wij hebben de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik getoetst aan de indieningsvereisten volgens artikel 3.3 van de regeling omgevingsrecht (Mor). De aanvraag bevat voldoende gegevens om deze inhoudelijk te toetsen. Inhoudelijk is de aanvraag, voor zover van toepassing, aan de brandveiligheidsvoorschriften van hoofdstuk 2, 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 getoetst. Op grond van deze toetsing adviseren wij u om akkoord te gaan met de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik en aan het gebruik onderstaande, aanvullende voorwaarden te verbinden.

Aanvullende voorwaarden in verband met het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand:

Aantal toe te laten personen

- a. Overeenkomstig de aanvraag mogen in het gehele gebouw **maximaal 126 personen** gelijktijdig aanwezig zijn.

Overige voorwaarden

- b. Een afschrift van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik dient te allen tijde aanwezig te zijn in het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden en op verzoek van degene die is belast met het toezicht op de naleving van de gebruikseisen, ter inzage worden gegeven.
- c. Ten minste eenmaal per jaar moet (bij voorkeur binnen twee maanden na de start van een nieuw schooljaar) een ontruimingsoefening worden gehouden waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de aanwezige brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/27520 Z/23/00011490
Pagina 2 van 2

Graag ontvangen wij na het verlenen van de vergunning een afschrift met gewaarmerkte tekeningen.

Hierbij het verzoek de verdere behandeling over te nemen en de aanvrager op de hoogte te stellen.

Mocht u naar aanleiding van dit advies een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan in deze brief.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,


clusterhoofd risicobeheersing en planvorming

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.