

**Vergunning op grond van de  
Waterwet  
en de  
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

Rokade Planontwikkeling BV  
Wieken 14  
7711 XC NIEUWLEUSEN

Waterschap Zuiderzeeland  
Team Waterprocedures  
Postbus 229  
8200 AE LELYSTAD  
telefoon: (0320) 274 911  
[www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl)



## **INHOUD**

1.    HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
  - 1.1.   Algemeen
  - 1.2.   Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
    - 1.2.1.   Waterstaatswerken
2.    AANHEF, BESLUIT EN ONDERTEKENING
  - 2.1.   Aanhef
  - 2.2.   Besluit
  - 2.3.   Ondertekening
3.    WATERSTAATSWERKEN
  - 3.1.   Voorschriften
  - 3.2.   Overwegingen en Beoordeling
  - 3.3.   Toetsingskader Waterstaatswerken
    - 3.3.1.   Waterwet
    - 3.3.2.   Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
    - 3.3.3.   Overige verplichtingen
  - 3.4.   Slotoverweging
4.    PROCEDURE
  - 4.1.   Algemeen
  - 4.2.   Procedure
  - 4.3.   Onmiddellijk starten van de werkzaamheden
5.    MEDEDELINGEN
  - 5.1.   Bezwaarschrift
  - 5.2.   Inwerkingtreding vergunning
  - 5.3.   Voorkomen van schade
  - 5.4.   Afschriften
  - 5.5.   Legeskosten

## **BIJLAGEN**

# **1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

---

## **1.1. ALGEMEEN**

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

## **1.2. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD**

### **1.2.1. Waterstaatswerken**

De aanvraag heeft betrekking op het dempen en graven van watergangen, het verlengen van een duiker in de Edelherttocht Noord en het aanleggen van een dam met duiker in een wegsloot ten behoeve van het realiseren van een tankstation ter hoogte van de Bijlweg/Houtribweg/Overijsselseweg in Lelystad. Het uitvoeren van dit werk is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

## 2. Aanhef, Besluit en Ondertekening

---

ZZL/PPAWP-W/2019/579998

### 2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 25 mei 2019 een aanvraag ontvangen van Rokade Planontwikkeling BV om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 574043.

De aanvraag betreft:

- het gebruikmaken van het waterstaatswerk de daartoe behorende beschermingszones in de percelen die kadastraal bekendstaan als: LLS00H1680G0, LLS00H1485G0, LLS00H1658G0, LLS00H2310G0, LLS00H2311G0.

### 2.2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan Rokade Planontwikkeling BV te Nieuwleusen te verlenen voor het wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het dempen en graven van watergangen, het verlengen van een duiker in de Edelherttocht Noord en het aanleggen van een dam met duiker in een wegsloot ten behoeve van het realiseren van een tankstation ter hoogte van de Bijlweg/Houtribweg/Overijsselseweg in Lelystad in de percelen die kadastraal bekendstaan als: LLS00H1680G0, LLS00H1485G0, LLS00H1658G0, LLS00H2310G0, LLS00H2311G0.
- II. De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.
- IV. De bij de aanvraag ingediende tekeningen en documenten deel te laten uitmaken van de vergunning.

### 2.3. ONDERTEKENING

Lelystad, 23 juli 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies  
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,  
Advies en Redactie



## 3. Waterstaatswerken

---

### 3.1. VOORSCHRIFTEN

#### **Voorschrift 1**

(algemeen)

1. De vergunninghoud(st)er meldt aan de ambtenaar:
  - ten minste één week van tevoren de start (tijd en datum) van de werkzaamheden. Bij deze melding dient tevens bekend gemaakt te worden wie, met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de contactpersoon is en op welk (mobiele) telefoonnummer deze gedurende het werk bereikbaar is;
  - uiterlijk twee dagen nadat het werk gereed is de beëindiging van de werkzaamheden.

De melding van deze gegevens kan gedaan worden via het e-mailadres [waterprocedures@zuiderzeeland.nl](mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl).
2. Realisatie van het werk dient te zijn voltooid binnen één jaar na verlening van deze vergunning.
3. Eenmaal begonnen werk moet onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden.
4. Oneffenheden in het terrein, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen, binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden, door en voor rekening van de vergunninghoud(st)er hersteld te worden.
5. Tijdens de realisatie van het werk dient de vergunning of een kopie daarvan, ter plaatse van het werk, aanwezig te zijn. Op verzoek, van de daartoe bevoegde ambtenaren, dient de vergunning per direct overhandigd te worden.
6. De vergunninghoud(st)er dient het werk in goede staat te onderhouden. Gebreken moeten worden hersteld door de vergunninghoud(st)er. Ook tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghoud(st)er onderhoudsplichtig (zie lid 8).
7. Indien door de aanleg of het gebruik van het werk schade aan waterstaatswerken is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar (zie lid 8).
8. Ten aanzien van lid 6 en lid 7 dient de vergunninghoud(st)er herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
9. Indien de vergunninghoud(st)er het werk wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd moeten worden.
10. Binnen één week na voltooiing van het werk dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
11. Ten aanzien van alle voorschriften zijn de ter plaatse geldende leggerprofielen van de Edelherttocht Noord en de wegsloot maatgevend.

## **Voorschrift 2**

(uitvoeren werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de gewaarmerkte tekening(en) en document(en) met nummer(s):
  - 1268650-1 d.d.16-01-2019;
  - 1268650-2 d.d. 17-01-2019;
  - 1268650-3 d.d. 17-01-2019;
  - Ruimtelijke onderbouwing "tankstation N307 Houtribweg Noord" d.d. 19-04-2019.
2. Indien taluds door de uitvoering van werkzaamheden zijn gewijzigd/beschadigd, dan dienen deze te worden hersteld volgens het ter plaatse geldende leggerprofiel.
3. Het is niet toegestaan om vrijkomende grond in het talud van watergangen te verwerken of in watergangen te storten.
4. Na voltooiing van het werk dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten en binnen twee weken, de herstelde en de nieuwe taluds te worden ingezaaid met het graszaadmengsel B3, volgens de meest recente grasgids.
5. Na voltooiing van het werk dienen er revisietekeningen van het watersysteem te worden aangeleverd in .DWG formaat. De tekening moeten worden ingediend bij [waterprocedures@zuiderzeeland.nl](mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl) onder vermelding van zaaknummer 574043

## **Voorschrift 3**

(dammen en duikers)

1. Tijdens en na voltooiing van het werk mag het watertransport in de watergangen niet worden belemmerd en dient de afvoer van hemelwater gewaarborgd te blijven.
2. De drainuitmondingen dienen zodanig te worden aangelegd dat uitspoeling van het talud niet mogelijk is.
3. De duikers dienen aan beide zijden minimaal 0,10 meter en maximaal 0,30 meter uit het talud te steken.
4. De duikers dienen te worden gelegd op een zandpakket met een dikte van minimaal 0,15 meter, of volgens de voorwaarden van de leverancier.
5. De duikers dienen een inwendige diameter van minimaal 0,60 meter te hebben.
6. De elementen van de betonnen duikers dienen minimaal 2,00 meter lang te zijn en waterdicht op elkaar aangesloten te worden.
7. Het verloren waterbergend vermogen t.g.v. het aanleggen van dammen dient, binnen het stroomgebied waarin gedempt wordt, te worden gecompenseerd door 40 m<sup>2</sup> oppervlaktewater te graven.
8. De duikers mogen een lengte van maximaal 18 meter hebben.

## **Voorschrift 4**

(graven)

1. De afstand van de insteek van de Edelherttocht Noord tot aan de stammen van bomen dient minimaal 2,50 meter te zijn.
2. Het dient mogelijk te blijven om water af te voeren. Voordat de huidige wegsloot wordt aangepast, dient de nieuwe wegsloot gegraven te zijn.
3. Naast de wegsloot dient een schouwpad (obstakelvrije strook) van minimaal 5,00 meter breed te worden aangelegd.

4. Tijdens en na voltooiing van het werk mag het watertransport in de watergangen niet worden belemmerd en dient de afvoer van hemelwater gewaarborgd te blijven.
5. De te graven watergang dient een minimale bodembreedte van 0.50 meter te hebben en de taluds dienen te worden afgewerkt onder een helling van 1:1,25.

#### **Voorschrift 5**

(toename verharding)

1. Door de toename van verhard oppervlak en versnelde afvoer van hemelwater dient er, in het zelfde peilgebied, 350m<sup>2</sup> oppervlaktewater gerealiseerd te worden.

### **3.2. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING**

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

#### **Belangenoverweging**

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat met het verlenen van deze vergunning de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

#### **Ruimtelijke onderbouwing "tankstation N307 Houtribweg Noord"**

- BügelHajema heeft de ruimtelijk onderbouwing Tankstation N307 Houtribweg Noord opgesteld. In dit document zijn de waterkwaliteits en -kwantiteits aspecten van de aanvraag uitgewerkt. Dit document is getoetst aan de beleidsregels van waterschap Zuiderzeeland en akkoord bevonden.

#### **Slootdempingenbeleid**

- Het werk valt onder het slootdempingenbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. In dit beleid is onder andere opgenomen dat het verloren waterbergend vermogen elders moet worden gecompenseerd.
- Door het graven van 40 m<sup>2</sup> vervangende waterberging wordt voldaan aan het slootdempingenbeleid.

#### **Schouwbeleid**

- Het onderhoud van watergangen dient te geschieden volgens het schouwbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. Dit houdt onder andere in dat aanvoersloten drie maal per jaar, kwelsloten twee maal per jaar en overige sloten één maal per jaar gemaaid dienen te worden en in overeenstemming daarmee door Waterschap Zuiderzeeland worden geschouwd.

#### **Beleid toename verharding en versnelde afvoer.**

- De toename van verhard oppervlak bedraagt ca. 7000m<sup>2</sup>. Omdat de toename groter dan 2.500 m<sup>2</sup> bedraagt, is de bergingsnorm van 5% van toepassing. Door het realiseren van 350 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater wordt voldaan aan het beleid toename verharding en versnelde afvoer.

	<b>Toename verharding</b>	<b>Toepassing bergingsnorm</b>
<i>Kleine toename (landelijk gebied)</i>	< 2.500 m <sup>2</sup>	Geen compensatie verplicht, tenzij het watersysteem al om andere redenen moet worden aangepast.
<i>Kleine toename (stedelijk gebied)</i>	< 750 m <sup>2</sup>	Geen compensatie verplicht, tenzij het watersysteem al om andere redenen moet worden aangepast.
<i>Middelgrote toename</i>	< 50.000 m <sup>2</sup>	Compensatie conform bergingsnorm.
<i>Grote plannen</i>	>= 50.000 m <sup>2</sup>	Maatwerk, bergingsnorm als uitgangspunt.



### **3.3. TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN**

#### **3.3.1. Waterwet**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

#### **3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.2 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.
- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

#### **3.3.3. Overige verplichtingen**

Naast deze vergunning heeft u, voordat u begint met het werk, tevens toestemming nodig van:

- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad;
- [REDACTED]

### **3.4. SLOTOVERWEGING**

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 4. Procedure

---

### 4.1. ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 574043.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- een brief, een aanvraagformulier watervergunning en tekeningen.

### 4.2. PROCEDURE

Bij de behandeling van de aanvraag is de volgende procedure gevolgd:

- De voorbereiding van het besluit in deze vergunning heeft plaatsgevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Op 25 mei 2019 zijn een brief, een aanvraagformulier, tekeningen en documenten ingediend.
- Op 29 mei 2019 zijn aanvullende gegevens ingediend waarna de aanvraag in behandeling is genomen.
- Nadat het werk is gerealiseerd zal het worden opgenomen in de legger en/of het beheerregister.

### 4.3. ONMIDDELIJK STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

Indien aan de overige verplichtingen is voldaan, inclusief hoofdstuk 3, voorschrift 1, lid 1 (de werkzaamheden melden bij de ambtenaar), dan mag de vergunninghoud(st)er na ontvangst van deze vergunning met de werkzaamheden beginnen. Het starten van de werkzaamheden, voordat de termijn dat Waterschap Zuiderzeeland een bezwaarschrift kan ontvangen is verstreken, komt voor risico van de vergunninghoud(st)er. Het indienen van een bezwaarschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening kan aanleiding geven tot wijziging of intrekking van deze vergunning. Over ingediende bezwaren kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures, telefoonnummer (0320) 274 911 (zie hoofdstuk 5 Mededelingen, onderdeel 5.1 Bezwaarschrift).

## 5. Mededelingen

---

### 5.1. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt uw bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

### 5.2. INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient tevens toegezonden te worden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: [www.minjus.nl](http://www.minjus.nl).

### 5.3. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

#### **5.4. AFSCHRIFTEN**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere;
- [REDACTED]

#### **5.5. LEGESKOSTEN**

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning legeskosten verschuldigd, waarvoor u binnenkort een brief ontvangt voor het opgeven van de bouwkosten.



## **BIJLAGE I    Begripsbepalingen**

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-W/2019/579998 op aanvraag d.d. 25 mei 2019 van Rokade Planontwikkeling BV te Nieuwleusen.)

Lelystad, 23 juli 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies  
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,  
Advies en Regie

### **Begripsbepalingen:**

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen.  <b>Rokade Planontwikkeling BV, Wieken 14 te Nieuwleusen.</b>
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld:  <b>Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.</b>
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebodsen verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is te vinden op: <a href="http://www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland">www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland</a> .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	  in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaar handelt namens het bestuur en is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer  Bij geen gehoor kunt u bellen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320)-274 911.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlakte-water binnen het beheergebied van het waterschap.

h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.