

Klapper Tab nummer	Tagcode	Voedingspanning Groepnr.	Ruimtenr.	Locatie	Omschrijving	Binnenunit serienummer	Buitenunit serienummer	Merk	Koudemiddel type	Inhoud: KG	Koelvermogen KW	Bouwjaar
1	9AC16B17	L/KVI 4/4-4-53	16.17	Airco Kantoor BG ruimte 16.17	Airco	E072086	E066074	Daikin	R410A	1	3,5	2011
2	9AC16B18	L/KVI 4/4-4-19	16.18	Airco Kantoor BG ruimte 16.18	Airco	538-9534-002336	2020-5	Imi	R22	1,64		
3	9AC16B19	L/KVI 4/4-4-60	16.19	Airco Kantoor BG ruimte 16.19	Airco	02400031	03000545	Toshiba	R32	1,3	6,7	2021
4	9AC16B32	L/KVI 4/4-4-57	16.32	Airco Kantoor BG ruimte 16.32	Airco	53100345	52400427	Toshiba	R410A	0,8	2,5	
5	9AC16C02	L/KVI 4/4-4-15	16C.02	Lucht toevoer Kantoor verdieping ruimte 16C.02	WtW+Satteliet	42600705	402B0103	Toshiba	R410A	3,1	10	2015
6	9AC16C03	L/KVI 4/4-4-47	16C.03	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.03	Airco	04AGI11620	2020-4	Carrier	R22	1,2		1998
7	9AC16C04	L/KVI 4/4-4-46	16C.04	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.04	Monosplit	04AGI11623	03AHI06262	Carrier	R22	2,74		1998
8	9AC16C05	L/KVI 4/4-4-49	16C.05	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.05	Monosplit	09AF113544	2020-3	Carrier	R22	0,53	2,5	1998
9	9AC16C06	L/KVI 4/4-4-48	16C.06	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.06	Monosplit	03AGI11454	2020-2	Carrier	R22	0,53	2,5	1998
10	9AC16C07	L/KVI 4/4-4-58	16C.07	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.07	Airco	60730041	6280005	Toshiba	R410A	1,4	3,5	2016
11	9AC16C08	L/KVI 4/4-4-51	16C.08	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.08	Monosplit	09AF113545	2020-1	Carrier	R22	0,53	2,5	1998
12	9AC16C12	L/KVI 4/4-4-21	16C.12	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.12		72400167	80410132	Toshiba	R410A	3,1	14	2018
13	9AC16C20	L/KVI 4/4-4-55	16C.20	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.20	Monosplit	50430089	52200415	Toshiba	R410A	1,1	5	2015
14	9AC16C21	L/KVI 4/4-4-52	16C.21	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.21		32400121	32100011	Toshiba	R410A	1,05	2,51	2013
15	9AC16C22	L/KVI 4/4-4-59	16C.22	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.22	Monosplit	537-9538-003808	2020-7	Imi	R22	0,78		
16	9AC16C24	L/KVI 4/4-4-54	16C.24	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.24	Airco	E063190	E058586	Daikin	R410A	0,74	2,5	2011
17	9AC16B20.1	L/KVI 4/4-4-50	16.20	Airco Serverruimte BG ruimte 16.20	Airco	260009	02300017	Toshiba	R32	2,1	9,5	2021
18	9AC16B20.2	L/KVI 4/4-4-08	16.20	Airco Serverruimte BG ruimte 16.20	Airco	80720008	808B0043	Toshiba	R410A	3,1	14	2018
19	9AC16B16	L/KVI 4/4-4-56	16.16	Airco Kantoor BG ruimte 16.16	Multi 3x C23, B16, B31,	6648525	1711857	Daikin	R410A	3	9	2006
19	9AC16B31	L/KVI 4/4-4-56	16.31	Airco Kantoor BG ruimte 16.31	Multi 3x C23, B16, B31,	6501708	1711857	Daikin	R410A	3	9	2006
19	9AC16C23	L/KVI 4/4-4-56	16C.23	Airco Kantoor verdieping ruimte 16C.23	Multi 3x C23, B16, B31,	1711531	1711857	Daikin	R410A	3	9	2006
20	9AC16B02	L/KVI 4/4-4-18	16.02	Airco Kantoor BG ruimte 16.02	Airco	03AHI01830	2020-6	Carrier	R22	3,2	10,5	1998