

Overzicht gekanaliseerde emissies locatie Boutestraat

	Eenheid	Ketel 7	Ketel 5	Droogkap PM4	Droger KM1	Bijstookketel	Stofafzuiging PM4
Nominaal vermogen	MW _{th}	9,7	6,0	4,2	4,0	0,6	n.v.t.
Bezettingsgraad	uren	8.200	< 500	8.200	8.200	2.000	8.200
Brandstof		Aardgas	Aardgas	Aardgas	Aardgas	Aardgas	n.v.t.
Rendement	%	97	90	90	90	90	n.v.t.
Verbruik	Nm ³ /jaar	7.000.000	100.000	2.000.000	1.500.000	50.000	n.v.t.
NO_x-emissie	mg/Nm ³	70	150	200	200	200	n.v.t.
Stofemissie	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	5
Meetfrequentie		Jaarlijks	Jaarlijks	Jaarlijks	Jaarlijks	Jaarlijks	Jaarlijks

Overzicht toegepaste normen component norm

- Emission sampling → EN 15259
- O₂ → NEN-EN 14789
- CO → NEN-EN 15058
- NO_x als NO₂ → NEN-EN 14792
- Atmosferische druk → NEN-EN 13284-1
- Stofmeting → NEN-ISO 9096

Alle toegepaste normen vallen onder de accreditatie scope van het meetbedrijf