
Van:
Verzonden: mber 2022 13:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: aanvullende vragen naar aanleiding van constructieberekeningen koelers
Bijlagen: Droge Koelunit V-Flux 20221222_115513.jpg; Gewicht Droge Koelunit V-Flux 20221222_115520.jpg; Bijlage 6 Dakopstelling koelmachines Morssinkhof Plastics A3-3.100.209A.pdf

Urgentie: Hoog

Hallo

Onderstaand de reactie/antwoorden op de aanvullende vragen n.a.v. de constructieberekeningen koelers Morssinkhof Preforms: (in *rood/cursief*)

- Hoeveel koelunits geplaatst worden? *In totaal kunnen/zullen max. 6 koelunits op het laagbouw dak geplaatst worden; Vooralsnog zullen dit in eerste instantie niet meer dan 5 droge koelunits zijn, maar in de toekomst zou de bestaande natte koelunit (op het hogere dak) eventueel vervangen kunnen worden door een 6^e droge koelunit, in lijn met de andere 5 droge koelunits;*
- Welk type geplaatst wordt? *Het betreft (t.b.v. de constructieberekeningen op het laagbouw dak) in alle gevallen droge koelunits 'V-Flux-installation': Zie bijgaande foto: 'Droge Koelunit V-Flux 20221222_115513';*
- Wat het gewicht is van de units? Er worden verschillende gewicht gegevens in de aanvraag gebruikt (1.000 kg en 4.400 kg); *Het gewicht van de droge koelunits, die in de constructieberekeningen zijn gebruikt is: 1040 kg; Zie bijgaande foto: 'Gewicht Droge Koelunit V-Flux 20221222_115520';*
- De locatie waar de units geplaatst worden, welke tekening is van toepassing? *De (in totaal maximaal) 6 droge koelunits worden geïnstalleerd op het Laagbouw dak; Betreft tekening A3-3.100.209A (Zie bijgaande bijlage 6).*

Ik hoop dat deze antwoorden voldoende duidelijk zijn, om hiermee ook de bouwvergunning voor dit onderdeel op korte termijn te kunnen afronden?

Hoor graag van je,

MvG,

Met vriendelijke groet,

Griesemann engineering
Eerste Bokslootweg 17
NL-7821 AT EMMEN

From:

Sent: Tuesday, December 20, 2022 1:20 PM

To:

Subject: FW: aanvullende vragen naar aanleiding van constructieberekeningen koelers

You don't often get email from

Hoi

Hierbij

Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 13:15

Aan: '

CC:

Onderwerp: aanvullende vragen naar aanleiding van constructieberekeningen koelers

Beste

Hierbij stuur ik je zoals afgesproken de vragen met betrekking tot de constructie berekeningen toe.

Uit de aanvraag kan niet duidelijk afgeleid worden:

- hoeveel koelunits geplaatst worden?
- welk type geplaatst worden?
- wat het gewicht is van de units? Er worden verschillende gewicht gegevens in de aanvraag gebruikt (1.000 kg en 4.400 kg).
- de locatie waar de units geplaatst worden, welke tekening is van toepassing?

Graag de antwoorden van deze vragen per mail toesturen.

Deze mail graag ook in cc sturen aan de heer J. Oudman van de gemeente Emmen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet