

Bijlage 29: Aanvraag gelijkwaardigheid Opera voorstelling La Traviata.

Naar aanleiding van het organiseren van een operavoorstelling in een industriële omgeving willen wij bij deze gelijkwaardigheid aanvragen voor de volgende aspecten:

Bouwbesluit artikelen:

Artikel 2.89: Omvang brandcompartiment

Gezien de totale grootte van de ruimte (voorstelling inclusief de garderobe) > 3000 m² vragen we een gelijkwaardigheid aan.

Artikel 6.3: Noodverlichting

De bedrijfsruimte is niet standaard voorzien van noodverlichting. De 'normale' verlichtingsarmaturen in de voorstellings- en foyerruimte worden in combinatie met de eigen energiecentrale van Sappi toegepast als gelijkwaardige oplossing voor de noodverlichting. Indien de energievoorziening van Enexis uit zou vallen, wordt de energievoorziening van de 'normale' verlichtingsarmaturen overgenomen door de eigen energiecentrale van Sappi. Aangezien de 'normale' verlichtingsarmaturen tijdens de voorstelling uitgeschakeld zijn, zijn tijdens de voorstelling en bij het gebruik van de foyer personen aanwezig nabij de bedieningsknoppen van de 'normale' verlichting om deze in te schakelen bij een ontruiming (binnen 30 seconden is de energievoorziening weer beschikbaar).

Artikel 6.24: Vluchtrouteaanduiding

De bedrijfsruimte is niet standaard voorzien van noodverlichting en vluchtroute aanduiding, hiervoor zijn aanpassingen gedaan, met name bewegwijzering en nalichtende tape op de vloeren, tevens worden 2 mobiele noodverlichting units gebruikt zodat vluchtwegaanduiding en bewegwijzering ingevuld kunnen worden.

Artikel 6.25: Draairichting vluchtdeur naar vluchtroutes.

Er is een deur (4^e etage richting lift) die in tegengestelde richting opengaat, tijdens de voorstelling is deze deur permanent bemand in geval van nood wordt deze deur direct en definitief geopend, zodat bij mogelijke ontruiming geen hinder ondervindt.

Afdeling 2.1 artikel 2.5: sterkte constructies

trappenhuisbelasting

sneeuwbelasting

Voor beide aspecten zijn additionele berekeningen uitgevoerd om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, tevens geldt voor de sneeuwbelasting in bijzondere situatie een sneeuwruims scenario.

Gaarne zien we voor deze situaties een oplossing in gelijkwaardigheid.

In afwachting van uw reactie.

Mvg.

07-10-2023