

Bedrijfskeuze

Bedrijf keuken

Temperatuurfactor (Ft)

Factor: 1.30

Plaatsing afscheider

Aardinbouw

Materiaal

HDPE (Aardinbouw)

Dichtheidsfactor (Fd)

Factor: 1.00

Reinigingsfactor (Fr)

Factor: 1.30

Totalen en geselecteerde afscheider

Om de berekening en uitkomst te mail/printen moet de projectnaam en plaats zijn ingevuld.

NG =  $Q_s \times F_t \times F_d \times F_r$

NG = 3.20 x 1.3 x 1.00 x 1.3

Berekende grootte (NG): 5.41

Selecteer toepassing

Bedrijfskeuze

Temperatuurfactor (Ft)

Plaatsing afscheider

Materiaal

Dichtheidsfactor (Fd)

Reinigingsfactor (Fr)

Selecteer apparaten

Kookketel uitlaat 25 mm

Kookketel uitlaat 50 mm

Kantelketel via afv. 70 mm

Kantelketel via afv. 100 mm

Spoelbak met sifon 40 mm

Spoelbak met sifon 50 mm

Spoelbak zonder sifon 40 mm

Spoelbak zonder sifon 50 mm

Vaatwasser max. 2 l/s

Braadslee kantelbaar

Braadslee vast

Hogedruk - of stoomreiniger

Schrapmachine

Groentewasmachine

DN15

DN20

DN25

Watervolume in l/s (Qs):

0

0

0

0

2

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3.20 l/s