

Parkeernorm				
Gebouw	Oppervlakte gebouw	Parkeernorm	Aantallen volgens norm	Aantal parkeerplekken
BK	342,8	12/100m ²	41,1	
KFC	327,8	12/100m ²	39,3	
Shop	275	8/100m ²	22	
Totaal	670,6		102,4	100

RENVOL			
VERKLARING POMP-TANK:			
DT	Diesel tank	ondergronds	met een inhoud van 80 m ³
HVOT	Diesel tank	ondergronds	met een inhoud van 20 m ³
E2OT	Diesel tank	ondergronds	met een inhoud van 50 m ³
S+T	Super + tank	ondergronds	met een inhoud van 30 m ³
DPT	Diesel Premium tank	ondergronds	met een inhoud van 20 m ³
AuB	Aldus tank	ondergronds	met een inhoud van 10 m ³
D	Alphastang Diesel		
HVO	Alphastang HVO		
E10	Alphastang Euro10		
B+	Alphastang Super		
DPT	Alphastang Diesel Premium		
H2-300	Alphastang H2 300 bar t.b.v. trucks		
H2-700	Alphastang H2 700 bar t.b.v. personenwagens		
HVO40	Alphastang HVO 40 40 min.		
CNG	Alphastang CNG		
AuB	Alphastang Autogas		
LNG	Alphastang LNG		
ad	Aankomst dierstap		
ad+ap	Aankomst dierstap + Aanpak dierstap		
och	Overvloedig		
sch	Schicht		
tm	Tankruiming		
TO	Tankruiming		
VP	Vulpuntbak		
VPA	Vulpuntbak Autogas		


VERKLARING KABELS & LEIDINGEN:			
-----	Dampreuzer stage I		
-----	Dampreuzer stage II		
-----	Ontluchtingsleiding		
-----	Puistleiding Autogas		
-----	Vulleiding		
-----	Zugleiding		

VERKLARING WATERAFVOER:			
op	Controleput		
pt	Afvoerput aangesloten op olie- en benzineafschuider		
hwa	Hevelaafvoer		
nn	Niveauaansluiting op olie- en benzineafschuider		
ob	Olle- en benzineafschuider 1 (u) + afvoerput 1200 L		
plp	Palput aangesloten op olie- en benzineafschuider		
sk	Stoofafvoer aangesloten op olie- en benzineafschuider		
sk	Tonafvoer		
-----	H2O2 leidingwerk		
-----	HVA PVC leidingwerk		
-----	VVA PVC leidingwerk		

VERKLARING TERREINRICHTING:			
ab	Aanrijpbeveiliging		
ab	Aanrijpbeveiliging beton		
bak	Borduurkanten		
cam	Camera		
OTT	Geotegewerk betonnen dam		
k	Lufekdam		
lm	Luchtmast 8 meter hoog		
na	Nooitlip		
OPT	Borduurkanten		
plp	Puistleiding		
PR	Puistleiding		
sch	Schicht		
dm	Lichtmast		
dm	Double lichtmast		
TR	Techniekruimte		
tr	Truck		
zp	Zetrapad		
lp	Luchtput (b) laden elektrische voertuigen		
tra	Truck		
sch	Schicht		
vm	Vlaggermast 8 meter		
TT	Toern		
pg	Puistleiding met een inhoud van 9 kg		

BKds	BK Wedge Directional Sign
BKbb	BK Hoogtebegrenzer
BKpm	BK Pre-reader Menu
BKsp	BK Beveiliging
BKbn	BK Menubord

○	Pompeusmeting
○	Erfgrens
---	Inrichtingsgrens tankstation
---	Inrichtingsgrens horeca



Kadastrale situatie	
Kadastrale gemeente:	Almelo
Secor:	0
Nummer:	1627
Schaal:	1:2000

VERGUNNING

Datum wijziging K	11-07-2023	Aanpassingen t.b.v. de vergunning
Datum wijziging I	17-05-2023	Aanpassingen t.b.v. de vergunning
Datum wijziging I	15-12-2022	Definitief t.b.v. vergunningaanvraag
Datum wijziging H	15-09-2022	Toewoegen inrichtingsgrens

Project:		EG Almelo XL park
Onderwerp:		Newton Almelo
Definitief ontwerp		
Gatkend		5.1.16
Datum		14-01-2021
Afdeling		CIP
Project		5.1.16

Werknummer:	553630	Blad:	DO-B101
Formaat:	1609x841	Schaal:	1:200



Kleine Fluitersweg 253
7300 AM APELDOORN
Tel.: 055 - 5781350
Fax: 055 - 5781350

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1