




architect :  schaal : 1:100 projectnr : **A20079**  
 arch.reg. :  getekend : A.S. **B-02**  
 werkwijze : ISO9001 formaat : A0 blad :

## BRANDPREVENTIE:

HET KANTOOR MOET WORDEN VOORZIEN  
VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE MET RUIMTEBEWAKING  
DE BRANDMELDINSTALLATIE HOEFT NIET VOORZIEN TE WORDEN VAN EEN INSPECTIECERTIFICAAT  
DE INSTALLATIE HOEFT NIET RECHTSTREKS NAAR DE RAC DOORGESCHIED TE WORDEN

HET KANTOR VOORZIEN VAN EEN INTRUSTRINGSINSTALLATIE CONFORM NEN 2575  
EEN ALARM TYPE R INSTALLATIE (ELKE WEGDE SIGNALISATIE) VANWEGE DOODLOPE ENDE MOET DE INTRUSTRINGSINSTALLATIE DIRECT WORDEN AANGESLUITEN  
DE BEDRIJFSRUIMTE MOET VOORZIEN WORDEN VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE MET NIET-  
AUTOMATISCH BEWAKING

•VLUCHTDEUREN AAN BUITENDEGE VOORZIEN  
VAN NOODVERLICHTING  
AANGESLUITEN OP NOODSTROOM

•BRANDMELDINSTALLATIE VL05 NEN 2535  
INTRUSTRINGSINSTALLATIE VL05 NEN 2575

DE GETEKENDE PROJECTIE IS INDICATIEF  
PVE SPIELLEN DOOR INSTALLATEUR EN VERLENDE OVERNAME AAN BEVOEGD GEZAG  
ZIE BRANDPREVENTIE RAPPORTAGE VAN HELIX 22790101 VERSIE 6