

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
Postbus 16029, 2500 BA Den Haag

RUD Zuid Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht



BILFINGER

Engineering & Maintenance

Contactpersoon	Referentie	Telefoon	E-mail
	2022-066825 2023/967		

Onderwerp: verzoek om aanvullingen aanvraag Wabo bouwen

28 juni 2023

Northwest Europe

Opmerking bevoegd gezag:

Onduidelijk is of het hemelwater dat op het nieuwe dak valt wordt opgevangen om op eigen terrein verwerkt te worden (hergebruik, infiltratie of anders). Het nieuwe dakoppervlak is groter dan 300 m2. Indien het hemelwater geïnfiltreerd wordt in de bodem, dan moet de werking van het systeem door infiltratieonderzoek en berekening aangetoond worden. Graag de aanvraag nader laten aanvullen.

Antwoord Celanese:

Analoog aan de andere gebouwen op het terrein zal het hemelwater van het dak afgevoerd worden via een aansluiting op het bestaande schoonwaterriool.

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Postbus 16029
2500 BA Den Haag

Telefoon 088 996 70 00
www.tebodin.bilfinger.com

Bankgegevens
Deutsche Bank
Account nr. 26.51.77.014
IBAN NL72DEUT0265177014
BIC DEUTNL2A
BTW-identificatie nr.
NL820421960B01
Handelsregister nr. 27336603,
Den Haag