



BRANDWEER

Drenthe

ODG
[redacted]

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U201118

uw kenmerk

datum
30 Juni 2020

inlichten bij
[redacted]

telefoonnummer
[redacted]

email
[redacted]

onderwerp

UPD deluge sprinkler silopark Morssinkhof

Geachte [redacted]

Op 29-06-2020 stuurde Morssinkhof BV, [redacted] ons het bovenstaande UPD ter beoordeling als invulling op de milieuvergunning t.b.v. de silopark voorbereiding voor Morssinkhof in Emmen aan de Eerste Bokslootweg 17 CC. In deze brief leest u ons advies.

Advies: UPD akkoord

Het betreft een UPD deluge sprinkler opgesteld door Anteagroup met projectnr. 0452799.100 definitief versie 4.0 van 25 juni 2020.

1. §6.12, Uitgangspunt is dus dat het silopark als een afzonderlijke doormelding bij de portiersloge binnen komt.
2. §7.1.4, Jaarlijks dient een inspectiecertificaat te worden opgeleverd door een geaccrediteerde II nadat deze de installatie etc. heeft geïnspecteerd. Dit in overeenstemming met §3.2.

Aandachtspunten:

- Algemeen: De aanwezige "bedrijfsbrandweer", op het emmtec terrein de LHV Falck genoemd, is voorsnog geen aangewezen bedrijfsbrandweer.
- Paragraaf 6.3.1 vermeldt dat de aanwezige ontruimingsinstallatie buiten de scope van dit UPD valt. Dat houdt dus in dat er nog een PVE hiervoor dient te komen waarin tevens de brandmeldinstallatie is opgenomen of dat deze onderdeel uitmaakt van het UPD laagbouw!

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, de contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

