



BIJLAGE I, WATERVERGUNNING (BOUWEN EN GRAVEN IN WATERKERING)

Op 19 oktober 2023 heb ik uw aanvraag voor een Watervergunning ontvangen voor het slopen van een bestaande woning, het ontgraven voor een fundering en het bouwen van een nieuwe woning, ter plaatse van Vennemeer 21 in Oude Ade in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer (2023-019928). Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie hoofdstuk 3 *Voorschriften*.

1. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. Het bouwen van een woning (inclusief isolatie, fundering en heipalen);
 - b. Het uitvoeren van grondverzet, voor het ingraven van de fundering;
- dit beiden in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter plaatse van ter plaatse van Vennemeer 21 in Oude Ade.

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Bovenaanzicht met de ligging van de zones van de waterkering en de te bouwen woning, Stijnvandenboogaard architecture, 17805, OV001, de dato 30 november 2023, ontvangen 1 december 2023.
2. Doorsnede van de woning ten opzichte van het *leggerprofiel* en het *profiel van vrije ruimte*, Stijnvandenboogaard architecture, 17805, OV 300, de dato 30 november 2023, ontvangen 1 december 2023.
3. Doorsnede van de woning ten opzichte van het *leggerprofiel* en het *profiel van vrije ruimte*, Stijnvandenboogaard architecture, 17805, OV 301, de dato 30 november 2023, ontvangen 1 december 2023.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor {geanonimiseerd}

Kenmerk: 2023-019928



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 december 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bouwen waterkering

1. De funderingspalen van de woning moeten bestand zijn tegen horizontale druk door mogelijke toekomstige ophogingen van de waterkering.
2. Het is niet toegestaan om (hei)palen door middel van (voor)sputten in te brengen.
3. Er mogen geen (hei)palen worden toegepast, waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schaft, zoals palen met een verzwaarde punt.
4. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.

Grondverzet waterkering

5. Het maaiveld, waarop geen verharding wordt aangebracht, moet erosiebestendig worden afgewerkt
6. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.
7. Er mag geen grondverzet plaatsvinden binnen het *leggerprofiel* van de waterkering.

**Algemene voorschriften****1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/start-en-einde-van-uw-werk/melding-start-werkzaamheden/>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de *Keur Rijnland 2020* de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het *Waterbeheerplan 2022-2028*. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het bouwen van een woning (inclusief isolatie, fundering en heipalen), in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering, ter plaatse van ter plaatse van Vennemeer 21 in Oude Ade.

Het bouwen van een bouwwerk in de *kern-* of *beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder k, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 *Bouwen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan artikel 3a uit deze beleidsregel.

Voorschrift heipalen buiten *bebouwde contouren*

In het verzoek voor aanvullende gegevens is op 3 november 2023 aangegeven dat de (hei)palen bestand moeten zijn tegen horizontale druk door mogelijke toekomstige dijkophogingen. Dit omdat de woning gelegen is buiten de *bebouwde contouren* (kaart 11, *Kaarten bij regels*). Dit is ook in voorschrift 1 opgenomen.



Locatie en werk

Er wordt een woning gerealiseerd aan de binnendijkse zijde en in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering.

De *kruin* van de waterkering ligt ten noorden, westen en zuiden van de te bouwen woning op Vennemeer 21 in Oude Ade. De woning wordt ongeveer 18,8 bij 14,5 meter en 7,7 meter hoog. De woning heeft geen kelder.

Woning ten opzichte van waterkering met leggerprofiel 158-042-00019

Er is sprake van een *leggerprofiel* van de waterkering met een zogenoemd *achterland* (geen *berm*).

De onderkant van de van de fundering (hieronder zit geen isolatie) komt op het meest kritische punt (de zuidwesthoek) op 6,6 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering te liggen op een hoogte van NAP -0,85 meter.

Het *profiel van vrije ruimte* ligt hier op NAP -1,09 meter. Dit betekent dat de onderkant van de fundering van de woning; 0,24 meter boven het *profiel van vrije ruimte* komt te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er niet binnen het *profiel van vrije ruimte* (uitgezonderd heipalen) van de waterkering wordt gebouwd.

Motivatie

De woning komt op ongeveer 3,6 meter vanaf de 1,5 meter brede (theoretische) *kruin* van de waterkering te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de woning hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Gezien de ondiepe uitvoeringswerkzaamheden zal tijdens en als gevolg van de uitvoering, van de bouw van de woning, de stabiliteit niet worden verstoord.

Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a van beleidsregel 19.8 *Bouwen*.

- b. Het uitvoeren van grondverzet, voor het ingraven van de fundering in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering, ter plaatse van ter plaatse van Vennemeer 21 in Oude Ade.

Het ontgraven van meer dan 3 m³, het dieper graven dan 0,3 meter en het ophogen van meer dan 0,5 meter, in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel.

Locatie en werkzaamheden

Voor het kunnen aanbrengen van de fundering moet er ongeveer 45 m³ ontgraven worden.



Motivatie

Alle ontgravingen, zullen boven het *profiel van vrije ruimte* blijven. Gezien de oppervlakkige ontgravingen zal de stabiliteit en de waterkerendheid tijdens de uitvoering niet in het geding zijn. Ook is er hierdoor geen toename van kwel of verzilting.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 4 van beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van <https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van <https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "*Bezwaarschrift*".



Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

<https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/richtlijnen-en-akkoorden/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan/>.



BIJLAGE II, ZORGPLICHT (SLOPEN WONING IN WATERKERING)

Slopen bouwwerken in waterkering

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het slopen/verwijderen van twee stallen uit de waterkering valt onder de algemene *zorgplicht*. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Het slopen van bouwwerken, valt onder hoofdstuk 26 *Verwijderen/slopen van objecten* van de Uitvoeringsregel Keur 2022; zie vanaf blz. 211.

https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf. Informatie over de algemene zorgplicht is te vinden via *Artikel 3.1* van *De Keur*: https://www.rijnland.net/documents/529/Keur_2020.pdf.