Akoestisch onderzoek horeca binnen plangrens Lumière

datum	1 december 2023	*project*	Manhave / Lumiere Rotterdam
vestiging	Arnhem	*betreft*	Geluidseffecten (dak)terrassen plan Lumière
uw kenmerk	-		
ons kenmerk	B.2019.0727.17c.N001	*versie*	006
2e lezer/secr.	KS|KME	*auteur*	[redacted]
		contactpersoon	
		e-mail/telefoon	

1. Inleiding

VORM Ontwikkeling B.V. heeft het voornemen om het plan Lumière in Rotterdam te realiseren. Het plan bestaat uit de realisatie van een complex met woningen, een hotel en commerciële functies. De woningen worden in een toren gerealiseerd. De woningen in de Lumière-toren worden ontwikkeld vanaf een hoogte van circa 63 meter. De rekenpunten zijn geplaatst op 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van iedere bouwlaag. De lagen daaronder zijn niet geluidsgevoelig (hotel en commerciële functies).

Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast vraagt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor de (ver)bouw aan. Voor de onderbouwing van deze procedures heeft DGMR in opdracht van VORM een akoestisch onderzoek naar de horecabedrijven binnen het plangebied uitgevoerd.

Voorliggende notitie maakt de geluidseffecten op de omgeving en het eigen gebouw inzichtelijk, veroorzaakt door de bezoekers en het muziekgeluid op de terrassen binnen het plangebied. Met de beoogde ontwikkeling worden alleen terrassen toegevoegd die in de dag- en avondperiode geopend zijn. In een separaat onderzoek (rapport met kenmerk B.2019.0727.17b.R001v4 d.d. 13 november 2023) is het effect van de horecabedrijven inzichtelijk gemaakt, die buiten het plangebied aan de Kruiskade en het Stadhuisplein gevestigd zijn.

Omgeving
Het plangebied ligt in het noordelijke deel van het centrum van Rotterdam. In het centrumgebied zijn verschillende winkels, kantoren en horecabedrijven aanwezig. Aan de Kruiskade zijn de volgende horecabedrijven aanwezig: De Beurs, Villa Thalia en TIWYA. Daarnaast hebben onder andere de horecabedrijven Chinny, Gilles Lunchroom, Los Toros, Vascobelo en George een terras aan de Lijnbaan. Chinny, Gilles Lunchroom, Vascobelo en Los Toros zijn gevestigd binnen het plangebied.

De horecabedrijven aan het Stadhuisplein hebben vanwege de grotere afstand een kleiner effect. Aan de zuidwestzijde van het plan staat aan de Kruiskade in de huidige situatie al een gebouw met woningen (Manhave-flat). Op het dak van deze flat wordt ook een dakpaviljoen gerealiseerd.

De omgeving rond het plangebied is te typeren als een levendig uitgaansgebied, waar veel activiteit plaatsvindt in de dag-, de avond- en de nachtperiode. Het effect van de bestaande horecabedrijven Chinny, Gilles Lunchroom, Vascobelo en Los Toros is in voorliggende notitie beschouwd, omdat de gebouwen waarin deze horecabedrijven zijn gevestigd binnen het plangebied liggen.

2. Beoordelingskader

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
De resultaten beoordelen wij op basis van de grenswaarden voor een gemengd gebied uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering', samengevat:

- Stap 1: als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.
- Stap 2: als stap 1 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in het gebiedstype gemengd gebied van
  - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode;
  - maximaal geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A);
  - Verkeersaantrekkende werking van 50, 45 en 40 dB(A).
- Stap 3: als stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in het gebiedstype gemengd gebied van:
  - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 55, 50 en 45 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.;
  - maximaal geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
  - verkeersaantrekkende werking van 65, 60 en 55 dB(A).

  Hierbij is een motivatie nodig waarom de situatie aanvaardbaar is, waarbij ook de andere bronnen in de omgeving worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruikmaken van gemeentelijk geluidbeleid, als de te verwachten geluidsbelasting voldoet aan de in dat beleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.
- Stap 4: bij een hogere geluidsbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Als het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, moet het dit grondig onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij ook de cumulatie met eventueel al aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.

Activiteitenbesluit
De horecabedrijven binnen het plangebied vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De horecabedrijven moeten daarom ter plaatse van bestaande woningen voldoen aan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Deze geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit komen overeen met de grenswaarden van stap 2 uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor een gemengd gebied, die in tabel 1 staan weergegeven. In onderstaande tabel staan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit weergegeven.

tabel 1: geluidsnormen Activiteitenbesluit

	Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevel	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidsniveau op de gevel	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Binnenniveau langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Binnenniveau maximale geluidsniveau	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij maatwerkvoorschrift een hogere geluidsbelasting dan de standaardwaarden (zowel langtijdgemiddeld als maximale geluidsniveaus) toe te staan.

k:\doc\b\2019\072717c\b20190727 17cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

Het gaat dan om de geluidsbelasting op de gevel. Artikel 2.20 lid 1 geeft geen bovengrens voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting die burgemeester en wethouders bij maatwerkvoorschrift op de gevel kan toestaan. Bij het vaststellen van maatwerkvoorschriften met ruimere geluidsnormen, moet binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) worden gewaarborgd.

Bestemmingsplan
In artikel 23 van het inmiddels geschorste bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel, zijn voor de ontwikkeling van nieuwe woningen (waaronder het plan Lumière) randvoorwaarden voor de realisatie van nieuwe woningen in relatie tot het horecageluid van de horeca-inrichtingen op het Stadhuisplein en de Kruiskade opgenomen.

Dit artikel bepaalt dat een initiatiefnemer met een akoestisch onderzoek moet aantonen dat binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van woningen of andere geluidsgevoelige objecten, bij gesloten ramen, een bij die functie passend geluidsniveau niet wordt overschreden. Dat passende geluidsniveau is een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde. Deze etmaalwaarde heeft betrekking op het geluid van horeca-inrichtingen aan het Stadhuisplein en de Kruiskade, die op de kaart zijn aangegeven die als Bijlage 5 bij de planregels is gevoegd. Het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,\,LT}$), veroorzaakt door de in deze inrichtingen aanwezige installaties en toestellen, en ook de door deze inrichtingen verrichte werkzaamheden en activiteiten, het stemgeluid afkomstig van bezoekers op de horeca-terrassen en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Dit beschermingsniveau is strenger dan in het Activiteitenbesluit was beoogd met de regeling in artikel 2.19a voor concentratiegebieden voor horeca-inrichtingen, omdat ook het stemgeluid afkomstig van bezoekers op de horeca-terrassen in de beoordeling wordt betrokken.

Voorstel voor beoordelingskaders van het plan Lumière
Bovenstaande elementen leiden tot de navolgende beoordelingskaders voor horecageluid:

- Alle nieuw-beoogde horeca-inrichtingen (inclusief de terrassen) binnen het plangebied moeten ter plaatse van bestaande woningen voldoen aan de standaard geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Het stemgeluid van terrasbezoekers wordt daarbij niet meegeteld.
- De geluidsbelasting vanwege de nieuw beoogde en bestaande horeca-inrichtingen binnen het plangebied waarbij deze inrichtingen voldoen aan de standaard geluidsnormen van het Activiteitenbesluit, opgeteld bij het stemgeluid van bezoekers van de terrassen binnen het plangebied is de geluidsbelasting waarmee het plan Lumière wordt beoordeeld.
- Wij beoordelen daarnaast de (gecumuleerde) geluidsbelasting van de horeca-inrichtingen (bestaande en nieuw-beoogde horeca-inrichtingen binnen het plangebied, het dakpaviljoen op de Manhaveflat en de horeca-inrichtingen aan het Stadhuisplein en de Kruiskade) ter plaatse van gevels van nieuwe woningen.
- Voor het gecumuleerde geluidsniveau afkomstig van de nieuw-beoogde horecabedrijven binnen het plangebied hanteren we een grenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde. Deze waarde geldt ter plaatse van bestaande woningen en de nieuwe woningen in het plan Lumière.
  Dit betreft de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels van bestaande woningen en ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de loggia's voor de woningen in de Lumière-toren.
- En voor het gecumuleerde geluidsniveau afkomstig van alle horecabedrijven (de nieuw-beoogde horeca binnen het plan en de bestaande horeca buiten het plangebied) hanteren we een grenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van de buitenruimte (loggia's) en de gevels die grenzen aan deze loggia's. Deze waarde komt overeen met de grenswaarde stap 3 van de

k:\doc\b\2019\072717c\b20190727l7cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor een gemengd gebied van 55 dB(A)-etmaalwaarde. Voor de maatgevende nachtperiode betekent dit een grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A).
Deze waarde geldt niet als harde niet-te-overschrijden grenswaarde. Het aantal appartementen waarvoor deze grenswaarde niet gehaald wordt, moet beperkt zijn.

De Lumière-woontoren wordt gerealiseerd met vanaf een hoogte van 63 meter boven maaiveld per verdieping tien appartementen. Elk appartement heeft een inpandige loggia, dat aan de buitenzijde zal worden afgeschermd met een gesloten borstwering van tenminste 1,3 meter hoog.
Het plafond van de loggia's zal worden voorzien van geluidsabsorberende beplating (NRC-waarde van 0,7). Dit ontwerp (inpandige loggia, gesloten borstwering en geluidsabsorberend plafond) zorgt voor een reductie van tenminste 5 dB ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de loggia's.
De buitengevels van de appartementen hebben geen te openen delen.



figuur 1: plattegrond woonverdiepingen (vanaf 17e verdieping)

Gesloten borstwering en plafond

De bouwkundige voorziening bestaat uit:
- Een gesloten borstwering. De hoogte van de borstwering dient minimaal 1,3 m1 te zijn. In de figuur hiernaast is dit met een blauwe lijn weergegeven.
- Een geluidsabsorberend plafond met een minimale NRC-waarde van 0,7. De positie van het geluidsabsorberende materiaal is in de figuur hiernaast weergegeven met een groene lijn.

Geluidreductie: 5 dB.
Gericht op het terugbrengen van de gecumuleerde geluidsniveaus tot maximaal 55 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van balkons en geveldelen grenzend aan balkon.



figuur 2: bouwkundige oplossing: gesloten borstwering en plafondabsorptie

- Het geluidsniveau binnen geluidsgevoelige ruimten danwel verblijfsruimten van woningen of andere geluidsgevoelige objecten, bij gesloten ramen, mag niet hoger zijn dan een etmaalwaarde van 35 dB(A). Deze etmaalwaarde heeft betrekking op het geluid van de nieuw-beoogde en de bestaande horeca-inrichtingen binnen het plangebied en het geluid van de horeca-inrichtingen aan het Stadhuisplein en de Kruiskade. Het betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,\ LT}$), veroorzaakt door de in deze inrichtingen aanwezige installaties en toestellen, alsmede de door deze inrichtingen verrichte werkzaamheden en activiteiten, het stemgeluid afkomstig van bezoekers op de horecaterrassen en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting. Initiatiefnemer moet de geluidwering van de gevels zodanig dimensioneren dat deze binnenwaarde wordt gehaald.

In het onderzoek bouwfysica, dat is opgesteld voor de aanvraag van de bouwvergunning, zijn de benodigde gevelmaatregelen nader uitgewerkt.

3. Uitgangspunten

Rekenmodel
Voor de berekening van het geluid is gebruikgemaakt van het rekenmodel met het ontwerp van Lumière en omgeving, gebaseerd op het akoestisch onderzoek horecageluid met kenmerk M.2019.0727.17b.R001v5.
De berekeningen worden uitgevoerd met Geomilieu 2023.1. Hierin wordt gerekend met één reflectie. In deze situatie is sprake van hoogbouw met veel evenwijdige gevels, die kunnen zorgen voor meervoudige reflecties. Geomilieu neemt deze meervoudige reflecties niet mee. Gezien de aanwezige gevelstructuur en de afstand tussen bronnen en ontvanger zal het effect van deze meervoudige reflecties maximaal 1-3 dB zijn.

Rekenpunten
De geluidsbelastingen zijn bepaald op de geluidsgevoelige bestemmingen binnen het plan en in de omgeving. De volgende locaties zijn in voorliggend onderzoek beoordeeld:
- De woningen in de Manhave-flat. In het bestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel’ heeft dit gebouw de bestemming ‘gemengd-1’ en is wonen op de verdiepingen feitelijk gebruik.

k:\doc\b\2019\072717c\b2019072717cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

- Het Weena-gebouw. In het bestemmingsplan heeft dit gebouw de bestemming ‘gemengd-1’, met aanduiding kantoor. Het gebouw is ook feitelijk in gebruik als kantoorgebouw. Voor de bestemming ‘gemengd-1’ is wonen op de verdiepingen mogelijk. Daarom zijn op de gevel van dit gebouw rekenpunten meegenomen.
- De woningen ter plaatse van de Lumière-toren. Deze worden ontwikkeld vanaf een hoogte van circa 63 meter. De rekenpunten zijn geplaatst op 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van iedere bouwlaag. De lagen daaronder zijn niet geluidsgevoelig (hotel en commerciële functies).

Geluidsbronnen

In het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten toegepast voor het berekenen van het geluidsniveau:

- Gegevens van opdrachtgever over de ligging van de nieuw te realiseren terrassen en het gebruik ervan:
  - De meest prominente nieuw te realiseren terrassen maken onderdeel uit van het restaurant (op derde verdieping) en de bar (tweede verdieping) van het hotel.
  - De overige terrassen op de eerste, vierde en zesde verdieping zijn verbonden aan de kantoren. Daarnaast is er op de tweede verdieping een terras dat is gekoppeld aan kantoor/conferentiecentrum.
- Op de begane grond nog twee nieuw te realiseren terrassen in de Passage en tussen Lumière en The Core.
- Voor de modellering van het stemgeluid van bezoekers op nieuw te realiseren terrassen is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
  - Op de nieuw te realiseren terrassen spreken de mensen met een ‘normaal stemgebruik’ met een bronvermogen van 65 dB(A) per persoon. Voor de maximale geluidsniveaus wordt uitgegaan van ‘roepen’, met een $L_{w,\,max}$ van 90 dB(A).
  - Voor de bezetting wordt uitgegaan van tafel- en stoelopstellingen waarbij de maximale bezetting is gerelateerd aan het aantal tafel- en stoelopstellingen dat op de terrassen op de tekeningen mogelijk is, uitgaande van een oppervlak van 4 m^2 voor één tafel met vier stoelen. De terrasbezetting komt dan overeen met 1 persoon per m^2. Gedurende 100% van de tijd spreekt één persoon per tafel. Omdat de spreker telkens wisselt, is uitgegaan van een rondom uitstralende bron. Dit resulteert in een effectief bronvermogen van 59 dB(A)/m^2 over het terrasoppervlak gedurende de openingstijden van het terras.
- In de huidige situatie zijn de horecabedrijven Chinny, Gilles Lunchroom, Vascobelo en Los Toros gevestigd aan de Lijnbaan. Deze bedrijven hebben een maximale terrascapaciteit van elk 30 plaatsen. In de beoogde situatie komt ter plaatse van de locatie van Chinny en Gilles Lunchroom de toegang van de passage met ingang van het hotel.
  Ter plaatse van retailunit 4 (de huidige plek van Vascobelo) en retailunit 5 (de huidige plek van Los Toros) blijven de terrassen op de Lijnbaan gevestigd; elk terras met een capaciteit van 30 personen. Omdat deze (bestaande) terrassen ook in de avond- en nachtperiode geopend zijn, hebben wij de uitgangspunten voor het berekenen van het geluid overgenomen uit het akoestisch onderzoek dat door adviesbureau Peutz is opgesteld naar het effect van de avond- en nachthoreca rond de Kruiskade en het Stadhuisplein (kenmerk: L 1023-19-RA-002, datum: 03 december 2021). Voor deze bestaande terrassen is voor het equivalente bronvermogen van het stemgeluid uitgegaan van 75 dB(A) per persoon. Voor het berekenen van de maximale geluidsniveaus is een bronvermogen van 115 dB(A) toegepast. Dit bronvermogen correleert met de door Event Acoustics in het najaar van 2022 gemeten maximale geluidsniveaus ter plaatse van de nachthoreca aan het Stadhuisplein. Beide bedrijven veroorzaken geen muziekgeluid dat hoorbaar is in de omgeving.

k:\doc\b\2019\072717c\b20190727l7cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

- In het onderzoek is ervan uitgegaan dat alleen bij de bar (verdieping 2) en het restaurant (verdieping 3) behorende bij het hotel, muziek wordt gedraaid. Voor de bar is uitgegaan van geluidsuitstraling door openstaande deuren en akoestisch zwakkere geveldelen met een binnenniveau van 75 dB(A) popmuziekspectrum. Voor het restaurant is uitgegaan van een achtergrondniveau van 60 dB(A)/m^2 op het terras. De terrassen behorende bij het hotel (bar en restaurant) zijn in gebruik tot 23.00 uur 's avonds.
- De nieuw te realiseren terrassen bij het kantoor/conferentiecentrum worden alleen in de dagperiode gebruikt.
- De nieuw te realiseren terrassen op de begane grond en bij de bar/het restaurant worden in de dag- en avondperiode gebruikt.



figuur 3: ligging terrassen. De verschillende kleuren geven de ordening aan.



figuur 4: ligging terrassen – 3d-impressie. De verschillende kleuren geven de groepering aan.

tabel 2: geluidsbronnen

Bron	Onderdeel	Terras-oppervlak [m^2]	L_{wr} [dB(A)]	Dag	Avond	Nacht
T01	Terras verdieping 1 ten behoeve van kantoor	191	82	12 uur	-	-
T02	Terras verdieping 4 ten behoeve van kantoor	394	85	12 uur	-	-
T03	Terras verdieping 2 ten behoeve van kantoor	157	81	12 uur	-	-
T04	Terras verdieping 2 ten behoeve van kantoor	36	74	12 uur	-	-
T05	Terras horeca begane grond zuid	119	80	12 uur	2 uur	-
T06	Terras verdieping 6 ten behoeve van kantoor	144	81	12 uur	-	-
T07	Terras horeca begane grond noordoost	94	79	12 uur	4 uur	-
T08	Terras verdieping 2 bar hotel/restaurant	80	78	12 uur	4 uur	-
T09	Terras verdieping 3 restaurant hotel	213	83	12 uur	4 uur	-
M01	Muziek v3 restaurant		85	12 uur	4 uur	-
LD/LO	Muziek v2 bar (open deur/geveldelen) Dag: 80 dB(A) binnen. Avond: 75 dB(A) binnen		63-84	12 uur	4 uur	-
T11	Terras Lijnbaan retailunit 5	30	87	12 uur	4 uur	3 uur
T12	Terras Lijnbaan retailunit 4	30	87	12 uur	4 uur	3 uur

4. Resultaten

Activiteitenbesluit milieubeheer
De terrassen zijn onderdeel van inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen.
In artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit staat dat op onverwarmde en niet overkapte terrassen (zover er geen sprake is van een binnenterrein) het stemgeluid niet meegeteld mag worden.
Op verwarmde en overkapte terreinen (maar ook op binnenterreinen) moet het stemgeluid wel meegeteld worden.

Voor deze situatie betekent dit dat met het uitsluiten van het stemgeluid voor de bestaande en nieuw te realiseren terrassen op de begane grond (horeca noord en zuid) en bij het kantoor/conferentiecentrum geen relevante geluidsniveaus overblijven en aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

k:\doc\b\2019\072717c\b20190727 17cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

Voor de bar/het restaurant van het hotel (T08 en T09) is naast stemgeluid ook sprake van muziekgeluid en moet ter plaatse van de bestaande woningen in de Manhaveflat aan de standaard geluidnormen uit het Activiteitenbesluit worden voldaan.

In tabel 3 is de situatie inzichtelijk gemaakt waarbij in de bar sprake is van een geluidsniveau van 80 dB(A) dat uitstraalt door de open deuren in de oostgevel. Op het terras bij het restaurant wordt met speakers een geluidsniveau van 60 dB(A)/m^2 geproduceerd, gemodelleerd met een oppervlaktebron.

tabel 3: resultaten bar/restaurant - toetsing Activiteitenbesluit (in dB(A)

Omschrijving	Hoogte [m]	Bar/restaurant (stemgeluid)	Bar (oostzijde) Muziek (exclusief toeslag)	Restaurant (zuidzijde) Muziekbijdrage (exclusief toeslag)	Bar+restaurant enkel muziek (inclusief toeslag)	Bar+restaurant Stem- en muziekgeluid inclusief toeslag muziek
Manhaveflat	7.5-38.5	46/46/-	32/32/-	48/48/-	58/58/-	60/60/-
Gebouw Weena	7.5-31.5	43/43/-	45/45/-	38/38/-	56/56/-	57/57/-
Hotel noordgevel	28.9-58.4	33/33/-	34/34/-	32/32/-	45/45/-	47/47/-
Hotel oostgevel	28.9-58.4	41/41/-	38/38/-	44/44/-	54/54/-	56/56/-
Hotel zuidgevel	28.9-58.4	42/42/-	34/34/-	45/45/-	55/55/-	57/57/-
Hotel westgevel	28.9-58.4	23/23/-	16/16/-	27/27/-	37/37/-	39/39/-
Woningen noordgevel	64.5-149.2	19/19/-	21/21/-	20/20/-	34/34/-	35/35/-
Woningen oostgevel	64.5-149.2	38/38/-	36/36/-	39/39/-	50/50/-	52/52/-
Woningen zuidgevel	64.5-149.2	38/38/-	22/22/-	41/41/-	51/51/-	53/53/-
Woningen westgevel	64.5-149.2	19/19/-	12/12/-	23/23/-	33/33/-	34/34/-

De geluidsniveaus vanwege alleen het muziekgeluid vanuit de bar/het restaurant van het hotel voldoen niet aan de normstelling van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit. Op de Manhaveflat is sprake van een overschrijding van 10 dB in de dagperiode en 14 dB in de avondperiode. Maatgevend is de (achtergrond)muziek op het terras op de derde verdieping.
Ook ter plaatse van het Weenagebouw treden hoge geluidsniveaus op. Hoewel daar niet gewoond wordt, zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dagperiode 7 dB hoger dan de Activiteitenbesluit-normen en 11 dB in de avondperiode.
Om aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit te voldoen, is het nodig in de planregels op te nemen dat het nieuw te realiseren terras van het restaurant op de derde verdieping geen muziekgeluid ten gehore kan brengen.
De geluidsbelasting op de Manhaveflat vanwege het muziekgeluid afkomstig van de bar (hotel, op de 2^e verdieping) voldoet wel aan de normen uit het Activiteitenbesluit. In de avondperiode moet het geluidsniveau met 5 dB beperkt worden tot maximaal 75 dB(A) binnen.

Uitgangspunt voor het vervolg van deze notitie is dat bij het restaurant, aan de zuidzijde, geen muziek gedraaid wordt op het terras aan de zuidzijde. Als het in een later stadium wel wenselijk is dat in het restaurant muziek gedraaid wordt, moet de zuidgevel gesloten zijn. Deuren moeten in dat geval met een sluisconstructie toegang geven tot het terras, zodat de geluidsemissie beperkt blijft.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande tabellen zijn de maatgevende resultaten op de gebouwen/geveldelen per terras weergegeven. Voor de bar/het restaurant van het hotel is zowel het geluidsniveau vanwege stemgeluid van terrasbezoekers weergegeven, als het geluidsniveau inclusief het draaien van muziek in de bar.

In dit beoordelingsniveau is ook de toeslag voor herkenbaar muziekgeluid toegepast. De volledige resultaten zijn opgenomen in de bijlage.

tabel 4: maatgevende resultaten terrassen op geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving. In dB(A) in dag-/avond-/nachtperiode

Omschrijving	Hoogte [m]	Terrassen voor kantoor	Terras begane grond zuid	Terras begane grond noord	Bar/ restaurant (enkel stemgeluid)	Bar/rest inclusief muziek inclusief toeslag(*)	Totaal (exclusief toeslag muziek)	Totaal (inclusief toeslag muziek) (*)
Normstelling (stap2)		**50/45/40**	**50/45/40**	**50/45/40**	**50/45/40**	**50/45/40**	**55/50/45**	
Normstelling (stap3)		**55/50/45**	**55/50/45**	**55/50/45**	**55/50/45**	**55/50/45**		
Manhaveflat	7.5-38.5	52/-/-	52/49/-	22/22/-	46/46/-	53/46/-	54/49/-	54/49/-
Weenagebouw	7.5-31.5	50/-/-	30/27/-	53/53/-	43/43/-	53/53/-	53/53/-	61/58/-
Hotel								
Lumière noord	28.9-58.4	41/-/-	22/19/-	43/43/-	33/33/-	43/43/-	45/44/-	55/44/-
Lumière oost	28.9-58.4	51/-/-	15/12/-	41/41/-	41/41/-	51/51/-	51/42/-	59/52/-
Lumière zuid	28.9-58.4	53/-/-	42/39/-	18/18/-	42/42/-	52/49/-	53/42/-	53/47/-
Lumière west	28.9-58.4	50/-/-	45/42/-	19/19/-	23/23/-	33/31/-	51/42/-	51/42/-
Woningen								
Lumière noord	64.5-149.2	31/-/-	16/13/-	36/36/-	19/19/-	29/29/-	37/36/-	37/36/-
Lumière oost	64.5-149.2	36/-/-	11/8/-	36/36/-	38/38/-	48/48/-	42/39/-	52/49/-
Lumière zuid	64.5-149.2	39/-/-	33/30/-	14/14/-	38/38/-	38/38/-	41/38/-	41/38/-
Lumière west	64.5-149.2	43/-/-	37/34/-	15/15/-	19/19/-	29/29/-	44/34/-	44/34/-

(*) op de gevels waar de bijdrage van de bar/het restaurant in de betreffende periode meer dan 12 dB onder het totale geluidsniveau is het muziekgeluid niet als dusdanig herkenbaar. De toeslag van 10 dB is op deze punten niet toegepast.

tabel 5: resultaten retailunits T11 en T12 en totaal inclusief de andere terrassen bij Lumière. Resultaat in dB(A) in dag/avond/nachtperiode.

Omschrijving	Hoogte [m]	T11 (retailunit 5)	T12 (retailunit 4)	Totaal (incl totaal Lumiere uit tabel 4)
Grenswaarde stap 2		**50/45/40**	**50/45/40**	
Grenswaarde stap 3		**55/50/45**	**55/50/45**	
Manhaveflat	7.5-38.5	25/25/22	26/26/23	54/50/26
Gebouw Weena	7.5-31.5	51/51/48	45/45/42	61/59/49
Hotel				
Hotel noordgevel	28.9-58.4	45/45/42	41/41/38	55/48/43
Hotel oostgevel	28.9-58.4	47/47/44	46/46/43	59/53/47
Hotel zuidgevel	28.9-58.4	27/27/24	30/30/27	53/47/29
Hotel westgevel	28.9-58.4	26/26/23	26/26/22	52/42/26
Woningen				
Woningen noordgevel	64.5-149.2	36/36/33	31/31/28	40/40/34
Woningen oostgevel	64.5-149.2	42/42/39	42/42/39	53/51/42
Woningen zuidgevel	64.5-149.2	22/22/19	25/25/22	42/39/24
Woningen westgevel	64.5-149.2	21/21/18	19/19/16	44/34/20

Uit de resultatentabellen volgt:

- De nieuw te realiseren terrassen bij het **kantoor/conferentiecentrum** zorgen in de dagperiode voor een geluidsniveau tot 53 dB(A) op de Lumière-toren en de Manhaveflat. Dit betreft stemgeluid. Hiermee wordt de grenswaarde uit stap 2 overschreden, maar wordt wel voldaan aan de grenswaarde uit stap 3.
- De nieuw te realiseren terrassen voor de **horecagelegenheid op de begane grond aan de zuidzijde** zorgen voor geluidsniveaus op de Manhaveflat tot 52 dB(A) in de dag- en tot 49 dB(A) in de avondperiode. Dit betreft stemgeluid. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde uit stap 3.
- De nieuw te realiseren terrassen voor de **horecagelegenheid op de begane grond aan de noordzijde** zorgen voor geluidsniveaus op het Weenagebouw tot 53 dB(A) in de dag- en avondperiode. Dit betreft stemgeluid. Hiermee wordt niet voldaan aan de grenswaarde uit stap 2 en is in de avondperiode ook sprake van een overschrijding van de grenswaarde uit stap 3. In het Weenagebouw wordt in de huidige situatie niet gewoond; het feitelijk gebruik is een kantoorfunctie. Op de bestaande woonfuncties wordt aan de grenswaarde voldaan.
- Het stemgeluid van terrasbezoekers bij de **bar/het restaurant van het hotel** voldoet op de Lumière-toren aan de grenswaarde uit stap 2. Op de Manhaveflat wordt aan de grenswaarde uit stap 3 voldaan. Wanneer in de bar/het restaurant ook muziek gedraaid wordt, wordt op de Manhaveflat voldaan aan de grenswaarde uit stap 3. Op de woningen in de Lumière-toren wordt in de dagperiode en avondperiode voldaan aan de grenswaarde uit stap 2.
- Als gevolg van het **terras van Retailunit 4 (T12)** voldoet de berekende geluidsbelasting op de woningen in de Manhaveflat en de Lumièretoren aan de grenswaarde uit stap 2. Dit betreft stemgeluid. Het hoogst berekende geluidsniveau van 42 dB(A) in de dagperiode treedt op bij de woningen aan de oostgevel van de Lumièretoren.
- Het stemgeluid van terrasbezoekers op het **terras van Retailunit 5 (T11)** voldoet voor alle woningen aan de grenswaarden voor stap 2 uit de VNG-publicatie. De hoogste berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 42 dB(A) in de dagperiode ontstaan op de oostgevel van Lumière.
- Alle horeca-bedrijven in het plan Lumiere zorgen voor een gecumuleerd geluidsniveau van maximaal 61, 59 en 49 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de zuidgevel van het Weena-gebouw. Deze waarden zijn hoger dan de grenswaarden uit de VNG-publicatie. In het Weenagebouw wordt in de huidige situatie niet gewoond; het feitelijk gebruik is een kantoorfunctie.

Het **energetisch opgetelde geluidsniveau (inclusief muziekgeluid waar van toepassing)** bedraagt voor de maatgevende woning in de Manhaveflat: maximaal 54 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 26 dB(A) in de nachtperiode.
Voor de maatgevende woning in de Lumiere-toren bedraagt het **energetisch opgetelde geluidsniveau (inclusief muziekgeluid waar van toepassing) maximaal 48 dB(A) in de dagperiode, 46 dB(A) in de avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode. Deze berekende waarden gelden ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de loggia's.**
Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde uit stap 3 van 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode.

Uit bovenstaande resultaten volgt dat op de woonfuncties in de Manhaveflat en de Lumièretoren de grenswaarden uit stap 2 en stap 3 van de VNG-publicatie vanwege verschillende terrassen worden gerespecteerd. Alle berekende geluidsniveaus voldoen aan de voor het plan Lumière voorgestelde gecumuleerde grenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde.

k:\doc\b\2019\072717c\b20190727 17cn001v6 geluid horeca binnen plangrens lumiere.docx 01-12-2023

De omgeving rond het plangebied valt te typeren als een levendig uitgaansgebied, waar veel activiteit plaatsvindt in de dag-, avond- en nachtperiode. Met de beoogde ontwikkeling van het plan Lumière worden alleen terrassen toegevoegd die in de dag- en avondperiode geopend zijn. De terrassen passen daarom in deze dynamische omgeving waarin een hoog achtergrondgeluidsniveau aanwezig is van onder andere verkeer en stemgeluid. De berekende geluidsniveaus zijn daarmee als aanvaardbaar te beschouwen.

Maximale geluidsniveaus ($L_{A,\ max}$)

tabel 6: resultaten van terrassen op geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving in dB(A) in dag-/avond-/nachtperiode

Omschrijving	Hoogte [m]	Terrassen voor kantoor	Terras begane grond zuid	Terras begane grond noord	Bar/restaurant (enkel mensen)	T11 / Retailunit 5	T12 / Retailunit 4
Normstelling (stap2)		**70/65/60**	**70/65/60**	**70/65/60**	**70/65/60**	**70/65/60**	**70/65/60**
Manhaveflat	7.5-38.5	64/-/-	65/65/-	37/37/-	57/57/-	54/54/54	54/54/54
Gebouw Weena	7.5-31.5	61/-/-	39/39/-	64/64/-	61/61/-	83/83/83	79/79/79
Hotel							
Hotel noordgevel	28.9-58.4	54/-/-	34/34/-	54/54/-	53/53/-	77/77/77	72/72/72
Hotel oostgevel	28.9-58.4	68/-/-	31/31/-	53/53/-	54/54/-	76/76/76	76/76/76
Hotel zuidgevel	28.9-58.4	67/-/-	56/56/-	30/30/-	52/52/-	56/56/56	61/61/61
Hotel westgevel	28.9-58.4	60/-/-	55/55/-	32/32/-	35/35/-	55/55/55	55/55/55
Woningen							
Woningen noordgevel	64.5-149.2	38/-/-	28/28/-	47/47/-	39/39/-	72/72/72	62/62/62
Woningen oostgevel	64.5-149.2	49/-/-	26/26/-	47/47/-	47/47/-	72/72/72	71/71/71
Woningen zuidgevel	64.5-149.2	50/-/-	48/48/-	26/26/-	47/47/-	51/51/51	55/55/55
Woningen westgevel	64.5-149.2	50/-/-	48/48/-	28/28/-	29/29/-	50/50/50	48/48/48

Uit de resultaten volgt dat de maximale geluidsniveaus op de gevels van de gevoelige bestemmingen, veroorzaakt door roepende mensen op de terrassen van Lumière Lw = 90 dB(A)), overal voldoen aan de normstelling voor maximale geluidsniveaus uit stap 2 van de VNG-publicatie.

Vanwege de schreeuwende mensen bij de bestaande horecabedrijven Retailunit 4 en 5 (T11 en T12), (bronvermogen van 115 dB(A)), treden hoge maximale geluidsniveaus op op de gevels van de nieuwe woningen binnen het plangebied Lumière (maximaal 72 dB(A)) en op de gevels van de Manhaveflat (54 dB(A)). Datzelfde geldt voor de zuidgevel van het Weenagebouw (83 dB(A)). Het feitelijk gebruik van het Weenagebouw is een niet-geluidsgevoelige kantoorfunctie.

De geluidsniveaus van schreeuwende mensen ontstaan met name in de avond- en nachtperiode vanwege de mensen die uitgaan in het gebied Lijnbaan, Kruiskade en Stadhuisplein. Omdat de mensen die deze maximale geluidsniveaus veroorzaken zowel op terrassen kunnen zitten, als in openbaar gebied over straat kunnen lopen, kunnen deze geluidsniveaus overal in de omgeving optreden. De maximale geluidsniveaus die op het terras van de bestaande bedrijven Chinny en Gilles lunchroom ontstaan, zijn daarom niet te onderscheiden van het geluid dat op straat ontstaat. De berekende maximale geluidsniveaus zijn daarom, ondanks de hoogte van de geluidsniveaus, als aanvaardbaar te beschouwen.

Cumulatie terrassen met overige horecabedrijven
Om inzicht te geven in hoeverre in de praktijk mogelijk cumulatie kan ontstaan vanwege de horecabedrijven, hebben wij een analyse gemaakt van het effect van de bedrijven op de verschillende zijden van het plan. De horecabedrijven aan het Stadhuisplein en de Kruiskade hebben een maatgevende invloed op de zuid- en oostzijde van Lumière.

tabel 7: resultaten cumulatie terrassen, dakpaviljoen en horeca Kruiskade in dB(A)

omschrijving	hoogte [m]	terrassen Lumiere incl. toeslag waar van toepassing	Terrassen T11 en T12	dakpaviljoen Manhave	horeca Kruiskade	cumulatief
Manhaveflat	7.5-38.5	54/49/-	29/29/26	38/39/36	45/54/50	54/55/50
Gebouw Weena	7.5-31.5	61/58/-	52/52/49	36/36/32	48/58/54	61/61/55
Hotel/woningen noordgevel	28.9-58.4	55/44/-	46/46/43	32/33/29	44/54/50	56/55/51
Hotel/woningen oostgevel	28.9-58.4	59/52/-	50/50/47	22/23/20	50/58/54	59/59/55
Hotel/woningen zuidgevel	28.9-58.4	53/47/-	32/32/29	44/44/38	49/56/52	55/56/52
Hotel/woningen westgevel	28.9-58.4	51/42/-	29/29/26	44/44/38	29/40/36	52/46/40
Woningen noordgevel	64.5-149.2	37/36/-	37/37/34	29/29/28	34/46/42	41/47/43
Woningen oostgevel	64.5-149.2	52/49/-	45/45/42	22/22/20	46/55/51	53/56/51
Woningen zuidgevel	64.5-149.2	41/38/-	27/27/24	43/43/38	45/54/49	47/54/49
Woningen westgevel	64.5-149.2	44/34/-	23/23/20	43/43/38	24/38/34	46/45/39

De waarden die in bovenstaande tabel zijn opgenomen, zijn de berekende gecumuleerde geluidsniveaus op de buiten zijde van de Lumière-woontoren.
De terrassen van Lumière hebben de grootste bijdrage op de gevel aan de oostzijde van de woontoren, de zuidgevel van het Weenagebouw en de noord-/oostgevel van de Manhaveflat.
De verschillende terrassen hebben daarom een maatgevende bijdrage op verschillende gevels van deze gebouwen. In de praktijk zal daarom beperkt cumulatie in de dag- en avondperiode ontstaan, omdat de terrassen op verschillende daken liggen, ten opzichte van de andere horecabedrijven buiten het plangebied (o.a. de maatgevende horecabedrijven met terrassen aan de Kruiskade).
In de nachtperiode leveren de terrassen binnen het plangebied Lumière geen bijdrage, waardoor in de voor het horecageluid maatgevende nachtperiode geen relevante cumulatie kan ontstaan.

Zoals beschreven zal de Lumière-woontoren worden gerealiseerd met vanaf een hoogte van 63 meter boven maaiveld per verdieping tien appartementen. Elk appartement heeft een inpandige loggia met geluidafschermende borstwering en een absorberend plafond. Dit ontwerp (inpandige loggia, gesloten borstwering en geluidsabsorberend plafond) zorgt voor een reductie van tenminste 5 dB ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de balkons. De invallende geluidsniveaus ter plaatse van deze geveldelen zullen voor de hoogstbelaste appartementen aan de oostzijde van de woontoren in de nachtperiode 46 dB(A) bedragen. Deze waarde is slechts beperkt hoger dan de stap 3-grenswaarde uit de VNG-publicatie voor een gemengd gebied.
Deze gecumuleerde geluidsniveaus zijn het hoogst voor de onderste zeven woonlagen voor de appartementen aan de oostzijde van de Lumière-toren. Voor de woonlagen die hoger zijn gesitueerd dan 80 meter boven plaatselijk maaiveld, zijn de gecumuleerde geluidsniveaus gelijk aan of lager dan 55 dB(A)-etmaalwaarde.

De hoogste gecumuleerde geluidsniveaus ter plaatse van geveldelen die grenzen aan de loggia's voor de appartementen aan de zuidgevel van de Lumière-woontoren zijn (ongeveer 2 dB) lager dan de hoogste gecumuleerde geluidsniveaus aan de oostgevel. Dat betekent dat voor alle appartementen aan de zuidgevel de gecumuleerde geluidsniveaus ter plaatse van de loggia's en de geveldelen die grenzen aan de loggia's gelijk zijn aan of lager dan 55 dB(A)-etmaalwaarde.

Dat geldt eveneens voor de appartementen aan de westgevel en aan de noordgevel.

Met de bouwkundige voorziening van een inpandige loggia, met een gesloten borstwering van tenminste 1,3 meter hoog en een geluidsabsorberend plafond, zal het overgrote deel van de appartementen de beschikking hebben over een buitenruimte en te openen delen (ramen/deuren) waar de gecumuleerde geluidsniveaus voldoen aan de grenswaarde stap 3 van 55 dB(A)-etmaalwaarde, zoals benoemd in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.

Op basis van de deze resultaten is te motiveren dat voor de nieuwe woningen binnen het plan Lumière sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De gemeente moet deze afweging maken. Wij adviseren om de geluidwering van de gevels van de beoogde woontoren zodanig uit te voeren dat voldaan wordt aan een binnenwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Alle horeca-bedrijven binnen en buiten het plan Lumiere zorgen voor een gecumuleerd geluidsniveau van maximaal 61, 61 en 55 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de zuidgevel van het Weena-gebouw. Deze waarden zijn hoger dan de grenswaarden uit de VNG-publicatie. In het Weenagebouw wordt in de huidige situatie niet gewoond; het feitelijk gebruik is een kantoorfunctie.

p.o. ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren

ing. G.J. (Gert-Jan) Wesenbeek
DGMR Bouw B.V.

Bijlage 1

Titel	Geluidsbronnen

B2019.0727
Lumiere terrassen
Bijlage 1
Rekenmodel



HMRI, industrie, [Onderzoek horeca Lumiere gebouw v5 - B2019.0727 LArLT horeca Lumiere] , Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: DGMR

Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Omtrek	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	TypeLw	DeltaL	DeltaH	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
T01	terras v1 - kantoortijden	terras kantoor/conferentiecentrum	1,50	8,46	Relatief aan onderliggend item	104,35	191,48	12,0000	--	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T02	Terras v4 - kantoortijden	terras kantoor/conferentiecentrum	1,50	16,56	Relatief aan onderliggend item	299,84	394,59	12,0000	--	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T03	Terras verdieping 2 tbv kantoor	terras kantoor/conferentiecentrum	1,50	8,46	Relatief aan onderliggend item	89,54	157,40	12,0000	--	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T04	Terras verdieping 2 tbv kantoor	terras kantoor/conferentiecentrum	1,50	8,46	Relatief aan onderliggend item	32,75	36,37	12,0000	--	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T05	Terras bg. horeca	Horeca bg zuid	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	51,15	118,91	12,0000	2,0001	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T06	Terras verdieping 6, kantoortijden	terras kantoor/conferentiecentrum	1,50	23,76	Relatief aan onderliggend item	131,63	143,90	12,0000	--	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T07	Terras beg grond, horeca	Horeca bg noord	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	38,91	94,14	12,0000	4,0000	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T08	Terras verdieping 2, hoort bij hotel	mensen	1,50	8,46	Relatief aan onderliggend item	66,05	80,18	12,0000	4,0000	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T09	Terras verdieping 3, hoort bij hotel	mensen	1,50	12,80	Relatief aan onderliggend item	102,88	213,05	12,0000	4,0000	--	False	2,0	2,0	--	--	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
T11	Chinny	Chinny	1,50	0,00	Relatief	36,62	83,06	12,0000	4,0000	4,0003	True	2,0	2,0	--	-12,19	12,81	32,81	46,81	54,81	46,81
T12	Gilles Lunchroom	Gilles Lunchroom	1,50	0,00	Relatief	39,28	94,09	12,0000	4,0000	4,0003	True	2,0	2,0	--	-12,74	12,26	32,26	46,26	54,26	46,26

Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Negeer obj.
T01	59,00	59,00	67,45	--	--	38,82	58,82	72,82	80,82	72,82	63,82	48,82	82,10	Ja
T02	59,00	59,00	67,45	--	--	41,96	61,96	75,96	83,96	75,96	66,96	51,96	85,24	Ja
T03	59,00	59,00	67,45	--	--	37,97	57,97	71,97	79,97	71,97	62,97	47,97	81,25	Ja
T04	59,00	59,00	67,45	--	--	31,61	51,61	65,61	73,61	65,61	56,61	41,61	74,89	Ja
T05	59,00	59,00	67,45	--	--	36,75	56,75	70,75	78,75	70,75	61,75	46,75	80,03	Ja
T06	59,00	59,00	67,45	--	--	37,58	57,58	71,58	79,58	71,58	62,58	47,58	80,86	Ja
T07	59,00	59,00	67,45	--	--	35,74	55,74	69,74	77,74	69,74	60,74	45,74	79,02	Ja
T08	59,00	59,00	67,45	--	--	35,04	55,04	69,04	77,04	69,04	60,04	45,04	78,32	Ja
T09	59,00	59,00	67,45	--	--	39,28	59,28	73,28	81,28	73,28	64,28	49,28	82,56	Ja
T11	37,81	22,81	56,09	--	18,80	43,80	63,80	77,80	85,80	77,80	68,80	53,80	87,08	Ja
T12	37,26	22,26	55,54	--	18,80	43,80	63,80	77,80	85,80	77,80	68,80	53,80	87,08	Ja

Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
LO2	gevel oost2	0,50	8,50	Eigen waarde	Ja	3	A	False	0,00	5,00	--	2,4	5,0	5,0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12,00	17,00	22,00	21,00
LDO1	open deur O	0,00	8,50	Eigen waarde	Ja	3	A	False	0,00	5,00	--	2,4	5,0	5,0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1	gevel oost1 uitstraling v2	0,50	8,50	Eigen waarde	Ja	3	A	False	0,00	5,00	--	2,4	5,0	5,0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12,00	17,00	22,00	21,00
LDO2	open deur O	0,00	8,50	Eigen waarde	Ja	3	A	False	0,00	5,00	--	2,4	5,0	5,0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO3	gevel oost2	0,50	8,50	Eigen waarde	Ja	3	A	False	0,00	5,00	--	2,4	5,0	5,0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	12,00	17,00	22,00	21,00

Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
LO2	30,00	37,00	37,00	37,00	37,00	65,00	60,00	55,00	56,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	78,28	73,28	68,28	69,28	60,28	53,28	53,28	53,28	53,28	32,00	27,00	14,00	9,00
LDO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	83,83	83,83	83,83	83,83	83,83	83,83	83,83	83,83	83,83	32,00	27,00	14,00	9,00
LO1	30,00	37,00	37,00	37,00	37,00	65,00	60,00	55,00	56,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	71,17	66,17	61,17	62,17	53,17	46,17	46,17	46,17	46,17	32,00	27,00	14,00	9,00
LDO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	32,00	27,00	14,00	9,00
LO3	30,00	37,00	37,00	37,00	37,00	65,00	60,00	55,00	56,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	79,00	74,00	69,00	70,00	61,00	54,00	54,00	54,00	54,00	32,00	27,00	14,00	9,00

Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
LO2	6,00	5,00	6,00	10,00	15,00
LDO1	6,00	5,00	6,00	10,00	15,00
LO1	6,00	5,00	6,00	10,00	15,00
LDO2	6,00	5,00	6,00	10,00	15,00
LO3	6,00	5,00	6,00	10,00	15,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: B2019.0727 LArLT horeca Lumiere

Model eigenschap	
Omschrijving	B2019.0727 LArLT horeca Lumiere
Verantwoordelijke	NUI
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	MatthijsO op 8-3-2019
Laatst ingezien door	NUI op 13-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Origineel project	Horeca Stadhuisplein
Originele omschrijving	NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Geïmporteerd door	HJA op 28-7-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Met de volgende aanpassingen (tov R001v3):
- De terrassen T08 en T09 in de avondperiode tot 21 uur
- Terrassen T11 t/m T12 zijn open tot 03.00 uur, verplaatst (retailunit 4 + 5)
- Muziekgeluid in bar in avondperiode 5 dB zachter (dus 75 dB(A) binnen) (Als cb ingevoerd)
- T05 (horeca b.g. zuid) t/m 21.00 uur open

muziek op terrassen beperkt tot Act besl.

B2019.0727

Lamax horeca Lumiere



HMRI, industrie, [Onderzoek horeca Lumiere gebouw v5 - B2019.0727 Lamax horeca Lumiere] , Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: DGMR

Geluidsbronnen Lamax

Bijlage 1

Model: B2019.0727 Lamax horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
mx001	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92170,76	437524,58	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx002	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92175,64	437505,82	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx003	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92185,74	437508,44	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx004	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92190,45	437520,28	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx005	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92199,94	437521,24	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx006	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92205,77	437519,06	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx007	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92215,35	437516,36	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx008	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92219,79	437517,84	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx009	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92228,93	437520,71	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx010	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92233,64	437521,85	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx011	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92237,38	437527,68	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx012	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92214,13	437523,59	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx013	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92224,93	437527,07	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx014	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92233,37	437529,68	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx015	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92240,69	437531,69	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx016	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92242,87	437536,04	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx017	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92253,75	437540,05	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx018	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92243,74	437532,21	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx019	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92255,40	437535,69	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx020	Horeca bg zuid	LAmax: schreeuwen	92250,70	437524,72	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx021	Horeca bg zuid	LAmax: schreeuwen	92257,93	437526,55	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx022	Horeca bg zuid	LAmax: schreeuwen	92256,36	437532,91	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx023	Horeca bg zuid	LAmax: schreeuwen	92244,00	437528,55	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx024	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92271,17	437529,94	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx025	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92276,74	437531,69	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx026	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92277,35	437529,16	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx027	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92282,40	437530,47	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx028	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92283,18	437534,12	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx029	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92291,54	437532,21	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx030	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92289,71	437536,82	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx031	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92286,75	437545,71	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx032	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92283,53	437557,55	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx033	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92280,40	437563,30	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx034	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92284,57	437550,49	23,76	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx035	Horeca bg noord	LAmax: schreeuwen	92278,65	437567,39	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx036	Horeca bg noord	LAmax: schreeuwen	92286,58	437569,56	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx037	Horeca bg noord	LAmax: schreeuwen	92284,23	437576,97	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx038	Horeca bg noord	LAmax: schreeuwen	92275,52	437574,18	0,00	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx039	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92280,48	437525,94	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx040	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92282,05	437520,45	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00

Model: B2019.0727 Lamax horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mx001	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx002	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx003	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx004	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx005	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx006	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx007	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx008	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx009	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx010	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx011	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx012	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx013	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx014	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx015	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx016	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx017	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx018	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx019	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx020	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx021	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx022	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx023	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx024	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx025	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx026	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx027	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx028	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx029	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx030	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx031	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx032	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx033	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx034	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx035	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx036	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx037	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx038	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx039	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx040	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03

Model: B2019.0727 Lamax horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Groep	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
mx041	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92292,59	437523,50	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx042	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92300,42	437526,11	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx043	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92298,42	437532,21	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx044	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92293,81	437530,38	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx045	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92292,67	437540,39	12,80	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx046	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92251,31	437548,49	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx047	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92246,78	437547,27	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx048	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92244,35	437539,17	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx049	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92217,09	437534,65	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx050	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92202,90	437529,86	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx051	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92199,94	437534,39	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx052	terras kantoor/conferentiecentrum	LAmax: schreeuwen	92191,49	437531,51	16,56	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx053	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92292,29	437543,36	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx054	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92289,38	437547,11	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx055	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92289,20	437554,43	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx056	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92286,29	437559,59	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx057	terras hotel/rest	LAmax: schreeuwen	92283,38	437566,72	8,46	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	0,00	0,00	39,10	53,40	63,70	61,90	58,60	53,00	0,00	67,03	0,00	0,00
mx058	Chinny	LAmax Chinny	92288,80	437568,52	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx059	Chinny	LAmax Chinny	92291,43	437560,85	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx060	Chinny	LAmax Chinny	92294,73	437561,85	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx061	Chinny	LAmax Chinny	92297,87	437562,87	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx062	Chinny	LAmax Chinny	92292,03	437569,54	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx063	Chinny	LAmax Chinny	92295,64	437570,98	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx064	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92294,86	437549,82	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx065	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92301,53	437552,06	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx066	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92295,42	437559,93	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx067	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92298,20	437550,89	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx068	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92298,85	437560,95	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00
mx069	Gilles Lunchroom	LA max Gilles Lunchroom	92292,18	437558,82	0,00	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61	0,00	0,00

Model: B2019.0727 Lamax horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mx041	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx042	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx043	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx044	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx045	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx046	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx047	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx048	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx049	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx050	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx051	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx052	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx053	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx054	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx055	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx056	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx057	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	62,10	76,40	86,70	84,90	81,60	76,00	0,00	90,03
mx058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61
mx069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	72,75	98,09	107,73	112,02	107,05	101,36	--	114,61

Bijlage 2

Titel	Rekenmodel



HMRI, industrie, [Onderzoek horeca Lumiere gebouw - B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere] , Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: DGMR

B2019.0727
Lumiere terrassen
Bijlage 1
Rekenmodel


Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
1
Gebouwen, Thema: Hoogte
0-6
6-12
12-18
18-24
24-30
30-36
36-42
42-48
48-54
54-60
66-150
Overig
Schermen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
437600
437400
92200
92400
99,00
4,00
42,0
48,00
101,00
52,00
40,00
0,00
7,50
24,00
34,00
7,00
9,00
16,00
36,00
4,50
16,56
12,80
40,36
6,70
9,00
8,00
20,00
10,00
7,00
57,00
30,00
40,00
W01
W02
W03
W04
W05
W06
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--			92378,95	437437,72	20,00	20,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1		92372,75	437455,96	10,00	10,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2		92448,13	437476,05	10,00	10,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92334,75	437423,14	9,00	9,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	8,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	40,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92416,06	437511,25	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92356,64	437484,61	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92444,00	437591,62	24,00	24,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92348,27	437554,99	9,00	9,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92375,62	437507,02	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92363,83	437539,55	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92329,73	437510,31	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92385,22	437541,44	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92414,28	437538,53	36,00	36,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92284,29	437639,39	52,00	52,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92356,35	437628,12	37,00	37,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92381,34	437553,53	16,00	16,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92304,57	437574,76	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92524,64	437637,30	28,00	28,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92582,59	437713,94	37,00	37,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92514,23	437688,82	37,00	37,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92578,52	437396,89	6,50	6,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92693,66	437548,79	24,00	24,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92691,25	437404,21	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92712,20	437378,52	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92329,43	437716,53	42,00	42,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92273,32	437479,35	9,00	9,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92176,06	437696,80	48,00	48,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92324,31	437407,18	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92327,06	437398,86	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92637,03	437551,03	31,00	31,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92329,83	437390,49	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92333,98	437377,94	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92338,80	437363,37	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92540,41	437823,81	94,00	94,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92732,65	437385,84	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92462,21	437847,62	47,00	47,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92691,81	437532,55	24,00	24,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--			92322,12	437414,71	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92156,36	437564,07	34,00	34,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92342,95	437350,84	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92331,92	437384,19	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92564,34	437469,54	27,00	27,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92336,02	437371,78	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92365,14	437758,53	42,00	42,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92699,75	437329,51	31,00	31,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92606,61	437659,38	28,00	28,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92616,80	437667,85	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92738,16	437387,77	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92712,04	437416,48	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92752,51	437392,08	21,00	21,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92221,92	437745,90	4,00	4,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92266,64	437702,88	101,00	101,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92165,71	437755,55	99,00	99,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92186,88	437608,79	40,00	40,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92361,29	437343,12	7,00	7,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	71,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	86,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	34,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92390,65	437397,58	57,00	57,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92398,44	437372,65	30,00	30,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92456,73	437449,85	24,50	24,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw		92446,19	437446,45	6,50	6,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	6,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	24,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	39,67	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	3,72	39,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	3,72	43,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92468,83	437518,07	6,70	6,70	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92356,12	437628,00	10,00	10,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1		92353,56	437581,38	7,50	7,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92449,20	437469,23	35,00	35,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0599100000640527	92263,28	437522,11	40,36	40,36	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	city house	city house	92187,44	437496,13	3,42	3,42	40,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	laag1		92166,23	437533,18	8,46	8,46	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	laag4		92278,71	437566,12	155,00	155,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	laag5		92282,04	437567,09	23,76	23,76	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	laag2		92201,49	437536,66	16,56	16,56	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	laag6		92282,48	437515,36	12,80	12,80	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92266,59	437562,11	4,50	4,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--			92250,97	437553,25	12,96	12,96	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1		92250,97	437553,25	8,46	8,46	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2		92243,51	437554,99	4,50	4,50	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
002	Woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
003	Woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
004	Woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
005	Woningen oostgevel	92283,28	437552,23	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
006	Woningen oostgevel	92279,27	437564,69	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
007	Woningen noordgevel	92276,82	437565,64	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
008	Woningen noordgevel	92264,04	437561,65	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
009	Woningen noordgevel	92251,31	437557,67	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
010	Woningen westgevel	92250,15	437555,36	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
011	Woningen westgevel	92254,19	437542,50	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
012	Woningen westgevel	92258,24	437529,60	0,00	Relatief	64,50	67,60	70,70	73,80	76,90	80,00	Ja
101	Woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
102	Woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
103	Woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
104	Woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
105	Woningen oostgevel	92283,28	437552,24	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
106	Woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
107	Woningen noordgevel	92276,83	437565,64	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
108	Woningen noordgevel	92264,05	437561,65	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
109	Woningen noordgevel	92251,30	437557,67	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
110	Woningen westgevel	92250,15	437555,35	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
111	Woningen westgevel	92254,18	437542,50	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
112	Woningen westgevel	92258,23	437529,61	0,00	Relatief	83,10	86,20	89,30	92,40	95,50	98,60	Ja
201	Woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
202	Woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
203	Woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
204	Woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
205	Woningen oostgevel	92283,29	437552,23	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
206	Woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
207	Woningen noordgevel	92276,82	437565,64	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
208	Woningen noordgevel	92264,05	437561,65	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
209	Woningen noordgevel	92251,31	437557,67	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
210	Woningen westgevel	92250,14	437555,36	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
211	Woningen westgevel	92254,19	437542,49	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
212	Woningen westgevel	92258,24	437529,60	0,00	Relatief	101,70	104,80	107,90	111,00	114,10	117,20	Ja
301	Woningen zuidgevel	92260,34	437528,38	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
302	Woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
303	Woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
304	Woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
305	Woningen oostgevel	92283,28	437552,24	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
306	Woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
307	Woningen noordgevel	92276,82	437565,64	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
308	Woningen noordgevel	92264,06	437561,66	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
309	Woningen noordgevel	92251,29	437557,67	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
310	Woningen westgevel	92250,15	437555,36	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
311	Woningen westgevel	92254,19	437542,49	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
312	Woningen westgevel	92258,23	437529,60	0,00	Relatief	120,30	123,40	126,50	129,60	132,70	135,80	Ja
401	Woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
402	Woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
403	Woningen zuidgevel	92286,16	437536,30	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
404	Woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
405	Woningen oostgevel	92283,28	437552,23	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
406	Woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
407	Woningen noordgevel	92276,83	437565,64	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
408	Woningen noordgevel	92264,05	437561,65	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
409	Woningen noordgevel	92251,30	437557,67	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
411	Woningen westgevel	92254,19	437542,50	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
412	Woningen westgevel	92258,24	437529,60	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
601	Hotel/woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
602	Hotel/woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
603	Hotel/woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
604	Hotel/woningen oostgevel	92287,52	437539,09	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
605	Hotel/woningen oostgevel	92283,28	437552,24	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
606	Hotel/woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
607	Hotel/woningen noordgevel	92276,83	437565,64	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
608	Hotel/woningen noordgevel	92264,05	437561,65	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
609	Hotel/woningen noordgevel	92251,29	437557,67	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
611	Hotel/woningen westgevel	92254,19	437542,49	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
612	Hotel/woningen westgevel	92258,24	437529,60	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
610	Hotel/woningen westgevel	92250,15	437555,36	0,00	Relatief	41,80	45,10	48,30	51,50	54,80	58,40	Ja
410	Woningen westgevel	92250,15	437555,36	0,00	Relatief	138,90	142,00	145,60	149,20	--	--	Ja
501	Hotel/woningen zuidgevel	92260,35	437528,38	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
502	Hotel/woningen zuidgevel	92273,46	437532,40	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
503	Hotel/woningen zuidgevel	92286,17	437536,30	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
504	Hotel/woningen oostgevel	92287,51	437539,10	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
505	Hotel/woningen oostgevel	92283,28	437552,23	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
506	Hotel/woningen oostgevel	92279,28	437564,68	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
507	Hotel/woningen noordgevel	92276,83	437565,64	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
508	Hotel/woningen noordgevel	92264,04	437561,65	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
509	Hotel/woningen noordgevel	92251,30	437557,67	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
511	Hotel/woningen westgevel	92254,19	437542,49	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
512	Hotel/woningen westgevel	92258,23	437529,61	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
510	Hotel/woningen westgevel	92250,14	437555,37	0,00	Relatief	28,90	32,10	35,30	38,60	--	--	Ja
M001	Manhaveflat	92177,17	437496,66	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M002	Manhaveflat	92191,97	437481,01	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M003	Manhaveflat	92207,87	437486,28	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M004	Manhaveflat	92216,51	437489,14	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M005	Manhaveflat	92224,30	437491,72	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M006	Manhaveflat	92234,94	437495,25	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M007	Manhaveflat	92250,00	437500,24	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M008	Manhaveflat	92258,11	437502,93	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M009	Manhaveflat	92217,13	437508,77	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M010	Manhaveflat	92203,73	437504,36	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M011	Manhaveflat	92193,69	437505,37	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
W01	Gebouw Weena	92262,63	437570,89	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja
M012	Manhaveflat	92230,69	437513,24	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M013	Manhaveflat	92241,14	437516,69	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M014	Manhaveflat	92253,96	437520,91	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
M015	Manhaveflat	92265,67	437515,20	0,00	Relatief	7,50	10,50	23,50	32,50	35,50	38,50	Ja
W02	Gebouw Weena	92278,71	437575,81	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja
W03	Gebouw Weena	92250,22	437566,99	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja
W04	Gebouw Weena	92228,08	437556,30	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja
W05	Gebouw Weena	92199,78	437544,63	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja
W06	Gebouw Weena	92174,04	437535,65	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	19,50	25,50	31,50	Ja

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00
groen	groen	1,00

Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
balustrade	balustrade	1,10	40,37	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
balustrade	balustrade	1,20	40,36	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
balustrade	balustrade	1,10	40,37	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere

Model eigenschap	
Omschrijving	B2019.0727 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau horeca Lumiere
Verantwoordelijke	NUI
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	MatthijsO op 8-3-2019
Laatst ingezien door	NUI op 1-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Origineel project	Horeca Stadhuisplein
Originele omschrijving	NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Geïmporteerd door	HJA op 28-7-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Bijlage 3

Titel	Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
001_A	Woningen zuidgevel	64,5	12,09	12,09	32,71	29,70	38,95	--	35,89	35,88	35,87	35,87	12,02	7,02	41,34	36,83			41,34	36,83
001_B	Woningen zuidgevel	67,6	11,84	11,84	32,14	29,13	38,50	--	35,53	35,52	35,51	35,51	11,66	6,66	40,90	36,43			40,90	36,43
001_C	Woningen zuidgevel	70,7	11,58	11,58	31,38	28,37	38,06	--	35,23	35,22	35,21	35,21	11,31	6,31	40,46	36,05			40,46	36,05
001_D	Woningen zuidgevel	73,8	11,31	11,31	31,03	28,02	37,65	--	35,02	35,01	35,00	35,00	10,97	5,97	40,12	35,81			40,12	35,81
001_E	Woningen zuidgevel	76,9	10,96	10,96	30,50	27,49	37,25	--	34,69	34,68	34,67	34,67	10,64	5,64	39,72	35,45			39,72	35,45
001_F	Woningen zuidgevel	80	10,70	10,70	30,21	27,20	36,87	--	34,37	34,36	34,35	34,35	10,32	5,32	39,37	35,14			39,37	35,14
002_A	Woningen zuidgevel	64,5	13,28	13,28	28,56	25,55	38,14	--	37,15	37,13	37,12	37,12	15,54	10,54	40,95	37,44			40,95	37,44
002_B	Woningen zuidgevel	67,6	12,99	12,99	28,30	25,29	37,54	--	36,74	36,72	36,71	36,71	15,11	10,11	40,45	37,04			40,45	37,04
002_C	Woningen zuidgevel	70,7	12,71	12,71	28,03	25,02	36,97	--	36,38	36,36	36,35	36,35	14,69	9,69	39,99	36,68			39,99	36,68
002_D	Woningen zuidgevel	73,8	12,43	12,43	27,75	24,74	36,44	--	36,04	36,02	36,01	36,01	14,29	9,29	39,56	36,35			39,56	36,35
002_E	Woningen zuidgevel	76,9	12,16	12,16	27,49	24,48	35,94	--	35,71	35,69	35,68	35,68	13,91	8,91	39,15	36,02			39,15	36,02
002_F	Woningen zuidgevel	80	11,88	11,88	27,24	24,23	35,47	--	35,37	35,35	35,34	35,34	13,54	8,54	38,76	35,69			38,76	35,69
003_A	Woningen zuidgevel	64,5	14,12	14,12	27,66	24,65	38,15	--	38,36	38,29	38,26	38,26	21,93	16,93	41,46	38,49			41,46	38,49
003_B	Woningen zuidgevel	67,6	13,81	13,81	27,42	24,41	37,52	--	37,79	37,72	37,69	37,69	21,43	16,43	40,88	37,94			40,88	37,94
003_C	Woningen zuidgevel	70,7	13,51	13,51	27,16	24,15	36,94	--	37,28	37,21	37,18	37,18	20,95	15,95	40,35	37,44			40,35	37,44
003_D	Woningen zuidgevel	73,8	13,22	13,22	26,92	23,91	36,39	--	36,80	36,73	36,70	36,70	20,50	15,50	39,85	36,97			39,85	36,97
003_E	Woningen zuidgevel	76,9	12,93	12,93	26,68	23,67	35,87	--	36,39	36,32	36,29	36,29	20,07	15,07	39,40	36,57			39,40	36,57
003_F	Woningen zuidgevel	80	12,65	12,65	26,47	23,46	35,39	--	35,96	35,89	35,86	35,86	19,67	14,67	38,96	36,15			38,96	36,15
004_A	Woningen oostgevel	64,5	30,58	30,58	10,47	7,46	36,15	--	39,83	38,69	38,04	38,04	35,11	30,11	41,73	39,32	51,73	49,32	51,73	49,32
004_B	Woningen oostgevel	67,6	30,69	30,69	10,18	7,17	35,55	--	39,54	38,32	37,62	37,62	35,07	30,07	41,39	39,02	51,39	49,02	51,39	49,02
004_C	Woningen oostgevel	70,7	30,67	30,67	9,90	6,89	34,99	--	39,24	37,95	37,19	37,19	34,99	29,99	41,05	38,70	51,05	48,70	51,05	48,70
004_D	Woningen oostgevel	73,8	30,65	30,65	9,62	6,61	34,45	--	38,97	37,59	36,77	36,77	34,97	29,97	40,74	38,40	50,74	48,40	50,74	48,40
004_E	Woningen oostgevel	76,9	30,62	30,62	9,34	6,33	33,95	--	38,20	37,03	36,35	36,35	33,61	28,61	40,11	37,92	50,11	47,92	50,11	47,92
004_F	Woningen oostgevel	80	30,50	30,50	9,08	6,07	33,47	--	37,93	36,71	36,00	36,00	33,47	28,47	39,80	37,64	49,80	47,64	49,80	47,64
005_A	Woningen oostgevel	64,5	33,36	33,36	10,95	7,94	35,95	--	39,39	37,80	36,81	36,81	35,91	30,91	41,71	39,14	51,71	49,14	51,71	49,14
005_B	Woningen oostgevel	67,6	33,18	33,18	10,64	7,63	35,34	--	39,06	37,40	36,35	36,35	35,73	30,73	41,32	38,80	51,32	48,80	51,32	48,80
005_C	Woningen oostgevel	70,7	32,95	32,95	10,06	7,05	34,77	--	38,80	37,10	36,01	36,01	35,55	30,55	40,99	38,51	50,99	48,51	50,99	48,51
005_D	Woningen oostgevel	73,8	32,73	32,73	9,74	6,73	34,24	--	38,53	36,79	35,66	35,66	35,38	30,38	40,67	38,23	50,67	48,23	50,67	48,23
005_E	Woningen oostgevel	76,9	32,48	32,48	9,46	6,45	33,73	--	38,30	36,52	35,37	35,37	35,20	30,20	40,37	37,97	50,37	47,97	50,37	47,97
005_F	Woningen oostgevel	80	32,22	32,22	9,18	6,17	33,25	--	38,02	36,20	35,00	35,00	35,02	30,02	40,06	37,66	50,06	47,66	50,06	47,66
006_A	Woningen oostgevel	64,5	35,92	35,92	11,27	8,26	35,35	--	36,79	35,87	35,37	35,37	31,23	26,23	40,84	38,91	50,84		50,84	38,91
006_B	Woningen oostgevel	67,6	35,52	35,52	10,96	7,95	34,80	--	36,58	35,62	35,10	35,10	31,17	26,17	40,47	38,59	50,47		50,47	38,59
006_C	Woningen oostgevel	70,7	35,13	35,13	10,68	7,67	34,28	--	36,41	35,43	34,89	34,89	31,10	26,10	40,14	38,30	50,14		50,14	38,30
006_D	Woningen oostgevel	73,8	34,68	34,68	10,41	7,40	33,79	--	36,23	35,22	34,66	34,66	31,04	26,04	39,79	37,97	49,79	47,97	49,79	47,97
006_E	Woningen oostgevel	76,9	34,24	34,24	10,15	7,14	33,32	--	36,08	35,05	34,48	34,48	30,97	25,97	39,48	37,68	49,48	47,68	49,48	47,68
006_F	Woningen oostgevel	80	33,72	33,72	9,90	6,89	32,88	--	35,86	34,79	34,19	34,19	30,90	25,90	39,12	37,30	49,12	47,30	49,12	47,30
007_A	Woningen noordgevel	64,5	36,23	36,23	11,90	8,89	21,58	--	23,46	21,17	19,49	19,49	21,23	16,23	36,61	36,37			36,61	36,37
007_B	Woningen noordgevel	67,6	35,73	35,73	11,63	8,62	21,29	--	23,13	20,95	19,38	19,38	20,76	15,76	36,12	35,88			36,12	35,88
007_C	Woningen noordgevel	70,7	35,25	35,25	11,36	8,35	21,00	--	22,82	20,72	19,25	19,25	20,31	15,31	35,66	35,41			35,66	35,41
007_D	Woningen noordgevel	73,8	34,70	34,70	11,10	8,09	20,74	--	22,44	20,36	18,92	18,92	19,88	14,88	35,13	34,87			35,13	34,87
007_E	Woningen noordgevel	76,9	34,15	34,15	10,84	7,83	20,49	--	22,07	20,02	18,60	18,60	19,47	14,47	34,60	34,32			34,60	34,32
007_F	Woningen noordgevel	80	33,71	33,71	10,46	7,45	20,25	--	21,71	19,68	18,28	18,28	19,08	14,08	34,17	33,89			34,17	33,89
008_A	Woningen noordgevel	64,5	35,31	35,31	14,32	11,31	23,87	--	19,82	18,79	18,22	18,22	14,70	9,70	35,76	35,42			35,76	35,42
008_B	Woningen noordgevel	67,6	34,85	34,85	14,00	10,99	23,58	--	19,44	18,42	17,86	17,86	14,28	9,28	35,31	34,97			35,31	34,97
008_C	Woningen noordgevel	70,7	34,39	34,39	13,70	10,69	23,27	--	19,06	18,06	17,50	17,50	13,87	8,87	34,86	34,51			34,86	34,51
008_D	Woningen noordgevel	73,8	33,86	33,86	13,40	10,39	23,03	--	18,71	17,71	17,16	17,16	13,48	8,48	34,36	33,98			34,36	33,98
008_E	Woningen noordgevel	76,9	33,34	33,34	13,11	10,10	22,78	--	18,35	17,35	16,80	16,80	13,11	8,11	33,87	33,47			33,87	33,47
008_F	Woningen noordgevel	80	32,91	32,91	12,83	9,82	22,53	--	17,99	16,99	16,44	16,44	12,75	7,75	33,45	33,04			33,45	33,04
009_A	Woningen noordgevel	64,5	34,56	34,56	16,23	13,22	31,25	--	17,39	16,52	16,05	16,05	11,64	6,64	36,32	34,66			36,32	34,66
009_B	Woningen noordgevel	67,6	34,14	34,14	15,88	12,87	30,99	--	17,07	16,21	15,74	15,74	11,29	6,29	35,95	34,24			35,95	34,24
009_C	Woningen noordgevel	70,7	33,72	33,72	15,56	12,55	30,71	--	16,76	15,90	15,44	15,44	10,95	5,95	35,58	33,82			35,58	33,82
009_D	Woningen noordgevel	73,8	33,30	33,30	15,24	12,23	30,45	--	16,44	15,58	15,12	15,12	10,61	5,61	35,22	33,41			35,22	33,41
009_E	Woningen noordgevel	76,9	32,90	32,90	14,93	11,92	30,17	--	16,06	15,20	14,73	14,73	10,29	5,29	34,86	33,01			34,86	33,01
009_F	Woningen noordgevel	80	32,60	32,60	14,62	11,61	29,89	--	15,63	14,73	14,25	14,25	9,97	4,97	34,56	32,70			34,56	32,70
010_A	Woningen westgevel	64,5	14,99	14,99	35,21	32,20	42,59	--	16,85	16,06	15,64	15,64	10,69	5,69	43,34	32,38			43,34	32,38
010_B	Woningen westgevel	67,6	14,56	14,56	34,95	31,94	42,30	--	16,48	15,68	15,26	15,26	10,35	5,35	43,05	32,12			43,05	32,12
010_C	Woningen westgevel	70,7	14,13	14,13	34,69	31,68	41,97	--	16,12	15,32	14,90	14,90	10,02	5,02	42,73	31,85			42,73	31,85
010_D	Woningen westgevel	73,8	13,70	13,70	34,42	31,41	41,61	--	15,78	14,98	14,55	14,55	9,69	4,69	42,38	31,58			42,38	31,58
010_E	Woningen westgevel	76,9	13,27	13,27	34,14	31,13	41,24	--	15,44	14,64	14,21	14,21	9,37	4,37	42,03	31,30			42,03	31,30
010_F	Woningen westgevel	80	12,98	12,98	33,86	30,85	40,84	--	15,15	14,35	13,92	13,92	9,07	4,07	41,65	31,01			41,65	31,01
011_A	Woningen westgevel	64,5	13,74	13,74	36,28	33,27	43,10	--	17,82	17,13	16,78	16,78	11,08	6,08	43,94	33,42			43,94	33,42
011_B	Woningen westgevel	67,6	13,43	13,43	35,91	32,90	42,39	--	17,44	16,76	16,40	16,40	10,72	5,72	43,29	33,05			43,29	33,05
011_C	Woningen westgevel	70,7	13,13	13,13	35,56	32,55	41,92	--	17,07	16,38	16,02	16,02	10,37	5,37	42,84	32,70			42,84	32,70
011_D	Woningen westgevel	73,8	12,84	12,84	35,21	32,20	41,50	--	16,70	16,01	15,65	15,65	10,02	5,02	42,43	32,35			42,43	32,35
011_E	Woningen westgevel	76,9	12,56	12,56	34,87	31,86	41,17	--	16,35	15,65	15,29	15,29	9,69	4,69	42,10	32,01			42,10	32,01
011_F	Woningen westgevel	80	12,28	12,28	34,55	31,54	40,83	--	16,03	15,33	14,97	14,97	9,37	4,37	41,76	31,69			41,76	31,69
012_A	Woningen westgevel	64,5	11,93	11,93	36,57	33,56	42,56	--	19,32	18,79	18,52	18,52	11,56	6,56	43,55	33,73			43,55	33,73
012_B	Woningen westgevel	67,6	11,67	11,67	36,08	33,07	42,03	--	18,91	18,37	18,10	18,10	11,20	6,20	43,03	33,25			43,03	33,25
012_C	Woningen westgevel	70,7	11,33	11,33	35,62	32,61	41,59	--	18,52	17,98	17,70	17,70	10,86	5,86	42,59	32,79			42,59	32,79
012_D	Woningen westgevel	73,8	11,02	11,02	35,09	32,08	41,18	--	18,13	17,58	17,30	17,30	10,53	5,53	42,16	32,26			42,16	32,26
012_E	Woningen westgevel	76,9	10,76	10,76	34,48	31,47	40,81	--	17,77	17,21	16,93	16,93	10,20	5,20	41,74	31,67			41,74	31,67
012_F	Woningen westgevel	80	10,52	10,52	34,10	31,09	40,43	--	17,37	16,81	16,52	16,52	9,89	4,89	41,36	31,29			41,36	31,29
101_A	Woningen zuidgevel	83,1	10,45	10,45	29,37	26,36	36,51	--	34,05	34,04	34,03	34,03	10,01	5,01	38,97	34,74			38,97	34,74
101_B	Woningen zuidgevel	86,2	10,21	10,21	28,70	25,69	36,16	--	33,74	33,73	33,72	33,72	9,71	4,71	38,60	34,38			38,60	34,38
101_C	Woningen zuidgevel	89,3	9,98	9,98	28,31	25,30	35,82	--	33,43	33,42	33,41	33,41	9,41	4,41	38,27	34,06			38,27	34,06

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
101_D	Woningen zuidgevel	92,4	9,74	9,74	28,02	25,01	35,47	--	33,12	33,11	33,10	33,10	9,13	4,13	37,94	33,75			37,94	33,75
101_E	Woningen zuidgevel	95,5	9,52	9,52	27,74	24,73	35,14	--	32,84	32,83	32,82	32,82	8,85	3,85	37,63	33,47			37,63	33,47
101_F	Woningen zuidgevel	98,6	9,29	9,29	26,92	23,91	34,82	--	32,58	32,57	32,56	32,56	8,58	3,58	37,28	33,14			37,28	33,14
102_A	Woningen zuidgevel	83,1	11,54	11,54	27,00	23,99	35,03	--	35,03	35,01	35,00	35,00	13,19	8,19	38,38	35,36			38,38	35,36
102_B	Woningen zuidgevel	86,2	11,26	11,26	26,79	23,78	34,61	--	34,69	34,67	34,66	34,66	12,84	7,84	38,01	35,03			38,01	35,03
102_C	Woningen zuidgevel	89,3	11,00	11,00	26,24	23,23	34,20	--	34,35	34,33	34,32	34,32	12,51	7,51	37,62	34,67			37,62	34,67
102_D	Woningen zuidgevel	92,4	10,75	10,75	25,53	22,52	33,82	--	34,03	34,01	34,00	34,00	12,20	7,20	37,25	34,33			37,25	34,33
102_E	Woningen zuidgevel	95,5	10,50	10,50	24,82	21,81	33,46	--	33,72	33,70	33,69	33,69	11,89	6,89	36,89	33,99			36,89	33,99
102_F	Woningen zuidgevel	98,6	10,26	10,26	24,40	21,39	33,11	--	33,42	33,40	33,39	33,39	11,59	6,59	36,56	33,68			36,56	33,68
103_A	Woningen zuidgevel	83,1	12,37	12,37	26,27	23,26	34,92	--	35,56	35,49	35,46	35,46	19,28	14,28	38,54	35,77			38,54	35,77
103_B	Woningen zuidgevel	86,2	12,10	12,10	26,08	23,07	34,49	--	35,22	35,15	35,12	35,12	18,91	13,91	38,17	35,43			38,17	35,43
103_C	Woningen zuidgevel	89,3	11,83	11,83	25,86	22,85	34,07	--	34,88	34,81	34,78	34,78	18,55	13,55	37,80	35,10			37,80	35,10
103_D	Woningen zuidgevel	92,4	11,57	11,57	25,68	22,67	33,67	--	34,53	34,46	34,43	34,43	18,21	13,21	37,44	34,76			37,44	34,76
103_E	Woningen zuidgevel	95,5	11,31	11,31	25,45	22,44	33,29	--	34,21	34,14	34,11	34,11	17,88	12,88	37,11	34,45			37,11	34,45
103_F	Woningen zuidgevel	98,6	11,02	11,02	24,79	21,78	32,93	--	33,89	33,82	33,79	33,79	17,56	12,56	36,75	34,11			36,75	34,11
104_A	Woningen oostgevel	83,1	30,39	30,39	8,83	5,82	33,02	--	37,64	36,37	35,63	35,63	33,32	28,32	39,50	37,35	49,50	47,35	49,50	47,35
104_B	Woningen oostgevel	86,2	30,24	30,24	8,45	5,44	32,58	--	37,33	36,00	35,22	35,22	33,18	28,18	39,18	37,03	49,18	47,03	49,18	47,03
104_C	Woningen oostgevel	89,3	30,04	30,04	7,99	4,98	32,16	--	37,08	35,71	34,90	34,90	33,03	28,03	38,90	36,76	48,90	46,76	48,90	46,76
104_D	Woningen oostgevel	92,4	29,85	29,85	7,58	4,57	31,77	--	36,79	35,38	34,53	34,53	32,88	27,88	38,61	36,45	48,61	46,45	48,61	46,45
104_E	Woningen oostgevel	95,5	29,67	29,67	7,26	4,25	31,39	--	36,54	35,08	34,19	34,19	32,74	27,74	38,33	36,18	48,33	46,18	48,33	46,18
104_F	Woningen oostgevel	98,6	29,48	29,48	7,02	4,01	31,02	--	36,30	34,80	33,89	33,89	32,59	27,59	38,08	35,92	48,08	45,92	48,08	45,92
105_A	Woningen oostgevel	83,1	31,97	31,97	8,91	5,90	32,79	--	37,79	35,94	34,72	34,72	34,84	29,84	39,78	37,41	49,78	47,41	49,78	47,41
105_B	Woningen oostgevel	86,2	31,74	31,74	8,65	5,64	32,36	--	37,50	35,60	34,32	34,32	34,66	29,66	39,47	37,10	49,47	47,10	49,47	47,10
105_C	Woningen oostgevel	89,3	31,51	31,51	8,39	5,38	31,94	--	37,27	35,33	34,02	34,02	34,48	29,48	39,20	36,84	49,20	46,84	49,20	46,84
105_D	Woningen oostgevel	92,4	31,31	31,31	8,14	5,13	31,54	--	37,02	35,06	33,73	33,73	34,27	29,27	38,93	36,59	48,93	46,59	48,93	46,59
105_E	Woningen oostgevel	95,5	31,08	31,08	7,89	4,88	31,16	--	36,81	34,82	33,47	33,47	34,10	29,10	38,69	36,36	48,69	46,36	48,69	46,36
105_F	Woningen oostgevel	98,6	30,86	30,86	7,44	4,43	30,80	--	36,58	34,56	33,18	33,18	33,92	28,92	38,43	36,11	48,43	46,11	48,43	46,11
106_A	Woningen oostgevel	83,1	33,21	33,21	9,50	6,49	32,45	--	35,65	34,54	33,91	33,91	30,84	25,84	38,77	36,94	48,77	46,94	48,77	46,94
106_B	Woningen oostgevel	86,2	32,90	32,90	9,26	6,25	32,05	--	35,45	34,29	33,63	33,63	30,78	25,78	38,49	36,66	48,49	46,66	48,49	46,66
106_C	Woningen oostgevel	89,3	32,51	32,51	9,02	6,01	31,65	--	35,24	34,05	33,36	33,36	30,71	25,71	38,19	36,36	48,19	46,36	48,19	46,36
106_D	Woningen oostgevel	92,4	32,12	32,12	8,79	5,78	31,28	--	35,05	33,82	33,10	33,10	30,64	25,64	37,91	36,07	47,91	46,07	47,91	46,07
106_E	Woningen oostgevel	95,5	31,73	31,73	8,56	5,55	30,91	--	34,86	33,59	32,84	32,84	30,57	25,57	37,63	35,77	47,63	45,77	47,63	45,77
106_F	Woningen oostgevel	98,6	31,34	31,34	8,34	5,33	30,56	--	34,69	33,37	32,60	32,60	30,50	25,50	37,36	35,49	47,36	45,49	47,36	45,49
107_A	Woningen noordgevel	83,1	33,37	33,37	10,21	7,20	20,02	--	21,36	19,34	17,95	17,95	18,72	13,72	33,84	33,55			33,84	33,55
107_B	Woningen noordgevel	86,2	32,84	32,84	9,97	6,96	19,80	--	21,03	19,02	17,64	17,64	18,36	13,36	33,33	33,03			33,33	33,03
107_C	Woningen noordgevel	89,3	32,43	32,43	9,60	6,59	19,54	--	20,70	18,71	17,34	17,34	18,02	13,02	32,94	32,62			32,94	32,62
107_D	Woningen noordgevel	92,4	32,02	32,02	9,37	6,36	19,23	--	20,38	18,38	17,02	17,02	17,69	12,69	32,54	32,22			32,54	32,22
107_E	Woningen noordgevel	95,5	31,72	31,72	9,14	6,13	18,98	--	20,06	18,07	16,71	16,71	17,37	12,37	32,24	31,92			32,24	31,92
107_F	Woningen noordgevel	98,6	31,32	31,32	8,78	5,77	18,58	--	19,76	17,76	16,40	16,40	17,07	12,07	31,85	31,52			31,85	31,52
108_A	Woningen noordgevel	83,1	32,49	32,49	12,55	9,54	22,30	--	17,64	16,65	16,10	16,10	12,40	7,40	33,05	32,62			33,05	32,62
108_B	Woningen noordgevel	86,2	32,08	32,08	12,28	9,27	22,09	--	17,30	16,30	15,75	15,75	12,07	7,07	32,66	32,22			32,66	32,22
108_C	Woningen noordgevel	89,3	31,58	31,58	11,93	8,92	21,87	--	16,95	15,95	15,40	15,40	11,74	6,74	32,20	31,72			32,20	31,72
108_D	Woningen noordgevel	92,4	31,29	31,29	11,61	8,60	21,65	--	16,59	15,57	15,01	15,01	11,43	6,43	31,91	31,43			31,91	31,43
108_E	Woningen noordgevel	95,5	31,00	31,00	11,25	8,24	21,43	--	16,25	15,22	14,65	14,65	11,13	6,13	31,62	31,14			31,62	31,14
108_F	Woningen noordgevel	98,6	30,62	30,62	11,01	8,00	21,24	--	15,93	14,90	14,32	14,32	10,84	5,84	31,27	30,76			31,27	30,76
109_A	Woningen noordgevel	83,1	32,31	32,31	14,31	11,30	29,63	--	15,28	14,38	13,89	13,89	9,66	4,66	34,28	32,41			34,28	32,41
109_B	Woningen noordgevel	86,2	31,82	31,82	14,01	11,00	29,38	--	14,98	14,07	13,58	13,58	9,37	4,37	33,88	31,93			33,88	31,93
109_C	Woningen noordgevel	89,3	31,33	31,33	13,61	10,60	29,13	--	14,66	13,75	13,25	13,25	9,08	4,08	33,48	31,44			33,48	31,44
109_D	Woningen noordgevel	92,4	31,07	31,07	13,33	10,32	28,89	--	14,34	13,42	12,92	12,92	8,79	3,79	33,23	31,18			33,23	31,18
109_E	Woningen noordgevel	95,5	30,76	30,76	13,14	10,13	28,67	--	14,02	13,09	12,58	12,58	8,52	3,52	32,95	30,87			32,95	30,87
109_F	Woningen noordgevel	98,6	30,50	30,50	12,87	9,86	28,45	--	13,73	12,79	12,28	12,28	8,25	3,25	32,71	30,61			32,71	30,61
110_A	Woningen westgevel	83,1	12,57	12,57	33,60	30,59	40,44	--	14,86	14,06	13,64	13,64	8,76	3,76	41,27	30,75			41,27	30,75
110_B	Woningen westgevel	86,2	12,29	12,29	33,34	30,33	40,00	--	14,58	13,78	13,36	13,36	8,47	3,47	40,86	30,49			40,86	30,49
110_C	Woningen westgevel	89,3	11,77	11,77	33,11	30,10	39,64	--	14,31	13,52	13,10	13,10	8,18	3,18	40,53	30,26			40,53	30,26
110_D	Woningen westgevel	92,4	11,51	11,51	32,85	29,84	39,33	--	14,04	13,25	12,83	12,83	7,90	2,90	40,23	30,00			40,23	30,00
110_E	Woningen westgevel	95,5	10,99	10,99	32,62	29,61	39,05	--	13,73	12,93	12,51	12,51	7,63	2,63	39,96	29,76			39,96	29,76
110_F	Woningen westgevel	98,6	10,73	10,73	32,35	29,34	38,81	--	13,42	12,61	12,18	12,18	7,37	2,37	39,71	29,49			39,71	29,49
111_A	Woningen westgevel	83,1	12,01	12,01	34,23	31,22	40,47	--	15,71	15,01	14,65	14,65	9,06	4,06	41,41	31,37			41,41	31,37
111_B	Woningen westgevel	86,2	11,75	11,75	33,93	30,92	40,08	--	15,39	14,69	14,33	14,33	8,75	3,75	41,04	31,07			41,04	31,07
111_C	Woningen westgevel	89,3	11,49	11,49	33,63	30,62	39,75	--	15,06	14,36	13,99	13,99	8,46	3,46	40,72	30,77			40,72	30,77
111_D	Woningen westgevel	92,4	11,23	11,23	33,36	30,35	39,39	--	14,74	14,03	13,66	13,66	8,17	3,17	40,37	30,50			40,37	30,50
111_E	Woningen westgevel	95,5	10,89	10,89	33,07	30,06	39,04	--	14,39	13,67	13,29	13,29	7,89	2,89	40,04	30,21			40,04	30,21
111_F	Woningen westgevel	98,6	10,54	10,54	32,79	29,78	38,71	--	14,08	13,35	12,97	12,97	7,62	2,62	39,72	29,93			39,72	29,93
112_A	Woningen westgevel	83,1	10,27	10,27	33,59	30,58	40,06	--	16,97	16,40	16,10	16,10	9,58	4,58	40,96	30,78			40,96	30,78
112_B	Woningen westgevel	86,2	10,03	10,03	33,19	30,18	39,74	--	16,61	16,02	15,72	15,72	9,28	4,28	40,63	30,38			40,63	30,38
112_C	Woningen westgevel	89,3	9,80	9,80	32,68	29,67	39,45	--	16,25	15,65	15,34	15,34	8,99	3,99	40,30	29,88			40,30	29,88
112_D	Woningen westgevel	92,4	9,57	9,57	32,28	29,27	39,17	--	15,91	15,30	14,99	14,99	8,71	3,71	40,00	29,49			40,00	29,49
112_E	Woningen westgevel	95,5	9,34	9,34	31,98	28,97	38,84	--	15,57	14,96	14,64	14,64	8,43	3,43	39,67	29,18			39,67	29,18
112_F	Woningen westgevel	98,6	9,11	9,11	31,49	28,48	38,56	--	15,28	14,66	14,34	14,34	8,17	3,17	39,36	28,70			39,36	28,70
201_A	Woningen zuidgevel	101,7	9,07	9,07	26,67	23,66	34,52	--	32,35	32,34	32,33	32,33	8,32	3,32	37,01	32,91			37,01	32,91
201_B	Woningen zuidgevel	104,8	8,85	8,85	26,41	23,40	34,24	--	32,14	32,13	32,12	32,12	8,06	3,06	36,75	32,69			36,75	32,69
201_C	Woningen zuidgevel	107,9	8,64	8,64	26,16	23,15	33,96	--	31,93	31,92	31,91	31,91	7,81	2,81	36,50	32,48			36,50	32,48
201_D	Woningen zuidgevel	111	8,43	8,43	25,92	22,91	33,68	--	31,72	31,71	31,70	31,70	7,57	2,57	36,25	32,26			36,25	32,26
201_E	Woningen zuidgevel	114,1	8,22	8,22	25,67	22,66	33,42	--	31,48	31,47	31,46	31,46	7,34	2,34	36,00	32,02			36,00	32,02
201_F	Woningen zuidgevel	117,2	8,02	8,02	25,44	22,43	33,16	--	31,24	31,23	31,22	31,22	7,11	2,11	35,75	31,78			35,75	31,78

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
202_A	Woningen zuidgevel	101,7	10,02	10,02	24,14	21,13	32,75	--	33,14	33,12	33,11	33,11	11,31	6,31	36,25	33,41			36,25	33,41
202_B	Woningen zuidgevel	104,8	9,79	9,79	23,90	20,89	32,40	--	32,87	32,85	32,84	32,84	11,03	6,03	35,94	33,14			35,94	33,14
202_C	Woningen zuidgevel	107,9	9,57	9,57	23,65	20,64	32,07	--	32,62	32,60	32,59	32,59	10,76	5,76	35,66	32,89			35,66	32,89
202_D	Woningen zuidgevel	111	9,35	9,35	23,42	20,41	31,77	--	32,39	32,37	32,36	32,36	10,50	5,50	35,40	32,66			35,40	32,66
202_E	Woningen zuidgevel	114,1	9,13	9,13	23,18	20,17	31,48	--	32,16	32,14	32,13	32,13	10,25	5,25	35,14	32,43			35,14	32,43
202_F	Woningen zuidgevel	117,2	8,92	8,92	22,95	19,94	31,20	--	31,93	31,91	31,90	31,90	10,00	5,00	34,89	32,20			34,89	32,20
203_A	Woningen zuidgevel	101,7	10,75	10,75	24,05	21,04	32,58	--	33,58	33,51	33,48	33,48	17,26	12,26	36,39	33,77			36,39	33,77
203_B	Woningen zuidgevel	104,8	10,49	10,49	23,40	20,39	32,24	--	33,29	33,22	33,19	33,19	16,97	11,97	36,06	33,47			36,06	33,47
203_C	Woningen zuidgevel	107,9	10,23	10,23	23,18	20,17	31,92	--	33,01	32,94	32,91	32,91	16,68	11,68	35,77	33,19			35,77	33,19
203_D	Woningen zuidgevel	111	9,99	9,99	22,95	19,94	31,59	--	32,73	32,66	32,63	32,63	16,41	11,41	35,47	32,91			35,47	32,91
203_E	Woningen zuidgevel	114,1	9,75	9,75	22,72	19,71	31,28	--	32,47	32,40	32,37	32,37	16,13	11,13	35,19	32,65			35,19	32,65
203_F	Woningen zuidgevel	117,2	9,52	9,52	22,46	19,45	30,97	--	32,21	32,14	32,11	32,11	15,87	10,87	34,91	32,39			34,91	32,39
204_A	Woningen oostgevel	101,7	29,31	29,31	6,77	3,76	30,67	--	36,07	34,54	33,60	33,60	32,45	27,45	37,83	35,68	47,83	45,68	47,83	45,68
204_B	Woningen oostgevel	104,8	29,14	29,14	6,53	3,52	30,33	--	35,83	34,25	33,27	33,27	32,31	27,31	37,58	35,42	47,58	45,42	47,58	45,42
204_C	Woningen oostgevel	107,9	28,91	28,91	6,30	3,29	30,00	--	35,61	34,00	32,99	32,99	32,17	27,17	37,34	35,17	47,34	45,17	47,34	45,17
204_D	Woningen oostgevel	111	28,72	28,72	6,07	3,06	29,68	--	35,40	33,76	32,72	32,72	32,03	27,03	37,11	34,94	47,11	44,94	47,11	44,94
204_E	Woningen oostgevel	114,1	28,55	28,55	5,84	2,83	29,38	--	35,19	33,52	32,46	32,46	31,89	26,89	36,90	34,73	46,90	44,73	46,90	44,73
204_F	Woningen oostgevel	117,2	28,40	28,40	5,62	2,61	29,09	--	34,96	33,25	32,15	32,15	31,75	26,75	36,67	34,48	46,67	44,48	46,67	44,48
205_A	Woningen oostgevel	101,7	30,66	30,66	7,19	4,18	30,45	--	36,37	34,33	32,93	32,93	33,75	28,75	38,20	35,89	48,20	45,89	48,20	45,89
205_B	Woningen oostgevel	104,8	30,42	30,42	6,96	3,95	30,11	--	36,15	34,09	32,65	32,65	33,58	28,58	37,96	35,64	47,96	45,64	47,96	45,64
205_C	Woningen oostgevel	107,9	30,18	30,18	6,73	3,72	29,78	--	35,93	33,85	32,39	32,39	33,40	28,40	37,72	35,40	47,72	45,40	47,72	45,40
205_D	Woningen oostgevel	111	29,94	29,94	6,50	3,49	29,47	--	35,74	33,62	32,14	32,14	33,24	28,24	37,50	35,17	47,50	45,17	47,50	45,17
205_E	Woningen oostgevel	114,1	29,72	29,72	6,28	3,27	29,16	--	35,53	33,40	31,90	31,90	33,07	28,07	37,28	34,96	47,28	44,96	47,28	44,96
205_F	Woningen oostgevel	117,2	29,49	29,49	6,07	3,06	28,86	--	35,34	33,19	31,67	31,67	32,90	27,90	37,06	34,74	47,06	44,74	47,06	44,74
206_A	Woningen oostgevel	101,7	30,96	30,96	7,79	4,78	30,23	--	34,51	33,15	32,35	32,35	30,43	25,43	37,10	35,21	47,10	45,21	47,10	45,21
206_B	Woningen oostgevel	104,8	30,69	30,69	7,23	4,22	29,90	--	34,33	32,94	32,11	32,11	30,36	25,36	36,87	34,97	46,87	44,97	46,87	44,97
206_C	Woningen oostgevel	107,9	30,32	30,32	6,83	3,82	29,58	--	34,17	32,75	31,89	31,89	30,28	25,28	36,63	34,71	46,63	44,71	46,63	44,71
206_D	Woningen oostgevel	111	30,07	30,07	6,42	3,41	29,28	--	34,00	32,54	31,65	31,65	30,21	25,21	36,41	34,49	46,41	44,49	46,41	44,49
206_E	Woningen oostgevel	114,1	29,82	29,82	6,00	2,99	28,98	--	33,83	32,34	31,42	31,42	30,13	25,13	36,20	34,27	46,20	44,27	46,20	44,27
206_F	Woningen oostgevel	117,2	29,47	29,47	5,58	2,57	28,69	--	33,67	32,14	31,19	31,19	30,06	25,06	35,97	34,02	45,97	44,02	45,97	44,02
207_A	Woningen noordgevel	101,7	31,04	31,04	8,56	5,55	18,31	--	19,48	17,50	16,15	16,15	16,76	11,76	31,57	31,24			31,57	31,24
207_B	Woningen noordgevel	104,8	30,66	30,66	8,34	5,33	18,05	--	19,22	17,26	15,93	15,93	16,48	11,48	31,20	30,87			31,20	30,87
207_C	Woningen noordgevel	107,9	30,40	30,40	7,98	4,97	17,77	--	19,00	17,07	15,77	15,77	16,20	11,20	30,94	30,61			30,94	30,61
207_D	Woningen noordgevel	111	30,14	30,14	7,32	4,31	17,53	--	18,79	16,90	15,63	15,63	15,93	10,93	30,68	30,35			30,68	30,35
207_E	Woningen noordgevel	114,1	29,89	29,89	6,58	3,57	17,23	--	18,60	16,74	15,50	15,50	15,68	10,68	30,43	30,10			30,43	30,10
207_F	Woningen noordgevel	117,2	29,53	29,53	6,19	3,18	16,97	--	18,32	16,52	15,35	15,35	15,26	10,26	30,08	29,75			30,08	29,75
208_A	Woningen noordgevel	101,7	30,35	30,35	10,76	7,75	21,01	--	15,64	14,61	14,03	14,03	10,55	5,55	31,00	30,49			31,00	30,49
208_B	Woningen noordgevel	104,8	29,98	29,98	10,44	7,43	20,80	--	15,35	14,31	13,73	13,73	10,28	5,28	30,65	30,12			30,65	30,12
208_C	Woningen noordgevel	107,9	29,72	29,72	10,11	7,10	20,59	--	15,04	14,00	13,41	13,41	10,01	5,01	30,39	29,86			30,39	29,86
208_D	Woningen noordgevel	111	29,47	29,47	9,69	6,68	20,32	--	14,76	13,70	13,11	13,11	9,75	4,75	30,14	29,61			30,14	29,61
208_E	Woningen noordgevel	114,1	29,23	29,23	9,36	6,35	20,14	--	14,56	13,51	12,93	12,93	9,50	4,50	29,90	29,37			29,90	29,37
208_F	Woningen noordgevel	117,2	28,88	28,88	9,04	6,03	19,97	--	14,35	13,32	12,74	12,74	9,26	4,26	29,58	29,02			29,58	29,02
209_A	Woningen noordgevel	101,7	30,25	30,25	12,47	9,46	28,19	--	13,47	12,53	12,02	12,02	7,99	2,99	32,45	30,36			32,45	30,36
209_B	Woningen noordgevel	104,8	30,00	30,00	12,19	9,18	27,98	--	13,21	12,27	11,76	11,76	7,74	2,74	32,22	30,11			32,22	30,11
209_C	Woningen noordgevel	107,9	29,64	29,64	11,93	8,92	27,73	--	12,96	12,02	11,51	11,51	7,49	2,49	31,90	29,75			31,90	29,75
209_D	Woningen noordgevel	111	29,40	29,40	11,64	8,63	27,48	--	12,72	11,78	11,27	11,27	7,25	2,25	31,66	29,51			31,66	29,51
209_E	Woningen noordgevel	114,1	29,17	29,17	11,39	8,38	27,27	--	12,49	11,55	11,04	11,04	7,02	2,02	31,43	29,28			31,43	29,28
209_F	Woningen noordgevel	117,2	28,82	28,82	11,13	8,12	27,06	--	12,39	11,48	10,99	10,99	6,79	1,79	31,14	28,94			31,14	28,94
210_A	Woningen westgevel	101,7	10,48	10,48	32,11	29,10	38,58	--	13,13	12,32	11,88	11,88	7,11	2,11	39,48	29,25			39,48	29,25
210_B	Woningen westgevel	104,8	10,11	10,11	31,87	28,86	38,35	--	12,86	12,05	11,61	11,61	6,86	1,86	39,25	29,01			39,25	29,01
210_C	Woningen westgevel	107,9	9,87	9,87	31,64	28,63	38,11	--	12,62	11,80	11,36	11,36	6,62	1,62	39,01	28,78			39,01	28,78
210_D	Woningen westgevel	111	9,63	9,63	31,42	28,41	37,85	--	12,37	11,55	11,11	11,11	6,38	1,38	38,76	28,55			38,76	28,55
210_E	Woningen westgevel	114,1	9,27	9,27	31,21	28,20	37,61	--	12,14	11,32	10,88	10,88	6,15	1,15	38,52	28,34			38,52	28,34
210_F	Woningen westgevel	117,2	9,04	9,04	30,99	27,98	37,36	--	12,12	11,34	10,93	10,93	5,93	0,93	38,28	28,13			38,28	28,13
211_A	Woningen westgevel	101,7	10,30	10,30	32,53	29,52	38,36	--	13,78	13,05	12,66	12,66	7,35	2,35	39,39	29,67			39,39	29,67
211_B	Woningen westgevel	104,8	9,87	9,87	32,21	29,20	38,05	--	13,51	12,78	12,39	12,39	7,09	2,09	39,07	29,35			39,07	29,35
211_C	Woningen westgevel	107,9	9,64	9,64	31,89	28,88	37,79	--	13,25	12,51	12,12	12,12	6,84	1,84	38,80	29,03			38,80	29,03
211_D	Woningen westgevel	111	9,31	9,31	31,57	28,56	37,54	--	12,99	12,25	11,86	11,86	6,60	1,60	38,54	28,71			38,54	28,71
211_E	Woningen westgevel	114,1	8,98	8,98	31,10	28,09	37,27	--	12,75	12,00	11,61	11,61	6,37	1,37	38,23	28,25			38,23	28,25
211_F	Woningen westgevel	117,2	8,76	8,76	30,79	27,78	37,05	--	12,51	11,76	11,37	11,37	6,14	1,14	37,99	27,94			37,99	27,94
212_A	Woningen westgevel	101,7	8,89	8,89	31,21	28,20	38,30	--	15,02	14,40	14,08	14,08	7,91	2,91	39,10	28,43			39,10	28,43
212_B	Woningen westgevel	104,8	8,67	8,67	30,94	27,93	38,05	--	14,68	14,05	13,72	13,72	7,65	2,65	38,84	28,15			38,84	28,15
212_C	Woningen westgevel	107,9	8,46	8,46	30,67	27,66	37,79	--	14,42	13,78	13,45	13,45	7,41	2,41	38,58	27,88			38,58	27,88
212_D	Woningen westgevel	111	8,25	8,25	30,31	27,30	37,53	--	14,15	13,51	13,18	13,18	7,17	2,17	38,31	27,53			38,31	27,53
212_E	Woningen westgevel	114,1	8,04	8,04	30,05	27,04	37,30	--	13,88	13,23	12,90	12,90	6,94	1,94	38,07	27,27			38,07	27,27
212_F	Woningen westgevel	117,2	7,84	7,84	29,81	26,80	37,04	--	13,63	12,98	12,64	12,64	6,71	1,71	37,81	27,03			37,81	27,03
301_A	Woningen zuidgevel	120,3	7,70	7,70	24,93	21,92	32,90	--	31,00	30,99	30,98	30,98	6,89	1,89	35,47	31,51			35,47	31,51
301_B	Woningen zuidgevel	123,4	7,50	7,50	24,40	21,39	32,63	--	30,77	30,76	30,75	30,75	6,68	1,68	35,19	31,25			35,19	31,25
301_C	Woningen zuidgevel	126,5	7,18	7,18	24,19	21,18	32,39	--	30,55	30,54	30,53	30,53	6,47	1,47	34,96	31,03			34,96	31,03
301_D	Woningen zuidgevel	129,6	6,99	6,99	23,99	20,98	32,13	--	30,33	30,32	30,31	30,31	6,28	1,28	34,72	30,81			34,72	30,81
301_E	Woningen zuidgevel	132,7	6,81	6,81	23,82	20,81	31,90	--	30,12	30,11	30,10	30,10	6,09	1,09	34,51	30,61			34,51	30,61
301_F	Woningen zuidgevel	135,8	6,35	6,35	23,66	20,65	31,67	--	29,91	29,90	29,89	29,89	5,92	0,92	34,29	30,40			34,29	30,40
302_A	Woningen zuidgevel	120,3	8,60	8,60	22,70	19,69	30,93	--	31,70	31,68	31,67	31,67	9,77	4,77	34,64	31,97			34,64	31,97
302_B	Woningen zuidgevel	123,4	8,39	8,39	22,48	19,47	30,67	--	31,46	31,44	31,43	31,43	9,54	4,54	34,39	31,73			34,39	31,73
302_C	Woningen zuidgevel	126,5	8,22	8,22	22,28	19,27	30,42	--	31,24	31,22	31,21	31,21	9,32	4,32	34,16	31,51			34,16	31,51

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
302_D	Woningen zuidgevel	129,6	8,02	8,02	22,07	19,06	30,17	--	31,03	31,01	31,00	31,00	9,11	4,11	33,93	31,30			33,93	31,30
302_E	Woningen zuidgevel	132,7	7,71	7,71	21,88	18,87	29,94	--	30,80	30,78	30,77	30,77	8,90	3,90	33,71	31,07			33,71	31,07
302_F	Woningen zuidgevel	135,8	7,40	7,40	21,68	18,67	29,72	--	30,59	30,57	30,56	30,56	8,71	3,71	33,49	30,86			33,49	30,86
303_A	Woningen zuidgevel	120,3	9,29	9,29	22,24	19,23	30,69	--	31,96	31,89	31,86	31,86	15,62	10,62	34,65	32,14			34,65	32,14
303_B	Woningen zuidgevel	123,4	9,07	9,07	22,03	19,02	30,42	--	31,73	31,66	31,63	31,63	15,38	10,38	34,41	31,92			34,41	31,92
303_C	Woningen zuidgevel	126,5	8,84	8,84	21,82	18,81	30,15	--	31,48	31,41	31,38	31,38	15,15	10,15	34,15	31,67			34,15	31,67
303_D	Woningen zuidgevel	129,6	8,59	8,59	21,62	18,61	29,90	--	31,25	31,18	31,15	31,15	14,93	9,93	33,92	31,44			33,92	31,44
303_E	Woningen zuidgevel	132,7	8,43	8,43	21,42	18,41	29,66	--	31,03	30,96	30,93	30,93	14,71	9,71	33,69	31,22			33,69	31,22
303_F	Woningen zuidgevel	135,8	8,28	8,28	21,22	18,21	29,43	--	30,80	30,73	30,70	30,70	14,51	9,51	33,46	30,99			33,46	30,99
304_A	Woningen oostgevel	120,3	28,27	28,27	5,41	2,40	28,81	--	34,77	33,03	31,90	31,90	31,62	26,62	36,47	34,28	46,47	44,28	46,47	44,28
304_B	Woningen oostgevel	123,4	28,13	28,13	5,20	2,19	28,54	--	34,57	32,80	31,65	31,65	31,46	26,46	36,26	34,08	46,26	44,08	46,26	44,08
304_C	Woningen oostgevel	126,5	28,03	28,03	4,99	1,98	28,27	--	34,38	32,58	31,41	31,41	31,32	26,32	36,07	33,89	46,07	43,89	46,07	43,89
304_D	Woningen oostgevel	129,6	27,88	27,88	4,79	1,78	28,01	--	34,20	32,38	31,18	31,18	31,19	26,19	35,88	33,70	45,88	43,70	45,88	43,70
304_E	Woningen oostgevel	132,7	27,69	27,69	4,59	1,58	27,76	--	34,01	32,16	30,94	30,94	31,06	26,06	35,69	33,49	45,69	43,49	45,69	43,49
304_F	Woningen oostgevel	135,8	27,51	27,51	4,39	1,38	27,52	--	33,84	31,97	30,73	30,73	30,93	25,93	35,51	33,30	45,51	43,30	45,51	43,30
305_A	Woningen oostgevel	120,3	29,18	29,18	5,86	2,85	28,58	--	35,15	32,98	31,44	31,44	32,74	27,74	36,84	34,50	46,84	44,50	46,84	44,50
305_B	Woningen oostgevel	123,4	28,98	28,98	5,65	2,64	28,30	--	34,96	32,78	31,22	31,22	32,57	27,57	36,63	34,29	46,63	44,29	46,63	44,29
305_C	Woningen oostgevel	126,5	28,67	28,67	5,44	2,43	28,03	--	34,77	32,57	30,99	30,99	32,41	27,41	36,41	34,06	46,41	44,06	46,41	44,06
305_D	Woningen oostgevel	129,6	28,48	28,48	5,24	2,23	27,76	--	34,58	32,37	30,77	30,77	32,25	27,25	36,21	33,86	46,21	43,86	46,21	43,86
305_E	Woningen oostgevel	132,7	28,09	28,09	5,05	2,04	27,51	--	34,40	32,17	30,55	30,55	32,10	27,10	35,99	33,61	45,99	43,61	45,99	43,61
305_F	Woningen oostgevel	135,8	27,92	27,92	4,86	1,85	27,26	--	34,23	31,98	30,35	30,35	31,94	26,94	35,80	33,42	45,80	43,42	45,80	43,42
306_A	Woningen oostgevel	120,3	29,24	29,24	5,37	2,36	28,41	--	33,51	31,95	30,97	30,97	29,98	24,98	35,78	33,81	45,78	43,81	45,78	43,81
306_B	Woningen oostgevel	123,4	29,01	29,01	4,95	1,94	28,14	--	33,36	31,76	30,76	30,76	29,90	24,90	35,59	33,61	45,59	43,61	45,59	43,61
306_C	Woningen oostgevel	126,5	28,79	28,79	4,75	1,74	27,87	--	33,21	31,58	30,55	30,55	29,82	24,82	35,40	33,42	45,40	43,42	45,40	43,42
306_D	Woningen oostgevel	129,6	28,58	28,58	4,07	1,06	27,62	--	33,06	31,39	30,33	30,33	29,74	24,74	35,21	33,22	45,21	43,22	45,21	43,22
306_E	Woningen oostgevel	132,7	28,25	28,25	3,87	0,86	27,37	--	32,91	31,21	30,12	30,12	29,66	24,66	35,01	32,99	45,01	42,99	45,01	42,99
306_F	Woningen oostgevel	135,8	27,92	27,92	3,68	0,67	27,12	--	32,76	31,03	29,92	29,92	29,58	24,58	34,81	32,76	44,81	42,76	44,81	42,76
307_A	Woningen noordgevel	120,3	29,18	29,18	5,78	2,77	16,74	--	18,12	16,34	15,19	15,19	15,02	10,02	29,75	29,41			29,75	29,41
307_B	Woningen noordgevel	123,4	28,95	28,95	5,56	2,55	16,55	--	17,92	16,17	15,04	15,04	14,78	9,78	29,52	29,18			29,52	29,18
307_C	Woningen noordgevel	126,5	28,72	28,72	5,35	2,34	16,35	--	17,72	15,99	14,87	14,87	14,55	9,55	29,30	28,96			29,30	28,96
307_D	Woningen noordgevel	129,6	28,50	28,50	5,15	2,14	16,20	--	17,53	15,82	14,71	14,71	14,33	9,33	29,08	28,74			29,08	28,74
307_E	Woningen noordgevel	132,7	28,16	28,16	4,75	1,74	16,05	--	17,35	15,64	14,54	14,54	14,12	9,12	28,76	28,41			28,76	28,41
307_F	Woningen noordgevel	135,8	27,83	27,83	4,56	1,55	15,92	--	17,17	15,48	14,40	14,40	13,91	8,91	28,46	28,09			28,46	28,09
308_A	Woningen noordgevel	120,3	28,54	28,54	8,62	5,61	19,73	--	14,19	13,17	12,61	12,61	9,03	4,03	29,25	28,69			29,25	28,69
308_B	Woningen noordgevel	123,4	28,32	28,32	8,41	5,40	19,50	--	13,99	12,99	12,43	12,43	8,80	3,80	29,03	28,47			29,03	28,47
308_C	Woningen noordgevel	126,5	28,09	28,09	8,09	5,08	19,29	--	13,77	12,76	12,20	12,20	8,58	3,58	28,80	28,24			28,80	28,24
308_D	Woningen noordgevel	129,6	27,88	27,88	7,89	4,88	19,05	--	13,55	12,54	11,98	11,98	8,37	3,37	28,59	28,03			28,59	28,03
308_E	Woningen noordgevel	132,7	27,55	27,55	7,45	4,44	18,82	--	13,37	12,37	11,82	11,82	8,16	3,16	28,28	27,70			28,28	27,70
308_F	Woningen noordgevel	135,8	27,23	27,23	7,13	4,12	18,60	--	13,21	12,22	11,67	11,67	7,97	2,97	27,97	27,39			27,97	27,39
309_A	Woningen noordgevel	120,3	28,48	28,48	10,91	7,90	26,85	--	12,23	11,34	10,86	10,86	6,57	1,57	30,86	28,60			30,86	28,60
309_B	Woningen noordgevel	123,4	28,26	28,26	10,69	7,68	26,63	--	12,02	11,13	10,65	10,65	6,36	1,36	30,64	28,38			30,64	28,38
309_C	Woningen noordgevel	126,5	28,05	28,05	10,48	7,47	26,42	--	11,81	10,92	10,44	10,44	6,15	1,15	30,43	28,17			30,43	28,17
309_D	Woningen noordgevel	129,6	27,84	27,84	10,20	7,19	26,19	--	11,61	10,71	10,23	10,23	5,95	0,95	30,21	27,96			30,21	27,96
309_E	Woningen noordgevel	132,7	27,64	27,64	10,00	6,99	25,98	--	11,40	10,51	10,02	10,02	5,76	0,76	30,00	27,76			30,00	27,76
309_F	Woningen noordgevel	135,8	27,18	27,18	9,86	6,85	25,76	--	11,21	10,31	9,82	9,82	5,58	0,58	29,65	27,31			29,65	27,31
310_A	Woningen westgevel	120,3	8,82	8,82	30,79	27,78	37,11	--	11,90	11,12	10,71	10,71	5,71	0,71	38,04	27,93			38,04	27,93
310_B	Woningen westgevel	123,4	8,61	8,61	30,60	27,59	36,89	--	11,69	10,91	10,50	10,50	5,50	0,50	37,82	27,74			37,82	27,74
310_C	Woningen westgevel	126,5	8,28	8,28	30,39	27,38	36,61	--	11,49	10,70	10,29	10,29	5,30	0,30	37,56	27,52			37,56	27,52
310_D	Woningen westgevel	129,6	7,95	7,95	30,19	27,18	36,33	--	11,28	10,50	10,08	10,08	5,10	0,10	37,29	27,32			37,29	27,32
310_E	Woningen westgevel	132,7	7,75	7,75	29,99	26,98	36,14	--	11,08	10,29	9,87	9,87	4,92	-0,08	37,10	27,12			37,10	27,12
310_F	Woningen westgevel	135,8	7,55	7,55	29,81	26,80	35,87	--	10,89	10,10	9,68	9,68	4,74	-0,26	36,85	26,94			36,85	26,94
311_A	Woningen westgevel	120,3	8,44	8,44	30,48	27,47	36,79	--	12,27	11,53	11,13	11,13	5,92	0,92	37,72	27,63			37,72	27,63
311_B	Woningen westgevel	123,4	8,23	8,23	30,18	27,17	36,57	--	12,04	11,29	10,89	10,89	5,70	0,70	37,49	27,33			37,49	27,33
311_C	Woningen westgevel	126,5	8,02	8,02	29,88	26,87	36,31	--	11,82	11,07	10,67	10,67	5,50	0,50	37,22	27,04			37,22	27,04
311_D	Woningen westgevel	129,6	7,59	7,59	29,67	26,66	36,10	--	11,61	10,85	10,45	10,45	5,30	0,30	37,01	26,82			37,01	26,82
311_E	Woningen westgevel	132,7	7,39	7,39	29,29	26,28	35,90	--	11,47	10,72	10,33	10,33	5,11	0,11	36,78	26,45			36,78	26,45
311_F	Woningen westgevel	135,8	7,20	7,20	29,08	26,07	35,65	--	11,26	10,51	10,11	10,11	4,94	-0,06	36,53	26,24			36,53	26,24
312_A	Woningen westgevel	120,3	7,51	7,51	29,57	26,56	36,80	--	13,37	12,71	12,37	12,37	6,49	1,49	37,57	26,79			37,57	26,79
312_B	Woningen westgevel	123,4	7,32	7,32	29,24	26,23	36,56	--	13,13	12,46	12,12	12,12	6,28	1,28	37,32	26,46			37,32	26,46
312_C	Woningen westgevel	126,5	6,99	6,99	29,01	26,00	36,34	--	12,89	12,22	11,87	11,87	6,08	1,08	37,10	26,23			37,10	26,23
312_D	Woningen westgevel	129,6	6,80	6,80	28,79	25,78	36,13	--	12,66	11,99	11,64	11,64	5,88	0,88	36,89	26,01			36,89	26,01
312_E	Woningen westgevel	132,7	6,33	6,33	28,46	25,45	35,92	--	12,44	11,75	11,40	11,40	5,70	0,70	36,66	25,68			36,66	25,68
312_F	Woningen westgevel	135,8	6,15	6,15	28,25	25,24	35,72	--	12,27	11,58	11,23	11,23	5,53	0,53	36,46	25,47			36,46	25,47
401_A	Woningen zuidgevel	138,9	6,17	6,17	23,47	20,46	31,45	--	29,70	29,69	29,68	29,68	5,76	0,76	34,07	30,19			34,07	30,19
401_B	Woningen zuidgevel	142	5,70	5,70	23,31	20,30	31,24	--	29,49	29,48	29,47	29,47	5,62	0,62	33,87	29,99			33,87	29,99
401_C	Woningen zuidgevel	145,6	5,49	5,49	23,13	20,12	31,00	--	29,27	29,26	29,25	29,25	5,52	0,52	33,64	29,77			33,64	29,77
401_D	Woningen zuidgevel	149,2	5,29	5,29	22,97	19,96	30,78	--	29,04	29,03	29,02	29,02	5,55	0,55	33,42	29,55			33,42	29,55
402_A	Woningen zuidgevel	138,9	7,09	7,09	21,50	18,49	29,46	--	30,38	30,36	30,35	30,35	8,54	3,54	33,26	30,65			33,26	30,65
402_B	Woningen zuidgevel	142	6,79	6,79	21,32	18,31	29,25	--	30,17	30,15	30,14	30,14	8,38	3,38	33,06	30,44			33,06	30,44
402_C	Woningen zuidgevel	145,6	6,57	6,57	21,12	18,11	28,99	--	29,94	29,92	29,91	29,91	8,24	3,24	32,82	30,22			32,82	30,22
402_D	Woningen zuidgevel	149,2	6,24	6,24	20,92	17,91	28,77	--	29,72	29,70	29,69	29,69	8,22	3,22	32,60	30,00			32,60	30,00
403_A	Woningen zuidgevel	138,9	8,09	8,09	21,03	18,02	29,20	--	30,60	30,53	30,50	30,50	14,31	9,31	33,25	30,79			33,25	30,79
403_B	Woningen zuidgevel	142	7,91	7,91	20,84	17,83	28,98	--	30,38	30,31	30,28	30,28	14,13	9,13	33,03	30,58			33,03	30,58
403_C	Woningen zuidgevel	145,6	7,69	7,69	20,63	17,62	28,74	--	30,15	30,07	30,04	30,04	13,95	8,95	32,80	30,34			32,80	30,34
403_D	Woningen zuidgevel	149,2	7,57	7,57	20,42	17,41	28,51	--	29,94	29,86	29,83	29,83	13,86	8,86	32,58	30,13			32,58	30,13

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
404_A	Woningen oostgevel	138,9	27,33	27,33	4,21	1,20	27,28	--	33,66	31,77	30,50	30,50	30,80	25,80	35,32	33,11	45,32	43,11	45,32	43,11
404_B	Woningen oostgevel	142	27,16	27,16	4,01	1,00	27,04	--	33,50	31,59	30,30	30,30	30,67	25,67	35,14	32,93	45,14	42,93	45,14	42,93
404_C	Woningen oostgevel	145,6	26,97	26,97	3,80	0,79	26,79	--	33,30	31,36	30,05	30,05	30,52	25,52	34,94	32,71	44,94	42,71	44,94	42,71
404_D	Woningen oostgevel	149,2	26,79	26,79	3,59	0,58	26,55	--	33,11	31,15	29,82	29,82	30,37	25,37	34,74	32,51	44,74	42,51	44,74	42,51
405_A	Woningen oostgevel	138,9	27,62	27,62	4,21	1,20	27,02	--	34,05	31,79	30,14	30,14	31,79	26,79	35,60	33,20	45,60	43,20	45,60	43,20
405_B	Woningen oostgevel	142	27,34	27,34	4,03	1,02	26,78	--	33,84	31,55	29,86	29,86	31,63	26,63	35,37	32,95	45,37	42,95	45,37	42,95
405_C	Woningen oostgevel	145,6	27,15	27,15	3,82	0,81	26,51	--	33,65	31,34	29,63	29,63	31,46	26,46	35,17	32,74	45,17	42,74	45,17	42,74
405_D	Woningen oostgevel	149,2	26,84	26,84	3,61	0,60	26,25	--	33,46	31,13	29,41	29,41	31,28	26,28	34,95	32,51	44,95	42,51	44,95	42,51
406_A	Woningen oostgevel	138,9	27,72	27,72	3,21	0,20	26,89	--	32,63	30,87	29,73	29,73	29,50	24,50	34,64	32,59	44,64	42,59	44,64	42,59
406_B	Woningen oostgevel	142	27,51	27,51	3,03	0,02	26,65	--	32,49	30,70	29,54	29,54	29,42	24,42	34,48	32,41	44,48	42,41	44,48	42,41
406_C	Woningen oostgevel	145,6	27,29	27,29	2,52	-0,49	26,39	--	32,34	30,53	29,34	29,34	29,32	24,32	34,29	32,22	44,29	42,22	44,29	42,22
406_D	Woningen oostgevel	149,2	27,06	27,06	2,32	-0,69	26,14	--	32,19	30,34	29,12	29,12	29,23	24,23	34,11	32,02	44,11	42,02	44,11	42,02
407_A	Woningen noordgevel	138,9	27,62	27,62	4,15	1,14	15,80	--	17,00	15,31	14,23	14,23	13,73	8,73	28,25	27,88			28,25	27,88
407_B	Woningen noordgevel	142	27,42	27,42	3,73	0,72	15,68	--	16,82	15,13	14,05	14,05	13,56	8,56	28,06	27,68			28,06	27,68
407_C	Woningen noordgevel	145,6	27,19	27,19	3,52	0,51	15,56	--	16,69	15,02	13,96	13,96	13,39	8,39	27,84	27,45			27,84	27,45
407_D	Woningen noordgevel	149,2	26,96	26,96	3,06	0,05	15,48	--	16,73	15,12	14,11	14,11	13,29	8,29	27,64	27,24			27,64	27,24
408_A	Woningen noordgevel	138,9	27,03	27,03	6,68	3,67	18,41	--	13,01	12,01	11,46	11,46	7,79	2,79	27,77	27,18			27,77	27,18
408_B	Woningen noordgevel	142	26,83	26,83	6,49	3,48	18,32	--	12,82	11,82	11,26	11,26	7,63	2,63	27,59	26,98			27,59	26,98
408_C	Woningen noordgevel	145,6	26,60	26,60	6,26	3,25	18,25	--	12,67	11,65	11,09	11,09	7,50	2,50	27,38	26,76			27,38	26,76
408_D	Woningen noordgevel	149,2	26,38	26,38	5,91	2,90	18,10	--	12,87	11,90	11,37	11,37	7,51	2,51	27,18	26,55			27,18	26,55
409_A	Woningen noordgevel	138,9	26,98	26,98	9,75	6,74	25,57	--	11,03	10,12	9,63	9,63	5,42	0,42	29,45	27,11			29,45	27,11
409_B	Woningen noordgevel	142	26,79	26,79	9,57	6,56	25,39	--	10,84	9,93	9,43	9,43	5,28	0,28	29,27	26,92			29,27	26,92
409_C	Woningen noordgevel	145,6	26,57	26,57	9,30	6,29	25,21	--	10,66	9,73	9,22	9,22	5,15	0,15	29,06	26,70			29,06	26,70
409_D	Woningen noordgevel	149,2	26,35	26,35	9,05	6,04	25,04	--	10,49	9,52	8,98	8,98	5,18	0,18	28,86	26,48			28,86	26,48
410_A	Woningen westgevel	138,9	7,36	7,36	29,63	26,62	35,63	--	10,70	9,90	9,48	9,48	4,58	-0,42	36,62	26,76			36,62	26,76
410_B	Woningen westgevel	142	7,20	7,20	29,44	26,43	35,41	--	10,51	9,71	9,28	9,28	4,45	-0,55	36,41	26,57			36,41	26,57
410_C	Woningen westgevel	145,6	7,02	7,02	29,23	26,22	35,14	--	10,32	9,50	9,06	9,06	4,34	-0,66	36,15	26,36			36,15	26,36
410_D	Woningen westgevel	149,2	6,53	6,53	28,88	25,87	34,94	--	10,16	9,29	8,82	8,82	4,39	-0,61	35,92	26,01			35,92	26,01

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
411_A	Woningen westgevel	138,9	6,76	6,76	28,89	25,88	35,46	--	11,06	10,30	9,90	9,90	4,78	-0,22	36,34	26,05			36,34	26,05
411_B	Woningen westgevel	142	6,55	6,55	28,61	25,60	35,27	--	10,88	10,11	9,70	9,70	4,64	-0,36	36,14	25,77			36,14	25,77
411_C	Woningen westgevel	145,6	6,34	6,34	28,38	25,37	35,05	--	10,74	9,96	9,55	9,55	4,53	-0,47	35,91	25,55			35,91	25,55
411_D	Woningen westgevel	149,2	6,13	6,13	28,16	25,15	34,83	--	10,62	9,82	9,39	9,39	4,55	-0,45	35,70	25,33			35,70	25,33
412_A	Woningen westgevel	138,9	5,81	5,81	28,05	25,04	35,51	--	12,08	11,40	11,04	11,04	5,37	0,37	36,25	25,27			36,25	25,27
412_B	Woningen westgevel	142	5,48	5,48	27,84	24,83	35,32	--	11,92	11,23	10,87	10,87	5,24	0,24	36,05	25,06			36,05	25,06
412_C	Woningen westgevel	145,6	5,27	5,27	27,61	24,60	35,10	--	11,78	11,08	10,72	10,72	5,14	0,14	35,83	24,84			35,83	24,84
412_D	Woningen westgevel	149,2	4,91	4,91	27,38	24,37	34,88	--	11,74	11,03	10,66	10,66	5,18	0,18	35,61	24,61			35,61	24,61
501_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	14,95	14,95	41,90	38,89	47,52	--	30,03	29,47	29,18	29,18	22,55	17,55	48,63	39,38			48,63	39,38
501_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	14,73	14,73	41,10	38,09	47,00	--	34,24	34,04	33,94	33,94	22,44	17,44	48,17	39,54			48,17	39,54
501_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	14,49	14,49	40,21	37,20	46,40	--	36,74	36,63	36,58	36,58	22,34	17,34	47,70	39,95			47,70	39,95
501_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	14,23	14,23	39,25	36,24	45,76	--	37,55	37,46	37,42	37,42	22,24	17,24	47,14	39,92			47,14	39,92
502_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	16,89	16,89	26,29	23,28	53,35	--	35,46	35,17	35,03	35,03	25,23	20,23	53,43	35,50			53,43	35,50
502_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	16,59	16,59	31,29	28,28	50,22	--	38,25	38,12	38,05	38,05	24,87	19,87	50,54	38,57			50,54	38,57
502_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	16,28	16,28	32,16	29,15	47,97	--	40,12	40,04	40,00	40,00	24,54	19,54	48,73	40,40			48,73	40,40
502_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	15,87	15,87	31,79	28,78	46,13	--	40,76	40,69	40,66	40,66	24,24	19,24	47,36	40,98			47,36	40,98
503_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	18,23	18,23	22,04	19,03	53,24	--	37,95	36,48	35,59	35,59	34,18	29,18	53,37	36,62		46,62	53,37	46,62
503_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	17,88	17,88	22,27	19,26	50,36	--	40,26	39,70	39,42	39,42	32,70	27,70	50,77	39,77			50,77	39,77
503_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	17,50	17,50	21,63	18,62	48,17	--	41,64	41,34	41,19	41,19	31,54	26,54	49,05	41,38			49,05	41,38
503_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	17,03	17,03	21,75	18,74	46,36	--	41,98	41,74	41,63	41,63	30,84	25,84	47,72	41,78			47,72	41,78
504_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	20,53	20,53	15,02	12,01	50,61	--	38,36	36,12	34,50	34,50	36,06	31,06	50,87	36,26		46,26	50,87	46,26
504_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	20,54	20,54	14,66	11,65	47,69	--	40,49	39,26	38,55	38,55	36,06	31,06	48,46	39,33		49,33	48,46	49,33
504_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	21,58	21,58	13,93	10,92	45,65	--	41,69	40,77	40,27	40,27	36,16	31,16	47,13	40,83	57,13	50,83	57,13	50,83
504_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	25,19	25,19	13,56	10,55	44,00	--	42,27	41,47	41,04	41,04	36,19	31,19	46,27	41,57	56,27	51,57	56,27	51,57
505_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	21,36	21,36	14,72	11,71	51,02	--	38,62	35,87	33,58	33,58	36,99	31,99	51,27	36,03		46,03	51,27	46,03
505_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	21,83	21,83	14,31	11,30	47,87	--	40,17	38,36	37,17	37,17	37,14	32,14	48,56	38,46	58,56	48,46	58,56	48,46
505_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	24,24	24,24	14,00	10,99	45,74	--	40,79	39,18	38,17	38,17	37,35	32,35	46,97	39,32	56,97	49,32	56,97	49,32
505_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	27,79	27,79	13,66	10,65	44,06	--	41,26	39,80	38,91	38,91	37,48	32,48	45,96	40,07	55,96	50,07	55,96	50,07
506_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	40,43	40,43	15,24	12,23	48,49	--	38,56	36,87	35,80	35,80	35,28	30,28	49,49	42,02		52,02	49,49	52,02
506_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	40,65	40,65	15,00	11,99	45,87	--	39,07	37,71	36,90	36,90	35,01	30,01	47,66	42,44			47,66	42,44
506_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	40,32	40,32	14,66	11,65	44,21	--	39,47	38,29	37,61	37,61	34,90	29,90	46,63	42,44	56,63		56,63	42,44
506_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	39,84	39,84	14,30	11,29	42,55	--	39,64	38,54	37,92	37,92	34,79	29,79	45,67	42,25	55,67		55,67	42,25
507_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	43,02	43,02	17,86	14,85	37,23	--	36,47	34,46	33,09	33,09	33,80	28,80	44,75	43,59	54,75		54,75	43,59
507_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	42,18	42,18	17,64	14,63	36,98	--	35,84	34,01	32,80	32,80	32,85	27,85	44,05	42,80	54,05		54,05	42,80
507_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	41,40	41,40	16,48	13,47	36,59	--	35,60	33,97	32,94	32,94	32,20	27,20	43,43	42,13	53,43		53,43	42,13
507_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	40,64	40,64	15,77	12,76	34,82	--	34,73	32,79	31,48	31,48	31,94	26,94	42,46	41,31	52,46		52,46	41,31
508_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	41,03	41,03	20,28	17,27	35,57	--	29,90	27,54	25,77	25,77	27,78	22,78	42,40	41,24			42,40	41,24
508_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	40,40	40,40	19,90	16,89	35,44	--	29,35	26,85	24,91	24,91	27,41	22,41	41,88	40,61			41,88	40,61
508_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	39,80	39,80	19,44	16,43	35,30	--	28,23	26,07	24,53	24,53	25,81	20,81	41,36	40,00			41,36	40,00
508_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	39,20	39,20	18,19	15,18	34,96	--	27,79	25,63	24,08	24,08	25,39	20,39	40,83	39,40			40,83	39,40
509_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	38,97	38,97	22,21	19,20	41,30	--	27,78	24,93	22,49	22,49	26,26	21,26	43,45	39,18			43,45	39,18
509_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	38,56	38,56	21,82	18,81	41,09	--	25,94	23,32	21,22	21,22	24,15	19,15	43,13	38,73			43,13	38,73
509_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	38,14	38,14	21,46	18,45	40,86	--	26,77	23,89	21,40	21,40	25,28	20,28	42,86	38,34			42,86	38,34
509_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	37,72	37,72	21,06	18,05	40,02	--	24,25	22,30	20,98	20,98	21,48	16,48	42,14	37,89			42,14	37,89
510_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	19,18	19,18	33,81	30,80	48,44	--	20,79	19,95	19,50	19,50	14,90	9,90	48,60	31,41			48,60	31,41
510_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	18,80	18,80	35,43	32,42	47,83	--	20,48	19,65	19,20	19,20	14,55	9,55	48,09	32,82			48,09	32,82
510_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	18,41	18,41	35,93	32,92	47,28	--	20,20	19,39	18,96	18,96	14,17	9,17	47,60	33,25			47,60	33,25
510_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	18,01	18,01	36,25	33,24	46,73	--	19,89	19,09	18,67	18,67	13,78	8,78	47,12	33,53			47,12	33,53
511_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	17,43	17,43	41,94	38,93	50,24	--	22,28	21,58	21,22	21,22	15,62	10,62	50,85	39,04			50,85	39,04
511_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	17,12	17,12	41,46	38,45	49,26	--	22,01	21,34	20,99	20,99	15,23	10,23	49,94	38,56			49,94	38,56
511_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	16,80	16,80	40,82	37,81	48,48	--	21,65	20,99	20,64	20,64	14,82	9,82	49,18	37,93			49,18	37,93
511_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	16,46	16,46	40,21	37,20	47,84	--	21,24	20,57	20,23	20,23	14,39	9,39	48,54	37,33			48,54	37,33
512_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	14,81	14,81	45,02	42,01	50,38	--	24,18	23,71	23,47	23,47	15,95	10,95	51,50	42,08			51,50	42,08
512_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	14,58	14,58	43,96	40,95	49,75	--	23,87	23,40	23,17	23,17	15,58	10,58	50,78	41,04			50,78	41,04
512_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	14,34	14,34	42,91	39,90	49,16	--	23,51	23,05	22,82	22,82	15,18	10,18	50,09	40,00			50,09	40,00
512_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	14,08	14,08	42,07	39,06	48,59	--	23,08	22,62	22,39	22,39	14,77	9,77	49,47	39,17			49,47	39,17
601_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	13,97	13,97	38,36	35,35	45,18	--	37,63	37,62	37,61	37,61	14,91	9,91	46,59	39,65			46,59	39,65
601_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	13,71	13,71	37,74	34,73	43,79	--	37,58	37,57	37,56	37,56	14,47	9,47	45,52	39,40			45,52	39,40
601_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	13,44	13,44	37,18	34,17	42,37	--	37,40	37,39	37,38	37,38	14,05	9,05	44,47	39,09			44,47	39,09
601_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	13,18	13,18	36,54	33,53	41,69	--	37,23	37,22	37,21	37,21	13,62	8,62	43,90	38,78			43,90	38,78
601_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	12,90	12,90	35,16	32,15	40,74	--	36,84	36,83	36,82	36,82	13,20	8,20	43,01	38,11			43,01	38,11
601_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	12,60	12,60	34,02	31,01	39,95	--	36,58	36,57	36,56	36,56	12,75	7,75	42,30	37,65			42,30	37,65
602_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	15,50	15,50	31,25	28,24	44,66	--	40,70	40,68	40,67	40,67	19,41	14,41	46,27	40,93			46,27	40,93
602_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	15,17	15,17	30,74	27,73	43,36	--	40,51	40,49	40,48	40,48	18,76	13,76	45,33	40,73			45,33	40,73
602_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	14,85	14,85	30,30	27,29	42,26	--	40,23	40,21	40,20	40,20	18,16	13,16	44,54	40,44			44,54	40,44
602_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	14,53	14,53	29,90	26,89	41,28	--	39,73	39,71	39,70	39,70	17,59	12,59	43,77	39,94			43,77	39,94
602_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	14,21	14,21	29,53	26,52	40,37	--	38,80	38,78	38,77	38,77	17,03	12,03	42,88	39,04			42,88	39,04
602_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	13,86	13,86	29,16	26,15	39,47	--	38,02	38,00	37,99	37,99	16,45	11,45	42,05	38,29			42,05	38,29
603_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	16,58	16,58	22,44	19,43	44,88	--	41,61	41,51	41,46	41,46	26,92	21,92	46,58	41,55			46,58	41,55
603_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	16,19	16,19	23,94	20,93	43,56	--	41,21	41,12	41,08	41,08	25,98	20,98	45,59	41,18			45,59	41,18
603_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	15,83	15,83	25,83	22,82	42,44	--	40,83	40,75	40,71	40,71	25,17	20,17	44,78	40,83			44,78	40,83
603_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	15,48	15,48	26,74	23,73	41,44	--	40,36	40,29	40,25	40,25	24,43	19,43	44,03	40,39			44,03	40,39
603_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	15,12	15,12	27,51	24,50	40,52	--	39,90	39,82	39,79	39,79	23,72	18,72	43,35	39,96			43,35	39,96
603_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	14,75	14,75	27,75	24,74	39,60	--	39,37	39,30	39,27	39,27	23,01	18,01	42,65	39,47			42,65	39,47
604_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	27,65	27,65	13,09	10,08	42,64	--	42,13	41,42	41,05	41,05	35,56	30,56	45,48	41,60	55,48	51,60	55,48	51,60

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
604_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	28,32	28,32	12,75	9,74	41,41	--	41,95	41,21	40,81	40,81	35,60	30,60	44,80	41,43	54,80	51,43	54,80	51,43
604_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	28,86	28,86	12,26	9,25	40,37	--	41,62	40,80	40,36	40,36	35,63	30,63	44,18	41,07	54,18	51,07	54,18	51,07
604_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	29,04	29,04	11,93	8,92	39,39	--	41,21	40,31	39,81	39,81	35,63	30,63	43,57	40,62	53,57	50,62	53,57	50,62
604_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	29,65	29,65	11,59	8,58	38,40	--	40,92	39,93	39,39	39,39	35,63	30,63	43,05	40,32	53,05	50,32	53,05	50,32
604_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	29,81	29,81	11,23	8,22	37,54	--	40,62	39,56	38,96	38,96	35,63	30,63	42,59	40,00	52,59	50,00	52,59	50,00
605_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	30,96	30,96	13,34	10,33	42,60	--	41,46	40,05	39,20	39,20	37,53	32,53	45,24	40,56	55,24	50,56	55,24	50,56
605_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	33,03	33,03	13,01	10,00	41,30	--	41,26	39,75	38,83	38,83	37,57	32,57	44,60	40,59	54,60	50,59	54,60	50,59
605_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	33,66	33,66	12,69	9,68	40,09	--	41,14	39,61	38,66	38,66	37,53	32,53	44,08	40,59	54,08	50,59	54,08	50,59
605_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	33,90	33,90	12,22	9,21	39,15	--	40,83	39,30	38,36	38,36	37,20	32,20	43,58	40,41	53,58	50,41	53,58	50,41
605_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	33,91	33,91	11,89	8,88	38,16	--	40,65	39,09	38,12	38,12	37,09	32,09	43,14	40,24	53,14	50,24	53,14	50,24
605_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	33,76	33,76	11,54	8,53	37,28	--	40,35	38,70	37,65	37,65	37,01	32,01	42,69	39,91	52,69	49,91	52,69	49,91
606_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	39,31	39,31	13,82	10,81	41,06	--	39,48	38,49	37,95	37,95	34,20	29,20	44,80	41,93	54,80		54,80	41,93
606_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	38,81	38,81	13,46	10,45	39,84	--	39,29	38,29	37,74	37,74	34,06	29,06	44,11	41,57	54,11		54,11	41,57
606_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	38,32	38,32	12,90	9,89	38,92	--	38,29	37,52	37,12	37,12	32,02	27,02	43,29	40,95	53,29		53,29	40,95
606_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	37,80	37,80	12,60	9,59	38,09	--	37,93	37,13	36,70	36,70	31,86	26,86	42,72	40,49	52,72		52,72	40,49
606_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	37,29	37,29	12,31	9,30	37,31	--	37,57	36,71	36,24	36,24	31,78	26,78	42,17	40,02	52,17		52,17	40,02
606_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	36,75	36,75	11,99	8,98	36,53	--	37,21	36,32	35,84	35,84	31,54	26,54	41,62	39,56	51,62		51,62	39,56
607_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	39,97	39,97	15,40	12,39	25,05	--	33,78	32,07	30,97	30,97	30,57	25,57	41,03	40,63	51,03		51,03	40,63
607_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	39,33	39,33	15,15	12,14	24,68	--	30,72	29,59	28,94	28,94	25,99	20,99	40,03	39,78			40,03	39,78
607_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	38,75	38,75	14,83	11,82	23,83	--	28,49	26,79	25,71	25,71	25,24	20,24	39,28	39,03			39,28	39,03
607_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	38,20	38,20	14,60	11,59	23,15	--	27,66	25,74	24,45	24,45	24,84	19,84	38,71	38,45			38,71	38,45
607_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	37,66	37,66	14,01	11,00	22,61	--	25,88	23,04	20,62	20,62	24,34	19,34	38,08	37,82			38,08	37,82
607_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	37,10	37,10	12,63	9,62	22,21	--	24,85	22,24	20,16	20,16	23,05	18,05	37,50	37,25			37,50	37,25
608_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	38,57	38,57	17,41	14,40	26,47	--	25,49	24,26	23,55	23,55	21,06	16,06	39,06	38,74			39,06	38,74
608_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	38,02	38,02	17,05	14,04	26,01	--	24,94	23,66	22,90	22,90	20,69	15,69	38,51	38,19			38,51	38,19
608_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	37,52	37,52	16,64	13,63	25,39	--	24,30	22,94	22,13	22,13	20,25	15,25	38,00	37,69			38,00	37,69
608_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	37,03	37,03	16,24	13,23	25,04	--	23,79	22,36	21,49	21,49	19,94	14,94	37,52	37,19			37,52	37,19
608_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	36,55	36,55	15,65	12,64	24,68	--	22,44	20,73	19,64	19,64	19,20	14,20	37,01	36,68			37,01	36,68
608_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	36,03	36,03	15,06	12,05	24,39	--	20,69	19,66	19,08	19,08	15,61	10,61	36,47	36,15			36,47	36,15
609_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	37,31	37,31	19,45	16,44	34,06	--	24,02	22,01	20,63	20,63	21,35	16,35	39,17	37,47			39,17	37,47
609_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	36,88	36,88	18,89	15,88	32,89	--	23,69	21,59	20,11	20,11	21,18	16,18	38,53	37,04			38,53	37,04
609_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	36,48	36,48	18,42	15,41	32,63	--	23,23	20,92	19,22	19,22	21,03	16,03	38,17	36,63			38,17	36,63
609_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	36,09	36,09	17,92	14,91	32,36	--	22,63	20,35	18,68	18,68	20,40	15,40	37,80	36,24			37,80	36,24
609_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	35,70	35,70	17,55	14,54	32,07	--	21,30	19,13	17,58	17,58	18,90	13,90	37,42	35,83			37,42	35,83
609_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	35,26	35,26	16,95	13,94	31,78	--	18,22	17,35	16,88	16,88	12,46	7,46	36,97	35,36			36,97	35,36
610_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	17,61	17,61	36,50	33,49	45,55	--	19,52	18,73	18,31	18,31	13,39	8,39	46,08	33,74			46,08	33,74
610_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	17,21	17,21	36,69	33,68	44,78	--	19,12	18,33	17,91	17,91	12,99	7,99	45,42	33,90			45,42	33,90
610_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	16,81	16,81	36,46	33,45	44,37	--	18,71	17,91	17,49	17,49	12,60	7,60	45,04	33,66			45,04	33,66
610_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	16,44	16,44	36,37	33,36	43,98	--	18,33	17,53	17,11	17,11	12,21	7,21	44,69	33,56			44,69	33,56
610_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	16,06	16,06	36,13	33,12	43,60	--	17,97	17,18	16,76	16,76	11,81	6,81	44,33	33,31			44,33	33,31
610_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	15,65	15,65	35,75	32,74	43,21	--	17,56	16,78	16,36	16,36	11,39	6,39	43,94	32,93			43,94	32,93
611_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	16,13	16,13	39,68	36,67	47,27	--	20,81	20,15	19,81	19,81	13,96	8,96	47,98	36,80			47,98	36,80
611_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	15,78	15,78	39,09	36,08	46,75	--	20,34	19,68	19,33	19,33	13,52	8,52	47,45	36,22			47,45	36,22
611_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	15,45	15,45	38,63	35,62	46,04	--	19,91	19,25	18,90	18,90	13,10	8,10	46,78	35,76			46,78	35,76
611_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	15,15	15,15	38,08	35,07	45,35	--	19,42	18,74	18,39	18,39	12,68	7,68	46,11	35,21			46,11	35,21
611_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	14,79	14,79	37,62	34,61	44,76	--	18,99	18,31	17,95	17,95	12,26	7,26	45,54	34,75			45,54	34,75
611_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	14,37	14,37	37,13	34,12	44,17	--	18,56	17,88	17,53	17,53	11,81	6,81	44,97	34,27			44,97	34,27
612_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	13,82	13,82	41,34	38,33	48,00	--	22,69	22,23	22,00	22,00	14,36	9,36	48,86	38,45			48,86	38,45
612_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	13,55	13,55	40,63	37,62	47,41	--	22,23	21,76	21,53	21,53	13,94	8,94	48,25	37,75			48,25	37,75
612_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	13,28	13,28	39,99	36,98	46,27	--	21,77	21,30	21,06	21,06	13,53	8,53	47,20	37,11			47,20	37,11
612_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	13,02	13,02	39,37	36,36	45,42	--	21,30	20,82	20,58	20,58	13,12	8,12	46,40	36,50			46,40	36,50
612_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	12,74	12,74	38,84	35,83	44,79	--	20,63	20,12	19,86	19,86	12,71	7,71	45,79	35,97			45,79	35,97
612_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	12,44	12,44	38,22	35,21	43,88	--	20,13	19,61	19,35	19,35	12,27	7,27	44,94	35,35			44,94	35,35

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond			Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
M001_A	Manhaveflat	7,5	5,53	5,53	15,53	12,52	32,60	--	11,08	10,30	9,89	9,89	4,87	-0,13	32,72	15,07			32,72	15,07
M001_B	Manhaveflat	10,5	6,13	6,13	15,45	12,44	32,66	--	12,02	11,29	10,91	10,91	5,56	0,56	32,79	15,45			32,79	15,45
M001_C	Manhaveflat	23,5	5,71	5,71	14,79	11,78	32,07	--	12,06	11,30	10,90	10,90	5,78	0,78	32,20	15,09			32,20	15,09
M001_D	Manhaveflat	32,5	5,59	5,59	13,57	10,56	31,55	--	11,82	10,96	10,49	10,49	6,04	1,04	31,67	14,39			31,67	14,39
M001_E	Manhaveflat	35,5	5,57	5,57	13,44	10,43	31,40	--	11,80	10,85	10,34	10,34	6,34	1,34	31,53	14,28			31,53	14,28
M001_F	Manhaveflat	38,5	5,64	5,64	13,51	10,50	31,37	--	12,29	11,11	10,44	10,44	7,69	2,69	31,50	14,44		24,44	31,50	24,44
M002_A	Manhaveflat	7,5	5,23	5,23	15,72	12,71	27,20	--	23,67	23,44	23,33	23,33	12,44	7,44	29,02	23,85			29,02	23,85
M002_B	Manhaveflat	10,5	5,95	5,95	15,61	12,60	27,33	--	24,67	24,44	24,33	24,33	13,47	8,47	29,42	24,77			29,42	24,77
M002_C	Manhaveflat	23,5	4,72	4,72	15,28	12,27	27,18	--	24,67	24,43	24,32	24,32	13,59	8,59	29,31	24,73			29,31	24,73
M002_D	Manhaveflat	32,5	4,64	4,64	14,96	11,95	26,82	--	24,67	24,43	24,31	24,31	13,69	8,69	29,08	24,71			29,08	24,71
M002_E	Manhaveflat	35,5	4,61	4,61	14,85	11,84	26,68	--	24,60	24,34	24,22	24,22	13,78	8,78	28,96	24,62			28,96	24,62
M002_F	Manhaveflat	38,5	4,57	4,57	14,72	11,71	26,51	--	24,50	24,21	24,07	24,07	14,20	9,20	28,82	24,49			28,82	24,49
M003_A	Manhaveflat	7,5	5,68	5,68	17,86	14,85	28,28	--	22,29	21,88	21,67	21,67	13,53	8,53	29,58	22,75			29,58	22,75
M003_B	Manhaveflat	10,5	7,22	7,22	17,77	14,76	28,30	--	25,56	25,26	25,12	25,12	15,41	10,41	30,42	25,70			30,42	25,70
M003_C	Manhaveflat	23,5	5,27	5,27	17,17	14,16	28,07	--	25,80	25,34	25,11	25,11	17,50	12,50	30,32	25,70			30,32	25,70
M003_D	Manhaveflat	32,5	5,16	5,16	16,73	13,72	27,63	--	25,78	25,31	25,07	25,07	17,58	12,58	30,04	25,64			30,04	25,64
M003_E	Manhaveflat	35,5	5,11	5,11	16,57	13,56	27,47	--	25,66	25,16	24,91	24,91	17,69	12,69	29,89	25,49			29,89	25,49
M003_F	Manhaveflat	38,5	5,06	5,06	16,34	13,33	27,26	--	25,57	24,98	24,68	24,68	18,23	13,23	29,73	25,31	39,73		39,73	25,31
M004_A	Manhaveflat	7,5	6,69	6,69	19,25	16,24	28,47	--	21,39	21,08	20,93	20,93	11,44	6,44	29,68	22,43			29,68	22,43
M004_B	Manhaveflat	10,5	7,94	7,94	19,15	16,14	28,76	--	25,72	25,51	25,41	25,41	14,14	9,14	30,84	26,05			30,84	26,05
M004_C	Manhaveflat	23,5	5,99	5,99	18,40	15,39	28,43	--	26,13	25,64	25,40	25,40	18,01	13,01	30,72	26,08			30,72	26,08
M004_D	Manhaveflat	32,5	5,86	5,86	17,75	14,74	27,93	--	26,10	25,60	25,35	25,35	18,09	13,09	30,38	25,99			30,38	25,99
M004_E	Manhaveflat	35,5	5,81	5,81	17,56	14,55	27,74	--	25,99	25,47	25,20	25,20	18,19	13,19	30,22	25,85			30,22	25,85
M004_F	Manhaveflat	38,5	5,75	5,75	17,30	14,29	27,52	--	25,86	25,24	24,93	24,93	18,69	13,69	30,03	25,62	40,03	35,62	40,03	35,62
M005_A	Manhaveflat	7,5	7,38	7,38	20,37	17,36	28,79	--	21,29	20,92	20,73	20,73	12,14	7,14	30,03	22,63			30,03	22,63
M005_B	Manhaveflat	10,5	8,20	8,20	20,24	17,23	29,08	--	25,99	25,78	25,68	25,68	14,39	9,39	31,20	26,41			31,20	26,41
M005_C	Manhaveflat	23,5	6,13	6,13	19,33	16,32	28,72	--	26,45	25,94	25,68	25,68	18,54	13,54	31,06	26,43			31,06	26,43
M005_D	Manhaveflat	32,5	5,99	5,99	18,50	15,49	28,19	--	26,40	25,88	25,61	25,61	18,61	13,61	30,68	26,30			30,68	26,30
M005_E	Manhaveflat	35,5	5,93	5,93	18,26	15,25	27,99	--	26,28	25,73	25,45	25,45	18,70	13,70	30,51	26,14	40,51		40,51	26,14
M005_F	Manhaveflat	38,5	5,86	5,86	17,97	14,96	27,76	--	26,14	25,50	25,17	25,17	19,17	14,17	30,31	25,91	40,31	35,91	40,31	35,91
M006_A	Manhaveflat	7,5	8,99	8,99	21,81	18,80	28,96	--	22,19	21,83	21,65	21,65	12,84	7,84	30,46	23,73			30,46	23,73
M006_B	Manhaveflat	10,5	9,00	9,00	21,64	18,63	29,26	--	26,44	26,24	26,14	26,14	14,75	9,75	31,58	27,00			31,58	27,00
M006_C	Manhaveflat	23,5	7,02	7,02	20,36	17,35	28,89	--	26,97	26,41	26,13	26,13	19,40	14,40	31,42	26,96			31,42	26,96
M006_D	Manhaveflat	32,5	6,84	6,84	19,27	16,26	28,37	--	26,89	26,32	26,03	26,03	19,45	14,45	31,02	26,77	41,02		41,02	26,77
M006_E	Manhaveflat	35,5	6,77	6,77	19,02	16,01	28,16	--	26,74	26,13	25,82	25,82	19,53	14,53	30,83	26,58	40,83		40,83	26,58
M006_F	Manhaveflat	38,5	6,70	6,70	18,67	15,66	27,92	--	26,56	25,86	25,49	25,49	19,95	14,95	30,61	26,30	40,61	36,30	40,61	36,30
M007_A	Manhaveflat	7,5	10,83	10,83	23,43	20,42	28,55	--	23,99	23,82	23,74	23,74	11,42	6,42	30,79	25,60			30,79	25,60
M007_B	Manhaveflat	10,5	10,14	10,14	23,17	20,16	28,80	--	24,59	24,45	24,39	24,39	11,14	6,14	31,02	25,94			31,02	25,94
M007_C	Manhaveflat	23,5	7,59	7,59	21,33	18,32	28,53	--	25,72	24,78	24,27	24,27	20,24	15,24	30,89	25,73	40,89	35,73	40,89	35,73
M007_D	Manhaveflat	32,5	7,35	7,35	19,96	16,95	28,05	--	25,51	24,52	23,97	23,97	20,27	15,27	30,41	25,29	40,41	35,29	40,41	35,29
M007_E	Manhaveflat	35,5	7,25	7,25	19,55	16,54	27,83	--	25,25	24,16	23,55	23,55	20,34	15,34	30,16	24,93	40,16	34,93	40,16	34,93
M007_F	Manhaveflat	38,5	7,15	7,15	19,17	16,16	27,60	--	24,76	23,39	22,58	22,58	20,72	15,72	29,83	24,23	39,83	34,23	39,83	34,23
M008_A	Manhaveflat	7,5	11,47	11,47	23,59	20,58	28,01	--	25,04	24,88	24,81	24,81	12,22	7,22	30,77	26,40			30,77	26,40
M008_B	Manhaveflat	10,5	10,93	10,93	23,23	20,22	28,19	--	24,58	24,41	24,33	24,33	12,03	7,03	30,68	25,95			30,68	25,95
M008_C	Manhaveflat	23,5	7,74	7,74	21,14	18,13	27,96	--	26,16	24,90	24,16	24,16	21,83	16,83	30,70	25,80	40,70	35,80	40,70	35,80
M008_D	Manhaveflat	32,5	7,46	7,46	19,59	16,58	27,52	--	25,92	24,57	23,76	23,76	21,85	16,85	30,22	25,28	40,22	35,28	40,22	35,28
M008_E	Manhaveflat	35,5	7,34	7,34	19,11	16,10	27,31	--	25,66	24,19	23,29	23,29	21,89	16,89	29,97	24,89	39,97	34,89	39,97	34,89
M008_F	Manhaveflat	38,5	7,23	7,23	18,75	15,74	27,06	--	25,05	23,16	21,90	21,90	22,17	17,17	29,58	23,98	39,58	33,98	39,58	33,98
M009_A	Manhaveflat	7,5	13,28	13,28	37,64	34,63	50,17	--	26,15	23,93	22,33	22,33	23,82	18,82	50,42	35,01			50,42	35,01
M009_B	Manhaveflat	10,5	13,10	13,10	37,59	34,58	51,81	--	26,30	24,18	22,68	22,68	23,83	18,83	51,98	34,99			51,98	34,99
M009_C	Manhaveflat	23,5	13,28	13,28	39,70	36,69	51,23	--	25,90	22,35	18,51	18,51	25,03	20,03	51,54	36,87			51,54	36,87
M009_D	Manhaveflat	32,5	13,63	13,63	39,47	36,46	49,72	--	25,65	21,95	17,73	17,73	24,89	19,89	50,13	36,63			50,13	36,63
M009_E	Manhaveflat	35,5	13,73	13,73	39,32	36,31	49,20	--	25,59	21,85	17,50	17,50	24,86	19,86	49,64	36,49			49,64	36,49
M009_F	Manhaveflat	38,5	13,66	13,66	39,01	36,00	48,72	--	25,18	21,51	17,35	17,35	24,40	19,40	49,18	36,18			49,18	36,18
M010_A	Manhaveflat	7,5	12,51	12,51	35,10	32,09	47,51	--	25,19	22,63	20,60	20,60	23,34	18,34	47,78	32,60			47,78	32,60
M010_B	Manhaveflat	10,5	12,91	12,91	35,08	32,07	48,76	--	25,63	23,04	20,98	20,98	23,80	18,80	48,96	32,63			48,96	32,63
M010_C	Manhaveflat	23,5	12,79	12,79	36,81	33,80	49,96	--	25,17	21,60	17,75	17,75	24,30	19,30	50,18	34,09			50,18	34,09
M010_D	Manhaveflat	32,5	13,41	13,41	37,74	34,73	49,01	--	24,99	21,32	17,18	17,18	24,20	19,20	49,34	34,95			49,34	34,95
M010_E	Manhaveflat	35,5	14,02	14,02	37,83	34,82	48,60	--	24,51	20,88	16,86	16,86	23,69	18,69	48,97	35,03			48,97	35,03
M010_F	Manhaveflat	38,5	14,92	14,92	37,78	34,77	48,20	--	24,51	20,83	16,64	16,64	23,74	18,74	48,60	34,98			48,60	34,98
M011_A	Manhaveflat	7,5	11,83	11,83	30,69	27,68	46,45	--	23,10	21,19	19,91	19,91	20,27	15,27	46,58	28,65			46,58	28,65
M011_B	Manhaveflat	10,5	12,56	12,56	30,72	27,71	47,37	--	23,79	21,84	20,51	20,51	21,04	16,04	47,48	28,81			47,48	28,81
M011_C	Manhaveflat	23,5	18,45	18,45	33,50	30,49	49,76	--	25,38	21,87	18,16	18,16	24,47	19,47	49,88	31,28		41,28	49,88	41,28
M011_D	Manhaveflat	32,5	21,51	21,51	35,24	32,23	48,73	--	25,29	21,73	17,88	17,88	24,42	19,42	48,95	32,93			48,95	32,93
M011_E	Manhaveflat	35,5	21,52	21,52	35,23	32,22	48,34	--	24,83	21,32	17,60	17,60	23,92	18,92	48,57	32,89			48,57	32,89
M011_F	Manhaveflat	38,5	21,57	21,57	35,19	32,18	47,96	--	24,78	21,23	17,39	17,39	23,91	18,91	48,21	32,85			48,21	32,85
M012_A	Manhaveflat	7,5	14,30	14,30	42,43	39,42	50,47	--	26,09	22,78	19,50	19,50	25,02	20,02	51,12	39,53			51,12	39,53
M012_B	Manhaveflat	10,5	14,06	14,06	42,29	39,28	52,27	--	26,05	22,68	19,28	19,28	25,03	20,03	52,70	39,39			52,70	39,39
M012_C	Manhaveflat	23,5	14,39	14,39	42,78	39,77	51,61	--	27,19	23,64	19,83	19,83	26,31	21,31	52,16	39,89			52,16	39,89
M012_D	Manhaveflat	32,5	14,11	14,11	41,48	38,47	49,98	--	26,86	23,16	18,94	18,94	26,10	21,10	50,57	38,61			50,57	38,61
M012_E	Manhaveflat	35,5	14,00	14,00	41,05	38,04	49,42	--	26,79	23,08	18,82	18,82	26,04	21,04	50,03	38,19			50,03	38,19
M012_F	Manhaveflat	38,5	13,89	13,89	40,60	37,59	48,92	--	26,39	22,75	18,69	18,69	25,58	20,58	49,54	37,75			49,54	37,75
M013_A	Manhaveflat	7,5	15,48	15,48	48,45	45,44	49,64	--	28,09	24,61	20,95	20,95	27,16	22,16	52,11	45,48			52,11	45,48
M013_B	Manhaveflat	10,5	15,20	15,20	47,91	44,90	51,30	--	28,12	24,68	21,11	21,11	27,16	22,16	52,95	44,95			52,95	44,95
M013_C	Manhaveflat	23,5	15,56	15,56	44,65	41,64	51,37	--	28,24	24,85	21,42	21,42	27,23	22,23	52,23	41,74			52,23	41,74

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest (zonder toeslag)		Bar/rest stemgeluid		bar muziek met Lp=80 dB(A)	bar muziek met Lp=75 dB(A)	Lumiere Totaal (zonder toeslag)		Lumiere totaal met toeslag indien van toepassing		Lumiere totaal incl toeslag indien van toepassing	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond
M013_D	Manhaveflat	32,5	15,23	15,23	42,82	39,81	49,95	--	27,83	24,32	20,61	20,61	26,92	21,92	50,74	39,95			50,74	39,95
M013_E	Manhaveflat	35,5	15,10	15,10	42,24	39,23	49,44	--	27,26	23,87	20,41	20,41	26,26	21,26	50,22	39,37			50,22	39,37
M013_F	Manhaveflat	38,5	14,97	14,97	41,60	38,59	48,95	--	27,22	23,78	20,25	20,25	26,24	21,24	49,71	38,75			49,71	38,75
M014_A	Manhaveflat	7,5	13,66	13,66	52,48	49,47	49,56	--	23,83	23,47	23,30	23,30	14,40	9,40	54,28	49,48			54,28	49,48
M014_B	Manhaveflat	10,5	12,96	12,96	50,98	47,97	50,42	--	23,89	23,50	23,30	23,30	14,95	9,95	53,72	47,99			53,72	47,99
M014_C	Manhaveflat	23,5	13,27	13,27	45,61	42,60	50,97	--	24,63	23,61	23,05	23,05	19,46	14,46	52,09	42,66			52,09	42,66
M014_D	Manhaveflat	32,5	12,60	12,60	43,12	40,11	49,68	--	24,35	23,26	22,65	22,65	19,46	14,46	50,56	40,21			50,56	40,21
M014_E	Manhaveflat	35,5	12,19	12,19	42,39	39,38	49,17	--	24,18	23,21	22,67	22,67	18,87	13,87	50,01	39,49			50,01	39,49
M014_F	Manhaveflat	38,5	12,10	12,10	41,47	38,46	48,69	--	24,41	23,44	22,90	22,90	19,10	14,10	49,46	38,60			49,46	38,60
M015_A	Manhaveflat	7,5	17,29	17,29	37,52	34,51	33,68	--	41,51	41,36	41,28	41,28	28,72	23,72	43,47	42,19			43,47	42,19
M015_B	Manhaveflat	10,5	16,94	16,94	37,19	34,18	34,91	--	44,87	44,80	44,76	44,76	28,95	23,95	45,92	45,16			45,92	45,16
M015_C	Manhaveflat	23,5	15,96	15,96	24,83	21,82	45,16	--	45,79	45,66	45,60	45,60	32,04	27,04	48,52	45,68			48,52	45,68
M015_D	Manhaveflat	32,5	15,49	15,49	22,99	19,98	44,70	--	44,38	44,21	44,13	44,13	31,77	26,77	47,57	44,23			47,57	44,23
M015_E	Manhaveflat	35,5	15,31	15,31	21,90	18,89	44,26	--	43,49	43,29	43,19	43,19	31,67	26,67	46,92	43,31			46,92	43,31
M015_F	Manhaveflat	38,5	15,12	15,12	21,78	18,77	43,74	--	42,68	42,44	42,33	42,33	31,57	26,57	46,27	42,47			46,27	42,47
W01_A	Gebouw Weena	7,5	45,69	45,69	20,10	17,09	35,62	--	32,27	28,43	23,78	23,78	31,61	26,61	46,28	45,78			46,28	45,78
W01_B	Gebouw Weena	10,5	45,27	45,27	20,01	17,00	36,94	--	32,24	28,41	23,78	23,78	31,57	26,57	46,06	45,36			46,06	45,36
W01_C	Gebouw Weena	13,5	44,75	44,75	19,89	16,88	36,75	--	32,13	28,30	23,68	23,68	31,46	26,46	45,60	44,85			45,60	44,85
W01_D	Gebouw Weena	19,5	43,54	43,54	19,56	16,55	36,94	--	31,78	27,95	23,34	23,34	31,11	26,11	44,64	43,67			44,64	43,67
W01_E	Gebouw Weena	25,5	42,21	42,21	19,14	16,13	36,90	--	31,24	27,42	22,82	22,82	30,57	25,57	43,61	42,36			43,61	42,36
W01_F	Gebouw Weena	31,5	41,02	41,02	18,59	15,58	36,83	--	30,60	26,79	22,23	22,23	29,92	24,92	42,72	41,19			42,72	41,19
W02_A	Gebouw Weena	7,5	52,89	52,89	18,01	15,00	32,58	--	43,60	42,69	42,19	42,19	38,03	33,03	53,41	53,29			53,41	53,29
W02_B	Gebouw Weena	10,5	50,72	50,72	17,95	14,94	33,33	--	44,64	43,82	43,38	43,38	38,66	33,66	51,74	51,53			51,74	51,53
W02_C	Gebouw Weena	13,5	49,03	49,03	17,83	14,82	33,48	--	45,16	44,04	43,40	43,40	40,40	35,40	50,61	50,23	60,61		60,61	50,23
W02_D	Gebouw Weena	19,5	46,05	46,05	17,60	14,59	38,26	--	45,07	43,49	42,50	42,50	41,56	36,56	48,98	47,97	58,98	57,97	58,98	57,97
W02_E	Gebouw Weena	25,5	43,76	43,76	17,29	14,28	43,48	--	45,55	43,16	41,35	41,35	43,48	38,48	49,14	46,48	59,14	56,48	59,14	56,48
W02_F	Gebouw Weena	31,5	41,94	41,94	16,92	13,91	42,99	--	46,27	43,31	40,69	40,69	44,87	39,87	48,92	45,69	58,92	55,69	58,92	55,69
W03_A	Gebouw Weena	7,5	40,86	40,86	21,08	18,07	37,35	--	30,50	26,58	21,65	21,65	29,89	24,89	42,76	41,04			42,76	41,04
W03_B	Gebouw Weena	10,5	42,15	42,15	21,12	18,11	39,82	--	30,42	26,51	21,60	21,60	29,81	24,81	44,35	42,28			44,35	42,28
W03_C	Gebouw Weena	13,5	42,07	42,07	20,96	17,95	41,83	--	30,31	26,41	21,52	21,52	29,70	24,70	45,13	42,20			45,13	42,20
W03_D	Gebouw Weena	19,5	41,53	41,53	20,59	17,58	43,07	--	30,10	26,19	21,31	21,31	29,48	24,48	45,52	41,67			45,52	41,67
W03_E	Gebouw Weena	25,5	40,77	40,77	20,26	17,25	43,31	--	29,78	25,89	21,05	21,05	29,16	24,16	45,37	40,93			45,37	40,93
W03_F	Gebouw Weena	31,5	40,03	40,03	22,29	19,28	42,97	--	29,38	25,50	20,71	20,71	28,75	23,75	44,90	40,22			44,90	40,22
W04_A	Gebouw Weena	7,5	29,76	29,76	22,81	19,80	42,62	--	27,85	24,09	19,68	19,68	27,13	22,13	43,02	31,13		41,13	43,02	41,13
W04_B	Gebouw Weena	10,5	34,81	34,81	22,69	19,68	44,82	--	27,73	23,99	19,65	19,65	26,99	21,99	45,33	35,28			45,33	35,28
W04_C	Gebouw Weena	13,5	36,13	36,13	22,54	19,53	47,02	--	27,61	23,89	19,64	19,64	26,85	21,85	47,42	36,47			47,42	36,47
W04_D	Gebouw Weena	19,5	36,39	36,39	22,17	19,16	47,80	--	27,37	23,56	19,01	19,01	26,68	21,68	48,15	36,69			48,15	36,69
W04_E	Gebouw Weena	25,5	36,02	36,02	22,81	19,80	47,84	--	27,24	23,44	18,91	18,91	26,55	21,55	48,16	36,35			48,16	36,35
W04_F	Gebouw Weena	31,5	35,61	35,61	29,95	26,94	47,38	--	27,06	23,25	18,70	18,70	26,37	21,37	47,77	36,38			47,77	36,38
W05_A	Gebouw Weena	7,5	21,87	21,87	19,11	16,10	41,41	--	25,42	21,52	16,63	16,63	24,81	19,81	41,59	25,27		35,27	41,59	35,27
W05_B	Gebouw Weena	10,5	23,32	23,32	19,05	16,04	44,17	--	25,29	21,43	16,75	16,75	24,63	19,63	44,27	25,96		35,96	44,27	35,96
W05_C	Gebouw Weena	13,5	25,86	25,86	18,98	15,97	47,16	--	25,18	21,45	17,13	17,13	24,44	19,44	47,23	27,52		37,52	47,23	37,52
W05_D	Gebouw Weena	19,5	26,99	26,99	18,87	15,86	49,59	--	25,72	22,86	20,42	20,42	24,20	19,20	49,64	28,64		38,64	49,64	38,64
W05_E	Gebouw Weena	25,5	26,98	26,98	19,91	16,90	49,22	--	25,75	22,96	20,61	20,61	24,16	19,16	49,27	28,72		38,72	49,27	38,72
W05_F	Gebouw Weena	31,5	26,04	26,04	27,52	24,51	48,34	--	25,69	22,91	20,58	20,58	24,09	19,09	48,42	29,44		39,44	48,42	39,44
W06_B	Gebouw Weena	10,5	23,52	23,52	15,62	12,61	49,93	--	20,43	16,80	12,77	12,77	19,61	14,61	49,95	24,64		34,64	49,95	34,64
W06_C	Gebouw Weena	13,5	23,73	23,73	15,59	12,58	49,94	--	20,54	17,06	13,43	13,43	19,60	14,60	49,96	24,84		34,84	49,96	34,84
W06_D	Gebouw Weena	19,5	24,47	24,47	15,94	12,93	50,19	--	23,81	22,52	21,76	21,76	19,57	14,57	50,21	26,80			50,21	26,80
W06_E	Gebouw Weena	25,5	24,90	24,90	17,20	14,19	49,23	--	23,88	22,63	21,90	21,90	19,52	14,52	49,26	27,15			49,26	27,15
W06_F	Gebouw Weena	31,5	24,70	24,70	24,35	21,34	48,22	--	23,85	22,61	21,89	21,89	19,44	14,44	48,27	27,88			48,27	27,88

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
001_A	Woningen zuidgevel	64,5	21,50	21,50	18,49	19,34	19,34	16,33	41,34	36,83		41,41	37,03	20,55
001_B	Woningen zuidgevel	67,6	21,06	21,06	18,05	18,91	18,91	15,90	40,90	36,43		40,97	36,63	20,12
001_C	Woningen zuidgevel	70,7	20,69	20,69	17,68	18,60	18,60	15,59	40,46	36,05		40,53	36,25	19,77
001_D	Woningen zuidgevel	73,8	20,25	20,25	17,24	18,31	18,31	15,30	40,12	35,81		40,19	36,01	19,39
001_E	Woningen zuidgevel	76,9	19,89	19,89	16,88	18,03	18,03	15,02	39,72	35,45		39,80	35,65	19,06
001_F	Woningen zuidgevel	80	19,46	19,46	16,45	17,76	17,76	14,75	39,37	35,14		39,45	35,33	18,69
002_A	Woningen zuidgevel	64,5	22,14	22,14	19,13	20,50	20,50	17,49	40,95	37,44		41,04	37,65	21,40
002_B	Woningen zuidgevel	67,6	21,81	21,81	18,80	19,95	19,95	16,94	40,45	37,04		40,55	37,25	20,98
002_C	Woningen zuidgevel	70,7	21,24	21,24	18,23	19,56	19,56	16,55	39,99	36,68		40,09	36,89	20,48
002_D	Woningen zuidgevel	73,8	20,74	20,74	17,73	19,23	19,23	16,22	39,56	36,35		39,66	36,55	20,05
002_E	Woningen zuidgevel	76,9	20,35	20,35	17,34	18,91	18,91	15,90	39,15	36,02		39,25	36,22	19,69
002_F	Woningen zuidgevel	80	19,61	19,61	16,60	18,56	18,56	15,55	38,76	35,69		38,85	35,88	19,12
003_A	Woningen zuidgevel	64,5	22,49	22,49	19,48	24,75	24,75	21,74	41,46	38,49		41,61	38,77	23,77
003_B	Woningen zuidgevel	67,6	22,16	22,16	19,15	24,34	24,34	21,33	40,88	37,94		41,03	38,23	23,39
003_C	Woningen zuidgevel	70,7	21,85	21,85	18,84	23,89	23,89	20,88	40,35	37,44		40,50	37,74	22,99
003_D	Woningen zuidgevel	73,8	21,53	21,53	18,52	23,38	23,38	20,37	39,85	36,97		40,01	37,28	22,55
003_E	Woningen zuidgevel	76,9	21,24	21,24	18,23	22,85	22,85	19,84	39,40	36,57		39,56	36,87	22,12
003_F	Woningen zuidgevel	80	20,93	20,93	17,92	22,27	22,27	19,26	38,96	36,15		39,12	36,45	21,65
004_A	Woningen oostgevel	64,5	40,92	40,92	37,91	41,49	41,49	38,48	51,73	49,32		52,44	50,49	41,21
004_B	Woningen oostgevel	67,6	40,65	40,65	37,64	41,19	41,19	38,18	51,39	49,02		52,11	50,19	40,93
004_C	Woningen oostgevel	70,7	40,40	40,40	37,39	40,91	40,91	37,90	51,05	48,70		51,78	49,88	40,66
004_D	Woningen oostgevel	73,8	40,15	40,15	37,14	40,61	40,61	37,60	50,74	48,40		51,47	49,59	40,39
004_E	Woningen oostgevel	76,9	39,91	39,91	36,90	40,02	40,02	37,01	50,11	47,92		50,88	49,13	39,97
004_F	Woningen oostgevel	80	39,66	39,66	36,65	39,52	39,52	36,51	49,80	47,64		50,56	48,83	39,59
005_A	Woningen oostgevel	64,5	42,21	42,21	39,20	41,87	41,87	38,86	51,71	49,14		52,56	50,57	42,04
005_B	Woningen oostgevel	67,6	41,89	41,89	38,88	41,01	41,01	38,00	51,32	48,80		52,14	50,17	41,47
005_C	Woningen oostgevel	70,7	41,57	41,57	38,56	40,36	40,36	37,35	50,99	48,51		51,78	49,83	41,01
005_D	Woningen oostgevel	73,8	41,26	41,26	38,25	39,65	39,65	36,64	50,67	48,23		51,44	49,50	40,53
005_E	Woningen oostgevel	76,9	40,76	40,76	37,75	39,21	39,21	36,20	50,37	47,97		51,11	49,19	40,05
005_F	Woningen oostgevel	80	40,25	40,25	37,24	38,68	38,68	35,67	50,06	47,66		50,76	48,83	39,54
006_A	Woningen oostgevel	64,5	41,81	41,81	38,80	40,62	40,62	37,61	50,84	38,91		51,70	45,38	41,26
006_B	Woningen oostgevel	67,6	41,00	41,00	37,99	40,28	40,28	37,27	50,47	38,59		51,29	44,84	40,66
006_C	Woningen oostgevel	70,7	40,33	40,33	37,32	39,80	39,80	36,79	50,14	38,30		50,92	44,33	40,07
006_D	Woningen oostgevel	73,8	39,99	39,99	36,98	39,18	39,18	36,17	49,79	47,97		50,55	49,08	39,60
006_E	Woningen oostgevel	76,9	39,30	39,30	36,29	38,84	38,84	35,83	49,48	47,68		50,21	48,74	39,08
006_F	Woningen oostgevel	80	38,66	38,66	35,65	38,52	38,52	35,51	49,12	47,30		49,83	48,34	38,59
007_A	Woningen noordgevel	64,5	36,40	36,40	33,39	30,52	30,52	27,51	36,61	36,37		40,03	39,92	34,39
007_B	Woningen noordgevel	67,6	35,59	35,59	32,58	29,89	29,89	26,88	36,12	35,88		39,39	39,28	33,62
007_C	Woningen noordgevel	70,7	35,28	35,28	32,27	27,38	27,38	24,37	35,66	35,41		38,81	38,69	32,92
007_D	Woningen noordgevel	73,8	34,65	34,65	31,64	22,91	22,91	19,90	35,13	34,87		38,04	37,91	31,92
007_E	Woningen noordgevel	76,9	33,11	33,11	30,10	22,55	22,55	19,54	34,60	34,32		37,09	36,93	30,47
007_F	Woningen noordgevel	80	31,76	31,76	28,75	22,21	22,21	19,20	34,17	33,89		36,32	36,14	29,21
008_A	Woningen noordgevel	64,5	30,07	30,07	27,06	21,69	21,69	18,68	35,76	35,42		36,93	36,67	27,65
008_B	Woningen noordgevel	67,6	27,78	27,78	24,77	19,97	19,97	16,96	35,31	34,97		36,12	35,84	25,44
008_C	Woningen noordgevel	70,7	27,12	27,12	24,11	19,64	19,64	16,63	34,86	34,51		35,65	35,35	24,82
008_D	Woningen noordgevel	73,8	26,45	26,45	23,44	19,31	19,31	16,30	34,36	33,98		35,13	34,81	24,21
008_E	Woningen noordgevel	76,9	25,75	25,75	22,74	18,96	18,96	15,95	33,87	33,47		34,61	34,28	23,57
008_F	Woningen noordgevel	80	25,59	25,59	22,58	18,62	18,62	15,61	33,45	33,04		34,23	33,89	23,38
009_A	Woningen noordgevel	64,5	25,26	25,26	22,25	19,45	19,45	16,44	36,32	34,66		36,73	35,25	23,26
009_B	Woningen noordgevel	67,6	24,88	24,88	21,87	18,96	18,96	15,95	35,95	34,24		36,36	34,83	22,86
009_C	Woningen noordgevel	70,7	24,43	24,43	21,42	18,65	18,65	15,64	35,58	33,82		35,98	34,41	22,44
009_D	Woningen noordgevel	73,8	24,14	24,14	21,13	18,36	18,36	15,35	35,22	33,41		35,63	34,01	22,15
009_E	Woningen noordgevel	76,9	23,97	23,97	20,96	18,08	18,08	15,07	34,86	33,01		35,28	33,64	21,96
009_F	Woningen noordgevel	80	23,78	23,78	20,77	17,81	17,81	14,80	34,56	32,70		35,00	33,35	21,75
010_A	Woningen westgevel	64,5	19,72	19,72	16,71	19,15	19,15	16,14	43,34	32,38		43,37	32,80	19,44
010_B	Woningen westgevel	67,6	19,42	19,42	16,41	18,85	18,85	15,84	43,05	32,12		43,08	32,54	19,14
010_C	Woningen westgevel	70,7	19,14	19,14	16,13	18,56	18,56	15,55	42,73	31,85		42,77	32,27	18,86
010_D	Woningen westgevel	73,8	18,86	18,86	15,85	18,28	18,28	15,27	42,38	31,58		42,42	31,99	18,58
010_E	Woningen westgevel	76,9	18,57	18,57	15,56	18,01	18,01	15,00	42,03	31,30		42,07	31,71	18,30
010_F	Woningen westgevel	80	18,29	18,29	15,28	17,74	17,74	14,73	41,65	31,01		41,69	31,43	18,02
011_A	Woningen westgevel	64,5	20,91	20,91	17,90	19,25	19,25	16,24	43,94	33,42		43,97	33,81	20,16
011_B	Woningen westgevel	67,6	20,50	20,50	17,49	18,94	18,94	15,93	43,29	33,05		43,33	33,44	19,79
011_C	Woningen westgevel	70,7	20,11	20,11	17,10	18,64	18,64	15,63	42,84	32,70		42,88	33,09	19,44
011_D	Woningen westgevel	73,8	19,50	19,50	16,49	18,35	18,35	15,34	42,43	32,35		42,47	32,73	18,96
011_E	Woningen westgevel	76,9	19,10	19,10	16,09	18,07	18,07	15,06	42,10	32,01		42,14	32,39	18,62
011_F	Woningen westgevel	80	18,71	18,71	15,70	17,80	17,80	14,79	41,76	31,69		41,80	32,07	18,28
012_A	Woningen westgevel	64,5	21,33	21,33	18,32	19,22	19,22	16,21	43,55	33,73		43,60	34,12	20,40
012_B	Woningen westgevel	67,6	20,99	20,99	17,98	18,82	18,82	15,81	43,03	33,25		43,08	33,64	20,04
012_C	Woningen westgevel	70,7	20,56	20,56	17,55	18,53	18,53	15,52	42,59	32,79		42,63	33,19	19,66
012_D	Woningen westgevel	73,8	20,11	20,11	17,10	18,24	18,24	15,23	42,16	32,26		42,20	32,68	19,28
012_E	Woningen westgevel	76,9	19,78	19,78	16,77	17,97	17,97	14,96	41,74	31,67		41,79	32,11	18,97
012_F	Woningen westgevel	80	19,40	19,40	16,39	17,70	17,70	14,69	41,36	31,29		41,41	31,73	18,63
101_A	Woningen zuidgevel	83,1	19,08	19,08	16,07	17,49	17,49	14,48	38,97	34,74		39,05	34,93	18,36
101_B	Woningen zuidgevel	86,2	18,73	18,73	15,72	17,22	17,22	14,21	38,60	34,38		38,68	34,57	18,04
101_C	Woningen zuidgevel	89,3	18,36	18,36	15,35	16,97	16,97	13,96	38,27	34,06		38,34	34,25	17,72
101_D	Woningen zuidgevel	92,4	17,85	17,85	14,84	16,71	16,71	13,70	37,94	33,75		38,01	33,94	17,32

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
101_E	Woningen zuidgevel	95,5	17,59	17,59	14,58	16,46	16,46	13,45	37,63	33,47		37,70	33,66	17,06
101_F	Woningen zuidgevel	98,6	17,17	17,17	14,16	16,22	16,22	13,21	37,28	33,14		37,35	33,33	16,72
102_A	Woningen zuidgevel	83,1	19,33	19,33	16,32	18,23	18,23	15,22	38,38	35,36		38,47	35,55	18,82
102_B	Woningen zuidgevel	86,2	19,06	19,06	16,05	17,91	17,91	14,90	38,01	35,03		38,11	35,22	18,52
102_C	Woningen zuidgevel	89,3	18,80	18,80	15,79	17,58	17,58	14,57	37,62	34,67		37,72	34,87	18,23
102_D	Woningen zuidgevel	92,4	18,07	18,07	15,06	17,27	17,27	14,26	37,25	34,33		37,34	34,51	17,69
102_E	Woningen zuidgevel	95,5	17,81	17,81	14,80	16,98	16,98	13,97	36,89	33,99		36,99	34,18	17,42
102_F	Woningen zuidgevel	98,6	17,56	17,56	14,55	16,70	16,70	13,69	36,56	33,68		36,66	33,87	17,15
103_A	Woningen zuidgevel	83,1	20,52	20,52	17,51	21,93	21,93	18,92	38,54	35,77		38,70	36,06	21,28
103_B	Woningen zuidgevel	86,2	20,07	20,07	17,06	21,50	21,50	18,49	38,17	35,43		38,33	35,73	20,84
103_C	Woningen zuidgevel	89,3	19,72	19,72	16,71	21,19	21,19	18,18	37,80	35,10		37,96	35,39	20,52
103_D	Woningen zuidgevel	92,4	19,45	19,45	16,44	20,75	20,75	17,74	37,44	34,76		37,60	35,05	20,15
103_E	Woningen zuidgevel	95,5	19,09	19,09	16,08	20,45	20,45	17,44	37,11	34,45		37,26	34,74	19,82
103_F	Woningen zuidgevel	98,6	18,73	18,73	15,72	20,26	20,26	17,25	36,75	34,11		36,91	34,40	19,56
104_A	Woningen oostgevel	83,1	39,39	39,39	36,38	38,96	38,96	35,95	49,50	47,35		50,24	48,51	39,18
104_B	Woningen oostgevel	86,2	39,10	39,10	36,09	38,32	38,32	35,31	49,18	47,03		49,90	48,15	38,73
104_C	Woningen oostgevel	89,3	38,79	38,79	35,78	37,77	37,77	34,76	48,90	46,76		49,60	47,85	38,31
104_D	Woningen oostgevel	92,4	38,40	38,40	35,39	37,32	37,32	34,31	48,61	46,45		49,29	47,52	37,89
104_E	Woningen oostgevel	95,5	38,01	38,01	35,00	37,03	37,03	34,02	48,33	46,18		49,00	47,23	37,55
104_F	Woningen oostgevel	98,6	37,58	37,58	34,57	36,63	36,63	33,62	48,08	45,92		48,72	46,94	37,13
105_A	Woningen oostgevel	83,1	39,70	39,70	36,69	38,26	38,26	35,25	49,78	47,41		50,45	48,52	39,04
105_B	Woningen oostgevel	86,2	39,06	39,06	36,05	37,94	37,94	34,93	49,47	47,10		50,12	48,16	38,54
105_C	Woningen oostgevel	89,3	38,72	38,72	35,71	37,64	37,64	34,63	49,20	46,84		49,84	47,89	38,21
105_D	Woningen oostgevel	92,4	38,30	38,30	35,29	37,34	37,34	34,33	48,93	46,59		49,56	47,62	37,85
105_E	Woningen oostgevel	95,5	37,87	37,87	34,86	37,05	37,05	34,04	48,69	46,36		49,30	47,36	37,48
105_F	Woningen oostgevel	98,6	37,59	37,59	34,58	36,77	36,77	33,76	48,43	46,11		49,04	47,10	37,20
106_A	Woningen oostgevel	83,1	38,36	38,36	35,35	38,20	38,20	35,19	48,77	46,94		49,48	47,99	38,28
106_B	Woningen oostgevel	86,2	38,08	38,08	35,07	37,89	37,89	34,88	48,49	46,66		49,20	47,71	37,99
106_C	Woningen oostgevel	89,3	37,78	37,78	34,77	37,59	37,59	34,58	48,19	46,36		48,91	47,40	37,69
106_D	Woningen oostgevel	92,4	37,49	37,49	34,48	37,30	37,30	34,29	47,91	46,07		48,62	47,11	37,40
106_E	Woningen oostgevel	95,5	37,20	37,20	34,19	37,02	37,02	34,01	47,63	45,77		48,34	46,82	37,11
106_F	Woningen oostgevel	98,6	36,93	36,93	33,92	36,74	36,74	33,73	47,36	45,49		48,07	46,54	36,84
107_A	Woningen noordgevel	83,1	31,43	31,43	28,42	21,87	21,87	18,86	33,84	33,55		35,98	35,81	28,88
107_B	Woningen noordgevel	86,2	31,11	31,11	28,10	21,52	21,52	18,51	33,33	33,03		35,55	35,37	28,55
107_C	Woningen noordgevel	89,3	30,80	30,80	27,79	21,19	21,19	18,18	32,94	32,62		35,19	35,00	28,24
107_D	Woningen noordgevel	92,4	30,49	30,49	27,48	20,87	20,87	17,86	32,54	32,22		34,82	34,63	27,93
107_E	Woningen noordgevel	95,5	30,20	30,20	27,19	20,57	20,57	17,56	32,24	31,92		34,53	34,34	27,64
107_F	Woningen noordgevel	98,6	29,92	29,92	26,91	20,36	20,36	17,35	31,85	31,52		34,18	34,00	27,37
108_A	Woningen noordgevel	83,1	25,42	25,42	22,41	18,31	18,31	15,30	33,05	32,62		33,87	33,51	23,18
108_B	Woningen noordgevel	86,2	25,26	25,26	22,25	18,00	18,00	14,99	32,66	32,22		33,51	33,15	23,00
108_C	Woningen noordgevel	89,3	25,10	25,10	22,09	17,68	17,68	14,67	32,20	31,72		33,10	32,71	22,81
108_D	Woningen noordgevel	92,4	24,96	24,96	21,95	17,37	17,37	14,36	31,91	31,43		32,83	32,45	22,65
108_E	Woningen noordgevel	95,5	24,82	24,82	21,81	17,08	17,08	14,07	31,62	31,14		32,57	32,18	22,49
108_F	Woningen noordgevel	98,6	24,69	24,69	21,68	16,80	16,80	13,79	31,27	30,76		32,25	31,86	22,33
109_A	Woningen noordgevel	83,1	23,61	23,61	20,60	17,54	17,54	14,53	34,28	32,41		34,72	33,07	21,56
109_B	Woningen noordgevel	86,2	23,47	23,47	20,46	17,28	17,28	14,27	33,88	31,93		34,35	32,64	21,40
109_C	Woningen noordgevel	89,3	23,32	23,32	20,31	17,02	17,02	14,01	33,48	31,44		33,97	32,20	21,22
109_D	Woningen noordgevel	92,4	23,13	23,13	20,12	16,77	16,77	13,76	33,23	31,18		33,72	31,95	21,02
109_E	Woningen noordgevel	95,5	22,53	22,53	19,52	16,52	16,52	13,51	32,95	30,87		33,42	31,60	20,49
109_F	Woningen noordgevel	98,6	22,38	22,38	19,37	16,28	16,28	13,27	32,71	30,61		33,18	31,36	20,32
110_A	Woningen westgevel	83,1	18,02	18,02	15,01	17,47	17,47	14,46	41,27	30,75		41,31	31,17	17,75
110_B	Woningen westgevel	86,2	17,69	17,69	14,68	17,22	17,22	14,21	40,86	30,49		40,90	30,90	17,46
110_C	Woningen westgevel	89,3	17,40	17,40	14,39	16,96	16,96	13,95	40,53	30,26		40,57	30,66	17,19
110_D	Woningen westgevel	92,4	17,09	17,09	14,08	16,71	16,71	13,70	40,23	30,00		40,27	30,40	16,90
110_E	Woningen westgevel	95,5	16,79	16,79	13,78	16,46	16,46	13,45	39,96	29,76		40,00	30,16	16,63
110_F	Woningen westgevel	98,6	16,51	16,51	13,50	16,22	16,22	13,21	39,71	29,49		39,75	29,89	16,37
111_A	Woningen westgevel	83,1	18,30	18,30	15,29	17,53	17,53	14,52	41,41	31,37		41,45	31,75	17,93
111_B	Woningen westgevel	86,2	17,85	17,85	14,84	17,26	17,26	14,25	41,04	31,07		41,08	31,44	17,57
111_C	Woningen westgevel	89,3	17,41	17,41	14,40	17,00	17,00	13,99	40,72	30,77		40,76	31,14	17,21
111_D	Woningen westgevel	92,4	17,10	17,10	14,09	16,74	16,74	13,73	40,37	30,50		40,41	30,87	16,92
111_E	Woningen westgevel	95,5	16,80	16,80	13,79	16,49	16,49	13,48	40,04	30,21		40,08	30,58	16,65
111_F	Woningen westgevel	98,6	16,52	16,52	13,51	16,24	16,24	13,23	39,72	29,93		39,76	30,30	16,38
112_A	Woningen westgevel	83,1	19,06	19,06	16,05	17,43	17,43	14,42	40,96	30,78		41,01	31,25	18,32
112_B	Woningen westgevel	86,2	18,68	18,68	15,67	17,17	17,17	14,16	40,63	30,38		40,68	30,86	17,99
112_C	Woningen westgevel	89,3	18,29	18,29	15,28	16,92	16,92	13,91	40,30	29,88		40,35	30,37	17,66
112_D	Woningen westgevel	92,4	17,79	17,79	14,78	16,67	16,67	13,66	40,00	29,49		40,05	29,98	17,27
112_E	Woningen westgevel	95,5	17,37	17,37	14,36	16,42	16,42	13,41	39,67	29,18		39,72	29,67	16,92
112_F	Woningen westgevel	98,6	16,97	16,97	13,96	16,18	16,18	13,17	39,36	28,70		39,41	29,21	16,59
201_A	Woningen zuidgevel	101,7	16,78	16,78	13,77	15,98	15,98	12,97	37,01	32,91		37,08	33,10	16,40
201_B	Woningen zuidgevel	104,8	16,38	16,38	13,37	15,71	15,71	12,70	36,75	32,69		36,83	32,87	16,06
201_C	Woningen zuidgevel	107,9	15,99	15,99	12,98	15,45	15,45	12,44	36,50	32,48		36,57	32,66	15,73
201_D	Woningen zuidgevel	111	15,61	15,61	12,60	15,21	15,21	12,20	36,25	32,26		36,32	32,44	15,41
201_E	Woningen zuidgevel	114,1	15,39	15,39	12,38	14,98	14,98	11,97	36,00	32,02		36,07	32,20	15,19
201_F	Woningen zuidgevel	117,2	15,00	15,00	11,99	14,75	14,75	11,74	35,75	31,78		35,82	31,96	14,88
202_A	Woningen zuidgevel	101,7	17,31	17,31	14,30	16,43	16,43	13,42	36,25	33,41		36,35	33,60	16,89
202_B	Woningen zuidgevel	104,8	16,94	16,94	13,93	16,17	16,17	13,16	35,94	33,14		36,04	33,32	16,57

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
202_C	Woningen zuidgevel	107,9	16,43	16,43	13,42	15,92	15,92	12,91	35,66	32,89		35,75	33,07	16,18
202_D	Woningen zuidgevel	111	16,20	16,20	13,19	15,67	15,67	12,66	35,40	32,66		35,49	32,84	15,94
202_E	Woningen zuidgevel	114,1	15,97	15,97	12,96	15,43	15,43	12,42	35,14	32,43		35,24	32,61	15,71
202_F	Woningen zuidgevel	117,2	15,75	15,75	12,74	15,20	15,20	12,19	34,89	32,20		34,99	32,38	15,48
203_A	Woningen zuidgevel	101,7	18,37	18,37	15,36	19,99	19,99	16,98	36,39	33,77		36,56	34,07	19,26
203_B	Woningen zuidgevel	104,8	17,98	17,98	14,97	19,72	19,72	16,71	36,06	33,47		36,23	33,76	18,94
203_C	Woningen zuidgevel	107,9	17,73	17,73	14,72	19,46	19,46	16,45	35,77	33,19		35,94	33,49	18,68
203_D	Woningen zuidgevel	111	17,37	17,37	14,36	19,27	19,27	16,26	35,47	32,91		35,64	33,21	18,42
203_E	Woningen zuidgevel	114,1	17,13	17,13	14,12	19,03	19,03	16,02	35,19	32,65		35,36	32,95	18,18
203_F	Woningen zuidgevel	117,2	16,89	16,89	13,88	18,79	18,79	15,78	34,91	32,39		35,08	32,69	17,94
204_A	Woningen oostgevel	101,7	37,33	37,33	34,32	36,36	36,36	33,35	47,83	45,68		48,48	46,70	36,87
204_B	Woningen oostgevel	104,8	36,82	36,82	33,81	36,10	36,10	33,09	47,58	45,42		48,21	46,41	36,48
204_C	Woningen oostgevel	107,9	36,57	36,57	33,56	35,85	35,85	32,84	47,34	45,17		47,97	46,16	36,23
204_D	Woningen oostgevel	111	36,33	36,33	33,32	35,61	35,61	32,60	47,11	44,94		47,74	45,93	35,99
204_E	Woningen oostgevel	114,1	35,96	35,96	32,95	35,37	35,37	32,36	46,90	44,73		47,51	45,69	35,68
204_F	Woningen oostgevel	117,2	35,58	35,58	32,57	35,15	35,15	32,14	46,67	44,48		47,27	45,44	35,37
205_A	Woningen oostgevel	101,7	37,17	37,17	34,16	36,50	36,50	33,49	48,20	45,89		48,80	46,86	36,85
205_B	Woningen oostgevel	104,8	36,74	36,74	33,73	36,23	36,23	33,22	47,96	45,64		48,54	46,59	36,49
205_C	Woningen oostgevel	107,9	36,48	36,48	33,47	35,98	35,98	32,97	47,72	45,40		48,30	46,35	36,24
205_D	Woningen oostgevel	111	36,23	36,23	33,22	35,73	35,73	32,72	47,50	45,17		48,07	46,11	35,99
205_E	Woningen oostgevel	114,1	35,99	35,99	32,98	35,48	35,48	32,47	47,28	44,96		47,85	45,89	35,74
205_F	Woningen oostgevel	117,2	35,75	35,75	32,74	35,25	35,25	32,24	47,06	44,74		47,63	45,67	35,51
206_A	Woningen oostgevel	101,7	36,67	36,67	33,66	36,48	36,48	33,47	47,10	45,21		47,81	46,26	36,58
206_B	Woningen oostgevel	104,8	36,42	36,42	33,41	36,22	36,22	33,21	46,87	44,97		47,58	46,02	36,32
206_C	Woningen oostgevel	107,9	36,17	36,17	33,16	35,98	35,98	32,97	46,63	44,71		47,33	45,77	36,08
206_D	Woningen oostgevel	111	35,94	35,94	32,93	35,74	35,74	32,73	46,41	44,49		47,12	45,54	35,84
206_E	Woningen oostgevel	114,1	35,69	35,69	32,68	35,51	35,51	32,50	46,20	44,27		46,90	45,32	35,60
206_F	Woningen oostgevel	117,2	35,45	35,45	32,44	35,28	35,28	32,27	45,97	44,02		46,67	45,07	35,37
207_A	Woningen noordgevel	101,7	29,64	29,64	26,63	20,07	20,07	17,06	31,57	31,24		33,90	33,72	27,08
207_B	Woningen noordgevel	104,8	29,37	29,37	26,36	19,80	19,80	16,79	31,20	30,87		33,58	33,39	26,81
207_C	Woningen noordgevel	107,9	29,11	29,11	26,10	19,55	19,55	16,54	30,94	30,61		33,32	33,13	26,56
207_D	Woningen noordgevel	111	28,85	28,85	25,84	19,30	19,30	16,29	30,68	30,35		33,06	32,87	26,30
207_E	Woningen noordgevel	114,1	28,61	28,61	25,60	19,17	19,17	16,16	30,43	30,10		32,82	32,63	26,07
207_F	Woningen noordgevel	117,2	28,37	28,37	25,36	18,94	18,94	15,93	30,08	29,75		32,52	32,33	25,83
208_A	Woningen noordgevel	101,7	24,54	24,54	21,53	16,53	16,53	13,52	31,00	30,49		32,01	31,61	22,17
208_B	Woningen noordgevel	104,8	24,39	24,39	21,38	16,27	16,27	13,26	30,65	30,12		31,70	31,29	22,00
208_C	Woningen noordgevel	107,9	24,26	24,26	21,25	16,01	16,01	13,00	30,39	29,86		31,46	31,05	21,86
208_D	Woningen noordgevel	111	24,15	24,15	21,14	15,77	15,77	12,76	30,14	29,61		31,24	30,83	21,73
208_E	Woningen noordgevel	114,1	24,03	24,03	21,02	15,53	15,53	12,52	29,90	29,37		31,03	30,62	21,59
208_F	Woningen noordgevel	117,2	23,91	23,91	20,90	15,30	15,30	12,29	29,58	29,02		30,75	30,33	21,46
209_A	Woningen noordgevel	101,7	22,24	22,24	19,23	16,04	16,04	13,03	32,45	30,36		32,94	31,12	20,16
209_B	Woningen noordgevel	104,8	22,11	22,11	19,10	15,77	15,77	12,76	32,22	30,11		32,71	30,88	20,01
209_C	Woningen noordgevel	107,9	21,99	21,99	18,98	15,51	15,51	12,50	31,90	29,75		32,41	30,56	19,86
209_D	Woningen noordgevel	111	21,88	21,88	18,87	15,27	15,27	12,26	31,66	29,51		32,18	30,34	19,73
209_E	Woningen noordgevel	114,1	21,77	21,77	18,76	15,04	15,04	12,03	31,43	29,28		31,97	30,13	19,60
209_F	Woningen noordgevel	117,2	21,66	21,66	18,65	14,94	14,94	11,93	31,14	28,94		31,70	29,82	19,49
210_A	Woningen westgevel	101,7	16,24	16,24	13,23	15,94	15,94	12,93	39,48	29,25		39,52	29,65	16,09
210_B	Woningen westgevel	104,8	15,99	15,99	12,98	15,69	15,69	12,68	39,25	29,01		39,29	29,41	15,84
210_C	Woningen westgevel	107,9	15,75	15,75	12,74	15,44	15,44	12,43	39,01	28,78		39,05	29,17	15,60
210_D	Woningen westgevel	111	15,52	15,52	12,51	15,20	15,20	12,19	38,76	28,55		38,80	28,95	15,36
210_E	Woningen westgevel	114,1	15,30	15,30	12,29	14,97	14,97	11,96	38,52	28,34		38,56	28,74	15,14
210_F	Woningen westgevel	117,2	15,08	15,08	12,07	14,76	14,76	11,75	38,28	28,13		38,32	28,52	14,92
211_A	Woningen westgevel	101,7	16,26	16,26	13,25	15,96	15,96	12,95	39,39	29,67		39,43	30,03	16,11
211_B	Woningen westgevel	104,8	16,01	16,01	13,00	15,70	15,70	12,69	39,07	29,35		39,11	29,72	15,86
211_C	Woningen westgevel	107,9	15,77	15,77	12,76	15,45	15,45	12,44	38,80	29,03		38,84	29,41	15,61
211_D	Woningen westgevel	111	15,54	15,54	12,53	15,35	15,35	12,34	38,54	28,71		38,58	29,10	15,45
211_E	Woningen westgevel	114,1	15,32	15,32	12,31	15,13	15,13	12,12	38,23	28,25		38,27	28,66	15,23
211_F	Woningen westgevel	117,2	15,10	15,10	12,09	14,91	14,91	11,90	37,99	27,94		38,03	28,36	15,01
212_A	Woningen westgevel	101,7	16,72	16,72	13,71	15,90	15,90	12,89	39,10	28,43		39,14	28,93	16,33
212_B	Woningen westgevel	104,8	16,18	16,18	13,17	15,64	15,64	12,63	38,84	28,15		38,89	28,64	15,92
212_C	Woningen westgevel	107,9	15,80	15,80	12,79	15,39	15,39	12,38	38,58	27,88		38,62	28,37	15,60
212_D	Woningen westgevel	111	15,58	15,58	12,57	15,16	15,16	12,15	38,31	27,53		38,35	28,03	15,38
212_E	Woningen westgevel	114,1	15,19	15,19	12,18	14,93	14,93	11,92	38,07	27,27		38,11	27,76	15,06
212_F	Woningen westgevel	117,2	14,98	14,98	11,97	14,71	14,71	11,70	37,81	27,03		37,86	27,53	14,85
301_A	Woningen zuidgevel	120,3	14,80	14,80	11,79	14,68	14,68	11,67	35,47	31,51		35,54	31,69	14,74
301_B	Woningen zuidgevel	123,4	14,59	14,59	11,58	14,47	14,47	11,46	35,19	31,25		35,27	31,43	14,53
301_C	Woningen zuidgevel	126,5	14,57	14,57	11,56	14,27	14,27	11,26	34,96	31,03		35,04	31,22	14,42
301_D	Woningen zuidgevel	129,6	14,38	14,38	11,37	14,07	14,07	11,06	34,72	30,81		34,80	31,00	14,23
301_E	Woningen zuidgevel	132,7	14,18	14,18	11,17	13,88	13,88	10,87	34,51	30,61		34,58	30,79	14,03
301_F	Woningen zuidgevel	135,8	14,18	14,18	11,17	13,69	13,69	10,68	34,29	30,40		34,37	30,59	13,94
302_A	Woningen zuidgevel	120,3	15,54	15,54	12,53	14,97	14,97	11,96	34,64	31,97		34,74	32,15	15,26
302_B	Woningen zuidgevel	123,4	15,32	15,32	12,31	14,75	14,75	11,74	34,39	31,73		34,49	31,91	15,04
302_C	Woningen zuidgevel	126,5	14,96	14,96	11,95	14,54	14,54	11,53	34,16	31,51		34,26	31,69	14,76
302_D	Woningen zuidgevel	129,6	14,76	14,76	11,75	14,33	14,33	11,32	33,93	31,30		34,03	31,48	14,55
302_E	Woningen zuidgevel	132,7	14,55	14,55	11,54	14,12	14,12	11,11	33,71	31,07		33,81	31,25	14,34
302_F	Woningen zuidgevel	135,8	14,36	14,36	11,35	13,92	13,92	10,91	33,49	30,86		33,59	31,04	14,15

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
303_A	Woningen zuidgevel	120,3	16,66	16,66	13,65	18,56	18,56	15,55	34,65	32,14		34,83	32,45	17,71
303_B	Woningen zuidgevel	123,4	16,32	16,32	13,31	18,34	18,34	15,33	34,41	31,92		34,58	32,22	17,45
303_C	Woningen zuidgevel	126,5	15,98	15,98	12,97	18,12	18,12	15,11	34,15	31,67		34,32	31,97	17,18
303_D	Woningen zuidgevel	129,6	15,78	15,78	12,77	17,90	17,90	14,89	33,92	31,44		34,09	31,74	16,97
303_E	Woningen zuidgevel	132,7	15,70	15,70	12,69	17,70	17,70	14,69	33,69	31,22		33,86	31,52	16,81
303_F	Woningen zuidgevel	135,8	15,50	15,50	12,49	17,50	17,50	14,49	33,46	30,99		33,64	31,30	16,61
304_A	Woningen oostgevel	120,3	35,35	35,35	32,34	34,93	34,93	31,92	46,47	44,28		47,07	45,23	35,15
304_B	Woningen oostgevel	123,4	35,13	35,13	32,12	34,71	34,71	31,70	46,26	44,08		46,86	45,02	34,93
304_C	Woningen oostgevel	126,5	34,92	34,92	31,91	34,50	34,50	31,49	46,07	43,89		46,67	44,83	34,72
304_D	Woningen oostgevel	129,6	34,55	34,55	31,54	34,30	34,30	31,29	45,88	43,70		46,46	44,62	34,43
304_E	Woningen oostgevel	132,7	34,34	34,34	31,33	34,10	34,10	31,09	45,69	43,49		46,27	44,41	34,22
304_F	Woningen oostgevel	135,8	34,14	34,14	31,13	33,91	33,91	30,90	45,51	43,30		46,08	44,22	34,03
305_A	Woningen oostgevel	120,3	35,52	35,52	32,51	35,02	35,02	32,01	46,84	44,50		47,40	45,43	35,28
305_B	Woningen oostgevel	123,4	35,29	35,29	32,28	34,79	34,79	31,78	46,63	44,29		47,19	45,22	35,05
305_C	Woningen oostgevel	126,5	35,07	35,07	32,06	34,57	34,57	31,56	46,41	44,06		46,97	44,99	34,83
305_D	Woningen oostgevel	129,6	34,85	34,85	31,84	34,36	34,36	31,35	46,21	43,86		46,77	44,79	34,61
305_E	Woningen oostgevel	132,7	34,63	34,63	31,62	34,15	34,15	31,14	45,99	43,61		46,55	44,54	34,40
305_F	Woningen oostgevel	135,8	34,43	34,43	31,42	33,94	33,94	30,93	45,80	43,42		46,36	44,35	34,19
306_A	Woningen oostgevel	120,3	35,21	35,21	32,20	35,07	35,07	32,06	45,78	43,81		46,47	44,86	35,14
306_B	Woningen oostgevel	123,4	34,98	34,98	31,97	34,86	34,86	31,85	45,59	43,61		46,27	44,65	34,92
306_C	Woningen oostgevel	126,5	34,76	34,76	31,75	34,66	34,66	31,65	45,40	43,42		46,08	44,45	34,71
306_D	Woningen oostgevel	129,6	34,54	34,54	31,53	34,47	34,47	31,46	45,21	43,22		45,90	44,25	34,51
306_E	Woningen oostgevel	132,7	34,33	34,33	31,32	34,26	34,26	31,25	45,01	42,99		45,69	44,03	34,30
306_F	Woningen oostgevel	135,8	34,12	34,12	31,11	34,06	34,06	31,05	44,81	42,76		45,49	43,81	34,09
307_A	Woningen noordgevel	120,3	28,13	28,13	25,12	18,71	18,71	15,70	29,75	29,41		32,22	32,03	25,59
307_B	Woningen noordgevel	123,4	27,90	27,90	24,89	18,48	18,48	15,47	29,52	29,18		31,99	31,81	25,36
307_C	Woningen noordgevel	126,5	27,68	27,68	24,67	18,26	18,26	15,25	29,30	28,96		31,77	31,58	25,14
307_D	Woningen noordgevel	129,6	27,46	27,46	24,45	18,05	18,05	15,04	29,08	28,74		31,56	31,36	24,92
307_E	Woningen noordgevel	132,7	27,24	27,24	24,23	17,84	17,84	14,83	28,76	28,41		31,28	31,08	24,70
307_F	Woningen noordgevel	135,8	27,03	27,03	24,02	17,64	17,64	14,63	28,46	28,09		31,02	30,81	24,49
308_A	Woningen noordgevel	120,3	23,79	23,79	20,78	15,08	15,08	12,07	29,25	28,69		30,47	30,05	21,33
308_B	Woningen noordgevel	123,4	23,68	23,68	20,67	14,86	14,86	11,85	29,03	28,47		30,27	29,85	21,21
308_C	Woningen noordgevel	126,5	23,58	23,58	20,57	14,64	14,64	11,63	28,80	28,24		30,07	29,65	21,09
308_D	Woningen noordgevel	129,6	23,47	23,47	20,46	14,43	14,43	11,42	28,59	28,03		29,88	29,47	20,97
308_E	Woningen noordgevel	132,7	23,38	23,38	20,37	14,22	14,22	11,21	28,28	27,70		29,62	29,21	20,87
308_F	Woningen noordgevel	135,8	23,36	23,36	20,35	14,02	14,02	11,01	27,97	27,39		29,39	28,97	20,83
309_A	Woningen noordgevel	120,3	21,55	21,55	18,54	14,73	14,73	11,72	30,86	28,60		31,43	29,53	19,36
309_B	Woningen noordgevel	123,4	21,46	21,46	18,45	14,53	14,53	11,52	30,64	28,38		31,23	29,33	19,25
309_C	Woningen noordgevel	126,5	21,36	21,36	18,35	14,33	14,33	11,32	30,43	28,17		31,03	29,14	19,14
309_D	Woningen noordgevel	129,6	21,26	21,26	18,25	14,13	14,13	11,12	30,21	27,96		30,82	28,95	19,02
309_E	Woningen noordgevel	132,7	21,16	21,16	18,15	13,93	13,93	10,92	30,00	27,76		30,63	28,76	18,90
309_F	Woningen noordgevel	135,8	21,07	21,07	18,06	13,74	13,74	10,73	29,65	27,31		30,31	28,39	18,80
310_A	Woningen westgevel	120,3	14,87	14,87	11,86	14,70	14,70	11,69	38,04	27,93		38,08	28,33	14,79
310_B	Woningen westgevel	123,4	14,66	14,66	11,65	14,49	14,49	11,48	37,82	27,74		37,86	28,14	14,58
310_C	Woningen westgevel	126,5	14,45	14,45	11,44	14,29	14,29	11,28	37,56	27,52		37,60	27,93	14,37
310_D	Woningen westgevel	129,6	14,25	14,25	11,24	14,10	14,10	11,09	37,29	27,32		37,33	27,72	14,18
310_E	Woningen westgevel	132,7	14,05	14,05	11,04	13,90	13,90	10,89	37,10	27,12		37,14	27,52	13,98
310_F	Woningen westgevel	135,8	13,86	13,86	10,85	13,71	13,71	10,70	36,85	26,94		36,89	27,34	13,79
311_A	Woningen westgevel	120,3	14,89	14,89	11,88	14,70	14,70	11,69	37,72	27,63		37,76	28,06	14,80
311_B	Woningen westgevel	123,4	14,86	14,86	11,85	14,50	14,50	11,49	37,49	27,33		37,53	27,78	14,68
311_C	Woningen westgevel	126,5	14,66	14,66	11,65	14,29	14,29	11,28	37,22	27,04		37,26	27,49	14,48
311_D	Woningen westgevel	129,6	14,46	14,46	11,45	14,10	14,10	11,09	37,01	26,82		37,05	27,28	14,28
311_E	Woningen westgevel	132,7	14,27	14,27	11,26	13,90	13,90	10,89	36,78	26,45		36,82	26,93	14,09
311_F	Woningen westgevel	135,8	14,26	14,26	11,25	13,71	13,71	10,70	36,53	26,24		36,58	26,73	13,99
312_A	Woningen westgevel	120,3	14,77	14,77	11,76	14,65	14,65	11,64	37,57	26,79		37,62	27,29	14,71
312_B	Woningen westgevel	123,4	14,57	14,57	11,56	14,45	14,45	11,44	37,32	26,46		37,36	26,98	14,51
312_C	Woningen westgevel	126,5	14,56	14,56	11,55	14,24	14,24	11,23	37,10	26,23		37,14	26,77	14,40
312_D	Woningen westgevel	129,6	14,36	14,36	11,35	14,05	14,05	11,04	36,89	26,01		36,93	26,55	14,21
312_E	Woningen westgevel	132,7	14,17	14,17	11,16	13,85	13,85	10,84	36,66	25,68		36,70	26,24	14,01
312_F	Woningen westgevel	135,8	14,18	14,18	11,17	13,66	13,66	10,65	36,46	25,47		36,50	26,04	13,93
401_A	Woningen zuidgevel	138,9	14,00	14,00	10,99	13,50	13,50	10,49	34,07	30,19		34,15	30,39	13,76
401_B	Woningen zuidgevel	142	13,82	13,82	10,81	13,31	13,31	10,30	33,87	29,99		33,95	30,18	13,57
401_C	Woningen zuidgevel	145,6	13,61	13,61	10,60	13,10	13,10	10,09	33,64	29,77		33,72	29,97	13,36
401_D	Woningen zuidgevel	149,2	13,41	13,41	10,40	12,90	12,90	9,89	33,42	29,55		33,50	29,75	13,16
402_A	Woningen zuidgevel	138,9	14,17	14,17	11,16	13,72	13,72	10,71	33,26	30,65		33,36	30,83	13,95
402_B	Woningen zuidgevel	142	13,98	13,98	10,97	13,53	13,53	10,52	33,06	30,44		33,16	30,63	13,76
402_C	Woningen zuidgevel	145,6	13,76	13,76	10,75	13,31	13,31	10,30	32,82	30,22		32,92	30,40	13,54
402_D	Woningen zuidgevel	149,2	13,55	13,55	10,54	13,09	13,09	10,08	32,60	30,00		32,70	30,18	13,33
403_A	Woningen zuidgevel	138,9	15,32	15,32	12,31	17,30	17,30	14,29	33,25	30,79		33,43	31,10	16,42
403_B	Woningen zuidgevel	142	15,15	15,15	12,14	17,13	17,13	14,12	33,03	30,58		33,21	30,88	16,25
403_C	Woningen zuidgevel	145,6	14,94	14,94	11,93	16,99	16,99	13,98	32,80	30,34		32,98	30,65	16,09
403_D	Woningen zuidgevel	149,2	14,86	14,86	11,85	16,85	16,85	13,84	32,58	30,13		32,77	30,45	15,97
404_A	Woningen oostgevel	138,9	33,95	33,95	30,94	33,72	33,72	30,71	45,32	43,11		45,90	44,03	33,84
404_B	Woningen oostgevel	142	33,76	33,76	30,75	33,54	33,54	30,53	45,14	42,93		45,72	43,85	33,65
404_C	Woningen oostgevel	145,6	33,37	33,37	30,36	33,33	33,33	30,32	44,94	42,71		45,50	43,62	33,35
404_D	Woningen oostgevel	149,2	33,17	33,17	30,16	33,14	33,14	30,13	44,74	42,51		45,31	43,42	33,16

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
405_A	Woningen oostgevel	138,9	34,22	34,22	31,21	33,74	33,74	30,73	45,60	43,20		46,16	44,13	33,99
405_B	Woningen oostgevel	142	34,02	34,02	31,01	33,55	33,55	30,54	45,37	42,95		45,94	43,89	33,79
405_C	Woningen oostgevel	145,6	33,79	33,79	30,78	33,33	33,33	30,32	45,17	42,74		45,73	43,68	33,57
405_D	Woningen oostgevel	149,2	33,57	33,57	30,56	33,11	33,11	30,10	44,95	42,51		45,51	43,45	33,35
406_A	Woningen oostgevel	138,9	33,91	33,91	30,90	33,86	33,86	30,85	44,64	42,59		45,32	43,62	33,89
406_B	Woningen oostgevel	142	33,71	33,71	30,70	33,67	33,67	30,66	44,48	42,41		45,15	43,44	33,69
406_C	Woningen oostgevel	145,6	33,48	33,48	30,47	33,45	33,45	30,44	44,29	42,22		44,96	43,24	33,47
406_D	Woningen oostgevel	149,2	33,26	33,26	30,25	33,23	33,23	30,22	44,11	42,02		44,77	43,04	33,25
407_A	Woningen noordgevel	138,9	26,88	26,88	23,87	17,47	17,47	14,46	28,25	27,88		30,84	30,63	24,34
407_B	Woningen noordgevel	142	26,68	26,68	23,67	17,29	17,29	14,28	28,06	27,68		30,64	30,43	24,14
407_C	Woningen noordgevel	145,6	26,47	26,47	23,46	17,14	17,14	14,13	27,84	27,45		30,43	30,22	23,94
407_D	Woningen noordgevel	149,2	26,25	26,25	23,24	17,01	17,01	14,00	27,64	27,24		30,22	30,01	23,73
408_A	Woningen noordgevel	138,9	23,28	23,28	20,27	13,82	13,82	10,81	27,77	27,18		29,22	28,81	20,74
408_B	Woningen noordgevel	142	23,20	23,20	20,19	13,63	13,63	10,62	27,59	26,98		29,06	28,64	20,64
408_C	Woningen noordgevel	145,6	23,10	23,10	20,09	13,41	13,41	10,40	27,38	26,76		28,88	28,45	20,53
408_D	Woningen noordgevel	149,2	23,00	23,00	19,99	13,35	13,35	10,34	27,18	26,55		28,71	28,28	20,44
409_A	Woningen noordgevel	138,9	21,01	21,01	18,00	13,56	13,56	10,55	29,45	27,11		30,13	28,21	18,72
409_B	Woningen noordgevel	142	20,91	20,91	17,90	13,37	13,37	10,36	29,27	26,92		29,96	28,04	18,60
409_C	Woningen noordgevel	145,6	20,79	20,79	17,78	13,16	13,16	10,15	29,06	26,70		29,76	27,84	18,47
409_D	Woningen noordgevel	149,2	20,65	20,65	17,64	12,96	12,96	9,95	28,86	26,48		29,57	27,64	18,32
410_A	Woningen westgevel	138,9	13,86	13,86	10,85	13,53	13,53	10,52	36,62	26,76		36,66	27,17	13,70
410_B	Woningen westgevel	142	13,68	13,68	10,67	13,34	13,34	10,33	36,41	26,57		36,45	26,98	13,51
410_C	Woningen westgevel	145,6	13,47	13,47	10,46	13,13	13,13	10,12	36,15	26,36		36,19	26,77	13,30
410_D	Woningen westgevel	149,2	13,26	13,26	10,25	12,93	12,93	9,92	35,92	26,01		35,96	26,44	13,10
411_A	Woningen westgevel	138,9	14,07	14,07	11,06	13,52	13,52	10,51	36,34	26,05		36,39	26,54	13,80
411_B	Woningen westgevel	142	13,89	13,89	10,88	13,33	13,33	10,32	36,14	25,77		36,18	26,27	13,62
411_C	Woningen westgevel	145,6	13,68	13,68	10,67	13,12	13,12	10,11	35,91	25,55		35,96	26,05	13,41
411_D	Woningen westgevel	149,2	13,47	13,47	10,46	12,92	12,92	9,91	35,70	25,33		35,74	25,83	13,20
412_A	Woningen westgevel	138,9	13,99	13,99	10,98	13,48	13,48	10,47	36,25	25,27		36,30	25,84	13,74
412_B	Woningen westgevel	142	13,81	13,81	10,80	13,29	13,29	10,28	36,05	25,06		36,10	25,64	13,56
412_C	Woningen westgevel	145,6	13,61	13,61	10,60	13,08	13,08	10,07	35,83	24,84		35,88	25,41	13,35
412_D	Woningen westgevel	149,2	13,40	13,40	10,39	12,88	12,88	9,87	35,61	24,61		35,66	25,19	13,15
501_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	24,47	24,47	21,46	24,12	24,12	21,11	48,63	39,38		48,67	39,64	24,30
501_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	24,21	24,21	21,20	23,87	23,87	20,86	48,17	39,54		48,21	39,78	24,04
501_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	23,98	23,98	20,97	23,62	23,62	20,61	47,70	39,95		47,74	40,15	23,80
501_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	23,69	23,69	20,68	23,30	23,30	20,29	47,14	39,92		47,18	40,11	23,50
502_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	25,68	25,68	22,67	25,85	25,85	22,84	53,43	35,50		53,44	36,34	25,77
502_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	25,39	25,39	22,38	25,47	25,47	22,46	50,54	38,57		50,57	38,97	25,43
502_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	25,08	25,08	22,07	25,10	25,10	22,09	48,73	40,40		48,77	40,64	25,09
502_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	24,76	24,76	21,75	24,72	24,72	21,71	47,36	40,98		47,41	41,18	24,74
503_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	26,86	26,86	23,85	29,92	29,92	26,91	53,37	46,62		53,40	46,76	28,65
503_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	26,42	26,42	23,41	29,59	29,59	26,58	50,77	39,77		50,82	40,35	28,29
503_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	25,99	25,99	22,98	29,01	29,01	26,00	49,05	41,38		49,12	41,74	27,76
503_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	25,55	25,55	22,54	28,44	28,44	25,43	47,72	41,78		47,80	42,07	27,23
504_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	37,63	37,63	34,62	38,76	38,76	35,75	50,87	46,26		51,32	47,45	38,23
504_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	43,52	43,52	40,51	44,53	44,53	41,52	48,46	49,33		50,83	51,35	44,05
504_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	43,67	43,67	40,66	44,64	44,64	41,63	57,13	50,83		57,55	52,39	44,18
504_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	43,39	43,39	40,38	44,34	44,34	41,33	56,27	51,57		56,74	52,85	43,89
505_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	39,59	39,59	36,58	40,32	40,32	37,31	51,27	46,03		51,87	47,78	39,97
505_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	45,27	45,27	42,26	45,58	45,58	42,57	58,56	48,46		58,96	51,46	45,43
505_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	45,62	45,62	42,61	45,83	45,83	42,82	56,97	49,32		57,58	52,05	45,73
505_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	45,14	45,14	42,13	45,32	45,32	42,31	55,96	50,07		56,64	52,26	45,23
506_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	45,30	45,30	42,29	42,92	42,92	39,91	49,49	52,02		51,53	53,28	44,27
506_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	47,03	47,03	44,02	45,91	45,91	42,90	47,66	42,44		51,70	50,29	46,51
506_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	47,02	47,02	44,01	45,99	45,99	42,98	56,63	42,44		57,41	50,32	46,54
506_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	46,56	46,56	43,55	45,65	45,65	42,64	55,67	42,25		56,54	49,95	46,13
507_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	44,97	44,97	41,96	40,92	40,92	37,91	54,75	43,59		55,34	48,24	43,40
507_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	44,72	44,72	41,71	40,99	40,99	37,98	54,05	42,80		54,72	47,87	43,24
507_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	44,39	44,39	41,38	40,85	40,85	37,84	53,43	42,13		54,15	47,48	42,97
507_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	43,93	43,93	40,92	40,74	40,74	37,73	52,46	41,31		53,28	47,00	42,62
508_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	40,13	40,13	37,12	31,16	31,16	28,15	42,40	41,24		44,62	43,96	37,64
508_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	40,01	40,01	37,00	32,30	32,30	29,29	41,88	40,61		44,34	43,66	37,68
508_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	39,98	39,98	36,97	32,74	32,74	29,73	41,36	40,00		44,07	43,39	37,72
508_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	39,82	39,82	36,81	33,08	33,08	30,07	40,83	39,40		43,76	43,08	37,64
509_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	31,46	31,46	28,45	25,56	25,56	22,55	43,45	39,18		43,78	40,02	29,44
509_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	32,04	32,04	29,03	25,47	25,47	22,46	43,13	38,73		43,53	39,74	29,89
509_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	32,77	32,77	29,76	25,67	25,67	22,66	42,86	38,34		43,34	39,59	30,53
509_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	33,53	33,53	30,52	25,33	25,33	22,32	42,14	37,89		42,78	39,42	31,13
510_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	26,08	26,08	23,07	25,50	25,50	22,49	48,60	31,41		48,64	33,31	25,80
510_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	25,73	25,73	22,72	24,31	24,31	21,30	48,09	32,82		48,13	34,08	25,08
510_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	25,50	25,50	22,49	23,00	23,00	19,99	47,60	33,25		47,64	34,26	24,43
510_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	24,79	24,79	21,78	22,03	22,03	19,02	47,12	33,53		47,15	34,34	23,63
511_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	25,06	25,06	22,05	23,99	23,99	20,98	50,85	39,04		50,87	39,34	24,56
511_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	24,81	24,81	21,80	23,65	23,65	20,64	49,94	38,56		49,96	38,88	24,27
511_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	24,51	24,51	21,50	23,25	23,25	20,24	49,18	37,93		49,20	38,27	23,93
511_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	24,19	24,19	21,18	22,80	22,80	19,79	48,54	37,33		48,57	37,68	23,55

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
512_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	24,38	24,38	21,37	24,03	24,03	21,02	51,50	42,08		51,51	42,22	24,21
512_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	24,17	24,17	21,16	23,74	23,74	20,73	50,78	41,04		50,79	41,20	23,96
512_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	23,91	23,91	20,90	23,50	23,50	20,49	50,09	40,00		50,11	40,20	23,71
512_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	23,59	23,59	20,58	23,15	23,15	20,14	49,47	39,17		49,50	39,39	23,38
601_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	23,39	23,39	20,38	22,97	22,97	19,96	46,59	39,65		46,63	39,84	23,19
601_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	23,09	23,09	20,08	22,58	22,58	19,57	45,52	39,40		45,56	39,59	22,84
601_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	22,82	22,82	19,81	22,24	22,24	19,23	44,47	39,09		44,53	39,28	22,54
601_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	22,57	22,57	19,56	21,72	21,72	18,71	43,90	38,78		43,96	38,96	22,17
601_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	22,31	22,31	19,30	21,16	21,16	18,15	43,01	38,11		43,07	38,31	21,77
601_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	21,99	21,99	18,98	20,49	20,49	17,48	42,30	37,65		42,37	37,84	21,30
602_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	24,44	24,44	21,43	24,36	24,36	21,35	46,27	40,93		46,33	41,12	24,40
602_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	24,12	24,12	21,11	23,94	23,94	20,93	45,33	40,73		45,40	40,91	24,03
602_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	23,81	23,81	20,80	23,46	23,46	20,45	44,54	40,44		44,61	40,61	23,64
602_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	23,42	23,42	20,41	22,88	22,88	19,87	43,77	39,94		43,84	40,12	23,16
602_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	23,11	23,11	20,10	22,31	22,31	19,30	42,88	39,04		42,96	39,24	22,73
602_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	22,77	22,77	19,76	21,60	21,60	18,59	42,05	38,29		42,14	38,50	22,22
603_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	25,13	25,13	22,12	27,93	27,93	24,92	46,58	41,55		46,67	41,83	26,75
603_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	24,71	24,71	21,70	27,40	27,40	24,39	45,59	41,18		45,69	41,45	26,26
603_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	24,32	24,32	21,31	26,90	26,90	23,89	44,78	40,83		44,89	41,10	25,80
603_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	23,94	23,94	20,93	26,44	26,44	23,43	44,03	40,39		44,15	40,66	25,37
603_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	23,55	23,55	20,54	25,99	25,99	22,98	43,35	39,96		43,47	40,23	24,94
603_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	23,15	23,15	20,14	25,53	25,53	22,52	42,65	39,47		42,78	39,73	24,50
604_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	43,01	43,01	40,00	43,89	43,89	40,88	55,48	51,60		55,99	52,77	43,47
604_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	42,61	42,61	39,60	43,50	43,50	40,49	54,80	51,43		55,35	52,54	43,08

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
604_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	42,34	42,34	39,33	43,25	43,25	40,24	54,18	51,07		54,77	52,21	42,82
604_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	42,23	42,23	39,22	42,94	42,94	39,93	53,57	50,62		54,21	51,81	42,60
604_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	41,91	41,91	38,90	42,53	42,53	39,52	53,05	50,32		53,72	51,50	42,23
604_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	41,52	41,52	38,51	42,12	42,12	39,11	52,59	50,00		53,27	51,15	41,83
605_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	44,76	44,76	41,75	44,92	44,92	41,91	55,24	50,56		55,97	52,42	44,84
605_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	44,28	44,28	41,27	44,57	44,57	41,56	54,60	50,59		55,37	52,31	44,43
605_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	44,02	44,02	41,01	44,29	44,29	41,28	54,08	50,59		54,88	52,22	44,16
605_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	43,65	43,65	40,64	43,91	43,91	40,90	53,58	50,41		54,41	51,97	43,78
605_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	43,33	43,33	40,32	43,53	43,53	40,52	53,14	50,24		53,99	51,75	43,43
605_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	42,90	42,90	39,89	43,11	43,11	40,10	52,69	49,91		53,54	51,40	43,01
606_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	46,10	46,10	43,09	45,26	45,26	42,25	54,80	41,93		55,75	49,54	45,70
606_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	45,80	45,80	42,79	45,05	45,05	42,04	54,11	41,57		55,15	49,26	45,44
606_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	45,39	45,39	42,38	43,88	43,88	40,87	53,29	40,95		54,35	48,54	44,70
606_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	44,98	44,98	41,97	42,59	42,59	39,58	52,72	40,49		53,74	47,84	43,95
606_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	44,07	44,07	41,06	41,88	41,88	38,87	52,17	40,02		53,13	47,08	43,11
606_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	43,18	43,18	40,17	41,31	41,31	38,30	51,62	39,56		52,54	46,37	42,35
607_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	43,50	43,50	40,49	40,76	40,76	37,75	51,03	40,63		52,07	46,61	42,34
607_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	43,34	43,34	40,33	39,78	39,78	36,77	40,03	39,78		46,14	46,08	41,92
607_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	42,94	42,94	39,93	35,04	35,04	32,03	39,28	39,03		44,96	44,89	40,58
607_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	42,02	42,02	39,01	31,24	31,24	28,23	38,71	38,45		43,92	43,85	39,36
607_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	40,53	40,53	37,52	31,05	31,05	28,04	38,08	37,82		42,79	42,70	37,98
607_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	39,04	39,04	36,03	30,86	30,86	27,85	37,50	37,25		41,72	41,63	36,64
608_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	39,76	39,76	36,75	33,16	33,16	30,15	39,06	38,74		42,92	42,79	37,61
608_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	39,72	39,72	36,71	32,34	32,34	29,33	38,51	38,19		42,60	42,48	37,44
608_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	39,51	39,51	36,50	30,58	30,58	27,57	38,00	37,69		42,14	42,03	37,02
608_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	38,66	38,66	35,65	23,40	23,40	20,39	37,52	37,19		41,21	41,07	35,78
608_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	37,23	37,23	34,22	23,11	23,11	20,10	37,01	36,68		40,22	40,06	34,39
608_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	34,89	34,89	31,88	22,80	22,80	19,79	36,47	36,15		38,87	38,69	32,14
609_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	33,96	33,96	30,95	24,61	24,61	21,60	39,17	37,47		40,43	39,22	31,43
609_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	34,43	34,43	31,42	23,37	23,37	20,36	38,53	37,04		40,05	39,06	31,75
609_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	34,45	34,45	31,44	22,21	22,21	19,20	38,17	36,63		39,78	38,78	31,69
609_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	34,05	34,05	31,04	21,93	21,93	18,92	37,80	36,24		39,41	38,39	31,30
609_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	31,59	31,59	28,58	21,64	21,64	18,63	37,42	35,83		38,52	37,33	29,00
609_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	27,85	27,85	24,84	21,24	21,24	18,23	36,97	35,36		37,58	36,21	25,70
610_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	24,05	24,05	21,04	21,63	21,63	18,62	46,08	33,74		46,12	34,42	23,01
610_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	23,35	23,35	20,34	21,30	21,30	18,29	45,42	33,90		45,47	34,48	22,45
610_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	22,71	22,71	19,70	20,94	20,94	17,93	45,04	33,66		45,08	34,21	21,91
610_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	22,14	22,14	19,13	20,57	20,57	17,56	44,69	33,56		44,73	34,06	21,43
610_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	21,03	21,03	18,02	20,21	20,21	17,20	44,33	33,31		44,37	33,76	20,64
610_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	20,68	20,68	17,67	19,81	19,81	16,80	43,94	32,93		43,98	33,38	20,27
611_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	23,81	23,81	20,80	22,35	22,35	19,34	47,98	36,80		48,01	37,16	23,14
611_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	23,52	23,52	20,51	21,88	21,88	18,87	47,45	36,22		47,48	36,59	22,78
611_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	23,21	23,21	20,20	21,41	21,41	18,40	46,78	35,76		46,81	36,14	22,40
611_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	22,87	22,87	19,86	20,81	20,81	17,80	46,11	35,21		46,14	35,61	21,96
611_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	22,40	22,40	19,39	20,34	20,34	17,33	45,54	34,75		45,57	35,15	21,49
611_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	21,77	21,77	18,76	19,93	19,93	16,92	44,97	34,27		45,00	34,65	20,95
612_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	23,30	23,30	20,29	22,83	22,83	19,82	48,86	38,45		48,88	38,70	23,07
612_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	23,04	23,04	20,03	22,45	22,45	19,44	48,25	37,75		48,27	38,01	22,76
612_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	22,79	22,79	19,78	22,10	22,10	19,09	47,20	37,11		47,23	37,40	22,46
612_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	22,53	22,53	19,52	21,57	21,57	18,56	46,40	36,50		46,43	36,80	22,08
612_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	22,25	22,25	19,24	20,89	20,89	17,88	45,79	35,97		45,82	36,27	21,62
612_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	21,88	21,88	18,87	20,18	20,18	17,17	44,94	35,35		44,98	35,67	21,11

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M001_A	Manhaveflat	7,5	11,98	11,98	8,97	11,47	11,47	8,46	32,72	15,07		32,79	17,92	11,73
M001_B	Manhaveflat	10,5	12,47	12,47	9,46	12,24	12,24	9,23	32,79	15,45		32,87	18,42	12,36
M001_C	Manhaveflat	23,5	9,41	9,41	6,40	9,46	9,46	6,45	32,20	15,09		32,25	16,98	9,44
M001_D	Manhaveflat	32,5	5,11	5,11	2,10	5,85	5,85	2,84	31,67	14,39		31,70	15,38	5,50
M001_E	Manhaveflat	35,5	3,84	3,84	0,83	4,96	4,96	1,95	31,53	14,28		31,54	15,10	4,44
M001_F	Manhaveflat	38,5	-0,61	-0,61	-3,62	4,91	4,91	1,90	31,50	24,44		31,52	24,50	2,97
M002_A	Manhaveflat	7,5	13,75	13,75	10,74	13,29	13,29	10,28	29,02	23,85		29,26	24,59	13,53
M002_B	Manhaveflat	10,5	14,50	14,50	11,49	14,28	14,28	11,27	29,42	24,77		29,68	25,50	14,39
M002_C	Manhaveflat	23,5	12,54	12,54	9,53	13,84	13,84	10,83	29,31	24,73		29,52	25,31	13,24
M002_D	Manhaveflat	32,5	11,62	11,62	8,61	12,39	12,39	9,38	29,08	24,71		29,24	25,15	12,02
M002_E	Manhaveflat	35,5	11,37	11,37	8,36	11,56	11,56	8,55	28,96	24,62		29,11	25,02	11,47
M002_F	Manhaveflat	38,5	11,39	11,39	8,38	11,55	11,55	8,54	28,82	24,49		28,98	24,90	11,47
M003_A	Manhaveflat	7,5	15,46	15,46	12,45	14,52	14,52	11,51	29,58	22,75		29,87	24,01	15,02
M003_B	Manhaveflat	10,5	16,92	16,92	13,91	16,03	16,03	13,02	30,42	25,70		30,76	26,63	16,50
M003_C	Manhaveflat	23,5	14,24	14,24	11,23	14,69	14,69	11,68	30,32	25,70		30,54	26,31	14,47
M003_D	Manhaveflat	32,5	13,44	13,44	10,43	12,78	12,78	9,77	30,04	25,64		30,21	26,10	13,12
M003_E	Manhaveflat	35,5	13,43	13,43	10,42	12,54	12,54	9,53	29,89	25,49		30,07	25,96	13,01
M003_F	Manhaveflat	38,5	13,22	13,22	10,21	12,06	12,06	9,05	39,73	25,31		39,74	25,76	12,68
M004_A	Manhaveflat	7,5	16,71	16,71	13,70	15,68	15,68	12,67	29,68	22,43		30,06	24,13	16,23
M004_B	Manhaveflat	10,5	17,89	17,89	14,88	16,86	16,86	13,85	30,84	26,05		31,22	27,10	17,41
M004_C	Manhaveflat	23,5	15,44	15,44	12,43	15,33	15,33	12,32	30,72	26,08		30,97	26,76	15,39
M004_D	Manhaveflat	32,5	14,37	14,37	11,36	13,22	13,22	10,21	30,38	25,99		30,57	26,48	13,83
M004_E	Manhaveflat	35,5	14,35	14,35	11,34	12,98	12,98	9,97	30,22	25,85		30,41	26,35	13,72
M004_F	Manhaveflat	38,5	13,94	13,94	10,93	12,21	12,21	9,20	40,03	35,62		40,05	35,67	13,16
M005_A	Manhaveflat	7,5	17,84	17,84	14,83	17,30	17,30	14,29	30,03	22,63		30,49	24,74	17,58
M005_B	Manhaveflat	10,5	18,67	18,67	15,66	17,55	17,55	14,54	31,20	26,41		31,61	27,55	18,15
M005_C	Manhaveflat	23,5	16,41	16,41	13,40	16,11	16,11	13,10	31,06	26,43		31,34	27,19	16,26
M005_D	Manhaveflat	32,5	15,27	15,27	12,26	14,14	14,14	11,13	30,68	26,30		30,90	26,86	14,74
M005_E	Manhaveflat	35,5	15,25	15,25	12,24	13,46	13,46	10,45	40,51	26,14		40,53	26,70	14,45
M005_F	Manhaveflat	38,5	14,86	14,86	11,85	12,95	12,95	9,94	40,31	35,91		40,33	35,97	14,01
M006_A	Manhaveflat	7,5	20,29	20,29	17,28	20,51	20,51	17,50	30,46	23,73		31,24	26,58	20,40
M006_B	Manhaveflat	10,5	20,26	20,26	17,25	19,28	19,28	16,27	31,58	27,00		32,12	28,40	19,80
M006_C	Manhaveflat	23,5	18,64	18,64	15,63	18,38	18,38	15,37	31,42	26,96		31,84	28,06	18,51
M006_D	Manhaveflat	32,5	17,55	17,55	14,54	16,75	16,75	13,74	41,02	26,77		41,06	27,63	17,17
M006_E	Manhaveflat	35,5	17,51	17,51	14,50	16,28	16,28	13,27	40,83	26,58		40,87	27,43	16,94
M006_F	Manhaveflat	38,5	17,34	17,34	14,33	16,10	16,10	13,09	40,61	36,30		40,64	36,40	16,76
M007_A	Manhaveflat	7,5	22,69	22,69	19,68	22,47	22,47	19,46	30,79	25,60		31,94	28,61	22,58
M007_B	Manhaveflat	10,5	21,52	21,52	18,51	20,53	20,53	17,52	31,02	25,94		31,82	28,11	21,05
M007_C	Manhaveflat	23,5	20,49	20,49	17,48	18,35	18,35	15,34	40,89	35,73		40,95	35,94	19,55
M007_D	Manhaveflat	32,5	19,62	19,62	16,61	16,76	16,76	13,75	40,41	35,29		40,46	35,47	18,42
M007_E	Manhaveflat	35,5	19,41	19,41	16,40	16,30	16,30	13,29	40,16	34,93		40,21	35,11	18,13
M007_F	Manhaveflat	38,5	19,40	19,40	16,39	16,44	16,44	13,43	39,83	34,23		39,89	34,44	18,17
M008_A	Manhaveflat	7,5	23,55	23,55	20,54	23,83	23,83	20,82	30,77	26,40		32,21	29,56	23,69
M008_B	Manhaveflat	10,5	21,88	21,88	18,87	22,22	22,22	19,21	30,68	25,95		31,73	28,54	22,05
M008_C	Manhaveflat	23,5	20,74	20,74	17,73	18,84	18,84	15,83	40,70	35,80		40,77	36,01	19,89
M008_D	Manhaveflat	32,5	20,14	20,14	17,13	18,14	18,14	15,13	40,22	35,28		40,29	35,49	19,25
M008_E	Manhaveflat	35,5	19,71	19,71	16,70	17,71	17,71	14,70	39,97	34,89		40,04	35,10	18,82
M008_F	Manhaveflat	38,5	19,59	19,59	16,58	17,68	17,68	14,67	39,58	33,98		39,65	34,23	18,74
M009_A	Manhaveflat	7,5	21,76	21,76	18,75	21,60	21,60	18,59	50,42	35,01		50,43	35,40	21,68
M009_B	Manhaveflat	10,5	21,82	21,82	18,81	21,57	21,57	18,56	51,98	34,99		51,99	35,38	21,70
M009_C	Manhaveflat	23,5	21,21	21,21	18,20	21,41	21,41	18,40	51,54	36,87		51,55	37,10	21,31
M009_D	Manhaveflat	32,5	20,95	20,95	17,94	20,94	20,94	17,93	50,13	36,63		50,14	36,86	20,95
M009_E	Manhaveflat	35,5	20,88	20,88	17,87	20,68	20,68	17,67	49,64	36,49		49,65	36,71	20,78
M009_F	Manhaveflat	38,5	20,80	20,80	17,79	20,61	20,61	17,60	49,18	36,18		49,19	36,42	20,71
M010_A	Manhaveflat	7,5	20,60	20,60	17,59	20,31	20,31	17,30	47,78	32,60		47,79	33,10	20,46
M010_B	Manhaveflat	10,5	21,24	21,24	18,23	20,92	20,92	17,91	48,96	32,63		48,98	33,20	21,08
M010_C	Manhaveflat	23,5	20,29	20,29	17,28	20,76	20,76	17,75	50,18	34,09		50,19	34,45	20,53
M010_D	Manhaveflat	32,5	20,70	20,70	17,69	20,32	20,32	17,31	49,34	34,95		49,35	35,26	20,51
M010_E	Manhaveflat	35,5	20,66	20,66	17,65	20,28	20,28	17,27	48,97	35,03		48,98	35,32	20,47
M010_F	Manhaveflat	38,5	20,62	20,62	17,61	20,05	20,05	17,04	48,60	34,98		48,61	35,27	20,34
M011_A	Manhaveflat	7,5	18,95	18,95	15,94	17,90	17,90	14,89	46,58	28,65		46,60	29,41	18,46
M011_B	Manhaveflat	10,5	19,88	19,88	16,87	18,73	18,73	15,72	47,48	28,81		47,50	29,70	19,34
M011_C	Manhaveflat	23,5	20,64	20,64	17,63	18,28	18,28	15,27	49,88	41,28		49,89	41,34	19,62
M011_D	Manhaveflat	32,5	21,21	21,21	18,20	17,81	17,81	14,80	48,95	32,93		48,96	33,33	19,83
M011_E	Manhaveflat	35,5	21,85	21,85	18,84	17,77	17,77	14,76	48,57	32,89		48,59	33,34	20,27
M011_F	Manhaveflat	38,5	21,91	21,91	18,90	17,45	17,45	14,44	48,21	32,85		48,23	33,30	20,23
M012_A	Manhaveflat	7,5	22,84	22,84	19,83	22,59	22,59	19,58	51,12	39,53		51,13	39,70	22,72
M012_B	Manhaveflat	10,5	22,50	22,50	19,49	22,36	22,36	19,35	52,70	39,39		52,70	39,56	22,43
M012_C	Manhaveflat	23,5	21,98	21,98	18,97	22,46	22,46	19,45	52,16	39,89		52,17	40,03	22,23
M012_D	Manhaveflat	32,5	21,64	21,64	18,63	21,80	21,80	18,79	50,57	38,61		50,58	38,79	21,72
M012_E	Manhaveflat	35,5	21,56	21,56	18,55	21,66	21,66	18,65	50,03	38,19		50,04	38,38	21,61
M012_F	Manhaveflat	38,5	21,46	21,46	18,45	21,56	21,56	18,55	49,54	37,75		49,55	37,95	21,51
M013_A	Manhaveflat	7,5	23,94	23,94	20,93	24,04	24,04	21,03	52,11	45,48		52,13	45,54	23,99
M013_B	Manhaveflat	10,5	23,56	23,56	20,55	23,82	23,82	20,81	52,95	44,95		52,96	45,01	23,69
M013_C	Manhaveflat	23,5	22,72	22,72	19,71	23,16	23,16	20,15	52,23	41,74		52,24	41,85	22,95
M013_D	Manhaveflat	32,5	22,37	22,37	19,36	22,44	22,44	19,43	50,74	39,95		50,75	40,10	22,41

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			Terras Chinny Lijnbaan / T11 / Retailunit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan / T12 / Retailunit 4			Lumiere totaal incl toeslag			Retailunit 4 + retailunit 5 + lumiere incl		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M013_E	Manhaveflat	35,5	22,26	22,26	19,25	22,32	22,32	19,31	50,22	39,37		50,23	39,54	22,29
M013_F	Manhaveflat	38,5	22,14	22,14	19,13	22,07	22,07	19,06	49,71	38,75		49,72	38,93	22,11
M014_A	Manhaveflat	7,5	24,20	24,20	21,19	23,33	23,33	20,32	54,28	49,48		54,28	49,51	23,79
M014_B	Manhaveflat	10,5	23,76	23,76	20,75	22,66	22,66	19,65	53,72	47,99		53,73	48,02	23,25
M014_C	Manhaveflat	23,5	23,05	23,05	20,04	21,87	21,87	18,86	52,09	42,66		52,10	42,74	22,50
M014_D	Manhaveflat	32,5	22,81	22,81	19,80	22,20	22,20	19,19	50,56	40,21		50,57	40,35	22,52
M014_E	Manhaveflat	35,5	22,61	22,61	19,60	22,26	22,26	19,25	50,01	39,49		50,02	39,66	22,44
M014_F	Manhaveflat	38,5	22,35	22,35	19,34	22,29	22,29	19,28	49,46	38,60		49,48	38,80	22,32
M015_A	Manhaveflat	7,5	24,94	24,94	21,93	26,07	26,07	23,06	43,47	42,19		43,60	42,37	25,54
M015_B	Manhaveflat	10,5	25,26	25,26	22,25	26,28	26,28	23,27	45,92	45,16		46,00	45,26	25,80
M015_C	Manhaveflat	23,5	24,06	24,06	21,05	24,76	24,76	21,75	48,52	45,68		48,55	45,75	24,42
M015_D	Manhaveflat	32,5	23,14	23,14	20,13	23,53	23,53	20,52	47,57	44,23		47,60	44,30	23,34
M015_E	Manhaveflat	35,5	22,97	22,97	19,96	23,36	23,36	20,35	46,92	43,31		46,95	43,39	23,17
M015_F	Manhaveflat	38,5	22,79	22,79	19,78	23,16	23,16	20,15	46,27	42,47		46,31	42,57	22,98
W01_A	Gebouw Weena	7,5	43,17	43,17	40,16	36,96	36,96	33,95	46,28	45,78		48,34	48,03	41,09
W01_B	Gebouw Weena	10,5	43,18	43,18	40,17	37,44	37,44	34,43	46,06	45,36		48,24	47,83	41,20
W01_C	Gebouw Weena	13,5	43,24	43,24	40,23	40,76	40,76	37,75	45,60	44,85		48,41	48,03	42,17
W01_D	Gebouw Weena	19,5	43,10	43,10	40,09	40,77	40,77	37,76	44,64	43,67		47,89	47,45	42,09
W01_E	Gebouw Weena	25,5	42,08	42,08	39,07	35,56	35,56	32,55	43,61	42,36		46,30	45,68	39,94
W01_F	Gebouw Weena	31,5	41,00	41,00	37,99	26,15	26,15	23,14	42,72	41,19		45,01	44,18	38,13
W02_A	Gebouw Weena	7,5	51,37	51,37	48,36	44,54	44,54	41,53	53,41	53,29		55,85	55,78	49,18
W02_B	Gebouw Weena	10,5	50,95	50,95	47,94	44,58	44,58	41,57	51,74	51,53		54,81	54,70	48,84
W02_C	Gebouw Weena	13,5	50,41	50,41	47,40	45,02	45,02	42,01	60,61	50,23		61,12	53,93	48,50
W02_D	Gebouw Weena	19,5	49,12	49,12	46,11	45,02	45,02	42,01	58,98	57,97		59,57	58,69	47,54
W02_E	Gebouw Weena	25,5	47,84	47,84	44,83	44,82	44,82	41,81	59,14	56,48		59,60	57,29	46,59
W02_F	Gebouw Weena	31,5	46,66	46,66	43,65	44,37	44,37	41,36	58,92	55,69		59,31	56,48	45,66
W03_A	Gebouw Weena	7,5	41,03	41,03	38,02	30,09	30,09	27,08	42,76	41,04		45,13	44,22	38,36
W03_B	Gebouw Weena	10,5	41,07	41,07	38,06	30,77	30,77	27,76	44,35	42,28		46,15	44,90	38,45
W03_C	Gebouw Weena	13,5	41,24	41,24	38,23	32,25	32,25	29,24	45,13	42,20		46,77	45,00	38,75
W03_D	Gebouw Weena	19,5	41,38	41,38	38,37	33,66	33,66	30,65	45,52	41,67		47,13	44,88	39,05
W03_E	Gebouw Weena	25,5	40,76	40,76	37,75	31,14	31,14	28,13	45,37	40,93		46,78	44,08	38,20
W03_F	Gebouw Weena	31,5	39,66	39,66	36,65	25,60	25,60	22,59	44,90	40,22		46,08	43,04	36,82
W04_A	Gebouw Weena	7,5	34,89	34,89	31,88	23,55	23,55	20,54	43,02	41,13		43,68	42,12	32,19
W04_B	Gebouw Weena	10,5	35,37	35,37	32,36	23,34	23,34	20,33	45,33	35,28		45,78	38,47	32,62
W04_C	Gebouw Weena	13,5	35,57	35,57	32,56	22,80	22,80	19,79	47,42	36,47		47,71	39,16	32,78
W04_D	Gebouw Weena	19,5	36,02	36,02	33,01	21,91	21,91	18,90	48,15	36,69		48,42	39,45	33,18
W04_E	Gebouw Weena	25,5	36,08	36,08	33,07	21,00	21,00	17,99	48,16	36,35		48,43	39,29	33,20
W04_F	Gebouw Weena	31,5	35,72	35,72	32,71	20,50	20,50	17,49	47,77	36,38		48,04	39,13	32,84
W05_A	Gebouw Weena	7,5	28,43	28,43	25,42	20,08	20,08	17,07	41,59	35,27		41,82	36,19	26,01
W05_B	Gebouw Weena	10,5	28,94	28,94	25,93	20,22	20,22	17,21	44,27	35,96		44,42	36,84	26,48
W05_C	Gebouw Weena	13,5	29,00	29,00	25,99	19,81	19,81	16,80	47,23	37,52		47,30	38,15	26,48
W05_D	Gebouw Weena	19,5	28,90	28,90	25,89	18,86	18,86	15,85	49,64	38,64		49,68	39,12	26,30
W05_E	Gebouw Weena	25,5	28,90	28,90	25,89	18,22	18,22	15,21	49,27	38,72		49,31	39,19	26,25
W05_F	Gebouw Weena	31,5	28,74	28,74	25,73	17,83	17,83	14,82	48,42	39,44		48,47	39,83	26,07
W06_B	Gebouw Weena	10,5	25,63	25,63	22,62	18,50	18,50	15,49	49,95	34,64		49,97	35,25	23,39
W06_C	Gebouw Weena	13,5	25,60	25,60	22,59	18,27	18,27	15,26	49,96	34,84		49,98	35,42	23,33
W06_D	Gebouw Weena	19,5	25,60	25,60	22,59	17,21	17,21	14,20	50,21	26,80		50,23	29,51	23,18
W06_E	Gebouw Weena	25,5	25,57	25,57	22,56	16,47	16,47	13,46	49,26	27,15		49,28	29,65	23,06
W06_F	Gebouw Weena	31,5	25,54	25,54	22,53	15,95	15,95	12,94	48,27	27,88		48,30	30,05	22,98

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

Bijlage 4

Titel	Resultaten maximale geluidsniveaus

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
001_A	Woningen zuidgevel	64,5	25,08	25,08	47,69	47,69	48,64	--	44,7	44,7	49,44	49,44	49,44	49,03	49,03	49,03	49,44	49,44	49,44
001_B	Woningen zuidgevel	67,6	24,81	24,81	47,3	47,3	48,02	--	44,26	44,26	49,23	49,23	49,23	47,17	47,17	47,17	49,23	49,23	49,23
001_C	Woningen zuidgevel	70,7	24,54	24,54	46,85	46,85	47,44	--	43,83	43,83	49,01	49,01	49,01	46,86	46,86	46,86	49,01	49,01	49,01
001_D	Woningen zuidgevel	73,8	24,28	24,28	46,49	46,49	46,89	--	43,42	43,42	48,8	48,8	48,8	46,56	46,56	46,56	48,8	48,8	48,8
001_E	Woningen zuidgevel	76,9	24,02	24	46,15	46,15	46,36	--	43,05	43,05	48,59	48,59	48,59	46,27	46,27	46,27	48,59	48,59	48,59
001_F	Woningen zuidgevel	80	23,76	23,76	45,81	45,81	45,87	--	42,71	42,71	48,38	48,38	48,38	46	46	46	48,38	48,38	48,38
002_A	Woningen zuidgevel	64,5	25,69	25,69	44,99	44,99	48,93	--	45,88	45,88	50,14	50,14	50,14	49,94	49,94	49,94	50,14	50,14	50,14
002_B	Woningen zuidgevel	67,6	25,39	25,39	44,62	44,62	48,27	--	45,42	45,42	49,87	49,87	49,87	48,02	48,02	48,02	49,87	49,87	49,87
002_C	Woningen zuidgevel	70,7	25,1	25,1	44,28	44,28	47,66	--	44,99	44,99	49,62	49,62	49,62	47,57	47,57	47,57	49,62	49,62	49,62
002_D	Woningen zuidgevel	73,8	24,81	24,81	43,94	43,94	47,08	--	44,56	44,56	49,37	49,37	49,37	47,22	47,22	47,22	49,37	49,37	49,37
002_E	Woningen zuidgevel	76,9	24,53	24,53	43,62	43,62	46,54	--	44,17	44,17	49,12	49,12	49,12	46,91	46,91	46,91	49,12	49,12	49,12
002_F	Woningen zuidgevel	80	24,26	24,26	43,32	43,32	46,03	--	43,78	43,78	48,39	48,39	48,39	46,59	46,59	46,59	48,39	48,39	48,39
003_A	Woningen zuidgevel	64,5	26,37	26,37	43,96	43,96	49,74	--	47,02	47,02	51,41	51,41	51,41	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32	55,32
003_B	Woningen zuidgevel	67,6	26,04	26,04	43,97	43,97	48,27	--	46,54	46,54	51,09	51,09	51,09	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94
003_C	Woningen zuidgevel	70,7	25,72	25,72	43,73	43,73	47,65	--	46,14	46,14	50,8	50,8	50,8	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58
003_D	Woningen zuidgevel	73,8	25,38	25,38	43,45	43,45	47,08	--	45,74	45,74	50,5	50,5	50,5	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
003_E	Woningen zuidgevel	76,9	24,82	24,82	43,16	43,16	46,54	--	45,36	45,36	50,22	50,22	50,22	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76
003_F	Woningen zuidgevel	80	24,54	24,54	42,89	42,89	46,03	--	44,99	44,99	49,94	49,94	49,94	53,43	53,43	53,43	53,43	53,43	53,43
004_A	Woningen oostgevel	64,5	45,09	45,09	24,29	24,29	48,94	--	46,54	46,54	68,38	68,38	68,38	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43
004_B	Woningen oostgevel	67,6	44,78	44,78	23,98	23,98	48,28	--	46,17	46,17	68,05	68,05	68,05	70,11	70,11	70,11	70,11	70,11	70,11
004_C	Woningen oostgevel	70,7	44,48	44,48	23,68	23,68	47,66	--	45,8	45,8	67,73	67,73	67,73	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
004_D	Woningen oostgevel	73,8	44,17	44,17	23,39	23,39	47,08	--	45,44	45,44	67,44	67,44	67,44	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
004_E	Woningen oostgevel	76,9	43,88	43,88	23,11	23,11	46,54	--	45,1	45,1	67,16	67,16	67,16	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
004_F	Woningen oostgevel	80	43,59	43,59	22,83	22,83	46,03	--	44,77	44,77	66,89	66,89	66,89	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39
005_A	Woningen oostgevel	64,5	46,49	46,49	25,71	25,71	48,95	--	46,49	46,49	71,09	71,09	71,09	71,04	71,04	71,04	71,09	71,09	71,09
005_B	Woningen oostgevel	67,6	46,13	46,13	25,41	25,41	48,29	--	45,68	45,68	70,75	70,75	70,75	70,7	70,7	70,7	70,75	70,75	70,75
005_C	Woningen oostgevel	70,7	45,77	45,77	25,12	25,12	47,67	--	45,22	45,22	70,42	70,42	70,42	70,37	70,37	70,37	70,42	70,42	70,42
005_D	Woningen oostgevel	73,8	45,43	45,43	24,84	24,84	47,09	--	45	45	70,11	70,11	70,11	68,21	68,21	68,21	70,11	70,11	70,11
005_E	Woningen oostgevel	76,9	45,09	45,09	24,56	24,56	46,55	--	45,14	45,14	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89
005_F	Woningen oostgevel	80	44,77	44,77	24,29	24,29	46,04	--	45	45	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58	67,58
006_A	Woningen oostgevel	64,5	47,15	47,15	24,85	24,85	48,96	--	47,34	47,34	71,52	71,52	71,52	69,03	69,03	69,03	71,52	71,52	71,52
006_B	Woningen oostgevel	67,6	46,75	46,75	24,6	24,6	48,29	--	44,68	44,68	71,16	71,16	71,16	68,67	68,67	68,67	71,16	71,16	71,16
006_C	Woningen oostgevel	70,7	46,36	46,36	24,35	24,35	47,67	--	44,28	44,28	68,45	68,45	68,45	68,33	68,33	68,33	68,45	68,45	68,45
006_D	Woningen oostgevel	73,8	45,99	45,99	24,1	24,1	47,1	--	43,89	43,89	68,12	68,12	68,12	67,27	67,27	67,27	68,12	68,12	68,12
006_E	Woningen oostgevel	76,9	45,62	45,62	23,86	23,86	46,55	--	43,52	43,52	67,81	67,81	67,81	66,93	66,93	66,93	67,81	67,81	67,81
006_F	Woningen oostgevel	80	45,27	45,27	23,62	23,62	46,04	--	43,16	43,16	66,55	66,55	66,55	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61
007_A	Woningen noordgevel	64,5	47,26	47,26	24,9	24,9	29,11	--	38,68	38,68	71,78	71,78	71,78	61,77	61,77	61,77	71,78	71,78	71,78
007_B	Woningen noordgevel	67,6	46,85	46,85	24,64	24,64	28,95	--	37,77	37,77	69,33	69,33	69,33	61,62	61,62	61,62	69,33	69,33	69,33
007_C	Woningen noordgevel	70,7	46,44	46,44	24,39	24,39	28,84	--	37	37	69	69	69	61,48	61,48	61,48	69	69	69
007_D	Woningen noordgevel	73,8	46,06	46,06	24,14	24,14	28,72	--	36,23	36,23	68,68	68,68	68,68	53,88	53,88	53,88	68,68	68,68	68,68
007_E	Woningen noordgevel	76,9	45,69	45,69	23,89	23,89	28,59	--	35,42	35,42	68,36	68,36	68,36	53,53	53,53	53,53	68,36	68,36	68,36
007_F	Woningen noordgevel	80	45,34	45,34	23,65	23,65	28,45	--	34,73	34,73	67,16	67,16	67,16	53,2	53,2	53,2	67,16	67,16	67,16
008_A	Woningen noordgevel	64,5	46,56	46,56	25,44	25,44	32,74	--	37,21	37,21	63,68	63,68	63,68	53,12	53,12	53,12	63,68	63,68	63,68
008_B	Woningen noordgevel	67,6	46,16	46,16	25,15	25,15	32,58	--	36,74	36,74	63,45	63,45	63,45	52,98	52,98	52,98	63,45	63,45	63,45
008_C	Woningen noordgevel	70,7	45,78	45,78	24,87	24,87	32,42	--	36,3	36,3	63,22	63,22	63,22	47,69	47,69	47,69	63,22	63,22	63,22
008_D	Woningen noordgevel	73,8	44,57	44,57	24,58	24,58	32,26	--	35,89	35,89	62,99	62,99	62,99	47,35	47,35	47,35	62,99	62,99	62,99
008_E	Woningen noordgevel	76,9	44,23	44,23	24,31	24,31	32,09	--	35,49	35,49	61,71	61,71	61,71	47	47	47	61,71	61,71	61,71
008_F	Woningen noordgevel	80	43,9	43,9	24,04	24,04	31,92	--	34,96	34,96	61,45	61,45	61,45	46,68	46,68	46,68	61,45	61,45	61,45
009_A	Woningen noordgevel	64,5	46,03	46,03	28,32	28,32	38,31	--	33,92	33,92	61,48	61,48	61,48	48,91	48,91	48,91	61,48	61,48	61,48
009_B	Woningen noordgevel	67,6	45,66	45,66	28,16	28,16	38,06	--	32,12	32,12	60,38	60,38	60,38	47,46	47,46	47,46	60,38	60,38	60,38
009_C	Woningen noordgevel	70,7	45,33	45,33	27,85	27,85	37,82	--	30,88	30,88	60,24	60,24	60,24	47,15	47,15	47,15	60,24	60,24	60,24
009_D	Woningen noordgevel	73,8	44,74	44,74	27,54	27,54	37,58	--	29,99	29,99	59,85	59,85	59,85	46,84	46,84	46,84	59,85	59,85	59,85
009_E	Woningen noordgevel	76,9	44,42	44,42	27,23	27,23	37,33	--	29,25	29,25	59,72	59,72	59,72	46,41	46,41	46,41	59,72	59,72	59,72
009_F	Woningen noordgevel	80	44,1	44,1	26,94	26,94	37,09	--	28,61	28,61	59,57	59,57	59,57	46,14	46,14	46,14	59,57	59,57	59,57
010_A	Woningen westgevel	64,5	27,54	27,54	46,36	46,36	48,62	--	24,44	24,44	47,56	47,56	47,56	47,67	47,67	47,67	48,62	47,67	47,67
010_B	Woningen westgevel	67,6	27,2	27,2	46,02	46,02	48,19	--	24,05	24,05	47,14	47,14	47,14	47,36	47,36	47,36	48,19	47,36	47,36
010_C	Woningen westgevel	70,7	26,86	26,86	45,69	45,69	47,78	--	23,26	23,26	46,86	46,86	46,86	47,05	47,05	47,05	47,78	47,05	47,05
010_D	Woningen westgevel	73,8	26,54	26,54	45,36	45,36	47,28	--	22,81	22,81	46,58	46,58	46,58	46,62	46,62	46,62	47,28	46,62	46,62
010_E	Woningen westgevel	76,9	26,22	26,22	45,04	45,04	46,9	--	22,53	22,53	46,3	46,3	46,3	46,35	46,35	46,35	46,9	46,35	46,35
010_F	Woningen westgevel	80	25,91	25,91	44,73	44,73	46,52	--	22,25	22,25	46,03	46,03	46,03	46,08	46,08	46,08	46,52	46,08	46,08
011_A	Woningen westgevel	64,5	25,54	25,54	47	47	49,51	--	25,18	25,18	49,97	49,97	49,97	47,62	47,62	47,62	49,97	49,97	49,97
011_B	Woningen westgevel	67,6	25,23	25,23	46,61	46,61	49,08	--	24,79	24,79	49,2	49,2	49,2	47,31	47,31	47,31	49,2	49,2	49,2
011_C	Woningen westgevel	70,7	24,92	24,92	46,25	46,25	48,68	--	24,4	24,4	48,94	48,94	48,94	47,01	47,01	47,01	48,94	48,94	48,94
011_D	Woningen westgevel	73,8	24,62	24,62	45,9	45,9	48,28	--	24,04	24,04	48,67	48,67	48,67	46,59	46,59	46,59	48,67	48,67	48,67
011_E	Woningen westgevel	76,9	24,33	24,33	45,56	45,56	47,91	--	23,68	23,68	48,42	48,42	48,42	46,31	46,31	46,31	48,42	48,42	48,42
011_F	Woningen westgevel	80	24,07	24,07	45,22	45,22	47,54	--	23,32	23,32	48,16	48,16	48,16	46,04	46,04	46,04	48,16	48,16	48,16
012_A	Woningen westgevel	64,5	25,08	25,08	47,62	47,62	48,29	--	28,76	28,76	49,46	49,46	49,46	47,41	47,41	47,41	49,46	49,46	49,46
012_B	Woningen westgevel	67,6	24,81	24,81	47,22	47,22	47,83	--	28,33	28,33	49,25	49,25	49,25	47,11	47,11	47,11	49,25	49,25	49,25
012_C	Woningen westgevel	70,7	24,54	24,54	46,84	46,84	47,4	--	27,92	27,92	49,04	49,04	49,04	46,81	46,81	46,81	49,04	49,04	49,04
012_D	Woningen westgevel	73,8	24,27	24,27	46,47	46,47	46,98	--	27,51	27,51	48,83	48,83	48,83	46,52	46,52	46,52	48,83	48,83	48,83
012_E	Woningen westgevel	76,9	24,01	24,01	46,13	46,13	46,59	--	27,12	27,12	48,62	48,62	48,62	46,25	46,25	46,25	48,62	48,62	48,62
012_F	Woningen westgevel	80	23,75	23,75	45,79	45,79	46,2	--	26,75	26,75	47,9	47,9	47,9	45,98	45,98	45,98	47,9	47,9	47,9
101_A	Woningen zuidgevel	83,1	23,51	23,51	45,41	45,41	45,4	--	42,38	42,38	48,18	48,18	48,18	45,74	45,74	45,74	48,18	48,18	48,18
101_B	Woningen zuidgevel	86,2	23,26	23,26	45,1	45,1	44,96	--	42,05	42,05	47,46	47,46	47,46	45,47	45,47	45,47	47,46	47,46	47,46
101_C	Woningen zuidgevel	89,3	23,01	23,01	44,39	44,39	44,53	--	41,74	41,74	47,24	47,24	47,24	45,21	45,21	45,21	47,24	47,24	47,24
101_D	Woningen zuidgevel	92,4	22,78	22,78	44,08	44,08	44,13	--	41,43	41,43	47,02	47,02	47,02	44,96	44,96	44,96	47,02	47,02	47,02

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
101_E	Woningen zuidgevel	95,5	22,54	22,54	43,79	43,79	43,73	--	41,13	41,13	46,8	46,8	46,8	44,71	44,71	44,71	46,8	46,8	46,8
101_F	Woningen zuidgevel	98,6	22,31	22,31	43,49	43,49	43,36	--	40,85	40,85	46,58	46,58	46,58	44,47	44,47	44,47	46,58	46,58	46,58
102_A	Woningen zuidgevel	83,1	23,98	23,98	43,03	43,03	45,54	--	43,41	43,41	48,13	48,13	48,13	46,28	46,28	46,28	48,13	48,13	48,13
102_B	Woningen zuidgevel	86,2	23,72	23,72	42,74	42,74	45,08	--	43,05	43,05	47,88	47,88	47,88	45,99	45,99	45,99	47,88	47,88	47,88
102_C	Woningen zuidgevel	89,3	23,46	23,46	42,28	42,28	44,65	--	42,7	42,7	47,63	47,63	47,63	45,71	45,71	45,71	47,63	47,63	47,63
102_D	Woningen zuidgevel	92,4	23,2	23,2	42,03	42,03	44,23	--	42,37	42,37	47,39	47,39	47,39	45,43	45,43	45,43	47,39	47,39	47,39
102_E	Woningen zuidgevel	95,5	22,96	22,96	41,11	41,11	43,83	--	42,04	42,04	47,15	47,15	47,15	45,15	45,15	45,15	47,15	47,15	47,15
102_F	Woningen zuidgevel	98,6	22,71	22,71	40,83	40,83	43,45	--	41,73	41,73	46,92	46,92	46,92	44,89	44,89	44,89	46,92	46,92	46,92
103_A	Woningen zuidgevel	83,1	24,26	24,26	42,61	42,61	45,54	--	43,74	43,74	49,28	49,28	49,28	53,11	53,11	53,11	53,11	53,11	53,11
103_B	Woningen zuidgevel	86,2	23,99	23,99	42,35	42,35	45,08	--	43,38	43,38	48,99	48,99	48,99	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
103_C	Woningen zuidgevel	89,3	23,73	23,73	42,09	42,09	44,64	--	43,02	43,02	48,72	48,72	48,72	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
103_D	Woningen zuidgevel	92,4	23,47	23,47	41,85	41,85	44,23	--	42,68	42,68	48,46	48,46	48,46	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
103_E	Woningen zuidgevel	95,5	23,22	23,22	41,61	41,61	43,83	--	42,35	42,35	48,2	48,2	48,2	51,91	51,91	51,91	51,91	51,91	51,91
103_F	Woningen zuidgevel	98,6	22,97	22,97	41,15	41,15	43,45	--	42,03	42,03	47,06	47,06	47,06	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64
104_A	Woningen oostgevel	83,1	43,31	43,31	22,58	22,58	45,54	--	44,45	44,45	66,62	66,62	66,62	67,22	67,22	67,22	67,22	67,22	67,22
104_B	Woningen oostgevel	86,2	43,04	43,04	22,03	22,03	45,09	--	43,58	43,58	66,55	66,55	66,55	67,31	67,31	67,31	67,31	67,31	67,31
104_C	Woningen oostgevel	89,3	42,77	42,77	21,8	21,8	44,65	--	43,28	43,28	66,56	66,56	66,56	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08
104_D	Woningen oostgevel	92,4	42,51	42,51	21,56	21,56	44,23	--	42,99	42,99	66,75	66,75	66,75	66,87	66,87	66,87	66,87	66,87	66,87
104_E	Woningen oostgevel	95,5	42,26	42,26	20,75	20,75	43,83	--	42,72	42,72	66,65	66,65	66,65	65,25	65,25	65,25	66,65	66,65	66,65
104_F	Woningen oostgevel	98,6	41,99	41,99	20,49	20,49	43,45	--	42,45	42,45	66,43	66,43	66,43	64,97	64,97	64,97	66,43	66,43	66,43
105_A	Woningen oostgevel	83,1	44,46	44,46	24,02	24,02	45,55	--	45,05	45,05	67,26	67,26	67,26	66,5	66,5	66,5	67,26	67,26	67,26
105_B	Woningen oostgevel	86,2	44,16	44,16	23,68	23,68	45,09	--	44,74	44,74	66,99	66,99	66,99	66,17	66,17	66,17	66,99	66,99	66,99
105_C	Woningen oostgevel	89,3	43,85	43,85	23,42	23,42	44,65	--	44,42	44,42	66	66	66	65,86	65,86	65,86	66	66	66
105_D	Woningen oostgevel	92,4	43,56	43,56	23,17	23,17	44,24	--	42,48	42,48	65,73	65,73	65,73	65,56	65,56	65,56	65,73	65,73	65,73
105_E	Woningen oostgevel	95,5	43,28	43,28	22,92	22,92	43,83	--	42,15	42,15	65,47	65,47	65,47	65,27	65,27	65,27	65,47	65,47	65,47
105_F	Woningen oostgevel	98,6	43,01	43,01	22,68	22,68	43,45	--	41,82	41,82	65,24	65,24	65,24	64,98	64,98	64,98	65,24	65,24	65,24
106_A	Woningen oostgevel	83,1	44,93	44,93	23,38	23,38	45,55	--	42,81	42,81	66,21	66,21	66,21	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29
106_B	Woningen oostgevel	86,2	44,61	44,61	23,15	23,15	45,09	--	42,47	42,47	65,89	65,89	65,89	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98
106_C	Woningen oostgevel	89,3	44,3	44,3	22,91	22,91	44,65	--	42,14	42,14	65,58	65,58	65,58	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68
106_D	Woningen oostgevel	92,4	44	44	22,69	22,69	44,24	--	41,82	41,82	65,28	65,28	65,28	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4
106_E	Woningen oostgevel	95,5	43,7	43,7	22,46	22,46	43,84	--	41,51	41,51	64,99	64,99	64,99	65,11	65,11	65,11	65,11	65,11	65,11
106_F	Woningen oostgevel	98,6	43,42	43,42	22,24	22,24	43,45	--	41,21	41,21	64,7	64,7	64,7	64,84	64,84	64,84	64,84	64,84	64,84
107_A	Woningen noordgevel	83,1	45	45	23,41	23,41	28,29	--	34,08	34,08	66,83	66,83	66,83	52,89	52,89	52,89	66,83	66,83	66,83
107_B	Woningen noordgevel	86,2	44,67	44,67	23,18	23,18	28,11	--	33,53	33,53	66,51	66,51	66,51	52,58	52,58	52,58	66,51	66,51	66,51
107_C	Woningen noordgevel	89,3	44,36	44,36	22,94	22,94	27,9	--	36,9	36,9	66,2	66,2	66,2	52,28	52,28	52,28	66,2	66,2	66,2
107_D	Woningen noordgevel	92,4	44,05	44,05	22,71	22,71	27,66	--	36,56	36,56	65,9	65,9	65,9	51,98	51,98	51,98	65,9	65,9	65,9
107_E	Woningen noordgevel	95,5	43,75	43,75	22,49	22,49	27,39	--	36,24	36,24	65,61	65,61	65,61	51,7	51,7	51,7	65,61	65,61	65,61
107_F	Woningen noordgevel	98,6	43,47	43,47	22,26	22,26	27,03	--	35,92	35,92	65,33	65,33	65,33	51,42	51,42	51,42	65,33	65,33	65,33
108_A	Woningen noordgevel	83,1	43,59	43,59	23,78	23,78	31,74	--	34,16	34,16	61,2	61,2	61,2	46,36	46,36	46,36	61,2	61,2	61,2
108_B	Woningen noordgevel	86,2	43,28	43,28	23,52	23,52	31,57	--	33,51	33,51	60,94	60,94	60,94	45,99	45,99	45,99	60,94	60,94	60,94
108_C	Woningen noordgevel	89,3	42,99	42,99	23,26	23,26	31,4	--	32,95	32,95	60,69	60,69	60,69	45,71	45,71	45,71	60,69	60,69	60,69
108_D	Woningen noordgevel	92,4	42,7	42,7	23,02	23,02	31,23	--	32,46	32,46	60,45	60,45	60,45	45,43	45,43	45,43	60,45	60,45	60,45
108_E	Woningen noordgevel	95,5	42,42	42,42	22,77	22,77	31,05	--	31,63	31,63	60,2	60,2	60,2	45,15	45,15	45,15	60,2	60,2	60,2
108_F	Woningen noordgevel	98,6	42,15	42,15	22,54	22,54	30,87	--	30,95	30,95	59,97	59,97	59,97	44,89	44,89	44,89	59,97	59,97	59,97
109_A	Woningen noordgevel	83,1	43,8	43,8	26,68	26,68	36,85	--	28,04	28,04	59,42	59,42	59,42	45,88	45,88	45,88	59,42	59,42	59,42
109_B	Woningen noordgevel	86,2	43,5	43,5	26,4	26,4	36,61	--	27,53	27,53	59,27	59,27	59,27	45,61	45,61	45,61	59,27	59,27	59,27
109_C	Woningen noordgevel	89,3	43,22	43,22	26,13	26,13	36,37	--	27,06	27,06	59,11	59,11	59,11	45,35	45,35	45,35	59,11	59,11	59,11
109_D	Woningen noordgevel	92,4	42,94	42,94	25,86	25,86	36,13	--	26,62	26,62	58,95	58,95	58,95	45,1	45,1	45,1	58,95	58,95	58,95
109_E	Woningen noordgevel	95,5	42,66	42,66	25,61	25,61	35,9	--	26,21	26,21	58,79	58,79	58,79	44,86	44,86	44,86	58,79	58,79	58,79
109_F	Woningen noordgevel	98,6	42,4	42,4	25,36	25,36	35,66	--	25,83	25,83	58,63	58,63	58,63	44,62	44,62	44,62	58,63	58,63	58,63
110_A	Woningen westgevel	83,1	25,61	25,61	44,43	44,43	46,63	--	21,98	21,98	45,77	45,77	45,77	45,82	45,82	45,82	46,63	45,82	45,82
110_B	Woningen westgevel	86,2	25,32	25,32	44,14	44,14	46,33	--	21,71	21,71	45,51	45,51	45,51	45,56	45,56	45,56	46,33	45,56	45,56
110_C	Woningen westgevel	89,3	25,03	25,03	43,86	43,86	46,04	--	21,44	21,44	45,25	45,25	45,25	45,3	45,3	45,3	46,04	45,3	45,3
110_D	Woningen westgevel	92,4	24,76	24,76	43,58	43,58	45,77	--	21,18	21,18	45	45	45	45,05	45,05	45,05	45,77	45,05	45,05
110_E	Woningen westgevel	95,5	24,49	24,49	43,32	43,32	45,5	--	20,92	20,92	44,76	44,76	44,76	44,81	44,81	44,81	45,5	44,81	44,81
110_F	Woningen westgevel	98,6	24,23	24,23	43,05	43,05	45,22	--	20,67	20,67	44,52	44,52	44,52	44,57	44,57	44,57	45,22	44,57	44,57
111_A	Woningen westgevel	83,1	23,81	23,81	44,9	44,9	47,2	--	22,95	22,95	47,91	47,91	47,91	45,77	45,77	45,77	47,91	47,91	47,91
111_B	Woningen westgevel	86,2	23,55	23,55	44,59	44,59	45,48	--	22,6	22,6	47,55	47,55	47,55	45,51	45,51	45,51	47,55	47,55	47,55
111_C	Woningen westgevel	89,3	23,3	23,3	44,28	44,28	45,14	--	22,26	22,26	45,32	45,32	45,32	45,25	45,25	45,25	45,32	45,32	45,32
111_D	Woningen westgevel	92,4	23,06	23,06	43,99	43,99	44,81	--	21,94	21,94	45,07	45,07	45,07	45	45	45	45,07	45,07	45,07
111_E	Woningen westgevel	95,5	22,82	22,82	43,63	43,63	44,49	--	21,39	21,39	44,83	44,83	44,83	44,76	44,76	44,76	44,83	44,83	44,83
111_F	Woningen westgevel	98,6	22,58	22,58	43,35	43,35	44,19	--	21,13	21,13	44,59	44,59	44,59	44,52	44,52	44,52	44,59	44,59	44,59
112_A	Woningen westgevel	83,1	23,5	23,5	45,04	45,04	45,84	--	26,36	26,36	47,67	47,67	47,67	45,72	45,72	45,72	47,67	47,67	47,67
112_B	Woningen westgevel	86,2	23,25	23,25	44,71	44,71	45,48	--	26,01	26,01	47,44	47,44	47,44	45,46	45,46	45,46	47,44	47,44	47,44
112_C	Woningen westgevel	89,3	23	23	44,39	44,39	45,14	--	25,67	25,67	47,22	47,22	47,22	45,2	45,2	45,2	47,22	47,22	47,22
112_D	Woningen westgevel	92,4	22,76	22,76	44,08	44,08	44,81	--	25,34	25,34	47	47	47	44,95	44,95	44,95	47	47	47
112_E	Woningen westgevel	95,5	22,52	22,52	43,78	43,78	44,49	--	25,02	25,02	46,78	46,78	46,78	44,71	44,71	44,71	46,78	46,78	46,78
112_F	Woningen westgevel	98,6	22,29	22,29	43,49	43,49	44,19	--	24,71	24,71	46,56	46,56	46,56	44,47	44,47	44,47	46,56	46,56	46,56
201_A	Woningen zuidgevel	101,7	22,08	22,08	40,67	40,67	43	--	40,56	40,56	46,37	46,37	46,37	44,23	44,23	44,23	46,37	46,37	46,37
201_B	Woningen zuidgevel	104,8	21,85	21,85	40,4	40,4	42,65	--	40,29	40,29	46,16	46,16	46,16	44	44	44	46,16	46,16	46,16
201_C	Woningen zuidgevel	107,9	21,64	21,64	40,13	40,13	42,32	--	40,02	40,02	45,96	45,96	45,96	43,77	43,77	43,77	45,96	45,96	45,96
201_D	Woningen zuidgevel	111	21,43	21,43	39,87	39,87	41,99	--	39,76	39,76	45,75	45,75	45,75	43,55	43,55	43,55	45,75	45,75	45,75
201_E	Woningen zuidgevel	114,1	21,22	21,22	39,62	39,62	41,68	--	39,5	39,5	43,28	43,28	43,28	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33
201_F	Woningen zuidgevel	117,2	21,02	21,02	39,38	39,38	41,38	--	39,25	39,25	43,07	43,07	43,07	43,11	43,11	43,11	43,11	43,11	43,11
202_A	Woningen zuidgevel	101,7	22,48	22,48	40,55	40,55	43,08	--	41,42	41,42	46,69	46,69	46,69	44,63	44,63	44,63	46,69	46,69	46,69
202_B	Woningen zuidgevel	104,8	22,24	22,24	40,29	40,29	42,73	--	41,13	41,13	46,46	46,46	46,46	44,38	44,38	44,38	46,46	46,46	46,46

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
202_C	Woningen zuidgevel	107,9	22,01	22,01	40,02	40,02	42,39	--	40,84	40,84	46,24	46,24	46,24	44,13	44,13	44,13	46,24	46,24	46,24
202_D	Woningen zuidgevel	111	21,79	21,79	39,78	39,78	42,06	--	40,56	40,56	46,03	46,03	46,03	43,88	43,88	43,88	46,03	46,03	46,03
202_E	Woningen zuidgevel	114,1	21,57	21,57	39,53	39,53	41,74	--	40,29	40,29	45,81	45,81	45,81	43,65	43,65	43,65	45,81	45,81	45,81
202_F	Woningen zuidgevel	117,2	21,35	21,35	39,29	39,29	41,44	--	40,03	40,03	45,6	45,6	45,6	43,42	43,42	43,42	45,6	45,6	45,6
203_A	Woningen zuidgevel	101,7	22,73	22,73	40,93	40,93	43,08	--	41,72	41,72	47,46	47,46	47,46	51,37	51,37	51,37	51,37	51,37	51,37
203_B	Woningen zuidgevel	104,8	22,5	22,5	40,04	40,04	42,73	--	41,42	41,42	47,22	47,22	47,22	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11
203_C	Woningen zuidgevel	107,9	22,27	22,27	39,8	39,8	42,39	--	41,13	41,13	46,99	46,99	46,99	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86	50,86
203_D	Woningen zuidgevel	111	22,04	22,04	39,55	39,55	42,06	--	40,85	40,85	46,76	46,76	46,76	50,61	50,61	50,61	50,61	50,61	50,61
203_E	Woningen zuidgevel	114,1	21,82	21,82	39,32	39,32	41,74	--	40,57	40,57	46,54	46,54	46,54	50,36	50,36	50,36	50,36	50,36	50,36
203_F	Woningen zuidgevel	117,2	21,61	21,61	39,09	39,09	41,44	--	40,31	40,31	46,32	46,32	46,32	50,13	50,13	50,13	50,13	50,13	50,13
204_A	Woningen oostgevel	101,7	41,75	41,75	20,23	20,23	43,08	--	42,18	42,18	65	65	65	64,7	64,7	64,7	65	65	65
204_B	Woningen oostgevel	104,8	41,51	41,51	19,98	19,98	42,73	--	41,92	41,92	65,03	65,03	65,03	64,43	64,43	64,43	65,03	65,03	65,03
204_C	Woningen oostgevel	107,9	41,27	41,27	19,74	19,74	42,39	--	41,67	41,67	65,08	65,08	65,08	64,17	64,17	64,17	65,08	65,08	65,08
204_D	Woningen oostgevel	111	41,04	41,04	19,5	19,5	42,06	--	41,42	41,42	65,08	65,08	65,08	63,92	63,92	63,92	65,08	65,08	65,08
204_E	Woningen oostgevel	114,1	40,82	40,82	19,27	19,27	41,75	--	41,18	41,18	65,2	65,2	65,2	63,67	63,67	63,67	65,2	65,2	65,2
204_F	Woningen oostgevel	117,2	40,59	40,59	19,04	19,04	41,44	--	40,94	40,94	65,23	65,23	65,23	63,43	63,43	63,43	65,23	65,23	65,23
205_A	Woningen oostgevel	101,7	42,75	42,75	22,45	22,45	43,09	--	41,51	41,51	65,02	65,02	65,02	64,71	64,71	64,71	65,02	65,02	65,02
205_B	Woningen oostgevel	104,8	42,49	42,49	22,21	22,21	42,73	--	41,21	41,21	64,82	64,82	64,82	64,44	64,44	64,44	64,82	64,82	64,82
205_C	Woningen oostgevel	107,9	42,24	42,24	21,99	21,99	42,39	--	40,91	40,91	64,65	64,65	64,65	64,18	64,18	64,18	64,65	64,65	64,65
205_D	Woningen oostgevel	111	41,99	41,99	21,77	21,77	42,06	--	40,63	40,63	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92
205_E	Woningen oostgevel	114,1	41,75	41,75	21,55	21,55	41,75	--	40,35	40,35	63,67	63,67	63,67	63,68	63,68	63,68	63,68	63,68	63,68
205_F	Woningen oostgevel	117,2	41,52	41,52	21,33	21,33	41,44	--	40,08	40,08	63,43	63,43	63,43	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44
206_A	Woningen oostgevel	101,7	43,14	43,14	22,03	22,03	43,09	--	40,92	40,92	64,43	64,43	64,43	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57
206_B	Woningen oostgevel	104,8	42,87	42,87	21,81	21,81	42,73	--	40,66	40,66	64,16	64,16	64,16	64,31	64,31	64,31	64,31	64,31	64,31
206_C	Woningen oostgevel	107,9	42,61	42,61	21,6	21,6	42,39	--	40,42	40,42	63,89	63,89	63,89	64,06	64,06	64,06	64,06	64,06	64,06
206_D	Woningen oostgevel	111	42,36	42,36	21,4	21,4	42,07	--	40,17	40,17	63,64	63,64	63,64	63,81	63,81	63,81	63,81	63,81	63,81
206_E	Woningen oostgevel	114,1	42,11	42,11	21,19	21,19	41,75	--	39,94	39,94	63,4	63,4	63,4	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57
206_F	Woningen oostgevel	117,2	41,87	41,87	20,99	20,99	41,44	--	39,7	39,7	63,16	63,16	63,16	63,34	63,34	63,34	63,34	63,34	63,34
207_A	Woningen noordgevel	101,7	43,18	43,18	22,05	22,05	26,28	--	35,61	35,61	65,06	65,06	65,06	51,14	51,14	51,14	65,06	65,06	65,06
207_B	Woningen noordgevel	104,8	42,92	42,92	21,83	21,83	23,32	--	35,32	35,32	64,79	64,79	64,79	50,87	50,87	50,87	64,79	64,79	64,79
207_C	Woningen noordgevel	107,9	42,65	42,65	21,62	21,62	22,47	--	35,03	35,03	64,53	64,53	64,53	50,62	50,62	50,62	64,53	64,53	64,53
207_D	Woningen noordgevel	111	42,4	42,4	21,41	21,41	22,24	--	34,75	34,75	64,28	64,28	64,28	50,36	50,36	50,36	64,28	64,28	64,28
207_E	Woningen noordgevel	114,1	42,14	42,14	21,21	21,21	22,02	--	34,48	34,48	64,03	64,03	64,03	50,12	50,12	50,12	64,03	64,03	64,03
207_F	Woningen noordgevel	117,2	41,9	41,9	21,01	21,01	21,8	--	34,22	34,22	63,79	63,79	63,79	49,88	49,88	49,88	63,79	63,79	63,79
208_A	Woningen noordgevel	101,7	41,89	41,89	22,3	22,3	30,69	--	30,38	30,38	59,73	59,73	59,73	44,63	44,63	44,63	59,73	59,73	59,73
208_B	Woningen noordgevel	104,8	41,62	41,62	22,07	22,07	30,52	--	29,73	29,73	59,5	59,5	59,5	44,38	44,38	44,38	59,5	59,5	59,5
208_C	Woningen noordgevel	107,9	41,38	41,38	21,85	21,85	30,34	--	29,15	29,15	59,27	59,27	59,27	44,13	44,13	44,13	59,27	59,27	59,27
208_D	Woningen noordgevel	111	41,13	41,13	21,63	21,63	30,17	--	28,63	28,63	59,04	59,04	59,04	43,89	43,89	43,89	59,04	59,04	59,04
208_E	Woningen noordgevel	114,1	40,89	40,89	21,41	21,41	30	--	28,18	28,18	58,82	58,82	58,82	43,66	43,66	43,66	58,82	58,82	58,82
208_F	Woningen noordgevel	117,2	40,66	40,66	21,2	21,2	29,83	--	27,76	27,76	58,61	58,61	58,61	43,43	43,43	43,43	58,61	58,61	58,61
209_A	Woningen noordgevel	101,7	42,14	42,14	25,1	25,1	35,43	--	25,48	25,48	58,47	58,47	58,47	44,38	44,38	44,38	58,47	58,47	58,47
209_B	Woningen noordgevel	104,8	41,88	41,88	24,86	24,86	35,2	--	25,13	25,13	58,3	58,3	58,3	44,14	44,14	44,14	58,3	58,3	58,3
209_C	Woningen noordgevel	107,9	41,64	41,64	24,62	24,62	34,98	--	24,8	24,8	58,13	58,13	58,13	43,91	43,91	43,91	58,13	58,13	58,13
209_D	Woningen noordgevel	111	41,4	41,4	24,39	24,39	34,76	--	24,5	24,5	57,96	57,96	57,96	43,69	43,69	43,69	57,96	57,96	57,96
209_E	Woningen noordgevel	114,1	41,16	41,16	24,17	24,17	34,55	--	24,2	24,2	57,79	57,79	57,79	43,47	43,47	43,47	57,79	57,79	57,79
209_F	Woningen noordgevel	117,2	40,93	40,93	23,96	23,96	34,33	--	23,91	23,91	57,62	57,62	57,62	43,25	43,25	43,25	57,62	57,62	57,62
210_A	Woningen westgevel	101,7	23,98	23,98	42,8	42,8	44,95	--	20,41	20,41	44,28	44,28	44,28	44,33	44,33	44,33	44,95	44,33	44,33
210_B	Woningen westgevel	104,8	23,73	23,73	42,55	42,55	43,24	--	20,17	20,17	44,04	44,04	44,04	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
210_C	Woningen westgevel	107,9	23,49	23,49	42,3	42,3	42,98	--	19,94	19,94	43,82	43,82	43,82	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87
210_D	Woningen westgevel	111	23,26	23,26	42,07	42,07	42,72	--	19,72	19,72	43,6	43,6	43,6	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
210_E	Woningen westgevel	114,1	23,03	23,03	41,83	41,83	42,47	--	19,49	19,49	43,38	43,38	43,38	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44
210_F	Woningen westgevel	117,2	22,8	22,8	41,6	41,6	42,23	--	19,28	19,28	43,16	43,16	43,16	43,22	43,22	43,22	43,22	43,22	43,22
211_A	Woningen westgevel	101,7	22,35	22,35	43,07	43,07	43,89	--	20,87	20,87	44,35	44,35	44,35	44,28	44,28	44,28	44,35	44,35	44,35
211_B	Woningen westgevel	104,8	22,11	22,11	42,81	42,81	42,82	--	20,61	20,61	44,12	44,12	44,12	44,05	44,05	44,05	44,12	44,12	44,12
211_C	Woningen westgevel	107,9	21,89	21,89	42,55	42,55	42,56	--	20,37	20,37	43,89	43,89	43,89	43,82	43,82	43,82	43,89	43,89	43,89
211_D	Woningen westgevel	111	21,67	21,67	42,3	42,3	42,32	--	20,12	20,12	43,67	43,67	43,67	43,6	43,6	43,6	43,67	43,67	43,67
211_E	Woningen westgevel	114,1	21,46	21,46	42,06	42,06	42,08	--	19,88	19,88	43,45	43,45	43,45	43,38	43,38	43,38	43,45	43,45	43,45
211_F	Woningen westgevel	117,2	21,25	21,25	41,82	41,82	41,84	--	19,65	19,65	43,23	43,23	43,23	43,16	43,16	43,16	43,23	43,23	43,23
212_A	Woningen westgevel	101,7	22,06	22,06	43,21	43,21	43,89	--	24,43	24,43	46,35	46,35	46,35	44,23	44,23	44,23	46,35	46,35	46,35
212_B	Woningen westgevel	104,8	21,85	21,85	42,94	42,94	43,6	--	24,14	24,14	46,14	46,14	46,14	44	44	44	46,14	46,14	46,14
212_C	Woningen westgevel	107,9	21,64	21,64	42,67	42,67	41,58	--	23,85	23,85	45,94	45,94	45,94	43,77	43,77	43,77	45,94	45,94	45,94
212_D	Woningen westgevel	111	21,43	21,43	42,41	42,41	41,28	--	23,57	23,57	43,48	43,48	43,48	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
212_E	Woningen westgevel	114,1	21,23	21,23	42,16	42,16	40,99	--	23,3	23,3	43,26	43,26	43,26	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33
212_F	Woningen westgevel	117,2	21,03	21,03	41,92	41,92	40,71	--	23,04	23,04	43,06	43,06	43,06	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12
301_A	Woningen zuidgevel	120,3	20,83	20,83	39,14	39,14	41,09	--	39,01	39,01	42,86	42,86	42,86	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
301_B	Woningen zuidgevel	123,4	20,63	20,63	38,9	38,9	40,8	--	38,77	38,77	42,66	42,66	42,66	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69
301_C	Woningen zuidgevel	126,5	20,44	20,44	38,68	38,68	40,53	--	38,54	38,54	42,46	42,46	42,46	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49	42,49
301_D	Woningen zuidgevel	129,6	20,26	20,26	38,46	38,46	40,26	--	38,31	38,31	42,27	42,27	42,27	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29
301_E	Woningen zuidgevel	132,7	20,07	20,07	38,24	38,24	40	--	38,09	38,09	42,07	42,07	42,07	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09
301_F	Woningen zuidgevel	135,8	19,89	19,89	38,03	38,03	39,75	--	37,87	37,87	41,88	41,88	41,88	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
302_A	Woningen zuidgevel	120,3	21,14	21,14	39,05	39,05	41,14	--	39,77	39,77	45,39	45,39	45,39	43,19	43,19	43,19	45,39	45,39	45,39
302_B	Woningen zuidgevel	123,4	20,94	20,94	38,83	38,83	40,86	--	39,52	39,52	42,88	42,88	42,88	42,97	42,97	42,97	42,97	42,97	42,97
302_C	Woningen zuidgevel	126,5	20,73	20,73	38,6	38,6	40,57	--	39,28	39,28	42,7	42,7	42,7	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76
302_D	Woningen zuidgevel	129,6	20,53	20,53	38,38	38,38	40,31	--	39,04	39,04	42,49	42,49	42,49	42,55	42,55	42,55	42,55	42,55	42,55
302_E	Woningen zuidgevel	132,7	20,34	20,34	38,17	38,17	40,04	--	38,81	38,81	42,28	42,28	42,28	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34
302_F	Woningen zuidgevel	135,8	20,15	20,15	37,96	37,96	39,79	--	38,58	38,58	42,08	42,08	42,08	42,14	42,14	42,14	42,14	42,14	42,14

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
303_A	Woningen zuidgevel	120,3	21,39	21,39	38,86	38,86	41,14	--	40,05	40,05	46,11	46,11	46,11	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
303_B	Woningen zuidgevel	123,4	21,19	21,19	38,64	38,64	40,86	--	39,8	39,8	45,9	45,9	45,9	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67
303_C	Woningen zuidgevel	126,5	20,99	20,99	38,43	38,43	40,57	--	39,55	39,55	45,7	45,7	45,7	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45	49,45
303_D	Woningen zuidgevel	129,6	20,79	20,79	38,22	38,22	40,31	--	39,31	39,31	45,5	45,5	45,5	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24
303_E	Woningen zuidgevel	132,7	20,61	20,61	38,02	38,02	40,04	--	39,07	39,07	45,31	45,31	45,31	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03
303_F	Woningen zuidgevel	135,8	20,42	20,42	37,81	37,81	39,79	--	38,85	38,85	45,12	45,12	45,12	48,82	48,82	48,82	48,82	48,82	48,82
304_A	Woningen oostgevel	120,3	40,38	40,38	18,82	18,82	41,14	--	40,71	40,71	65,05	65,05	65,05	63,2	63,2	63,2	65,05	65,05	65,05
304_B	Woningen oostgevel	123,4	40,17	40,17	18,6	18,6	40,86	--	39,81	39,81	64,88	64,88	64,88	62,97	62,97	62,97	64,88	64,88	64,88
304_C	Woningen oostgevel	126,5	39,96	39,96	18,39	18,39	40,58	--	39,56	39,56	64,71	64,71	64,71	62,74	62,74	62,74	64,71	64,71	64,71
304_D	Woningen oostgevel	129,6	39,76	39,76	18,18	18,18	40,31	--	39,32	39,32	64,58	64,58	64,58	62,52	62,52	62,52	64,58	64,58	64,58
304_E	Woningen oostgevel	132,7	39,56	39,56	17,98	17,98	40,04	--	39,08	39,08	64,45	64,45	64,45	62,31	62,31	62,31	64,45	64,45	64,45
304_F	Woningen oostgevel	135,8	39,36	39,36	17,78	17,78	39,79	--	38,86	38,86	64,25	64,25	64,25	62,1	62,1	62,1	64,25	64,25	64,25
305_A	Woningen oostgevel	120,3	41,29	41,29	21,12	21,12	41,14	--	39,82	39,82	63,19	63,19	63,19	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
305_B	Woningen oostgevel	123,4	41,07	41,07	20,92	20,92	40,86	--	39,57	39,57	62,96	62,96	62,96	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97	62,97
305_C	Woningen oostgevel	126,5	40,85	40,85	20,71	20,71	40,58	--	39,34	39,34	62,74	62,74	62,74	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75
305_D	Woningen oostgevel	129,6	40,64	40,64	20,51	20,51	40,31	--	39,11	39,11	62,52	62,52	62,52	62,53	62,53	62,53	62,53	62,53	62,53
305_E	Woningen oostgevel	132,7	40,43	40,43	20,32	20,32	40,04	--	38,89	38,89	62,3	62,3	62,3	62,31	62,31	62,31	62,31	62,31	62,31
305_F	Woningen oostgevel	135,8	40,23	40,23	20,13	20,13	39,79	--	38,67	38,67	62,09	62,09	62,09	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
306_A	Woningen oostgevel	120,3	41,63	41,63	18,43	18,43	41,15	--	39,47	39,47	62,92	62,92	62,92	63,11	63,11	63,11	63,11	63,11	63,11
306_B	Woningen oostgevel	123,4	41,4	41,4	18,23	18,23	40,86	--	39,25	39,25	62,69	62,69	62,69	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88
306_C	Woningen oostgevel	126,5	41,18	41,18	18,03	18,03	40,58	--	39,03	39,03	62,46	62,46	62,46	62,66	62,66	62,66	62,66	62,66	62,66
306_D	Woningen oostgevel	129,6	40,96	40,96	17,84	17,84	40,31	--	38,82	38,82	62,24	62,24	62,24	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44
306_E	Woningen oostgevel	132,7	40,75	40,75	17,65	17,65	40,04	--	38,61	38,61	62,03	62,03	62,03	62,23	62,23	62,23	62,23	62,23	62,23
306_F	Woningen oostgevel	135,8	40,54	40,54	17,46	17,46	39,79	--	38,4	38,4	61,82	61,82	61,82	62,02	62,02	62,02	62,02	62,02	62,02
307_A	Woningen noordgevel	120,3	41,66	41,66	20,81	20,81	21,58	--	33,97	33,97	63,56	63,56	63,56	49,65	49,65	49,65	63,56	63,56	63,56
307_B	Woningen noordgevel	123,4	41,43	41,43	20,61	20,61	21,37	--	33,72	33,72	63,33	63,33	63,33	49,42	49,42	49,42	63,33	63,33	63,33
307_C	Woningen noordgevel	126,5	41,21	41,21	20,42	20,42	21,16	--	33,48	33,48	63,11	63,11	63,11	49,2	49,2	49,2	63,11	63,11	63,11
307_D	Woningen noordgevel	129,6	40,99	40,99	17,85	17,85	22,1	--	33,25	33,25	62,89	62,89	62,89	48,98	48,98	48,98	62,89	62,89	62,89
307_E	Woningen noordgevel	132,7	40,77	40,77	17,66	17,66	27,17	--	33,02	33,02	62,67	62,67	62,67	48,77	48,77	48,77	62,67	62,67	62,67
307_F	Woningen noordgevel	135,8	40,56	40,56	17,47	17,47	29,28	--	32,79	32,79	62,46	62,46	62,46	48,56	48,56	48,56	62,46	62,46	62,46
308_A	Woningen noordgevel	120,3	40,43	40,43	20,99	20,99	29,65	--	27,39	27,39	58,4	58,4	58,4	43,2	43,2	43,2	58,4	58,4	58,4
308_B	Woningen noordgevel	123,4	40,21	40,21	20,79	20,79	29,48	--	27,04	27,04	58,19	58,19	58,19	43,01	43,01	43,01	58,19	58,19	58,19
308_C	Woningen noordgevel	126,5	39,99	39,99	20,59	20,59	29,31	--	26,72	26,72	57,98	57,98	57,98	42,79	42,79	42,79	57,98	57,98	57,98
308_D	Woningen noordgevel	129,6	39,78	39,78	20,39	20,39	29,15	--	26,4	26,4	57,78	57,78	57,78	42,58	42,58	42,58	57,78	57,78	57,78
308_E	Woningen noordgevel	132,7	39,57	39,57	17,87	17,87	28,99	--	26,11	26,11	57,58	57,58	57,58	42,37	42,37	42,37	57,58	57,58	57,58
308_F	Woningen noordgevel	135,8	39,36	39,36	17,67	17,67	28,82	--	25,84	25,84	57,38	57,38	57,38	42,17	42,17	42,17	57,38	57,38	57,38
309_A	Woningen noordgevel	120,3	40,71	40,71	23,78	23,78	34,13	--	23,63	23,63	57,45	57,45	57,45	43,04	43,04	43,04	57,45	57,45	57,45
309_B	Woningen noordgevel	123,4	40,49	40,49	23,57	23,57	33,92	--	23,37	23,37	57,28	57,28	57,28	42,84	42,84	42,84	57,28	57,28	57,28
309_C	Woningen noordgevel	126,5	40,27	40,27	23,37	23,37	33,72	--	23,11	23,11	57,12	57,12	57,12	42,63	42,63	42,63	57,12	57,12	57,12
309_D	Woningen noordgevel	129,6	40,06	40,06	23,17	23,17	33,52	--	22,87	22,87	56,94	56,94	56,94	42,43	42,43	42,43	56,94	56,94	56,94
309_E	Woningen noordgevel	132,7	39,86	39,86	22,98	22,98	33,32	--	22,64	22,64	56,77	56,77	56,77	42,23	42,23	42,23	56,77	56,77	56,77
309_F	Woningen noordgevel	135,8	39,65	39,65	22,8	22,8	33,13	--	22,41	22,41	56,6	56,6	56,6	42,04	42,04	42,04	56,6	56,6	56,6
310_A	Woningen westgevel	120,3	22,57	22,57	41,38	41,38	41,99	--	19,07	19,07	42,95	42,95	42,95	43,01	43,01	43,01	43,01	43,01	43,01
310_B	Woningen westgevel	123,4	22,35	22,35	41,16	41,16	41,76	--	18,86	18,86	42,75	42,75	42,75	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
310_C	Woningen westgevel	126,5	22,15	22,15	40,95	40,95	40,91	--	18,65	18,65	42,55	42,55	42,55	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
310_D	Woningen westgevel	129,6	21,95	21,95	40,74	40,74	40,7	--	18,45	18,45	42,35	42,35	42,35	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41
310_E	Woningen westgevel	132,7	21,74	21,74	40,54	40,54	40,49	--	18,26	18,26	42,15	42,15	42,15	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21
310_F	Woningen westgevel	135,8	21,56	21,56	40,34	40,34	40,3	--	18,06	18,06	41,96	41,96	41,96	42,02	42,02	42,02	42,02	42,02	42,02
311_A	Woningen westgevel	120,3	21,04	21,04	41,59	41,59	41,61	--	19,42	19,42	43,03	43,03	43,03	42,95	42,95	42,95	43,03	43,03	43,03
311_B	Woningen westgevel	123,4	20,84	20,84	41,36	41,36	41,04	--	19,2	19,2	42,82	42,82	42,82	42,75	42,75	42,75	42,82	42,82	42,82
311_C	Woningen westgevel	126,5	20,64	20,64	41,13	41,13	39,96	--	18,97	18,97	42,62	42,62	42,62	42,55	42,55	42,55	42,62	42,62	42,62
311_D	Woningen westgevel	129,6	20,44	20,44	40,92	40,92	39,71	--	18,76	18,76	42,42	42,42	42,42	42,34	42,34	42,34	42,42	42,42	42,42
311_E	Woningen westgevel	132,7	20,25	20,25	40,7	40,7	39,46	--	18,66	18,66	42,22	42,22	42,22	42,15	42,15	42,15	42,22	42,22	42,22
311_F	Woningen westgevel	135,8	20,06	20,06	40,5	40,5	39,22	--	18,44	18,44	42,03	42,03	42,03	41,96	41,96	41,96	42,03	42,03	42,03
312_A	Woningen westgevel	120,3	20,83	20,83	41,68	41,68	40,44	--	22,77	22,77	42,85	42,85	42,85	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91
312_B	Woningen westgevel	123,4	20,64	20,64	41,45	41,45	40,17	--	22,52	22,52	42,65	42,65	42,65	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
312_C	Woningen westgevel	126,5	20,45	20,45	41,22	41,22	39,91	--	22,28	22,28	42,45	42,45	42,45	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
312_D	Woningen westgevel	129,6	20,26	20,26	41	41	39,66	--	22,05	22,05	42,25	42,25	42,25	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
312_E	Woningen westgevel	132,7	20,07	20,07	40,79	40,79	39,42	--	21,82	21,82	42,06	42,06	42,06	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
312_F	Woningen westgevel	135,8	19,89	19,89	38,03	38,03	39,18	--	21,6	21,6	41,87	41,87	41,87	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91
401_A	Woningen zuidgevel	138,9	19,71	19,71	37,82	37,82	39,5	--	37,66	37,66	41,7	41,7	41,7	41,71	41,71	41,71	41,71	41,71	41,71
401_B	Woningen zuidgevel	142	19,53	19,53	37,62	37,62	39,26	--	37,44	37,44	41,51	41,51	41,51	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58
401_C	Woningen zuidgevel	145,6	19,33	19,33	37,39	37,39	38,99	--	37,21	37,21	41,3	41,3	41,3	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37
401_D	Woningen zuidgevel	149,2	19,14	19,14	37,17	37,17	38,72	--	36,97	36,97	41,1	41,1	41,1	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16
402_A	Woningen zuidgevel	138,9	19,95	19,95	37,76	37,76	39,53	--	38,36	38,36	41,88	41,88	41,88	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94
402_B	Woningen zuidgevel	142	19,77	19,77	37,56	37,56	39,3	--	38,15	38,15	41,69	41,69	41,69	41,74	41,74	41,74	41,74	41,74	41,74
402_C	Woningen zuidgevel	145,6	19,56	19,56	37,33	37,33	39,02	--	37,9	37,9	41,47	41,47	41,47	41,52	41,52	41,52	41,52	41,52	41,52
402_D	Woningen zuidgevel	149,2	19,35	19,35	37,11	37,11	38,76	--	37,66	37,66	41,25	41,25	41,25	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
403_A	Woningen zuidgevel	138,9	20,79	20,79	37,62	37,62	39,53	--	38,62	38,62	44,93	44,93	44,93	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61	48,61
403_B	Woningen zuidgevel	142	20,63	20,63	37,42	37,42	39,3	--	38,4	38,4	44,87	44,87	44,87	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42	48,42
403_C	Woningen zuidgevel	145,6	20,47	20,47	37,2	37,2	39,02	--	38,16	38,16	44,68	44,68	44,68	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21
403_D	Woningen zuidgevel	149,2	20,35	20,35	36,98	36,98	38,75	--	37,92	37,92	44,52	44,52	44,52	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
404_A	Woningen oostgevel	138,9	39,17	39,17	17,58	17,58	39,54	--	38,63	38,63	64,06	64,06	64,06	61,89	61,89	61,89	64,06	64,06	64,06
404_B	Woningen oostgevel	142	38,98	38,98	17,39	17,39	39,3	--	38,41	38,41	63,87	63,87	63,87	61,69	61,69	61,69	63,87	63,87	63,87
404_C	Woningen oostgevel	145,6	38,76	38,76	17,17	17,17	39,02	--	38,17	38,17	63,65	63,65	63,65	61,47	61,47	61,47	63,65	63,65	63,65
404_D	Woningen oostgevel	149,2	38,56	38,56	16,96	16,96	38,76	--	37,93	37,93	63,45	63,45	63,45	61,24	61,24	61,24	63,45	63,45	63,45

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
405_A	Woningen oostgevel	138,9	40,02	40,02	19,94	19,94	39,54	--	38,45	38,45	61,89	61,89	61,89	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9
405_B	Woningen oostgevel	142	39,83	39,83	19,75	19,75	39,3	--	38,24	38,24	61,69	61,69	61,69	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
405_C	Woningen oostgevel	145,6	39,6	39,6	19,54	19,54	39,02	--	38	38	61,46	61,46	61,46	61,47	61,47	61,47	61,47	61,47	61,47
405_D	Woningen oostgevel	149,2	39,39	39,39	19,33	19,33	38,76	--	37,77	37,77	61,23	61,23	61,23	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24
406_A	Woningen oostgevel	138,9	40,33	40,33	17,28	17,28	39,54	--	38,2	38,2	61,61	61,61	61,61	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82
406_B	Woningen oostgevel	142	40,13	40,13	17,1	17,1	39,3	--	38	38	61,41	61,41	61,41	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63
406_C	Woningen oostgevel	145,6	39,9	39,9	16,89	16,89	39,02	--	37,77	37,77	61,18	61,18	61,18	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
406_D	Woningen oostgevel	149,2	39,68	39,68	16,69	16,69	38,76	--	37,55	37,55	60,95	60,95	60,95	61,18	61,18	61,18	61,18	61,18	61,18
407_A	Woningen noordgevel	138,9	40,36	40,36	17,29	17,29	30,39	--	32,58	32,58	62,26	62,26	62,26	48,38	48,38	48,38	62,26	62,26	62,26
407_B	Woningen noordgevel	142	40,16	40,16	17,11	17,11	31,02	--	32,38	32,38	62,06	62,06	62,06	48,19	48,19	48,19	62,06	62,06	62,06
407_C	Woningen noordgevel	145,6	39,92	39,92	16,9	16,9	31,45	--	32,14	32,14	61,83	61,83	61,83	47,97	47,97	47,97	61,83	61,83	61,83
407_D	Woningen noordgevel	149,2	39,7	39,7	16,7	16,7	31,66	--	31,91	31,91	61,61	61,61	61,61	47,93	47,93	47,93	61,61	61,61	61,61
408_A	Woningen noordgevel	138,9	39,16	39,16	17,48	17,48	28,66	--	25,57	25,57	57,18	57,18	57,18	41,96	41,96	41,96	57,18	57,18	57,18
408_B	Woningen noordgevel	142	38,97	38,97	17,29	17,29	28,5	--	25,32	25,32	56,99	56,99	56,99	41,77	41,77	41,77	56,99	56,99	56,99
408_C	Woningen noordgevel	145,6	38,74	38,74	17,07	17,07	28,32	--	25,05	25,05	56,77	56,77	56,77	41,54	41,54	41,54	56,77	56,77	56,77
408_D	Woningen noordgevel	149,2	38,52	38,52	16,87	16,87	28,15	--	24,8	24,8	56,55	56,55	56,55	41,32	41,32	41,32	56,55	56,55	56,55
409_A	Woningen noordgevel	138,9	39,46	39,46	22,59	22,59	32,92	--	22,19	22,19	56,42	56,42	56,42	41,85	41,85	41,85	56,42	56,42	56,42
409_B	Woningen noordgevel	142	39,26	39,26	22,43	22,43	32,74	--	21,97	21,97	56,25	56,25	56,25	41,67	41,67	41,67	56,25	56,25	56,25
409_C	Woningen noordgevel	145,6	39,04	39,04	22,26	22,26	32,52	--	21,74	21,74	56,05	56,05	56,05	41,45	41,45	41,45	56,05	56,05	56,05
409_D	Woningen noordgevel	149,2	38,82	38,82	22,29	22,29	32,32	--	21,52	21,52	55,83	55,83	55,83	41,24	41,24	41,24	55,83	55,83	55,83
410_A	Woningen westgevel	138,9	21,38	21,38	40,14	40,14	40,1	--	17,87	17,87	41,77	41,77	41,77	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83
410_B	Woningen westgevel	142	21,49	21,49	39,95	39,95	39,9	--	17,68	17,68	41,58	41,58	41,58	41,64	41,64	41,64	41,64	41,64	41,64
410_C	Woningen westgevel	145,6	21,45	21,45	39,72	39,72	39,68	--	17,46	17,46	41,37	41,37	41,37	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43	41,43
410_D	Woningen westgevel	149,2	21,35	21,35	39,51	39,51	39,46	--	17,25	17,25	41,16	41,16	41,16	41,22	41,22	41,22	41,22	41,22	41,22
411_A	Woningen westgevel	138,9	19,87	19,87	40,3	40,3	38,98	--	18,23	18,23	41,84	41,84	41,84	41,82	41,82	41,82	41,84	41,84	41,84
411_B	Woningen westgevel	142	19,69	19,69	40,09	40,09	38,76	--	18,02	18,02	41,66	41,66	41,66	41,63	41,63	41,63	41,66	41,66	41,66
411_C	Woningen westgevel	145,6	19,48	19,48	39,87	39,87	38,5	--	17,78	17,78	41,44	41,44	41,44	41,42	41,42	41,42	41,44	41,44	41,44
411_D	Woningen westgevel	149,2	19,28	19,28	39,65	39,65	38,25	--	17,55	17,55	41,23	41,23	41,23	41,21	41,21	41,21	41,23	41,23	41,23
412_A	Woningen westgevel	138,9	19,71	19,71	37,82	37,82	38,95	--	21,4	21,4	41,68	41,68	41,68	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72
412_B	Woningen westgevel	142	19,53	19,53	37,62	37,62	38,72	--	21,2	21,2	41,5	41,5	41,5	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54
412_C	Woningen westgevel	145,6	19,34	19,34	37,39	37,39	38,46	--	20,99	20,99	41,29	41,29	41,29	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36
412_D	Woningen westgevel	149,2	19,14	19,14	37,17	37,17	38,21	--	21,42	21,42	41,09	41,09	41,09	41,15	41,15	41,15	41,15	41,15	41,15
501_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	28,23	28,23	55,75	55,75	59,72	--	38,79	38,79	52,15	52,15	52,15	52,2	52,2	52,2	59,72	55,75	52,2
501_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	27,97	27,97	54,88	54,88	58,7	--	43,64	43,64	51,94	51,94	51,94	51,95	51,95	51,95	58,7	54,88	51,95
501_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	27,7	27,7	54,1	54,1	57,47	--	48,47	48,47	51,71	51,71	51,71	51,7	51,7	51,7	57,47	54,1	51,71
501_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	27,42	27,42	53,36	53,36	56,17	--	49,1	49,1	51,47	51,47	51,47	51,45	51,45	51,45	56,17	53,36	51,47
502_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	29,3	29,3	43,86	43,86	66,74	--	46,25	46,25	53,83	53,83	53,83	53,91	53,91	53,91	66,74	53,91	53,91
502_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	28,99	28,99	49,23	49,23	63,07	--	48,73	48,73	53,49	53,49	53,49	53,55	53,55	53,55	63,07	53,55	53,55
502_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	28,67	28,67	48,71	48,71	60,27	--	51,96	51,96	53,14	53,14	53,14	53,19	53,19	53,19	60,27	53,19	53,19
502_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	28,33	28,33	48,87	48,87	58,04	--	51,43	51,43	52,78	52,78	52,78	52,82	52,82	52,82	58,04	52,82	52,82
503_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	30,23	30,23	35,96	35,96	66,49	--	45,42	45,42	55,76	55,76	55,76	60,91	60,91	60,91	66,49	60,91	60,91
503_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	30,1	30,1	35,87	35,87	62,96	--	49,25	49,25	55,31	55,31	55,31	60,3	60,3	60,3	62,96	60,3	60,3
503_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	29,73	29,73	36,25	36,25	60,22	--	52,46	52,46	54,87	54,87	54,87	59,71	59,71	59,71	60,22	59,71	59,71
503_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	29,35	29,35	37,28	37,28	58	--	51,78	51,78	54,43	54,43	54,43	59,13	59,13	59,13	59,13	59,13	59,13
504_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	31,96	31,96	28,61	28,61	66,96	--	48,59	48,59	68,92	68,92	68,92	70,08	70,08	70,08	70,08	70,08	70,08
504_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	35,02	35,02	28,2	28,2	63,18	--	53,58	53,58	72,69	72,69	72,69	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49
504_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	39,78	39,78	27,83	27,83	60,36	--	52,67	52,67	72,16	72,16	72,16	74,35	74,35	74,35	74,35	74,35	74,35
504_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	44,72	44,72	27,55	27,55	58,13	--	51,75	51,75	71,62	71,62	71,62	73,76	73,76	73,76	73,76	73,76	73,76
505_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	34,22	34,22	30,54	30,54	67,99	--	45,84	45,84	70,08	70,08	70,08	71,38	71,38	71,38	71,38	71,38	71,38
505_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	37,49	37,49	30,25	30,25	63,62	--	50,62	50,62	74,48	74,48	74,48	75,93	75,93	75,93	75,93	75,93	75,93
505_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	42,04	42,04	29,84	29,84	60,67	--	50,11	50,11	75,03	75,03	75,03	75,01	75,01	75,01	75,03	75,03	75,03
505_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	45,72	45,72	28,48	28,48	58,42	--	49,59	49,59	74,44	74,44	74,44	74,4	74,4	74,4	74,44	74,44	74,44
506_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	53,09	53,09	27,67	27,67	68,41	--	50,95	50,95	73,87	73,87	73,87	73,59	73,59	73,59	73,87	73,87	73,87
506_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	52,88	52,88	27,45	27,45	63,96	--	50,48	50,48	75,66	75,66	75,66	75,46	75,46	75,46	75,66	75,66	75,66
506_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	52,15	52,15	27,21	27,21	61,11	--	50,03	50,03	75,78	75,78	75,78	75,16	75,16	75,16	75,78	75,78	75,78
506_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	51,44	51,44	26,96	26,96	59,01	--	49,58	49,58	75,13	75,13	75,13	74,59	74,59	74,59	75,13	75,13	75,13
507_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	54,17	54,17	29,06	29,06	53,64	--	53,05	53,05	76,99	76,99	76,99	71,75	71,75	71,75	76,99	76,99	76,99
507_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	53,29	53,29	28,84	28,84	52,99	--	52,17	52,17	76,38	76,38	76,38	71,46	71,46	71,46	76,38	76,38	76,38
507_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	52,5	52,5	28,89	28,89	52,42	--	51,36	51,36	75,79	75,79	75,79	71,04	71,04	71,04	75,79	75,79	75,79
507_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	51,74	51,74	27,43	27,43	51,8	--	50,59	50,59	75,31	75,31	75,31	70,61	70,61	70,61	75,31	75,31	75,31
508_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	52,6	52,6	30,28	30,28	44,21	--	49,86	49,86	72,5	72,5	72,5	66,82	66,82	66,82	72,5	72,5	72,5
508_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	51,9	51,9	30	30	44,1	--	49,33	49,33	72,08	72,08	72,08	68,61	68,61	68,61	72,08	72,08	72,08
508_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	51,25	51,25	29,7	29,7	43,96	--	48,79	48,79	71,65	71,65	71,65	68,92	68,92	68,92	71,65	71,65	71,65
508_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	50,61	50,61	29,4	29,4	43,8	--	48,24	48,24	71,21	71,21	71,21	68,62	68,62	68,62	71,21	71,21	71,21
509_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	50,72	50,72	33,53	33,53	50,75	--	44,38	44,38	71,11	71,11	71,11	57,19	57,19	57,19	71,11	71,11	71,11
509_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	50,26	50,26	33,14	33,14	50,32	--	44,05	44,05	70,87	70,87	70,87	58,28	58,28	58,28	70,87	70,87	70,87
509_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	49,81	49,81	33,06	33,06	49,84	--	43,73	43,73	70,62	70,62	70,62	58,16	58,16	58,16	70,62	70,62	70,62
509_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	49,35	49,35	33,7	33,7	49,32	--	43,35	43,35	69,16	69,16	69,16	57,97	57,97	57,97	69,16	69,16	69,16
510_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	32,16	32,16	44,78	44,78	59,19	--	32,38	32,38	55,41	55,41	55,41	55,33	55,33	55,33	59,19	55,41	55,41
510_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	31,72	31,72	46,51	46,51	57,69	--	32,07	32,07	55,24	55,24	55,24	55,16	55,16	55,16	57,69	55,24	55,24
510_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	31,29	31,29	46,98	46,98	56,41	--	31,72	31,72	55,06	55,06	55,06	54,42	54,42	54,42	56,41	55,06	55,06
510_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	30,83	30,83	48,04	48,04	55,38	--	31,34	31,34	54,87	54,87	54,87	54,26	54,26	54,26	55,38	54,87	54,87
511_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	29,48	29,48	53,09	53,09	60,32	--	29,98	29,98	52,99	52,99	52,99	52,89	52,89	52,89	60,32	53,09	52,99
511_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	29,13	29,13	52,39	52,39	58,44	--	29,69	29,69	52,76	52,76	52,76	52,66	52,66	52,66	58,44	52,76	52,76
511_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	28,78	28,78	51,73	51,73	56,98	--	29,39	29,39	52,52	52,52	52,52	52,42	52,42	52,42	56,98	52,52	52,52
511_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	28,39	28,39	51,08	51,08	55,76	--	29,06	29,06	52,06	52,06	52,06	51,77	51,77	51,77	55,76	52,06	52,06

Alle resultaten zijn in dB(A)
Terrassen waarvan geen nachtresultaten zijn weergegeven zijn niet in de nachtperiode in bedrijf.

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
512_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	28,26	28,26	54,57	54,57	58,43	--	34,51	34,51	52,11	52,11	52,11	52,13	52,13	52,13	58,43	54,57	52,13
512_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	28	28	53,82	53,82	57,42	--	34,01	34,01	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	57,42	53,82	51,9
512_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	27,72	27,72	52,82	52,82	56,45	--	33,47	33,47	51,68	51,68	51,68	51,66	51,66	51,66	56,45	52,82	51,68
512_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	27,44	27,44	52,05	52,05	55,67	--	32,9	32,9	51,44	51,44	51,44	51,42	51,42	51,42	55,67	52,05	51,44
601_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	27,13	27,13	51,41	51,41	54,97	--	48,49	48,49	51,23	51,23	51,23	51,21	51,21	51,21	54,97	51,41	51,23
601_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	26,83	26,83	50,75	50,75	53,83	--	47,88	47,88	50,99	50,99	50,99	50,96	50,96	50,96	53,83	50,99	50,99
601_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	26,55	26,55	50,16	50,16	52,81	--	47,31	47,31	50,56	50,56	50,56	50,51	50,51	50,51	52,81	50,56	50,56
601_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	26,25	26,25	49,61	49,61	51,89	--	46,75	46,75	50,33	50,33	50,33	50,27	50,27	50,27	51,89	50,33	50,33
601_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	25,95	25,95	49,08	49,08	50,89	--	46,2	46,2	50,1	50,1	50,1	50,04	50,04	50,04	50,89	50,1	50,1
601_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	25,63	25,63	48,53	48,53	49,99	--	45,62	45,62	49,85	49,85	49,85	49,77	49,77	49,77	49,99	49,85	49,85
602_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	28	28	48,29	48,29	56,28	--	50,86	50,86	52,44	52,44	52,44	52,46	52,46	52,46	56,28	52,46	52,46
602_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	27,66	27,66	47,72	47,72	54,77	--	50,29	50,29	52,09	52,09	52,09	52,1	52,1	52,1	54,77	52,1	52,1
602_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	27,32	27,32	47,21	47,21	53,51	--	49,76	49,76	51,75	51,75	51,75	51,76	51,76	51,76	53,51	51,76	51,76
602_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	26,99	26,99	46,72	46,72	52,4	--	49,25	49,25	51,32	51,32	51,32	51,3	51,3	51,3	52,4	51,32	51,32
602_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	26,65	26,65	46,24	46,24	51,39	--	47,42	47,42	51,01	51,01	51,01	50,98	50,98	50,98	51,39	51,01	51,01
602_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	26,29	26,29	45,75	45,75	50,39	--	46,83	46,83	50,68	50,68	50,68	50,65	50,65	50,65	50,68	50,68	50,68
603_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	28,97	28,97	39,3	39,3	56,26	--	51	51	54,01	54,01	54,01	58,59	58,59	58,59	58,59	58,59	58,59
603_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	28,59	28,59	42,24	42,24	54,75	--	50,29	50,29	53,59	53,59	53,59	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05
603_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	28,23	28,23	44,58	44,58	53,5	--	49,66	49,66	53,2	53,2	53,2	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54	57,54
603_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	27,85	27,85	45,27	45,27	52,49	--	49,07	49,07	52,82	52,82	52,82	57,07	57,07	57,07	57,07	57,07	57,07
603_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	27,48	27,48	44,93	44,93	51,7	--	48,5	48,5	52,44	52,44	52,44	56,59	56,59	56,59	56,59	56,59	56,59
603_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	27,09	27,09	44,56	44,56	50,92	--	47,92	47,92	52,05	52,05	52,05	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
604_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	47,57	47,57	27,26	27,26	56,4	--	50,94	50,94	71,12	71,12	71,12	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22
604_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	47,2	47,2	26,96	26,96	54,78	--	50,16	50,16	70,61	70,61	70,61	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
604_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	46,84	46,84	26,08	26,08	53,52	--	49,46	49,46	70,14	70,14	70,14	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36
604_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	46,48	46,48	25,71	25,71	52,41	--	48,66	48,66	69,97	69,97	69,97	71,97	71,97	71,97	71,97	71,97	71,97
604_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	46,12	46,12	25,33	25,33	51,39	--	48,03	48,03	69,54	69,54	69,54	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55
604_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	45,73	45,73	24,93	24,93	50,4	--	47,38	47,38	69,09	69,09	69,09	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12	71,12
605_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	49,55	49,55	28,06	28,06	56,72	--	49,58	49,58	73,9	73,9	73,9	73,87	73,87	73,87	73,9	73,9	73,9
605_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	49,14	49,14	27,69	27,69	55,1	--	50,64	50,64	73,4	73,4	73,4	73,37	73,37	73,37	73,4	73,4	73,4
605_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	48,67	48,67	27,35	27,35	53,73	--	49,19	49,19	73,12	73,12	73,12	73,07	73,07	73,07	73,12	73,12	73,12
605_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	48,21	48,21	27,01	27,01	52,44	--	48,89	48,89	72,68	72,68	72,68	72,63	72,63	72,63	72,68	72,68	72,68
605_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	47,76	47,76	26,67	26,67	51,42	--	48,51	48,51	72,25	72,25	72,25	72,19	72,19	72,19	72,25	72,25	72,25
605_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	47,26	47,26	26,31	26,31	50,42	--	47,97	47,97	71,8	71,8	71,8	71,75	71,75	71,75	71,8	71,8	71,8
606_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	50,81	50,81	26,71	26,71	57,43	--	49,53	49,53	74,56	74,56	74,56	74,08	74,08	74,08	74,56	74,56	74,56
606_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	50,19	50,19	26,45	26,45	54,86	--	50,39	50,39	74,2	74,2	74,2	73,76	73,76	73,76	74,2	74,2	74,2
606_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	49,63	49,63	26,18	26,18	53,57	--	49,68	49,68	73,71	73,71	73,71	73,3	73,3	73,3	73,71	73,71	73,71
606_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	49,09	49,09	25,92	25,92	52,45	--	49,19	49,19	73,23	73,23	73,23	72,85	72,85	72,85	73,23	73,23	73,23
606_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	48,57	48,57	25,65	25,65	51,43	--	48,7	48,7	72,77	72,77	72,77	70,25	70,25	70,25	72,77	72,77	72,77
606_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	48,01	48,01	25,35	25,35	50,43	--	48,17	48,17	72,28	72,28	72,28	69,77	69,77	69,77	72,28	72,28	72,28
607_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	51,07	51,07	27,19	27,19	36,27	--	49,88	49,88	74,76	74,76	74,76	70,26	70,26	70,26	74,76	74,76	74,76
607_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	50,41	50,41	26,94	26,94	34,83	--	49,18	49,18	74,4	74,4	74,4	70,26	70,26	70,26	74,4	74,4	74,4
607_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	49,82	49,82	26,7	26,7	33,63	--	48,54	48,54	73,91	73,91	73,91	69,92	69,92	69,92	73,91	73,91	73,91
607_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	49,26	49,26	26,45	26,45	32,36	--	47,92	47,92	73,44	73,44	73,44	62,44	62,44	62,44	73,44	73,44	73,44
607_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	48,72	48,72	26,2	26,2	31,35	--	47,23	47,23	72,99	72,99	72,99	62,26	62,26	62,26	72,99	72,99	72,99
607_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	48,14	48,14	25,4	25,4	30,37	--	40,29	40,29	72,53	72,53	72,53	62,07	62,07	62,07	72,53	72,53	72,53
608_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	50,03	50,03	27,69	27,69	34,96	--	47,71	47,71	70,79	70,79	70,79	68,33	68,33	68,33	70,79	70,79	70,79
608_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	49,45	49,45	27,35	27,35	33,67	--	47,18	47,18	70,38	70,38	70,38	68,06	68,06	68,06	70,38	70,38	70,38
608_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	48,92	48,92	27,03	27,03	33,56	--	46,65	46,65	69,78	69,78	69,78	67,75	67,75	67,75	69,78	69,78	69,78
608_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	48,41	48,41	26,71	26,71	33,43	--	46,16	46,16	69,5	69,5	69,5	53,81	53,81	53,81	69,5	69,5	69,5
608_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	47,92	47,92	26,38	26,38	33,19	--	45,67	45,67	69,18	69,18	69,18	53,63	53,63	53,63	69,18	69,18	69,18
608_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	47,38	47,38	26,02	26,02	33,03	--	38,17	38,17	68,82	68,82	68,82	53,44	53,44	53,44	68,82	68,82	68,82

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
609_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	48,9	48,9	32,56	32,56	48,81	--	42,98	42,98	68,93	68,93	68,93	57,86	57,86	57,86	68,93	68,93	68,93
609_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	48,45	48,45	32,17	32,17	39,84	--	42,59	42,59	68,7	68,7	68,7	57,68	57,68	57,68	68,7	68,7	68,7
609_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	48,03	48,03	31,79	31,79	39,64	--	42,22	42,22	68,45	68,45	68,45	50,63	50,63	50,63	68,45	68,45	68,45
609_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	47,62	47,62	31,42	31,42	39,42	--	41,76	41,76	68,2	68,2	68,2	50,35	50,35	50,35	68,2	68,2	68,2
609_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	47,2	47,2	29,6	29,6	39,16	--	41,36	41,36	67,95	67,95	67,95	50,09	50,09	50,09	67,95	67,95	67,95
609_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	46,74	46,74	29,18	29,18	38,9	--	36,79	36,79	67,66	67,66	67,66	49,83	49,83	49,83	67,66	67,66	67,66
610_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	30,38	30,38	48,95	48,95	54,51	--	30,92	30,92	54,68	54,68	54,68	51,16	51,16	51,16	54,68	54,68	54,68
610_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	29,94	29,94	49,98	49,98	52,42	--	30,44	30,44	54,48	54,48	54,48	49,71	49,71	49,71	54,48	54,48	54,48
610_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	29,5	29,5	49,62	49,62	51,64	--	29,23	29,23	54,3	54,3	54,3	49,37	49,37	49,37	54,3	54,3	54,3
610_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	29,09	29,09	49,22	49,22	50,92	--	27,98	27,98	54,12	54,12	54,12	49,04	49,04	49,04	54,12	54,12	54,12
610_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	28,68	28,68	47,51	47,51	50,25	--	25,62	25,62	51,03	51,03	51,03	48,7	48,7	48,7	51,03	51,03	51,03
610_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	28,24	28,24	47,07	47,07	49,58	--	25,19	25,19	50,71	50,71	50,71	48,32	48,32	48,32	50,71	50,71	50,71
611_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	28,03	28,03	50,49	50,49	54,77	--	28,7	28,7	51,75	51,75	51,75	51,54	51,54	51,54	54,77	51,75	51,75
611_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	27,65	27,65	49,91	49,91	53,9	--	28,08	28,08	51,43	51,43	51,43	51,29	51,29	51,29	53,9	51,43	51,43
611_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	27,29	27,29	49,37	49,37	53,15	--	27,37	27,37	51,18	51,18	51,18	51,06	51,06	51,06	53,15	51,18	51,18
611_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	26,93	26,93	48,85	48,85	52,33	--	26,92	26,92	50,94	50,94	50,94	50,51	50,51	50,51	52,33	50,94	50,94
611_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	26,56	26,56	48,34	48,34	51,69	--	26,47	26,47	50,69	50,69	50,69	48,65	48,65	48,65	51,69	50,69	50,69
611_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	26,18	26,18	47,83	47,83	50,42	--	25,98	25,98	50,42	50,42	50,42	48,28	48,28	48,28	50,42	50,42	50,42
612_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	27,15	27,15	51,36	51,36	54,68	--	32,36	32,36	51,21	51,21	51,21	51,18	51,18	51,18	54,68	51,36	51,21
612_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	26,85	26,85	50,7	50,7	53,88	--	31,8	31,8	50,78	50,78	50,78	50,72	50,72	50,72	53,88	50,78	50,78
612_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	26,56	26,56	50,1	50,1	52,64	--	31,26	31,26	50,56	50,56	50,56	50,5	50,5	50,5	52,64	50,56	50,56
612_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	26,26	26,26	49,55	49,55	51,92	--	30,73	30,73	50,35	50,35	50,35	50,27	50,27	50,27	51,92	50,35	50,35
612_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	25,96	25,96	49,02	49,02	49,97	--	30,2	30,2	50,12	50,12	50,12	50,04	50,04	50,04	50,12	50,12	50,12
612_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	25,63	25,63	48,48	48,48	49,25	--	29,64	29,64	49,88	49,88	49,88	49,78	49,78	49,78	49,88	49,88	49,88
M001_A	Manhaveflat	7,5	17,41	17,41	25,27	25,27	41,92	--	18,56	18,56	42,95	42,95	42,95	40,24	40,24	40,24	42,95	42,95	42,95
M001_B	Manhaveflat	10,5	17,93	17,93	25,25	25,25	41,95	--	19,79	19,79	44,05	44,05	44,05	41,33	41,33	41,33	44,05	44,05	44,05
M001_C	Manhaveflat	23,5	16,96	16,96	25,02	25,02	42,17	--	19,83	19,83	40,77	40,77	40,77	40,01	40,01	40,01	42,17	40,77	40,77
M001_D	Manhaveflat	32,5	16,82	16,82	24,98	24,98	41,74	--	19,55	19,55	40,69	40,69	40,69	39,92	39,92	39,92	41,74	40,69	40,69
M001_E	Manhaveflat	35,5	16,77	16,77	24,74	24,74	41,86	--	19,53	19,53	40,68	40,68	40,68	39,89	39,89	39,89	41,86	40,68	40,68
M001_F	Manhaveflat	38,5	17,05	17,05	24,34	24,34	42,03	--	19,73	19,73	41,08	41,08	41,08	39,88	39,88	39,88	42,03	41,08	41,08
M002_A	Manhaveflat	7,5	17,54	17,54	26,55	26,55	30,96	--	30,73	30,73	42,5	42,5	42,5	41,97	41,97	41,97	42,5	42,5	42,5
M002_B	Manhaveflat	10,5	18,43	18,43	26,52	26,52	31,53	--	32,33	32,33	43,49	43,49	43,49	43,02	43,02	43,02	43,49	43,49	43,49
M002_C	Manhaveflat	23,5	17,42	17,42	26,25	26,25	31,56	--	32,32	32,32	44,03	44,03	44,03	42,54	42,54	42,54	44,03	44,03	44,03
M002_D	Manhaveflat	32,5	17,33	17,33	25,95	25,95	31,55	--	32,31	32,31	41,89	41,89	41,89	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52
M002_E	Manhaveflat	35,5	17,29	17,29	25,82	25,82	31,53	--	32,3	32,3	41,93	41,93	41,93	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51
M002_F	Manhaveflat	38,5	17,25	17,25	25,59	25,59	31,51	--	31,78	31,78	41,98	41,98	41,98	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52
M003_A	Manhaveflat	7,5	20	20	29,2	29,2	32,75	--	29,6	29,6	44	44	44	42,9	42,9	42,9	44	44	44
M003_B	Manhaveflat	10,5	19,97	19,97	29,2	29,2	32,77	--	32,89	32,89	45,09	45,09	45,09	44,3	44,3	44,3	45,09	45,09	45,09
M003_C	Manhaveflat	23,5	18,7	18,7	27,96	27,96	32,22	--	32,87	32,87	45,01	45,01	45,01	44,06	44,06	44,06	45,01	45,01	45,01
M003_D	Manhaveflat	32,5	18,56	18,56	28,24	28,24	32,21	--	32,84	32,84	42,82	42,82	42,82	44,02	44,02	44,02	44,02	44,02	44,02
M003_E	Manhaveflat	35,5	18,51	18,51	28,04	28,04	32,2	--	32,83	32,83	42,85	42,85	42,85	44,01	44,01	44,01	44,01	44,01	44,01
M003_F	Manhaveflat	38,5	18,46	18,46	27,83	27,83	32,16	--	32,35	32,35	42,87	42,87	42,87	44,01	44,01	44,01	44,01	44,01	44,01
M004_A	Manhaveflat	7,5	20,77	20,77	30,39	30,39	33,59	--	28,4	28,4	45,38	45,38	45,38	43,94	43,94	43,94	45,38	45,38	45,38
M004_B	Manhaveflat	10,5	20,44	20,44	30,37	30,37	33,63	--	33,31	33,31	46,46	46,46	46,46	45,27	45,27	45,27	46,46	46,46	46,46
M004_C	Manhaveflat	23,5	19,17	19,17	29,76	29,76	32,77	--	33,3	33,3	45,61	45,61	45,61	45,68	45,68	45,68	45,68	45,68	45,68
M004_D	Manhaveflat	32,5	19,02	19,02	29,14	29,14	32,44	--	33,21	33,21	45,47	45,47	45,47	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61
M004_E	Manhaveflat	35,5	18,96	18,96	28,91	28,91	32,43	--	33,19	33,19	45,45	45,45	45,45	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58
M004_F	Manhaveflat	38,5	18,9	18,9	28,65	28,65	32,39	--	32,66	32,66	43,45	43,45	43,45	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55
M005_A	Manhaveflat	7,5	21,55	21,55	31,97	31,97	33,92	--	29,04	29,04	46,17	46,17	46,17	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
M005_B	Manhaveflat	10,5	20,89	20,89	31,91	31,91	33,97	--	33,56	33,56	47,09	47,09	47,09	46,42	46,42	46,42	47,09	47,09	47,09
M005_C	Manhaveflat	23,5	19,63	19,63	31,2	31,2	33,05	--	33,55	33,55	46,16	46,16	46,16	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51
M005_D	Manhaveflat	32,5	19,46	19,46	30,49	30,49	32,99	--	33,46	33,46	46,05	46,05	46,05	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43
M005_E	Manhaveflat	35,5	19,4	19,4	30,23	30,23	32,97	--	33,43	33,43	46,02	46,02	46,02	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41
M005_F	Manhaveflat	38,5	19,33	19,33	29,96	29,96	32,94	--	32,89	32,89	43,98	43,98	43,98	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41
M006_A	Manhaveflat	7,5	22,75	22,75	32,57	32,57	33,94	--	30,23	30,23	49,95	49,95	49,95	50	50	50	50	50	50
M006_B	Manhaveflat	10,5	23,16	23,16	32,47	32,47	33,99	--	34,18	34,18	49,61	49,61	49,61	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
M006_C	Manhaveflat	23,5	20,19	20,19	31,43	31,43	33,48	--	34,16	34,16	49,46	49,46	49,46	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66
M006_D	Manhaveflat	32,5	20	20	30,48	30,48	33,44	--	33,91	33,91	49,34	49,34	49,34	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52
M006_E	Manhaveflat	35,5	19,92	19,92	30,16	30,16	33,41	--	33,75	33,75	49,29	49,29	49,29	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47	49,47
M006_F	Manhaveflat	38,5	19,84	19,84	29,82	29,82	33,36	--	33,34	33,34	48,1	48,1	48,1	49,41	49,41	49,41	49,41	49,41	49,41
M007_A	Manhaveflat	7,5	24,05	24,05	34,85	34,85	33,6	--	32,67	32,67	51,57	51,57	51,57	51,55	51,55	51,55	51,57	51,57	51,57
M007_B	Manhaveflat	10,5	24,03	24,03	34,49	34,49	34,43	--	35,08	35,08	50,18	50,18	50,18	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99
M007_C	Manhaveflat	23,5	21,02	21,02	32,83	32,83	34,52	--	35	35	49,93	49,93	49,93	49,92	49,92	49,92	49,93	49,93	49,93
M007_D	Manhaveflat	32,5	20,78	20,78	31,75	31,75	34,43	--	34,77	34,77	49,67	49,67	49,67	49,66	49,66	49,66	49,67	49,67	49,67
M007_E	Manhaveflat	35,5	20,69	20,69	31,38	31,38	34,34	--	34,31	34,31	49,57	49,57	49,57	49,56	49,56	49,56	49,57	49,57	49,57
M007_F	Manhaveflat	38,5	20,59	20,59	31	31	34,23	--	34,19	34,19	48,3	48,3	48,3	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38
M008_A	Manhaveflat	7,5	24,94	24,94	35,12	35,12	34,33	--	34,42	34,42	51,84	51,84	51,84	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21
M008_B	Manhaveflat	10,5	24,92	24,92	34,87	34,87	35,03	--	34,11	34,11	50,8	50,8	50,8	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38
M008_C	Manhaveflat	23,5	21,06	21,06	33,44	33,44	35,32	--	33,12	33,12	50,5	50,5	50,5	50,52	50,52	50,52	50,52	50,52	50,52
M008_D	Manhaveflat	32,5	20,76	20,76	32,22	32,22	35,15	--	32,35	32,35	50,2	50,2	50,2	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27
M008_E	Manhaveflat	35,5	20,65	20,65	31,81	31,81	35	--	31,17	31,17	48,96	48,96	48,96	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15
M008_F	Manhaveflat	38,5	20,54	20,54	31,4	31,4	34,81	--	30,65	30,65	48,82	48,82	48,82	49,92	49,92	49,92	49,92	49,92	49,92
M009_A	Manhaveflat	7,5	24,64	24,64	50,69	50,69	62,82	--	36,96	36,96	50,04	50,04	50,04	50,11	50,11	50,11	62,82	50,69	50,11
M009_B	Manhaveflat	10,5	24,94	24,94	50,59	50,59	63,47	--	36,99	36,99	49,95	49,95	49,95	50,1	50,1	50,1	63,47	50,59	50,1
M009_C	Manhaveflat	23,5	25,2	25,2	50,43	50,43	58,25	--	27,77	27,77	49,68	49,68	49,68	49,51	49,51	49,51	58,25	50,43	49,68
M009_D	Manhaveflat	32,5	26,15	26,15	50,19	50,19	55,26	--	27,62	27,62	49,21	49,21	49,21	49,34	49,34	49,34	55,26	50,19	49,34

			BG noord		BG zuid		Kantoor/conferentiecentrum		Bar/rest		T11 / unit 5			Terras Gilles Lunchroom Lijnbaan T12 / unit 4			Totaal		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M009_E	Manhaveflat	35,5	27,3	27,3	49,92	49,92	54,04	--	27,55	27,55	49,14	49,14	49,14	49,29	49,29	49,29	54,04	49,92	49,29
M009_F	Manhaveflat	38,5	27,68	27,68	49,63	49,63	53,3	--	27,48	27,48	49,07	49,07	49,07	49,23	49,23	49,23	53,3	49,63	49,23
M010_A	Manhaveflat	7,5	23,67	23,67	48,85	48,85	59,81	--	30,8	30,8	48,7	48,7	48,7	48,73	48,73	48,73	59,81	48,85	48,73
M010_B	Manhaveflat	10,5	24,23	24,23	48,8	48,8	59,87	--	30,82	30,82	49,2	49,2	49,2	49,38	49,38	49,38	59,87	49,38	49,38
M010_C	Manhaveflat	23,5	24,59	24,59	48,65	48,65	57,62	--	27,21	27,21	49,24	49,24	49,24	49,21	49,21	49,21	57,62	49,24	49,24
M010_D	Manhaveflat	32,5	26,05	26,05	48,52	48,52	55,41	--	27,13	27,13	50,58	50,58	50,58	49,3	49,3	49,3	55,41	50,58	50,58
M010_E	Manhaveflat	35,5	27,07	27,07	48,35	48,35	54,72	--	27,1	27,1	50,61	50,61	50,61	48,58	48,58	48,58	54,72	50,61	50,61
M010_F	Manhaveflat	38,5	28,56	28,56	48,39	48,39	54,07	--	27,07	27,07	50,54	50,54	50,54	48,67	48,67	48,67	54,07	50,54	50,54
M011_A	Manhaveflat	7,5	22,87	22,87	47,85	47,85	58,2	--	30,68	30,68	47,45	47,45	47,45	45,83	45,83	45,83	58,2	47,85	47,45
M011_B	Manhaveflat	10,5	23,87	23,87	47,8	47,8	58,25	--	31,37	31,37	48,69	48,69	48,69	46,76	46,76	46,76	58,25	48,69	48,69
M011_C	Manhaveflat	23,5	32,88	32,88	47,42	47,42	57,62	--	32,72	32,72	49,33	49,33	49,33	47,59	47,59	47,59	57,62	49,33	49,33
M011_D	Manhaveflat	32,5	37,09	37,09	47,1	47,1	55,73	--	32,61	32,61	51,5	51,5	51,5	47,71	47,71	47,71	55,73	51,5	51,5
M011_E	Manhaveflat	35,5	37,07	37,07	46,76	46,76	55,02	--	32,57	32,57	53,74	53,74	53,74	46,76	46,76	46,76	55,02	53,74	53,74
M011_F	Manhaveflat	38,5	37,03	37,03	45,97	45,97	54,33	--	32,51	32,51	53,69	53,69	53,69	46,85	46,85	46,85	54,33	53,69	53,69
M012_A	Manhaveflat	7,5	25,55	25,55	53,59	53,59	62,84	--	26,45	26,45	51,1	51,1	51,1	50,57	50,57	50,57	62,84	53,59	51,1
M012_B	Manhaveflat	10,5	25,52	25,52	53,29	53,29	63,53	--	26,49	26,49	50,39	50,39	50,39	50,59	50,59	50,59	63,53	53,29	50,59
M012_C	Manhaveflat	23,5	26,1	26,1	52,56	52,56	58,14	--	27,03	27,03	50,81	50,81	50,81	50,67	50,67	50,67	58,14	52,56	50,81
M012_D	Manhaveflat	32,5	26,09	26,09	52,07	52,07	55,03	--	26,62	26,62	49,68	49,68	49,68	50,26	50,26	50,26	55,03	52,07	50,26
M012_E	Manhaveflat	35,5	25,97	25,97	51,57	51,57	54,05	--	25,78	25,78	49,61	49,61	49,61	50,28	50,28	50,28	54,05	51,57	50,28
M012_F	Manhaveflat	38,5	25,85	25,85	51,08	51,08	53,42	--	25,76	25,76	49,52	49,52	49,52	50,21	50,21	50,21	53,42	51,08	50,21
M013_A	Manhaveflat	7,5	26,62	26,62	60,07	60,07	61,42	--	30,27	30,27	51,62	51,62	51,62	52,3	52,3	52,3	61,42	60,07	52,3
M013_B	Manhaveflat	10,5	26,58	26,58	59,29	59,29	62,07	--	28,76	28,76	51,55	51,55	51,55	52,29	52,29	52,29	62,07	59,29	52,29
M013_C	Manhaveflat	23,5	26,78	26,78	55,63	55,63	57,8	--	29,43	29,43	50,56	50,56	50,56	51,69	51,69	51,69	57,8	55,63	51,69
M013_D	Manhaveflat	32,5	26,43	26,43	53,54	53,54	55,51	--	29,67	29,67	50,27	50,27	50,27	50,67	50,67	50,67	55,51	53,54	50,67
M013_E	Manhaveflat	35,5	26,3	26,3	52,92	52,92	54,79	--	29,57	29,57	50,15	50,15	50,15	50,58	50,58	50,58	54,79	52,92	50,58
M013_F	Manhaveflat	38,5	26,16	26,16	52,34	52,34	54,11	--	29,46	29,46	50,02	50,02	50,02	50,34	50,34	50,34	54,11	52,34	50,34
M014_A	Manhaveflat	7,5	25,14	25,14	65,42	65,42	60,98	--	33,93	33,93	53,06	53,06	53,06	53,09	53,09	53,09	65,42	65,42	53,09
M014_B	Manhaveflat	10,5	24,78	24,78	63,3	63,3	60,9	--	34,25	34,25	52,44	52,44	52,44	52,66	52,66	52,66	63,3	63,3	52,66
M014_C	Manhaveflat	23,5	25,08	25,08	57,13	57,13	58,49	--	33,1	33,1	51,91	51,91	51,91	52,92	52,92	52,92	58,49	57,13	52,92
M014_D	Manhaveflat	32,5	24,69	24,69	54,5	54,5	56,13	--	31,83	31,83	51,53	51,53	51,53	52,55	52,55	52,55	56,13	54,5	52,55
M014_E	Manhaveflat	35,5	24,54	24,54	53,79	53,79	55,4	--	31,39	31,39	51,39	51,39	51,39	51,4	51,4	51,4	55,4	53,79	51,4
M014_F	Manhaveflat	38,5	25,92	25,92	52,65	52,65	54,7	--	31,02	31,02	51,25	51,25	51,25	51,7	51,7	51,7	54,7	52,65	51,7
M015_A	Manhaveflat	7,5	28,94	28,94	52,39	52,39	48,39	--	56,4	56,4	53,45	53,45	53,45	54,28	54,28	54,28	56,4	56,4	54,28
M015_B	Manhaveflat	10,5	28,94	28,94	52,04	52,04	42,11	--	56,75	56,75	54,05	54,05	54,05	54,4	54,4	54,4	56,75	56,75	54,4
M015_C	Manhaveflat	23,5	27,27	27,27	36,71	36,71	58,82	--	55,91	55,91	52,78	52,78	52,78	54,32	54,32	54,32	58,82	55,91	54,32
M015_D	Manhaveflat	32,5	26,74	26,74	34,83	34,83	58,04	--	53,94	53,94	51,06	51,06	51,06	51,44	51,44	51,44	58,04	53,94	51,44
M015_E	Manhaveflat	35,5	26,55	26,55	34,74	34,74	57,39	--	53,22	53,22	50,86	50,86	50,86	51,32	51,32	51,32	57,39	53,22	51,32
M015_F	Manhaveflat	38,5	26,35	26,35	35,32	35,32	56,65	--	52,53	52,53	50,65	50,65	50,65	51,2	51,2	51,2	56,65	52,53	51,2
W01_A	Gebouw Weena	7,5	58,59	58,59	31,24	31,24	46,35	--	48,52	48,52	75,45	75,45	75,45	69,72	69,72	69,72	75,45	75,45	75,45
W01_B	Gebouw Weena	10,5	57,85	57,85	31,15	31,15	46,64	--	48,55	48,55	75,23	75,23	75,23	69,7	69,7	69,7	75,23	75,23	75,23
W01_C	Gebouw Weena	13,5	57,04	57,04	30	30	45,54	--	48,42	48,42	74,95	74,95	74,95	69,64	69,64	69,64	74,95	74,95	74,95
W01_D	Gebouw Weena	19,5	55,49	55,49	29,65	29,65	45,56	--	47,71	47,71	74,2	74,2	74,2	69,44	69,44	69,44	74,2	74,2	74,2
W01_E	Gebouw Weena	25,5	54,03	54,03	29,21	29,21	45,49	--	46,63	46,63	73,35	73,35	73,35	69,37	69,37	69,37	73,35	73,35	73,35
W01_F	Gebouw Weena	31,5	52,7	52,7	28,7	28,7	45,32	--	45,43	45,43	72,46	72,46	72,46	60,29	60,29	60,29	72,46	72,46	72,46
W02_A	Gebouw Weena	7,5	64,46	64,46	27,76	27,76	44,02	--	60,63	60,63	82,77	82,77	82,77	78,57	78,57	78,57	82,77	82,77	82,77
W02_B	Gebouw Weena	10,5	61,79	61,79	27,7	27,7	42,68	--	60,79	60,79	81,85	81,85	81,85	78,38	78,38	78,38	81,85	81,85	81,85
W02_C	Gebouw Weena	13,5	59,9	59,9	27,61	27,61	45,46	--	60,28	60,28	80,82	80,82	80,82	78,07	78,07	78,07	80,82	80,82	80,82
W02_D	Gebouw Weena	19,5	57,23	57,23	27,39	27,39	55,76	--	57,95	57,95	78,74	78,74	78,74	77,29	77,29	77,29	78,74	78,74	78,74
W02_E	Gebouw Weena	25,5	55,17	55,17	27,09	27,09	61,41	--	55,47	55,47	77,1	77,1	77,1	74,91	74,91	74,91	77,1	77,1	77,1
W02_F	Gebouw Weena	31,5	53,54	53,54	26,74	26,74	60,4	--	53,32	53,32	75,26	75,26	75,26	73,86	73,86	73,86	75,26	75,26	75,26
W03_A	Gebouw Weena	7,5	51,32	51,32	31,68	31,68	53,92	--	42,95	42,95	73,62	73,62	73,62	60,89	60,89	60,89	73,62	73,62	73,62
W03_B	Gebouw Weena	10,5	53,82	53,82	31,58	31,58	54,4	--	42,95	42,95	73,66	73,66	73,66	61,4	61,4	61,4	73,66	73,66	73,66
W03_C	Gebouw Weena	13,5	53,83	53,83	31,47	31,47	54,75	--	42,9	42,9	73,54	73,54	73,54	64,15	64,15	64,15	73,54	73,54	73,54
W03_D	Gebouw Weena	19,5	53,42	53,42	31,27	31,27	54,91	--	42,63	42,63	73,2	73,2	73,2	67,07	67,07	67,07	73,2	73,2	73,2
W03_E	Gebouw Weena	25,5	52,54	52,54	31,51	31,51	54,33	--	42,17	42,17	72,74	72,74	72,74	66,75	66,75	66,75	72,74	72,74	72,74
W03_F	Gebouw Weena	31,5	51,69	51,69	37,22	37,22	53,25	--	41,58	41,58	72,24	72,24	72,24	62,37	62,37	62,37	72,24	72,24	72,24
W04_A	Gebouw Weena	7,5	39,73	39,73	33,1	33,1	56,44	--	36,44	36,44	70,41	70,41	70,41	53,31	53,31	53,31	70,41	70,41	70,41
W04_B	Gebouw Weena	10,5	44,16	44,16	32,96	32,96	56,81	--	36,42	36,42	71,04	71,04	71,04	53,3	53,3	53,3	71,04	71,04	71,04
W04_C	Gebouw Weena	13,5	46,87	46,87	32,79	32,79	55,87	--	36,37	36,37	71,04	71,04	71,04	53,31	53,31	53,31	71,04	71,04	71,04
W04_D	Gebouw Weena	19,5	48,95	48,95	32,49	32,49	56,17	--	36,26	36,26	70,92	70,92	70,92	52,61	52,61	52,61	70,92	70,92	70,92
W04_E	Gebouw Weena	25,5	48,76	48,76	33,32	33,32	55,72	--	36,1	36,1	70,71	70,71	70,71	50,12	50,12	50,12	70,71	70,71	70,71
W04_F	Gebouw Weena	31,5	48,51	48,51	38,97	38,97	54,88	--	35,88	35,88	70,5	70,5	70,5	49,62	49,62	49,62	70,5	70,5	70,5
W05_A	Gebouw Weena	7,5	34,88	34,88	29,72	29,72	50,54	--	26,82	26,82	62,96	62,96	62,96	48,22	48,22	48,22	62,96	62,96	62,96
W05_B	Gebouw Weena	10,5	36,33	36,33	29,67	29,67	54,53	--	26,52	26,52	63,47	63,47	63,47	48,4	48,4	48,4	63,47	63,47	63,47
W05_C	Gebouw Weena	13,5	40,57	40,57	29,6	29,6	60,05	--	29,65	29,65	63,53	63,53	63,53	48,39	48,39	48,39	63,53	63,53	63,53
W05_D	Gebouw Weena	19,5	41,53	41,53	29,79	29,79	60,75	--	40,68	40,68	63,66	63,66	63,66	47,22	47,22	47,22	63,66	63,66	63,66
W05_E	Gebouw Weena	25,5	41,32	41,32	31,48	31,48	58,94	--	40,76	40,76	63,93	63,93	63,93	47,14	47,14	47,14	63,93	63,93	63,93
W05_F	Gebouw Weena	31,5	41,92	41,92	38,45	38,45	56,51	--	40,66	40,66	64,59	64,59	64,59	46,87	46,87	46,87	64,59	64,59	64,59
W06_A	Gebouw Weena	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
W06_B	Gebouw Weena	10,5	34,49	34,49	26,05	26,05	59,89	--	25,45	25,45	61,33	61,33	61,33	48,66	48,66	48,66	61,33	61,33	61,33
W06_C	Gebouw Weena	13,5	34,74	34,74	26,13	26,13	59,47	--	25,11	25,11	61,58	61,58	61,58	48,53	48,53	48,53	61,58	61,58	61,58
W06_D	Gebouw Weena	19,5	38,31	38,31	26,81	26,81	57,63	--	30,93	30,93	61,64	61,64	61,64	48,33	48,33	48,33	61,64	61,64	61,64
W06_E	Gebouw Weena	25,5	39,01	39,01	29,36	29,36	55,53	--	30,85	30,85	61,75	61,75	61,75	45,03	45,03	45,03	61,75	61,75	61,75

Bijlage 5

Titel	Terrassen Lumière

	LArLT		Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
001_A	Woningen zuidgevel	64,5	41,34	36,83	-	23,56	23,56	20,55	42,6	42,88	37,54	42,46	51,9	47,46	46,96	52,54	47,89
001_B	Woningen zuidgevel	67,6	40,90	36,43	-	23,13	23,13	20,12	42,33	42,59	37,44	42,26	51,77	47,32	46,67	52,38	47,75
001_C	Woningen zuidgevel	70,7	40,46	36,05	-	22,78	22,78	19,77	42,03	42,3	37,33	42,06	51,76	47,31	46,37	52,33	47,73
001_D	Woningen zuidgevel	73,8	40,12	35,81	-	22,4	22,4	19,39	41,72	41,98	37,21	41,86	51,78	47,33	46,09	52,32	47,74
001_E	Woningen zuidgevel	76,9	39,72	35,45	-	22,07	22,07	19,06	41,46	41,71	37,08	41,66	51,74	47,28	45,82	52,25	47,68
001_F	Woningen zuidgevel	80	39,37	35,14	-	21,7	21,7	18,69	41,19	41,43	36,94	41,47	51,57	47,11	45,56	52,06	47,51
002_A	Woningen zuidgevel	64,5	40,95	37,44	-	24,41	24,41	21,4	40,92	41,19	36,17	43,58	52,72	48,26	46,80	53,14	48,53
002_B	Woningen zuidgevel	67,6	40,45	37,04	-	23,99	23,99	20,98	40,74	41	36,09	43,32	52,6	48,14	46,50	53,01	48,41
002_C	Woningen zuidgevel	70,7	39,99	36,68	-	23,49	23,49	20,48	40,53	40,78	36,01	43,07	52,55	48,09	46,21	52,94	48,36
002_D	Woningen zuidgevel	73,8	39,56	36,35	-	23,06	23,06	20,05	40,33	40,58	35,92	42,81	52,59	48,13	45,92	52,96	48,39
002_E	Woningen zuidgevel	76,9	39,15	36,02	-	22,7	22,7	19,69	40,12	40,36	35,82	42,57	52,49	48,03	45,65	52,84	48,29
002_F	Woningen zuidgevel	80	38,76	35,69	-	22,13	22,13	19,12	39,89	40,14	35,71	42,33	52,29	47,83	45,38	52,64	48,09
003_A	Woningen zuidgevel	64,5	41,46	38,49	-	26,78	26,78	23,77	39,41	39,66	34,99	44,82	53,67	49,22	47,29	53,97	49,39
003_B	Woningen zuidgevel	67,6	40,88	37,94	-	26,39	26,39	23,38	39,29	39,54	34,94	44,5	53,52	49,07	46,93	53,81	49,25
003_C	Woningen zuidgevel	70,7	40,35	37,44	-	26	26	22,99	39,15	39,4	34,87	44,18	53,41	48,96	46,59	53,69	49,14
003_D	Woningen zuidgevel	73,8	39,85	36,97	-	25,56	25,56	22,55	39	39,24	34,8	43,88	53,41	48,97	46,27	53,67	49,14
003_E	Woningen zuidgevel	76,9	39,40	36,57	-	25,13	25,13	22,12	38,83	39,08	34,72	43,58	53,32	48,88	45,96	53,57	49,05
003_F	Woningen zuidgevel	80	38,96	36,15	-	24,66	24,66	21,65	38,69	38,93	34,64	43,29	53,1	48,66	45,67	53,35	48,84
004_A	Woningen oostgevel	64,5	51,73	49,32	-	44,23	44,23	41,22	22,03	22,2	19,5	45,63	55,12	50,8	53,26	56,41	51,26
004_B	Woningen oostgevel	67,6	51,39	49,02	-	43,94	43,94	40,93	21,92	22,09	19,45	45,31	54,98	50,66	52,93	56,23	51,10
004_C	Woningen oostgevel	70,7	51,05	48,70	-	43,67	43,67	40,66	21,83	22	19,39	45,01	54,84	50,52	52,61	56,05	50,95
004_D	Woningen oostgevel	73,8	50,74	48,40	-	43,4	43,4	40,39	21,72	21,88	19,32	44,7	54,7	50,37	52,31	55,87	50,79
004_E	Woningen oostgevel	76,9	50,11	47,92	-	42,98	42,98	39,97	21,59	21,75	19,25	44,41	54,6	50,28	51,77	55,69	50,67
004_F	Woningen oostgevel	80	49,80	47,64	-	42,6	42,6	39,59	21,47	21,63	19,18	44,13	54,39	50,07	51,45	55,46	50,45
005_A	Woningen oostgevel	64,5	51,71	49,14	-	45,06	45,06	42,05	18,64	18,88	14,57	45,28	54,44	50,12	53,30	55,93	50,75
005_B	Woningen oostgevel	67,6	51,32	48,80	-	44,48	44,48	41,47	18,52	18,76	14,51	44,98	54,1	49,79	52,91	55,58	50,39
005_C	Woningen oostgevel	70,7	50,99	48,51	-	44,02	44,02	41,01	18,42	18,66	14,45	44,69	53,95	49,64	52,56	55,37	50,20
005_D	Woningen oostgevel	73,8	50,67	48,23	-	43,54	43,54	40,53	18,31	18,55	14,39	44,4	53,85	49,55	52,23	55,21	50,06
005_E	Woningen oostgevel	76,9	50,37	47,97	-	43,06	43,06	40,05	18,2	18,43	14,32	44,13	53,73	49,42	51,91	55,04	49,90
005_F	Woningen oostgevel	80	50,06	47,66	-	42,55	42,55	39,54	18,05	18,27	14,24	43,85	53,61	49,3	51,57	54,86	49,74
006_A	Woningen oostgevel	64,5	50,84	38,91	-	44,26	44,26	41,25	18,13	18,37	14,24	44,83	54,28	50	52,51	54,81	50,54
006_B	Woningen oostgevel	67,6	50,47	38,59	-	43,67	43,67	40,66	18,04	18,27	14,19	44,51	53,73	49,44	52,12	54,26	49,98
006_C	Woningen oostgevel	70,7	50,14	38,30	-	43,09	43,09	40,08	17,93	18,16	14,14	44,22	53,49	49,2	51,76	53,99	49,70
006_D	Woningen oostgevel	73,8	49,79	47,97	-	42,61	42,61	39,6	17,82	18,05	14,08	43,96	53,2	48,92	51,42	54,62	49,40
006_E	Woningen oostgevel	76,9	49,48	47,68	-	42,09	42,09	39,08	17,72	17,94	14,01	43,7	52,83	48,54	51,08	54,26	49,01
006_F	Woningen oostgevel	80	49,12	47,30	-	41,6	41,6	38,59	17,61	17,83	13,94	43,46	52,72	48,43	50,73	54,07	48,86
007_A	Woningen noordgevel	64,5	36,61	36,37	-	37,4	37,4	34,39	18,24	18,47	14,34	34,42	46,31	42,19	41,11	47,21	42,86
007_B	Woningen noordgevel	67,6	36,12	35,88	-	36,62	36,62	33,61	18,14	18,38	14,29	34,19	45,59	41,49	40,56	46,51	42,15
007_C	Woningen noordgevel	70,7	35,66	35,41	-	35,93	35,93	32,92	18,03	18,26	14,23	33,97	44,93	40,84	40,07	45,86	41,50
007_D	Woningen noordgevel	73,8	35,13	34,87	-	34,93	34,93	31,92	17,92	18,15	14,17	33,75	44,39	40,31	39,45	45,28	40,91
007_E	Woningen noordgevel	76,9	34,60	34,32	-	33,48	33,48	30,47	17,81	18,04	14,1	33,53	43,95	39,88	38,71	44,75	40,36
007_F	Woningen noordgevel	80	34,17	33,89	-	32,22	32,22	29,21	17,71	17,93	14,03	33,31	43,58	39,51	38,12	44,31	39,91
008_A	Woningen noordgevel	64,5	35,76	35,42	-	30,66	30,66	27,65	21,77	21,9	19,98	26,89	43,27	39,03	37,46	44,16	39,39
008_B	Woningen noordgevel	67,6	35,31	34,97	-	28,44	28,44	25,43	21,68	21,81	19,92	24,72	42,24	38,03	36,57	43,17	38,33
008_C	Woningen noordgevel	70,7	34,86	34,51	-	27,83	27,83	24,82	21,58	21,71	19,86	24,53	41,59	37,37	36,13	42,55	37,68
008_D	Woningen noordgevel	73,8	34,36	33,98	-	27,22	27,22	24,21	21,48	21,6	19,79	24,35	41,02	36,8	35,65	41,99	37,11
008_E	Woningen noordgevel	76,9	33,87	33,47	-	26,58	26,58	23,57	21,37	21,5	19,71	24,16	40,16	35,95	35,17	41,20	36,29
008_F	Woningen noordgevel	80	33,45	33,04	-	26,38	26,38	23,37	21,25	21,38	19,62	23,97	39,1	34,9	34,82	40,30	35,31
009_A	Woningen noordgevel	64,5	36,32	34,66	-	26,28	26,28	23,27	29,25	29,36	27,86	27,53	41,11	37,05	37,87	42,34	37,70
009_B	Woningen noordgevel	67,6	35,95	34,24	-	25,87	25,87	22,86	29,15	29,25	27,78	22,8	39,73	35,53	37,27	41,23	36,40
009_C	Woningen noordgevel	70,7	35,58	33,82	-	25,45	25,45	22,44	29,03	29,14	27,7	22,54	38,89	34,68	36,94	40,54	35,68
009_D	Woningen noordgevel	73,8	35,22	33,41	-	25,16	25,16	22,15	28,9	29	27,6	22,36	38,59	34,39	36,63	40,23	35,43
009_E	Woningen noordgevel	76,9	34,86	33,01	-	24,96	24,96	21,95	28,77	28,86	27,5	22,19	38,29	34,08	36,33	39,92	35,16
009_F	Woningen noordgevel	80	34,56	32,70	-	24,76	24,76	21,75	28,64	28,73	27,4	22,01	37,86	33,66	36,07	39,55	34,80
010_A	Woningen westgevel	64,5	43,34	32,38	-	22,45	22,45	19,44	40,61	40,85	36,52	22,85	35,2	31,05	45,24	42,40	37,67
010_B	Woningen westgevel	67,6	43,05	32,12	-	22,16	22,16	19,15	40,48	40,72	36,51	22,6	35	30,84	45,01	42,24	37,61
010_C	Woningen westgevel	70,7	42,73	31,85	-	21,87	21,87	18,86	40,34	40,57	36,46	22,43	34,78	30,61	44,76	42,07	37,52
010_D	Woningen westgevel	73,8	42,38	31,58	-	21,59	21,59	18,58	40,17	40,4	36,38	22,24	34,57	30,39	44,48	41,88	37,41
010_E	Woningen westgevel	76,9	42,03	31,30	-	21,3	21,3	18,29	39,98	40,21	36,27	22,08	34,37	30,19	44,18	41,68	37,28
010_F	Woningen westgevel	80	41,65	31,01	-	21,03	21,03	18,02	39,79	40,01	36,15	21,88	34,15	29,97	43,88	41,47	37,14
011_A	Woningen westgevel	64,5	43,94	33,42	-	23,17	23,17	20,16	41,79	42,04	37,26	23,13	35,44	31,27	46,05	43,40	38,30
011_B	Woningen westgevel	67,6	43,29	33,05	-	22,8	22,8	19,79	41,58	41,83	37,16	22,95	35,24	31,06	45,57	43,18	38,18
011_C	Woningen westgevel	70,7	42,84	32,70	-	22,45	22,45	19,44	41,35	41,6	37,06	22,75	35,02	30,84	45,22	42,94	38,05
011_D	Woningen westgevel	73,8	42,43	32,35	-	21,97	21,97	18,96	41,11	41,36	36,94	22,56	34,77	30,58	44,88	42,68	37,90
011_E	Woningen westgevel	76,9	42,10	32,01	-	21,63	21,63	18,62	40,89	41,13	36,82	22,36	34,57	30,38	44,60	42,45	37,76
011_F	Woningen westgevel	80	41,76	31,69	-	21,28	21,28	18,27	40,67	40,9	36,69	22,18	34,32	30,14	44,31	42,21	37,61
012_A	Woningen westgevel	64,5	43,55	33,73	-	23,41	23,41	20,4	42,71	42,99	37,68	24	38,2	34,28	46,21	44,64	39,37
012_B	Woningen westgevel	67,6	43,03	33,25	-	23,05	23,05	20,04	42,43	42,7	37,58	23,76	38,04	34,08	45,80	44,36	39,24
012_C	Woningen westgevel	70,7	42,59	32,79	-	22,67	22,67	19,66	42,14	42,4	37,46	23,56	37,76	33,78	45,43	44,05	39,06
012_D	Woningen westgevel	73,8	42,16	32,26	-	22,29	22,29	19,28	41,84	42,09	37,34	23,38	37,53	33,54	45,06	43,75	38,90
012_E	Woningen westgevel	76,9	41,74	31,67	-	21,98	21,98	18,97	41,56	41,81	37,2	23,17	37,33	33,33	44,72	43,46	38,74
012_F	Woningen westgevel	80	41,36	31,29	-	21,64	21,64	18,63	41,26	41,5	37,06	23,04	37,1	33,11	44,38	43,17	38,57
101_A	Woningen zuidgevel	83,1	38,97	34,74	-	21,37	21,37	18,36	40,89	41,13	36,79	41,27	51,38	46,92	45,28	51,86	47,33
101_B	Woningen zuidgevel	86,2	38,60	34,38	-	21,05	21,05	18,04	40,61	40,84	36,64	41,06	51,24	46,79	45,00	51,70	47,20
101_C	Woningen zuidgevel	89,3	38,27	34,06	-	20,73	20,73	17,72	40,35	40,58	36,48	40,85	51,11	46,67	44,75	51,56	47,07
101_D	Woningen zuidgevel	92,4	37,94	33,75	-	20,33	20,33	17,32	40,06	40,28	36,31	40,66	51,02	46,59	44,49	51,45	46,98

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
101_E	Woningen zuidgevel	95,5	37,63	33,47	-	20,07	20,07	17,06	39,8	40,02	36,14	40,45	50,87	46,44	44,24	51,29	46,83
101_F	Woningen zuidgevel	98,6	37,28	33,14	-	19,73	19,73	16,72	39,55	39,77	35,97	40,26	50,78	46,36	43,99	51,18	46,74
102_A	Woningen zuidgevel	83,1	38,38	35,36	-	21,83	21,83	18,82	39,67	39,91	35,6	42,09	52,1	47,64	45,12	52,44	47,91
102_B	Woningen zuidgevel	86,2	38,01	35,03	-	21,54	21,54	18,53	39,47	39,71	35,48	41,84	51,88	47,42	44,86	52,22	47,69
102_C	Woningen zuidgevel	89,3	37,62	34,67	-	21,24	21,24	18,23	39,26	39,49	35,36	41,61	51,76	47,31	44,60	52,09	47,58
102_D	Woningen zuidgevel	92,4	37,25	34,33	-	20,7	20,7	17,69	39,03	39,26	35,23	41,37	51,65	47,21	44,33	51,97	47,48
102_E	Woningen zuidgevel	95,5	36,89	33,99	-	20,42	20,42	17,41	38,83	39,05	35,1	41,14	51,56	47,12	44,09	51,87	47,39
102_F	Woningen zuidgevel	98,6	36,56	33,68	-	20,16	20,16	17,15	38,59	38,81	34,96	40,91	51,41	46,99	43,84	51,71	47,26
103_A	Woningen zuidgevel	83,1	38,54	35,77	-	24,29	24,29	21,28	38,52	38,75	34,55	43,01	52,95	48,52	45,38	53,20	48,70
103_B	Woningen zuidgevel	86,2	38,17	35,43	-	23,85	23,85	20,84	38,34	38,57	34,46	42,73	52,7	48,27	45,10	52,95	48,45
103_C	Woningen zuidgevel	89,3	37,80	35,10	-	23,53	23,53	20,52	38,16	38,4	34,36	42,46	52,51	48,09	44,83	52,76	48,28
103_D	Woningen zuidgevel	92,4	37,44	34,76	-	23,16	23,16	20,15	38,01	38,24	34,25	42,19	52,41	48	44,57	52,65	48,19
103_E	Woningen zuidgevel	95,5	37,11	34,45	-	22,83	22,83	19,82	37,84	38,07	34,15	41,93	52,3	47,89	44,31	52,53	48,08
103_F	Woningen zuidgevel	98,6	36,75	34,11	-	22,57	22,57	19,56	37,68	37,9	34,03	41,68	52,2	47,8	44,06	52,43	47,98
104_A	Woningen oostgevel	83,1	49,50	47,35	-	42,19	42,19	39,18	21,34	21,5	19,11	43,86	54,19	49,87	51,14	55,23	50,23
104_B	Woningen oostgevel	86,2	49,18	47,03	-	41,74	41,74	38,73	21,21	21,37	19,02	43,57	53,95	49,63	50,81	54,97	49,97
104_C	Woningen oostgevel	89,3	48,90	46,76	-	41,32	41,32	38,31	21,09	21,24	18,93	43,32	53,79	49,48	50,52	54,78	49,80
104_D	Woningen oostgevel	92,4	48,61	46,45	-	40,9	40,9	37,89	20,96	21,1	18,84	43,05	53,55	49,24	50,22	54,52	49,55
104_E	Woningen oostgevel	95,5	48,33	46,18	-	40,56	40,56	37,55	20,81	20,95	18,74	42,8	53,41	49,11	49,94	54,35	49,41
104_F	Woningen oostgevel	98,6	48,08	45,92	-	40,14	40,14	37,13	20,66	20,81	18,64	42,48	53,27	48,96	49,65	54,18	49,24
105_A	Woningen oostgevel	83,1	49,78	47,41	-	42,05	42,05	39,04	17,92	18,15	14,16	43,58	53,47	49,15	51,27	54,68	49,56
105_B	Woningen oostgevel	86,2	49,47	47,10	-	41,55	41,55	38,54	17,77	18	14,07	43,32	53,37	49,05	50,95	54,52	49,42
105_C	Woningen oostgevel	89,3	49,20	46,84	-	41,22	41,22	38,21	17,64	17,86	13,98	43,06	53,24	48,91	50,67	54,35	49,27
105_D	Woningen oostgevel	92,4	48,93	46,59	-	40,86	40,86	37,85	17,5	17,72	13,89	42,81	53,14	48,82	50,39	54,21	49,16
105_E	Woningen oostgevel	95,5	48,69	46,36	-	40,49	40,49	37,48	17,32	17,54	13,79	42,57	52,9	48,57	50,14	53,97	48,90
105_F	Woningen oostgevel	98,6	48,43	46,11	-	40,21	40,21	37,2	17,18	17,39	13,68	42,25	52,74	48,43	49,87	53,79	48,75
106_A	Woningen oostgevel	83,1	48,77	46,94	-	41,29	41,29	38,28	17,48	17,7	13,86	43,21	52,57	48,28	50,41	53,87	48,70
106_B	Woningen oostgevel	86,2	48,49	46,66	-	41	41	37,99	17,37	17,58	13,78	42,97	52,45	48,15	50,13	53,71	48,55
106_C	Woningen oostgevel	89,3	48,19	46,36	-	40,7	40,7	37,69	17,23	17,45	13,7	42,67	52,36	48,06	49,84	53,57	48,44
106_D	Woningen oostgevel	92,4	47,91	46,07	-	40,4	40,4	37,39	17,1	17,32	13,61	42,43	52,27	47,96	49,56	53,43	48,33
106_E	Woningen oostgevel	95,5	47,63	45,77	-	40,12	40,12	37,11	16,98	17,19	13,51	42,2	52,21	47,91	49,29	53,31	48,26
106_F	Woningen oostgevel	98,6	47,36	45,49	-	39,85	39,85	36,84	16,81	17,02	13,42	41,98	52,14	47,83	49,03	53,20	48,16
107_A	Woningen noordgevel	83,1	33,84	33,55	-	31,89	31,89	28,88	17,58	17,8	13,95	33,11	43,36	39,28	37,83	44,07	39,67
107_B	Woningen noordgevel	86,2	33,33	33,03	-	31,56	31,56	28,55	17,44	17,66	13,87	32,13	42,87	38,8	37,22	43,59	39,20
107_C	Woningen noordgevel	89,3	32,94	32,62	-	31,25	31,25	28,24	17,31	17,52	13,78	31,91	42,59	38,5	36,91	43,30	38,90
107_D	Woningen noordgevel	92,4	32,54	32,22	-	30,94	30,94	27,93	17,18	17,39	13,69	31,69	42,36	38,28	36,59	43,05	38,68
107_E	Woningen noordgevel	95,5	32,24	31,92	-	30,65	30,65	27,64	17,05	17,26	13,6	31,46	42,13	38,04	36,32	42,81	38,43
107_F	Woningen noordgevel	98,6	31,85	31,52	-	30,37	30,37	27,36	16,88	17,09	13,5	31,24	41,87	37,78	36,02	42,54	38,17
108_A	Woningen noordgevel	83,1	33,05	32,62	-	26,19	26,19	23,18	21,13	21,25	19,53	23,78	38,89	34,69	34,48	40,05	35,11
108_B	Woningen noordgevel	86,2	32,66	32,22	-	26,01	26,01	23	21,01	21,12	19,43	23,6	38,59	34,39	34,15	39,74	34,82
108_C	Woningen noordgevel	89,3	32,20	31,72	-	25,83	25,83	22,82	20,88	21	19,33	23,43	38,21	34	33,77	39,35	34,45
108_D	Woningen noordgevel	92,4	31,91	31,43	-	25,66	25,66	22,65	20,73	20,85	19,23	23,24	37,99	33,78	33,52	39,12	34,24
108_E	Woningen noordgevel	95,5	31,62	31,14	-	25,5	25,5	22,49	20,6	20,71	19,12	23,06	37,77	33,56	33,27	38,90	34,03
108_F	Woningen noordgevel	98,6	31,27	30,76	-	25,34	25,34	22,33	20,46	20,58	19,01	22,89	37,56	33,35	32,98	38,66	33,83
109_A	Woningen noordgevel	83,1	34,28	32,41	-	24,57	24,57	21,56	28,52	28,61	27,3	21,84	37,66	33,46	35,83	39,34	34,62
109_B	Woningen noordgevel	86,2	33,88	31,93	-	24,4	24,4	21,39	28,37	28,46	27,18	21,68	37,44	33,24	35,51	39,08	34,42
109_C	Woningen noordgevel	89,3	33,48	31,44	-	24,23	24,23	21,22	28,22	28,31	27,06	21,5	37,22	33,01	35,18	38,81	34,22
109_D	Woningen noordgevel	92,4	33,23	31,18	-	24,03	24,03	21,02	28,07	28,16	26,93	21,33	36,99	32,78	34,96	38,59	34,01
109_E	Woningen noordgevel	95,5	32,95	30,87	-	23,5	23,5	20,49	27,91	28	26,79	21,15	36,79	32,58	34,69	38,36	33,80
109_F	Woningen noordgevel	98,6	32,71	30,61	-	23,33	23,33	20,32	27,76	27,85	26,65	20,99	36,58	32,37	34,48	38,15	33,61
110_A	Woningen westgevel	83,1	41,27	30,75	-	20,76	20,76	17,75	39,6	39,81	36,03	21,72	33,97	29,79	43,58	41,26	37,01
110_B	Woningen westgevel	86,2	40,86	30,49	-	20,47	20,47	17,46	39,41	39,63	35,9	21,56	33,77	29,6	43,26	41,07	36,86
110_C	Woningen westgevel	89,3	40,53	30,26	-	20,2	20,2	17,19	39,19	39,4	35,76	21,38	33,6	29,41	42,97	40,85	36,71
110_D	Woningen westgevel	92,4	40,23	30,00	-	19,92	19,92	16,91	39	39,21	35,62	21,2	33,4	29,22	42,72	40,65	36,56
110_E	Woningen westgevel	95,5	39,96	29,76	-	19,64	19,64	16,63	38,8	39,01	35,48	21,03	33,17	28,98	42,48	40,44	36,40
110_F	Woningen westgevel	98,6	39,71	29,49	-	19,38	19,38	16,37	38,6	38,81	35,33	20,85	32,99	28,81	42,26	40,24	36,25
111_A	Woningen westgevel	83,1	41,41	31,37	-	20,94	20,94	17,93	40,43	40,65	36,55	22,01	34,09	29,91	44,01	41,95	37,45
111_B	Woningen westgevel	86,2	41,04	31,07	-	20,57	20,57	17,56	40,18	40,41	36,4	21,82	33,83	29,65	43,69	41,70	37,28
111_C	Woningen westgevel	89,3	40,72	30,77	-	20,22	20,22	17,21	39,94	40,16	36,25	21,64	33,59	29,42	43,41	41,45	37,11
111_D	Woningen westgevel	92,4	40,37	30,50	-	19,93	19,93	16,92	39,69	39,91	36,1	21,45	33,39	29,22	43,11	41,21	36,95
111_E	Woningen westgevel	95,5	40,04	30,21	-	19,66	19,66	16,65	39,46	39,68	35,93	21,27	33,15	28,97	42,82	40,97	36,77
111_F	Woningen westgevel	98,6	39,72	29,93	-	19,39	19,39	16,38	39,23	39,44	35,77	21,09	32,89	28,71	42,54	40,72	36,59
112_A	Woningen westgevel	83,1	40,96	30,78	-	21,33	21,33	18,32	40,99	41,22	36,91	22,86	36,75	32,77	44,04	42,86	38,37
112_B	Woningen westgevel	86,2	40,63	30,38	-	21	21	17,99	40,7	40,94	36,75	22,66	36,48	32,5	43,73	42,57	38,18
112_C	Woningen westgevel	89,3	40,30	29,88	-	20,67	20,67	17,66	40,44	40,67	36,59	22,43	36,25	32,29	43,44	42,30	38,00
112_D	Woningen westgevel	92,4	40,00	29,49	-	20,28	20,28	17,27	40,14	40,37	36,42	22,25	36,03	32,07	43,14	42,01	37,82
112_E	Woningen westgevel	95,5	39,67	29,18	-	19,93	19,93	16,92	39,88	40,1	36,25	22,07	35,73	31,77	42,85	41,73	37,61
112_F	Woningen westgevel	98,6	39,36	28,70	-	19,6	19,6	16,59	39,63	39,84	36,07	21,89	35,52	31,55	42,57	41,47	37,42
201_A	Woningen zuidgevel	101,7	37,01	32,91	-	19,41	19,41	16,4	39,3	39,51	35,8	40,06	50,78	46,36	43,76	51,16	46,73
201_B	Woningen zuidgevel	104,8	36,75	32,69	-	19,07	19,07	16,06	39,05	39,26	35,62	39,87	50,61	46,2	43,53	50,98	46,57
201_C	Woningen zuidgevel	107,9	36,50	32,48	-	18,74	18,74	15,73	38,81	39,02	35,44	39,68	50,48	46,07	43,31	50,85	46,43
201_D	Woningen zuidgevel	111	36,25	32,26	-	18,43	18,43	15,42	38,57	38,78	35,26	39,49	50,42	46,02	43,09	50,77	46,37
201_E	Woningen zuidgevel	114,1	36,00	32,02	-	18,2	18,2	15,19	38,33	38,54	35,08	39,31	50,34	45,96	42,87	50,68	46,30
201_F	Woningen zuidgevel	117,2	35,75	31,78	-	17,89	17,89	14,88	38,08	38,29	34,89	39,13	50,13	45,74	42,66	50,47	46,09
202_A	Woningen zuidgevel	101,7	36,25	33,41	-	19,9	19,9	16,89	38,39	38,6	34,82	40,69	51,37	46,95	43,61	51,66	47,21
202_B	Woningen zuidgevel	104,8	35,94	33,14	-	19,58	19,58	16,57	38,17	38,38	34,67	40,48	51,18	46,77	43,37	51,47	47,03

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
202_C	Woningen zuidgevel	107,9	35,66	32,89	-	19,19	19,19	16,18	37,95	38,16	34,53	40,26	51,05	46,64	43,14	51,33	46,90
202_D	Woningen zuidgevel	111	35,40	32,66	-	18,95	18,95	15,94	37,75	37,96	34,38	40,05	50,95	46,55	42,93	51,23	46,81
202_E	Woningen zuidgevel	114,1	35,14	32,43	-	18,72	18,72	15,71	37,55	37,76	34,23	39,84	50,85	46,46	42,71	51,12	46,72
202_F	Woningen zuidgevel	117,2	34,89	32,20	-	18,5	18,5	15,49	37,35	37,56	34,08	39,63	50,71	46,32	42,50	50,98	46,58
203_A	Woningen zuidgevel	101,7	36,39	33,77	-	22,26	22,26	19,25	37,5	37,71	33,92	41,42	52,08	47,69	43,81	52,30	47,87
203_B	Woningen zuidgevel	104,8	36,06	33,47	-	21,95	21,95	18,94	37,32	37,53	33,8	41,18	52	47,62	43,56	52,21	47,80
203_C	Woningen zuidgevel	107,9	35,77	33,19	-	21,69	21,69	18,68	37,13	37,35	33,68	40,93	51,75	47,37	43,32	51,97	47,56
203_D	Woningen zuidgevel	111	35,47	32,91	-	21,44	21,44	18,43	36,95	37,16	33,56	40,71	51,63	47,26	43,10	51,84	47,45
203_E	Woningen zuidgevel	114,1	35,19	32,65	-	21,19	21,19	18,18	36,78	36,99	33,43	40,48	51,48	47,11	42,87	51,69	47,30
203_F	Woningen zuidgevel	117,2	34,91	32,39	-	20,96	20,96	17,95	36,6	36,8	33,3	40,26	51,34	46,98	42,65	51,55	47,17
204_A	Woningen oostgevel	101,7	47,83	45,68	-	39,88	39,88	36,87	20,52	20,66	18,53	42,23	53,08	48,78	49,41	53,98	49,05
204_B	Woningen oostgevel	104,8	47,58	45,42	-	39,49	39,49	36,48	20,37	20,51	18,42	41,99	52,96	48,66	49,14	53,83	48,92
204_C	Woningen oostgevel	107,9	47,34	45,17	-	39,24	39,24	36,23	20,23	20,37	18,31	41,69	52,78	48,48	48,89	53,64	48,74
204_D	Woningen oostgevel	111	47,11	44,94	-	39	39	35,99	20,08	20,22	18,2	41,45	52,58	48,29	48,66	53,43	48,54
204_E	Woningen oostgevel	114,1	46,90	44,73	-	38,69	38,69	35,68	19,94	20,08	18,09	41,22	52,46	48,17	48,43	53,29	48,41
204_F	Woningen oostgevel	117,2	46,67	44,48	-	38,38	38,38	35,37	19,8	19,93	17,98	41	52,3	48,01	48,20	53,12	48,24
205_A	Woningen oostgevel	101,7	48,20	45,89	-	39,85	39,85	36,84	17,03	17,24	13,58	42,01	52,52	48,21	49,63	53,56	48,52
205_B	Woningen oostgevel	104,8	47,96	45,64	-	39,5	39,5	36,49	16,88	17,09	13,47	41,78	52,36	48,05	49,37	53,38	48,34
205_C	Woningen oostgevel	107,9	47,72	45,40	-	39,25	39,25	36,24	16,73	16,94	13,36	41,54	52,22	47,92	49,13	53,22	48,21
205_D	Woningen oostgevel	111	47,50	45,17	-	39	39	35,99	16,57	16,78	13,24	41,32	52,07	47,77	48,91	53,05	48,05
205_E	Woningen oostgevel	114,1	47,28	44,96	-	38,75	38,75	35,74	16,42	16,63	13,12	41,1	51,85	47,55	48,68	52,83	47,83
205_F	Woningen oostgevel	117,2	47,06	44,74	-	38,52	38,52	35,51	16,27	16,47	13	40,88	51,79	47,49	48,46	52,74	47,76
206_A	Woningen oostgevel	101,7	47,10	45,21	-	39,59	39,59	36,58	16,68	16,89	13,32	41,75	52,01	47,7	48,77	53,04	48,02
206_B	Woningen oostgevel	104,8	46,87	44,97	-	39,33	39,33	36,32	16,54	16,75	13,21	41,53	51,79	47,48	48,54	52,81	47,80
206_C	Woningen oostgevel	107,9	46,63	44,71	-	39,09	39,09	36,08	16,4	16,61	13,11	41,31	51,64	47,33	48,30	52,64	47,65
206_D	Woningen oostgevel	111	46,41	44,49	-	38,85	38,85	35,84	16,26	16,46	13	41,11	51,43	47,12	48,09	52,43	47,43
206_E	Woningen oostgevel	114,1	46,20	44,27	-	38,61	38,61	35,6	16,12	16,32	12,89	40,89	51,17	46,86	47,87	52,17	47,17
206_F	Woningen oostgevel	117,2	45,97	44,02	-	38,38	38,38	35,37	15,97	16,18	12,77	40,69	51,05	46,75	47,65	52,03	47,06
207_A	Woningen noordgevel	101,7	31,57	31,24	-	30,09	30,09	27,08	16,75	16,96	13,4	31,02	41,49	37,41	35,76	42,17	37,81
207_B	Woningen noordgevel	104,8	31,20	30,87	-	29,82	29,82	26,81	16,61	16,82	13,29	30,81	41,43	37,34	35,48	42,08	37,72
207_C	Woningen noordgevel	107,9	30,94	30,61	-	29,56	29,56	26,55	16,47	16,67	13,18	30,6	41,2	37,11	35,24	41,84	37,49
207_D	Woningen noordgevel	111	30,68	30,35	-	29,31	29,31	26,3	16,32	16,53	13,07	30,39	40,9	36,82	35,00	41,55	37,21
207_E	Woningen noordgevel	114,1	30,43	30,10	-	29,08	29,08	26,07	16,18	16,38	12,96	30,2	40,74	36,65	34,77	41,38	37,03
207_F	Woningen noordgevel	117,2	30,08	29,75	-	28,83	28,83	25,82	16,03	16,24	12,85	30	40,45	36,37	34,51	41,09	36,75
208_A	Woningen noordgevel	101,7	31,00	30,49	-	25,18	25,18	22,17	20,33	20,44	18,89	22,71	37,35	33,15	32,75	38,45	33,63
208_B	Woningen noordgevel	104,8	30,65	30,12	-	25,02	25,02	22,01	20,19	20,3	18,78	22,54	37,15	32,95	32,46	38,22	33,44
208_C	Woningen noordgevel	107,9	30,39	29,86	-	24,87	24,87	21,86	20,05	20,15	18,66	22,38	36,93	32,73	32,24	38,00	33,23
208_D	Woningen noordgevel	111	30,14	29,61	-	24,74	24,74	21,73	19,9	20,01	18,54	22,21	36,65	32,46	32,02	37,73	32,97
208_E	Woningen noordgevel	114,1	29,90	29,37	-	24,6	24,6	21,59	19,76	19,87	18,41	22,06	36,57	32,37	31,82	37,63	32,88
208_F	Woningen noordgevel	117,2	29,58	29,02	-	24,47	24,47	21,46	19,62	19,72	18,29	21,91	36,36	32,17	31,57	37,40	32,68
209_A	Woningen noordgevel	101,7	32,45	30,36	-	23,17	23,17	20,16	27,59	27,68	26,5	20,81	36,38	32,17	34,25	37,94	33,42
209_B	Woningen noordgevel	104,8	32,22	30,11	-	23,02	23,02	20,01	27,43	27,52	26,36	20,65	36,18	31,97	34,04	37,74	33,24
209_C	Woningen noordgevel	107,9	31,90	29,75	-	22,87	22,87	19,86	27,27	27,35	26,21	20,5	35,98	31,78	33,78	37,52	33,06
209_D	Woningen noordgevel	111	31,66	29,51	-	22,74	22,74	19,73	27,1	27,18	26,06	20,33	35,8	31,6	33,57	37,33	32,88
209_E	Woningen noordgevel	114,1	31,43	29,28	-	22,6	22,6	19,59	26,94	27,02	25,92	20,17	35,6	31,4	33,37	37,13	32,70
209_F	Woningen noordgevel	117,2	31,14	28,94	-	22,5	22,5	19,49	26,77	26,85	25,76	20,02	35,36	31,16	33,13	36,88	32,48
210_A	Woningen westgevel	101,7	39,48	29,25	-	19,11	19,11	16,1	38,41	38,61	35,17	20,68	32,77	28,59	42,04	40,03	36,08
210_B	Woningen westgevel	104,8	39,25	29,01	-	18,85	18,85	15,84	38,21	38,41	35,02	20,51	32,54	28,35	41,82	39,82	35,91
210_C	Woningen westgevel	107,9	39,01	28,78	-	18,61	18,61	15,6	38,01	38,21	34,86	20,34	32,36	28,17	41,60	39,62	35,75
210_D	Woningen westgevel	111	38,76	28,55	-	18,38	18,38	15,37	37,8	38	34,7	20,18	32,19	28	41,37	39,42	35,58
210_E	Woningen westgevel	114,1	38,52	28,34	-	18,15	18,15	15,14	37,6	37,8	34,54	20,01	31,95	27,76	41,15	39,21	35,41
210_F	Woningen westgevel	117,2	38,28	28,13	-	17,93	17,93	14,92	37,41	37,6	34,38	19,85	31,72	27,54	40,93	39,00	35,24
211_A	Woningen westgevel	101,7	39,39	29,67	-	19,12	19,12	16,11	39	39,21	35,6	20,9	32,71	28,53	42,26	40,50	36,42
211_B	Woningen westgevel	104,8	39,07	29,35	-	18,87	18,87	15,86	38,78	38,98	35,43	20,74	32,52	28,33	41,99	40,27	36,24
211_C	Woningen westgevel	107,9	38,80	29,03	-	18,63	18,63	15,62	38,55	38,76	35,26	20,55	32,28	28,1	41,74	40,03	36,06
211_D	Woningen westgevel	111	38,54	28,71	-	18,46	18,46	15,45	38,33	38,53	35,08	20,37	32,08	27,89	41,50	39,80	35,88
211_E	Woningen westgevel	114,1	38,23	28,25	-	18,23	18,23	15,22	38,09	38,29	34,91	20,19	31,92	27,73	41,23	39,56	35,71
211_F	Woningen westgevel	117,2	37,99	27,94	-	18,02	18,02	15,01	37,85	38,05	34,73	20,03	31,71	27,53	40,99	39,32	35,53
212_A	Woningen westgevel	101,7	39,10	28,43	-	19,34	19,34	16,33	39,37	39,59	35,89	21,72	35,34	31,37	42,31	41,24	37,24
212_B	Woningen westgevel	104,8	38,84	28,15	-	18,93	18,93	15,92	39,12	39,34	35,71	21,53	35,03	31,08	42,05	40,97	37,03
212_C	Woningen westgevel	107,9	38,58	27,88	-	18,61	18,61	15,6	38,88	39,09	35,53	21,37	34,83	30,87	41,80	40,73	36,84
212_D	Woningen westgevel	111	38,31	27,53	-	18,38	18,38	15,37	38,63	38,84	35,34	21,19	34,65	30,7	41,54	40,50	36,65
212_E	Woningen westgevel	114,1	38,07	27,27	-	18,07	18,07	15,06	38,38	38,58	35,16	21,03	34,41	30,47	41,30	40,24	36,46
212_F	Woningen westgevel	117,2	37,81	27,03	-	17,86	17,86	14,85	38,14	38,35	34,97	20,87	34,12	30,22	41,05	39,99	36,26
301_A	Woningen zuidgevel	120,3	35,47	31,51	-	17,75	17,75	14,74	37,85	38,05	34,71	38,94	50,07	45,69	42,43	50,39	46,03
301_B	Woningen zuidgevel	123,4	35,19	31,25	-	17,54	17,54	14,53	37,61	37,81	34,53	38,77	49,87	45,49	42,22	50,19	45,83
301_C	Woningen zuidgevel	126,5	34,96	31,03	-	17,43	17,43	14,42	37,39	37,59	34,34	38,58	49,7	45,32	42,01	50,02	45,66
301_D	Woningen zuidgevel	129,6	34,72	30,81	-	17,24	17,24	14,23	37,17	37,37	34,16	38,41	49,57	45,19	41,81	49,88	45,52
301_E	Woningen zuidgevel	132,7	34,51	30,61	-	17,04	17,04	14,03	36,96	37,15	33,98	38,25	49,41	45,04	41,62	49,72	45,37
301_F	Woningen zuidgevel	135,8	34,29	30,40	-	16,95	16,95	13,94	36,73	36,92	33,8	38,07	49,34	44,97	41,42	49,64	45,29
302_A	Woningen zuidgevel	120,3	34,64	31,97	-	18,27	18,27	15,26	37,15	37,36	33,92	39,44	50,56	46,18	42,29	50,82	46,43
302_B	Woningen zuidgevel	123,4	34,39	31,73	-	18,06	18,06	15,05	36,96	37,16	33,77	39,24	50,41	46,03	42,09	50,67	46,28
302_C	Woningen zuidgevel	126,5	34,16	31,51	-	17,76	17,76	14,75	36,76	36,96	33,61	39,05	50,25	45,87	41,89	50,51	46,12
302_D	Woningen zuidgevel	129,6	33,93	31,30	-	17,56	17,56	14,55	36,57	36,77	33,46	38,87	50,11	45,74	41,70	50,36	45,99
302_E	Woningen zuidgevel	132,7	33,71	31,07	-	17,35	17,35	14,34	36,38	36,58	33,3	38,68	49,91	45,55	41,50	50,16	45,80
302_F	Woningen zuidgevel	135,8	33,49	30,86	-	17,15	17,15	14,14	36,18	36,37	33,15	38,5	49,78	45,42	41,31	50,03	45,67

	LArLT		Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
303_A	Woningen zuidgevel	120,3	34,65	32,14	-	20,72	20,72	17,71	36,43	36,63	33,17	40,03	51,14	46,78	42,43	51,35	46,97
303_B	Woningen zuidgevel	123,4	34,41	31,92	-	20,46	20,46	17,45	36,26	36,46	33,04	39,82	50,88	46,51	42,22	51,09	46,71
303_C	Woningen zuidgevel	126,5	34,15	31,67	-	20,19	20,19	17,18	36,09	36,29	32,91	39,61	50,68	46,32	42,02	50,89	46,52
303_D	Woningen zuidgevel	129,6	33,92	31,44	-	19,98	19,98	16,97	35,93	36,13	32,78	39,41	50,55	46,2	41,82	50,76	46,40
303_E	Woningen zuidgevel	132,7	33,69	31,22	-	19,82	19,82	16,81	35,76	35,96	32,64	39,21	50,43	46,09	41,63	50,64	46,29
303_F	Woningen zuidgevel	135,8	33,46	30,99	-	19,62	19,62	16,61	35,6	35,79	32,51	39,01	50,18	45,84	41,43	50,39	46,04
304_A	Woningen oostgevel	120,3	46,47	44,28	-	38,16	38,16	35,15	19,66	19,79	17,87	40,78	52,08	47,79	47,99	52,90	48,02
304_B	Woningen oostgevel	123,4	46,26	44,08	-	37,94	37,94	34,93	19,53	19,66	17,75	40,57	51,92	47,64	47,78	52,73	47,87
304_C	Woningen oostgevel	126,5	46,07	43,89	-	37,73	37,73	34,72	19,39	19,52	17,64	40,36	51,69	47,4	47,59	52,51	47,63
304_D	Woningen oostgevel	129,6	45,88	43,70	-	37,44	37,44	34,43	19,26	19,39	17,54	40,16	51,53	47,26	47,39	52,34	47,49
304_E	Woningen oostgevel	132,7	45,69	43,49	-	37,23	37,23	34,22	19,13	19,26	17,43	39,96	51,39	47,11	47,19	52,19	47,33
304_F	Woningen oostgevel	135,8	45,51	43,30	-	37,04	37,04	34,03	19,01	19,14	17,34	39,76	51,21	46,94	47,00	52,00	47,16
305_A	Woningen oostgevel	120,3	46,84	44,50	-	38,28	38,28	35,27	16,11	16,31	12,88	40,67	51,49	47,2	48,24	52,45	47,47
305_B	Woningen oostgevel	123,4	46,63	44,29	-	38,06	38,06	35,05	15,96	16,16	12,76	40,46	51,37	47,08	48,03	52,31	47,35
305_C	Woningen oostgevel	126,5	46,41	44,06	-	37,84	37,84	34,83	15,8	16	12,64	40,26	51,29	47	47,82	52,21	47,26
305_D	Woningen oostgevel	129,6	46,21	43,86	-	37,62	37,62	34,61	15,64	15,84	12,51	40,06	51,19	46,91	47,61	52,09	47,16
305_E	Woningen oostgevel	132,7	45,99	43,61	-	37,41	37,41	34,4	15,47	15,67	12,39	39,87	51,08	46,79	47,40	51,95	47,04
305_F	Woningen oostgevel	135,8	45,80	43,42	-	37,2	37,2	34,19	15,32	15,52	12,26	39,67	50,9	46,62	47,21	51,77	46,86
306_A	Woningen oostgevel	120,3	45,78	43,81	-	38,15	38,15	35,14	15,83	16,03	12,66	40,48	50,89	46,59	47,45	51,86	46,89
306_B	Woningen oostgevel	123,4	45,59	43,61	-	37,93	37,93	34,92	15,68	15,88	12,54	40,29	50,76	46,46	47,25	51,71	46,76
306_C	Woningen oostgevel	126,5	45,40	43,42	-	37,72	37,72	34,71	15,54	15,74	12,42	40,09	50,68	46,4	47,06	51,61	46,69
306_D	Woningen oostgevel	129,6	45,21	43,22	-	37,51	37,51	34,5	15,39	15,59	12,3	39,9	50,59	46,31	46,87	51,50	46,59
306_E	Woningen oostgevel	132,7	45,01	42,99	-	37,3	37,3	34,29	15,25	15,44	12,18	39,71	50,37	46,08	46,67	51,28	46,36
306_F	Woningen oostgevel	135,8	44,81	42,76	-	37,1	37,1	34,09	15,08	15,28	12,06	39,53	50,27	45,99	46,47	51,16	46,26
307_A	Woningen noordgevel	120,3	29,75	29,41	-	28,6	28,6	25,59	15,89	16,09	12,73	29,81	40,33	36,26	34,26	40,94	36,63
307_B	Woningen noordgevel	123,4	29,52	29,18	-	28,37	28,37	25,36	15,74	15,94	12,61	29,62	40,14	36,06	34,04	40,75	36,43
307_C	Woningen noordgevel	126,5	29,30	28,96	-	28,15	28,15	25,14	15,59	15,79	12,49	29,43	39,87	35,8	33,83	40,49	36,18
307_D	Woningen noordgevel	129,6	29,08	28,74	-	27,93	27,93	24,92	15,45	15,64	12,37	29,25	39,67	35,6	33,63	40,28	35,98
307_E	Woningen noordgevel	132,7	28,76	28,41	-	27,72	27,72	24,71	15,28	15,48	12,25	29,08	39,47	35,41	33,40	40,07	35,78
307_F	Woningen noordgevel	135,8	28,46	28,09	-	27,51	27,51	24,5	15,14	15,33	12,12	28,91	39,37	35,3	33,17	39,95	35,67
308_A	Woningen noordgevel	120,3	29,25	28,69	-	24,34	24,34	21,33	19,47	19,57	18,17	21,77	36,15	31,96	31,31	37,18	32,48
308_B	Woningen noordgevel	123,4	29,03	28,47	-	24,22	24,22	21,21	19,33	19,43	18,05	21,62	35,96	31,77	31,12	36,99	32,30
308_C	Woningen noordgevel	126,5	28,80	28,24	-	24,1	24,1	21,09	19,18	19,28	17,93	21,49	35,8	31,61	30,93	36,82	32,15
308_D	Woningen noordgevel	129,6	28,59	28,03	-	23,98	23,98	20,97	19,04	19,14	17,81	21,38	35,63	31,45	30,76	36,65	31,99
308_E	Woningen noordgevel	132,7	28,28	27,70	-	23,88	23,88	20,87	18,91	19,01	17,7	21,29	35,51	31,35	30,53	36,50	31,89
308_F	Woningen noordgevel	135,8	27,97	27,39	-	23,83	23,83	20,82	18,79	18,88	17,59	21,22	35,36	31,19	30,32	36,34	31,74
309_A	Woningen noordgevel	120,3	30,86	28,60	-	22,38	22,38	19,37	26,64	26,72	25,64	19,86	35,15	30,96	32,90	36,67	32,31
309_B	Woningen noordgevel	123,4	30,64	28,38	-	22,26	22,26	19,25	26,48	26,55	25,49	19,72	34,98	30,79	32,71	36,49	32,14
309_C	Woningen noordgevel	126,5	30,43	28,17	-	22,14	22,14	19,13	26,31	26,39	25,34	19,57	34,78	30,59	32,52	36,30	31,96
309_D	Woningen noordgevel	129,6	30,21	27,96	-	22,03	22,03	19,02	26,14	26,22	25,19	19,43	34,57	30,39	32,32	36,09	31,77
309_E	Woningen noordgevel	132,7	30,00	27,76	-	21,92	21,92	18,91	25,98	26,06	25,04	19,32	34,39	30,22	32,14	35,92	31,61
309_F	Woningen noordgevel	135,8	29,65	27,31	-	21,81	21,81	18,8	25,83	25,9	24,89	19,2	34,24	30,07	31,87	35,72	31,46
310_A	Woningen westgevel	120,3	38,04	27,93	-	17,79	17,79	14,78	37,21	37,4	34,21	19,68	31,54	27,37	40,71	38,81	35,07
310_B	Woningen westgevel	123,4	37,82	27,74	-	17,59	17,59	14,58	37,02	37,21	34,05	19,51	31,4	27,24	40,51	38,63	34,91
310_C	Woningen westgevel	126,5	37,56	27,52	-	17,38	17,38	14,37	36,82	37,01	33,89	19,35	31,21	27,06	40,27	38,43	34,75
310_D	Woningen westgevel	129,6	37,29	27,32	-	17,18	17,18	14,17	36,61	36,8	33,72	19,19	30,97	26,82	40,03	38,21	34,57
310_E	Woningen westgevel	132,7	37,10	27,12	-	16,99	16,99	13,98	36,42	36,61	33,56	19,04	30,78	26,65	39,84	38,02	34,40
310_F	Woningen westgevel	135,8	36,85	26,94	-	16,8	16,8	13,79	36,23	36,42	33,39	18,88	30,65	26,53	39,62	37,85	34,24
311_A	Woningen westgevel	120,3	37,72	27,63	-	17,81	17,81	14,8	37,64	37,83	34,56	19,85	31,51	27,35	40,75	39,10	35,35
311_B	Woningen westgevel	123,4	37,49	27,33	-	17,69	17,69	14,68	37,42	37,62	34,38	19,69	31,3	27,15	40,52	38,88	35,17
311_C	Woningen westgevel	126,5	37,22	27,04	-	17,49	17,49	14,48	37,21	37,4	34,2	19,53	31,08	26,95	40,28	38,66	34,99
311_D	Woningen westgevel	129,6	37,01	26,82	-	17,29	17,29	14,28	37	37,19	34,03	19,35	30,89	26,76	40,07	38,45	34,81
311_E	Woningen westgevel	132,7	36,78	26,45	-	17,1	17,1	14,09	36,78	36,97	33,85	19,19	30,67	26,56	39,85	38,22	34,63
311_F	Woningen westgevel	135,8	36,53	26,24	-	17	17	13,99	36,58	36,76	33,68	19,04	30,56	26,47	39,63	38,03	34,47
312_A	Woningen westgevel	120,3	37,57	26,79	-	17,72	17,72	14,71	37,9	38,1	34,78	20,7	33,95	30,07	40,81	39,77	36,08
312_B	Woningen westgevel	123,4	37,32	26,46	-	17,52	17,52	14,51	37,67	37,87	34,6	20,54	33,75	29,9	40,57	39,54	35,90
312_C	Woningen westgevel	126,5	37,10	26,23	-	17,41	17,41	14,4	37,44	37,64	34,41	20,39	33,55	29,73	40,35	39,32	35,71
312_D	Woningen westgevel	129,6	36,89	26,01	-	17,22	17,22	14,21	37,22	37,42	34,23	20,24	33,32	29,54	40,13	39,10	35,53
312_E	Woningen westgevel	132,7	36,66	25,68	-	17,03	17,03	14,02	36,99	37,18	34,04	20,09	33,15	29,41	39,91	38,87	35,36
312_F	Woningen westgevel	135,8	36,46	25,47	-	16,94	16,94	13,93	36,77	36,96	33,86	19,95	32,95	29,24	39,70	38,66	35,18
401_A	Woningen zuidgevel	138,9	34,07	30,19	-	16,77	16,77	13,76	36,52	36,71	33,62	37,83	49,21	44,84	41,19	49,50	45,16
401_B	Woningen zuidgevel	142	33,87	29,99	-	16,58	16,58	13,57	36,31	36,5	33,45	37,67	49,15	44,79	41,01	49,43	45,10
401_C	Woningen zuidgevel	145,6	33,64	29,77	-	16,38	16,38	13,37	36,08	36,27	33,24	37,47	49,06	44,71	40,79	49,33	45,01
401_D	Woningen zuidgevel	149,2	33,42	29,55	-	16,17	16,17	13,16	35,85	36,03	33,04	37,29	48,9	44,53	40,59	49,17	44,83
402_A	Woningen zuidgevel	138,9	33,26	30,65	-	16,96	16,96	13,95	35,99	36,19	32,99	38,24	49,68	45,32	41,08	49,92	45,57
402_B	Woningen zuidgevel	142	33,06	30,44	-	16,77	16,77	13,76	35,81	36	32,84	38,06	49,57	45,22	40,89	49,81	45,47
402_C	Woningen zuidgevel	145,6	32,82	30,22	-	16,55	16,55	13,54	35,58	35,77	32,66	37,85	49,38	45,02	40,67	49,62	45,27
402_D	Woningen zuidgevel	149,2	32,60	30,00	-	16,34	16,34	13,33	35,38	35,57	32,48	37,65	49,25	44,89	40,47	49,48	45,14
403_A	Woningen zuidgevel	138,9	33,25	30,79	-	19,43	19,43	16,42	35,43	35,63	32,38	38,78	50,06	45,72	41,22	50,27	45,92
403_B	Woningen zuidgevel	142	33,03	30,58	-	19,26	19,26	16,25	35,27	35,46	32,24	38,55	49,91	45,58	41,01	50,12	45,78
403_C	Woningen zuidgevel	145,6	32,80	30,34	-	19,09	19,09	16,08	35,08	35,27	32,08	38,32	49,77	45,44	40,79	49,97	45,64
403_D	Woningen zuidgevel	149,2	32,58	30,13	-	18,98	18,98	15,97	34,89	35,09	31,93	38,11	49,65	45,31	40,59	49,85	45,51
404_A	Woningen oostgevel	138,9	45,32	43,11	-	36,85	36,85	33,84	18,91	19,04	17,26	39,57	50,99	46,72	46,81	51,79	46,94
404_B	Woningen oostgevel	142	45,14	42,93	-	36,66	36,66	33,65	18,82	18,94	17,2	39,32	50,88	46,61	46,62	51,67	46,83
404_C	Woningen oostgevel	145,6	44,94	42,71	-	36,36	36,36	33,35	18,76	18,88	17,17	39,09	50,72	46,46	46,40	51,50	46,67
404_D	Woningen oostgevel	149,2	44,74	42,51	-	36,16	36,16	33,15	18,82	18,93	17,27	38,87	50,6	46,34	46,20	51,36	46,55

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
405_A	Woningen oostgevel	138,9	45,60	43,20	-	37	37	33,99	15,17	15,36	12,13	39,48	50,75	46,48	47,01	51,61	46,72
405_B	Woningen oostgevel	142	45,37	42,95	-	36,8	36,8	33,79	15	15,19	12	39,29	50,58	46,31	46,79	51,42	46,55
405_C	Woningen oostgevel	145,6	45,17	42,74	-	36,58	36,58	33,57	14,82	15,01	11,85	39,09	50,41	46,14	46,59	51,25	46,38
405_D	Woningen oostgevel	149,2	44,95	42,51	-	36,36	36,36	33,35	14,64	14,84	11,7	38,81	50,29	46,03	46,35	51,11	46,26
406_A	Woningen oostgevel	138,9	44,64	42,59	-	36,9	36,9	33,89	14,94	15,13	11,94	39,35	50,2	45,93	46,30	51,06	46,19
406_B	Woningen oostgevel	142	44,48	42,41	-	36,7	36,7	33,69	14,78	14,97	11,82	39,17	50,14	45,87	46,13	50,98	46,13
406_C	Woningen oostgevel	145,6	44,29	42,22	-	36,48	36,48	33,47	14,61	14,8	11,67	38,97	50,02	45,75	45,94	50,85	46,00
406_D	Woningen oostgevel	149,2	44,11	42,02	-	36,26	36,26	33,25	14,44	14,63	11,53	38,77	49,89	45,63	45,74	50,71	45,88
407_A	Woningen noordgevel	138,9	28,25	27,88	-	27,35	27,35	24,34	14,98	15,17	12	28,75	39,2	35,14	33,00	39,78	35,51
407_B	Woningen noordgevel	142	28,06	27,68	-	27,15	27,15	24,14	14,83	15,02	11,88	28,59	39,02	34,96	32,81	39,60	35,33
407_C	Woningen noordgevel	145,6	27,84	27,45	-	26,95	26,95	23,94	14,66	14,85	11,73	28,43	38,86	34,8	32,62	39,43	35,16
407_D	Woningen noordgevel	149,2	27,64	27,24	-	26,74	26,74	23,73	14,49	14,68	11,59	28,31	38,72	34,67	32,45	39,28	35,03
408_A	Woningen noordgevel	138,9	27,77	27,18	-	23,74	23,74	20,73	18,67	18,76	17,5	21,21	35,18	31,03	30,17	36,16	31,59
408_B	Woningen noordgevel	142	27,59	26,98	-	23,65	23,65	20,64	18,57	18,66	17,43	20,95	35,03	30,87	30,01	36,01	31,44
408_C	Woningen noordgevel	145,6	27,38	26,76	-	23,54	23,54	20,53	18,49	18,58	17,39	20,93	34,88	30,74	29,85	35,85	31,31
408_D	Woningen noordgevel	149,2	27,18	26,55	-	23,45	23,45	20,44	18,46	18,54	17,41	21,01	34,79	30,67	29,73	35,75	31,25
409_A	Woningen noordgevel	138,9	29,45	27,11	-	21,73	21,73	18,72	25,64	25,72	24,72	19,13	34,09	29,93	31,70	35,56	31,32
409_B	Woningen noordgevel	142	29,27	26,92	-	21,62	21,62	18,61	25,5	25,57	24,58	19,04	33,94	29,78	31,54	35,41	31,17
409_C	Woningen noordgevel	145,6	29,06	26,70	-	21,48	21,48	18,47	25,34	25,41	24,42	18,91	33,77	29,63	31,36	35,23	31,02
409_D	Woningen noordgevel	149,2	28,86	26,48	-	21,33	21,33	18,32	25,21	25,29	24,31	18,87	33,66	29,54	31,19	35,11	30,92
410_A	Woningen westgevel	138,9	36,62	26,76	-	16,71	16,71	13,7	36,05	36,23	33,23	18,73	30,49	26,38	39,42	37,66	34,09
410_B	Woningen westgevel	142	36,41	26,57	-	16,52	16,52	13,51	35,86	36,05	33,07	18,54	30,33	26,23	39,21	37,49	33,93
410_C	Woningen westgevel	145,6	36,15	26,36	-	16,31	16,31	13,3	35,65	35,83	32,88	18,29	30,18	26,1	38,98	37,28	33,75
410_D	Woningen westgevel	149,2	35,92	26,01	-	16,11	16,11	13,1	35,44	35,62	32,69	18,12	30,12	26,07	38,76	37,09	33,58
411_A	Woningen westgevel	138,9	36,34	26,05	-	16,82	16,82	13,81	36,37	36,56	33,5	18,82	30,4	26,33	39,43	37,84	34,30
411_B	Woningen westgevel	142	36,14	25,77	-	16,63	16,63	13,62	36,18	36,36	33,33	18,58	30,27	26,2	39,23	37,64	34,14
411_C	Woningen westgevel	145,6	35,91	25,55	-	16,42	16,42	13,41	35,95	36,13	33,13	18,4	30,12	26,08	39,00	37,43	33,95
411_D	Woningen westgevel	149,2	35,70	25,33	-	16,21	16,21	13,2	35,73	35,91	32,93	18,22	30,07	26,06	38,79	37,24	33,78
412_A	Woningen westgevel	138,9	36,25	25,27	-	16,75	16,75	13,74	36,56	36,75	33,68	19,27	32,86	29,14	39,48	38,48	35,02
412_B	Woningen westgevel	142	36,05	25,06	-	16,57	16,57	13,56	36,36	36,54	33,5	19,12	32,85	29,14	39,29	38,33	34,89
412_C	Woningen westgevel	145,6	35,83	24,84	-	16,36	16,36	13,35	36,12	36,31	33,29	18,95	32,78	29,08	39,06	38,14	34,72
412_D	Woningen westgevel	149,2	35,61	24,61	-	16,16	16,16	13,15	35,89	36,07	33,09	18,79	32,71	28,9	38,83	37,95	34,52
501_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	48,63	39,38	-	27,31	27,31	24,3	27,71	27,89	25,01	36,42	47,92	43,79	48,95	48,56	43,90
501_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	48,17	39,54	-	27,05	27,05	24,04	29,43	29,62	26,57	37,26	48,99	44,8	48,60	49,53	44,90
501_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	47,70	39,95	-	26,81	26,81	23,8	33,14	33,33	30,16	41,76	50,28	45,87	48,83	50,76	46,01
501_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	47,14	39,92	-	26,51	26,51	23,5	36,42	36,71	30,75	43,2	50,99	46,5	48,89	51,48	46,64
502_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	53,43	35,50	-	28,78	28,78	25,77	27,42	27,68	22,71	39,76	49,72	45,48	53,64	49,94	45,55
502_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	50,54	38,57	-	28,44	28,44	25,43	26,18	26,44	21,88	44,71	51,55	46,94	51,58	51,80	46,98
502_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	48,73	40,40	-	28,1	28,1	25,09	29,05	29,32	24,32	45,56	52,61	48	50,49	52,90	48,04
502_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	47,36	40,98	-	27,75	27,75	24,74	34,83	35,09	29,89	45,7	53,73	49,21	49,79	54,02	49,28
503_A	Hotel/woningen zuidgevel	28,9	53,37	46,62	-	31,66	31,66	28,65	27,04	27,28	22,68	48,58	55,88	51,28	54,65	56,39	51,31
503_B	Hotel/woningen zuidgevel	32,1	50,77	39,77	-	31,3	31,3	28,29	26,15	26,38	22,15	48,48	56,34	51,79	52,83	56,45	51,81
503_C	Hotel/woningen zuidgevel	35,3	49,05	41,38	-	30,76	30,76	27,75	29,32	29,56	24,95	48,18	56,21	51,69	51,71	56,37	51,72
503_D	Hotel/woningen zuidgevel	38,6	47,72	41,78	-	30,24	30,24	27,23	34,94	35,22	29,09	47,86	56,05	51,55	50,95	56,25	51,59
504_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	50,87	46,26	-	41,24	41,24	38,23	21,65	21,95	14,96	49,55	58,37	53,98	53,54	58,71	54,09
504_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	48,46	49,33	-	47,06	47,06	44,05	20,48	20,75	15,03	49,27	58,31	53,93	53,13	59,11	54,36
504_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	57,13	50,83	-	47,19	47,19	44,18	22,42	22,6	19,65	48,96	57,98	53,61	58,12	59,04	54,08
504_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	56,27	51,57	-	46,9	46,9	43,89	22,45	22,63	19,67	48,64	57,61	53,25	57,37	58,86	53,73
505_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	51,27	46,03	-	42,98	42,98	39,97	19,26	19,51	14,67	49,37	57,87	53,45	53,81	58,28	53,64
505_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	58,56	48,46	-	48,43	48,43	45,42	19,05	19,3	14,7	48,57	57,9	53,55	59,34	58,79	54,17
505_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	56,97	49,32	-	48,74	48,74	45,73	19,07	19,32	14,72	48,29	57,55	53,2	58,06	58,63	53,92
505_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	55,96	50,07	-	48,24	48,24	45,23	19,08	19,33	14,73	48,01	57,19	52,85	57,20	58,40	53,54
506_A	Hotel/woningen oostgevel	28,9	49,49	52,02	-	47,28	47,28	44,27	18,67	18,92	14,33	49,41	58,08	53,67	53,61	59,32	54,14
506_B	Hotel/woningen oostgevel	32,1	47,66	42,44	-	49,52	49,52	46,51	20	20,29	14,36	49,16	58,21	53,8	53,62	58,86	54,54
506_C	Hotel/woningen oostgevel	35,3	56,63	42,44	-	49,55	49,55	46,54	20	20,29	14,38	48,58	57,79	53,41	57,94	58,51	54,22
506_D	Hotel/woningen oostgevel	38,6	55,67	42,25	-	49,14	49,14	46,13	18,48	18,72	14,4	48,37	57,46	53,08	57,16	58,17	53,88
507_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	54,75	43,59	-	46,41	46,41	43,4	26,41	26,48	25,55	44,14	54,21	49,82	55,66	55,19	50,73
507_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	54,05	42,80	-	46,25	46,25	43,24	26,6	26,67	25,76	44,01	53,75	49,35	55,08	54,75	50,32
507_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	53,43	42,13	-	45,98	45,98	42,97	22,65	22,99	14,48	43,88	53,39	48,97	54,54	54,38	49,94
507_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	52,46	41,31	-	45,63	45,63	42,62	18,59	18,83	14,5	43,77	52,97	48,55	53,74	53,95	49,54
508_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	42,40	41,24	-	40,65	40,65	37,64	29,52	29,7	26,59	40,18	50,65	46,37	46,05	51,52	46,96
508_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	41,88	40,61	-	40,69	40,69	37,68	30,2	30,39	27,08	42,15	50,79	46,38	46,49	51,59	46,97
508_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	41,36	40,00	-	40,73	40,73	37,72	25,67	25,73	24,92	42,35	50,47	46,02	46,34	51,26	46,65
508_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	40,83	39,40	-	40,65	40,65	37,64	22,08	22,23	20,17	42,81	50,26	45,75	46,33	51,03	46,38
509_A	Hotel/woningen noordgevel	28,9	43,45	39,18	-	32,45	32,45	29,44	30,44	30,6	28,01	35,48	46,17	42,22	44,55	47,21	42,60
509_B	Hotel/woningen noordgevel	32,1	43,13	38,73	-	32,91	32,91	29,9	32,42	32,66	28,06	35,53	46,18	42,22	44,45	47,22	42,62
509_C	Hotel/woningen noordgevel	35,3	42,86	38,34	-	33,55	33,55	30,54	31,62	31,77	29,38	35,54	46,01	42,06	44,25	47,03	42,57
509_D	Hotel/woningen noordgevel	38,6	42,14	37,89	-	34,15	34,15	31,14	29,98	30,09	28,62	36,76	46,2	42,2	43,93	47,11	42,70
510_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	48,60	31,41	-	28,81	28,81	25,8	33,46	33,67	30,11	26,89	38,27	34,1	48,80	40,49	35,99
510_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	48,09	32,82	-	28,09	28,09	25,08	34,76	34,99	30,85	25,88	37,99	33,86	48,35	40,79	35,99
510_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	47,60	33,25	-	27,44	27,44	24,43	35,44	35,7	30,36	25,52	37,75	33,6	47,92	40,91	35,63
510_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	47,12	33,53	-	26,64	26,64	23,63	36,9	37,2	30,63	28,51	37,84	33,67	47,60	41,47	35,70
511_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	50,85	39,04	-	27,57	27,57	24,56	33,97	34,21	29,83	25,76	38,08	33,91	50,97	42,47	35,69
511_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	49,94	38,56	-	27,28	27,28	24,27	33,72	33,99	28,57	26,17	37,98	33,79	50,08	42,18	35,29
511_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	49,18	37,93	-	26,94	26,94	23,93	35,31	35,59	29,96	26,05	37,72	33,54	49,40	42,11	35,44
511_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	48,54	37,33	-	26,56	26,56	23,55	37,49	37,79	31,12	25,92	37,53	33,35	48,92	42,44	35,66

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
512_A	Hotel/woningen westgevel	28,9	51,50	42,08	-	27,22	27,22	24,21	29,34	29,54	26,17	28,94	40,31	36,28	51,56	44,52	36,92
512_B	Hotel/woningen westgevel	32,1	50,78	41,04	-	26,97	26,97	23,96	31,82	32,05	27,9	28,45	40,28	36,27	50,87	44,06	37,08
512_C	Hotel/woningen westgevel	35,3	50,09	40,00	-	26,72	26,72	23,71	33,59	33,82	29,44	28,36	40,22	36,2	50,24	43,69	37,23
512_D	Hotel/woningen westgevel	38,6	49,47	39,17	-	26,38	26,38	23,37	37,03	37,32	30,88	28,1	40,11	36,12	49,77	43,86	37,43
601_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	46,59	39,65	-	26,2	26,2	23,19	41,61	41,96	32,82	43,55	51,58	47,08	49,20	52,28	47,26
601_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	45,52	39,40	-	25,85	25,85	22,84	43,43	43,78	34,95	43,66	52,09	47,61	49,10	52,90	47,85
601_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	44,47	39,09	-	25,55	25,55	22,54	43,47	43,81	35,75	43,35	52,26	47,82	48,59	53,03	48,09
601_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	43,90	38,78	-	25,18	25,18	22,17	43,62	43,92	37,47	43,19	52,4	47,97	48,37	53,15	48,35
601_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	43,01	38,11	-	24,78	24,78	21,77	43,44	43,74	37,74	43	52,5	48,07	47,95	53,19	48,46
601_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	42,30	37,65	-	24,32	24,32	21,31	43,15	43,44	37,71	42,82	52,29	47,86	47,56	52,96	48,27
602_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	46,27	40,93	-	27,41	27,41	24,4	39,59	39,92	31,73	45,61	54,21	49,72	49,46	54,57	49,80
602_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	45,33	40,73	-	27,04	27,04	24,03	40,98	41,31	33,47	45,45	54,32	49,87	49,15	54,72	49,98
602_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	44,54	40,44	-	26,65	26,65	23,64	41,05	41,37	33,93	45,05	54,2	49,76	48,67	54,60	49,88
602_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	43,77	39,94	-	26,17	26,17	23,16	41,39	41,68	35,82	44,77	53,72	49,26	48,33	54,16	49,46
602_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	42,88	39,04	-	25,73	25,73	22,72	41,39	41,66	36,26	44,48	53,42	48,97	47,90	53,85	49,21
602_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	42,05	38,29	-	25,23	25,23	22,22	41,24	41,51	36,28	44,09	53,12	48,65	47,43	53,55	48,90
603_A	Hotel/woningen zuidgevel	41,8	46,58	41,55	-	29,76	29,76	26,75	38,14	38,45	31,08	47,53	55,89	51,41	50,40	56,13	51,46
603_B	Hotel/woningen zuidgevel	45,1	45,59	41,18	-	29,27	29,27	26,26	39,13	39,44	32,21	47,04	55,63	51,17	49,81	55,89	51,24
603_C	Hotel/woningen zuidgevel	48,3	44,78	40,83	-	28,81	28,81	25,8	39,19	39,5	32,51	46,69	55,24	50,77	49,33	55,51	50,85
603_D	Hotel/woningen zuidgevel	51,5	44,03	40,39	-	28,38	28,38	25,37	39,44	39,72	33,72	46,31	54,87	50,4	48,90	55,16	50,51
603_E	Hotel/woningen zuidgevel	54,8	43,35	39,96	-	27,95	27,95	24,94	39,61	39,88	34,75	45,93	54,25	49,77	48,49	54,57	49,92
603_F	Hotel/woningen zuidgevel	58,4	42,65	39,47	-	27,51	27,51	24,5	39,61	39,87	35,02	45,47	53,93	49,45	48,02	54,25	49,62
604_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	55,48	51,60	-	46,48	46,48	43,47	22,47	22,65	19,69	48,31	57,33	52,98	56,68	58,63	53,44
604_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	54,80	51,43	-	46,09	46,09	43,08	22,44	22,62	19,69	47,83	57,02	52,69	56,06	58,35	53,14

	LArLT		Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
604_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	54,18	51,07	-	45,83	45,83	42,82	22,41	22,59	19,68	47,48	56,78	52,45	55,52	58,08	52,90
604_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	53,57	50,62	-	45,61	45,61	42,6	22,36	22,55	19,66	47,11	56,33	51,99	54,99	57,65	52,47
604_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	53,05	50,32	-	45,24	45,24	42,23	22,31	22,49	19,64	46,74	55,94	51,62	54,51	57,28	52,10
604_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	52,59	50,00	-	44,84	44,84	41,83	22,22	22,4	19,6	46,27	55,52	51,19	54,06	56,88	51,67
605_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	55,24	50,56	-	47,85	47,85	44,84	19,08	19,33	14,74	47,72	56,9	52,57	56,58	58,22	53,25
605_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	54,60	50,59	-	47,44	47,44	44,43	19,06	19,31	14,74	47,28	56,62	52,29	56,00	57,99	52,95
605_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	54,08	50,59	-	47,17	47,17	44,16	19,02	19,26	14,73	46,97	56,31	51,99	55,53	57,74	52,65
605_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	53,58	50,41	-	46,79	46,79	43,78	18,97	19,21	14,71	46,66	56,05	51,74	55,08	57,48	52,39
605_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	53,14	50,24	-	46,44	46,44	43,43	18,9	19,15	14,69	46,35	55,67	51,36	54,68	57,15	52,01
605_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	52,69	49,91	-	46,02	46,02	43,01	18,82	19,06	14,65	45,96	55,04	50,73	54,24	56,60	51,41
606_A	Hotel/woningen oostgevel	41,8	54,80	41,93	-	48,71	48,71	45,7	18,49	18,73	14,4	46,83	56,93	52,64	56,28	57,66	53,44
606_B	Hotel/woningen oostgevel	45,1	54,11	41,57	-	48,45	48,45	45,44	18,49	18,73	14,4	46,47	56,51	52,22	55,70	57,26	53,05
606_C	Hotel/woningen oostgevel	48,3	53,29	40,95	-	47,71	47,71	44,7	18,46	18,7	14,39	46,22	56,12	51,84	54,98	56,82	52,61
606_D	Hotel/woningen oostgevel	51,5	52,72	40,49	-	46,96	46,96	43,95	18,42	18,65	14,38	45,95	55,73	51,46	54,41	56,39	52,17
606_E	Hotel/woningen oostgevel	54,8	52,17	40,02	-	46,12	46,12	43,11	18,35	18,59	14,35	45,67	55,36	51,08	53,85	55,96	51,72
606_F	Hotel/woningen oostgevel	58,4	51,62	39,56	-	45,36	45,36	42,35	18,29	18,53	14,32	45,38	54,93	50,65	53,30	55,50	51,25
607_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	51,03	40,63	-	45,35	45,35	42,34	18,6	18,84	14,51	36,46	51,55	47,36	52,19	52,76	48,55
607_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	40,03	39,78	-	44,93	44,93	41,92	18,6	18,84	14,5	35,88	50,61	46,43	46,55	51,92	47,75
607_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	39,28	39,03	-	43,59	43,59	40,58	18,57	18,8	14,5	35,66	49,6	45,44	45,45	50,87	46,67
607_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	38,71	38,45	-	42,37	42,37	39,36	18,52	18,76	14,48	35,4	48,79	44,64	44,51	50,00	45,77
607_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	38,08	37,82	-	40,99	40,99	37,98	18,45	18,69	14,45	35,16	48,01	43,87	43,49	49,13	44,87
607_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	37,50	37,25	-	39,65	39,65	36,64	18,39	18,63	14,42	34,9	47,3	43,17	42,55	48,34	44,05
608_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	39,06	38,74	-	40,62	40,62	37,61	22,09	22,24	20,17	36,94	49,14	44,91	43,92	50,05	45,66
608_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	38,51	38,19	-	40,45	40,45	37,44	22,09	22,23	20,17	37,03	48,88	44,63	43,69	49,78	45,40
608_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	38,00	37,69	-	40,04	40,04	37,03	22,07	22,22	20,16	35,76	47,82	43,45	43,08	48,85	44,36
608_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	37,52	37,19	-	38,79	38,79	35,78	22,04	22,18	20,15	35,7	46,91	42,52	42,33	47,93	43,38
608_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	37,01	36,68	-	37,4	37,4	34,39	21,98	22,12	20,12	35,64	46,12	41,69	41,57	47,10	42,46
608_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	36,47	36,15	-	35,15	35,15	32,14	21,91	22,05	20,08	35,57	45,45	40,99	40,59	46,30	41,55
609_A	Hotel/woningen noordgevel	41,8	39,17	37,47	-	34,44	34,44	31,43	29,64	29,75	28,11	36,31	45,96	41,83	42,11	46,88	42,37
609_B	Hotel/woningen noordgevel	45,1	38,53	37,04	-	34,76	34,76	31,75	27,69	27,87	24,99	36,55	45,6	41,46	41,83	46,53	41,99
609_C	Hotel/woningen noordgevel	48,3	38,17	36,63	-	34,71	34,71	31,7	29,63	29,75	28,13	35,61	45,04	40,77	41,48	46,07	41,48
609_D	Hotel/woningen noordgevel	51,5	37,80	36,24	-	34,31	34,31	31,3	29,6	29,71	28,1	35,55	44,26	39,98	41,22	45,38	40,77
609_E	Hotel/woningen noordgevel	54,8	37,42	35,83	-	32,01	32,01	29	29,55	29,66	28,06	35,51	43,23	38,95	40,63	44,37	39,68
609_F	Hotel/woningen noordgevel	58,4	36,97	35,36	-	28,71	28,71	25,7	29,46	29,57	28,01	35,29	42,94	38,67	39,99	43,94	39,23
610_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	46,08	33,74	-	26,01	26,01	23	37,97	38,28	31,25	28,31	37,63	33,45	46,80	41,84	35,74
610_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	45,42	33,90	-	25,46	25,46	22,45	39,47	39,79	32,26	28,23	37,39	33,21	46,51	42,51	35,97
610_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	45,04	33,66	-	24,92	24,92	21,91	40,06	40,36	33,39	28,1	37,1	32,92	46,33	42,70	36,33
610_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	44,69	33,56	-	24,43	24,43	21,42	40,07	40,38	33,49	27,99	36,78	32,61	46,08	42,61	36,23
610_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	44,33	33,31	-	23,65	23,65	20,64	40,12	40,41	33,94	27,89	36,58	32,4	45,83	42,53	36,37
610_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	43,94	32,93	-	23,28	23,28	20,27	40,35	40,63	35,18	24,84	35,8	31,81	45,58	42,44	36,92
611_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	47,98	36,80	-	26,15	26,15	23,14	39,68	40	32,11	25,78	37,34	33,16	48,63	43,14	35,91
611_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	47,45	36,22	-	25,78	25,78	22,77	41,54	41,86	33,98	25,64	37,04	32,86	48,49	43,97	36,65
611_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	46,78	35,76	-	25,41	25,41	22,4	41,71	42,03	34,31	25,44	36,76	32,58	48,00	43,95	36,71
611_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	46,11	35,21	-	24,97	24,97	21,96	41,74	42,06	34,82	25,3	36,51	32,33	47,51	43,83	36,90
611_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	45,54	34,75	-	24,5	24,5	21,49	42,05	42,33	36,57	24,03	36,11	31,98	47,19	43,88	37,96
611_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	44,97	34,27	-	23,96	23,96	20,95	42,09	42,35	37,2	23,69	35,88	31,73	46,82	43,80	38,36
612_A	Hotel/woningen westgevel	41,8	48,86	38,45	-	26,08	26,08	23,07	41,56	41,91	32,92	27,98	40,03	36,04	49,65	45,18	37,91
612_B	Hotel/woningen westgevel	45,1	48,25	37,75	-	25,76	25,76	22,75	43,46	43,8	35,07	27,84	39,8	35,81	49,54	46,01	38,58
612_C	Hotel/woningen westgevel	48,3	47,20	37,11	-	25,47	25,47	22,46	43,5	43,83	35,81	27,72	39,59	35,59	48,80	45,88	38,81
612_D	Hotel/woningen westgevel	51,5	46,40	36,50	-	25,08	25,08	22,07	43,67	43,97	37,59	26,09	39,19	35,25	48,30	45,80	39,66
612_E	Hotel/woningen westgevel	54,8	45,79	35,97	-	24,63	24,63	21,62	43,53	43,82	37,88	24,91	38,85	34,95	47,86	45,56	39,74
612_F	Hotel/woningen westgevel	58,4	44,94	35,35	-	24,12	24,12	21,11	43,26	43,54	37,85	24,41	38,54	34,65	47,24	45,24	39,61

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M001_A	Manhaveflat	7,5	32,72	15,07	-	14,74	14,74	11,73	25,46	25,54	24,57	18,76	27,81	23,64	33,67	30,10	27,26
M001_B	Manhaveflat	10,5	32,79	15,45	-	15,37	15,37	12,36	28,06	28,1	27,59	19,56	28,53	24,35	34,26	31,55	29,36
M001_C	Manhaveflat	23,5	32,20	15,09	-	12,45	12,45	9,44	29,8	29,82	29,54	20,85	29,75	25,66	34,40	32,91	31,06
M001_D	Manhaveflat	32,5	31,67	14,39	-	8,51	8,51	5,5	31,63	31,64	31,45	20,36	29,74	25,75	34,83	33,87	32,49
M001_E	Manhaveflat	35,5	31,53	14,28	-	7,44	7,44	4,43	32,3	32,32	32,16	20,57	29,88	25,95	35,10	34,33	33,10
M001_F	Manhaveflat	38,5	31,50	24,44	-	5,99	5,99	2,98	32,99	33,01	32,84	21,3	30,42	26,66	35,49	35,29	33,78
M002_A	Manhaveflat	7,5	29,02	23,85	-	16,54	16,54	13,53	28,55	28,65	27,19	30,3	42,92	38,7	34,20	43,14	39,01
M002_B	Manhaveflat	10,5	29,42	24,77	-	17,4	17,4	14,39	28,94	29,05	27,58	31,29	44,5	40,29	34,86	44,67	40,53
M002_C	Manhaveflat	23,5	29,31	24,73	-	16,25	16,25	13,24	31,16	31,25	30,13	32,49	46,57	42,42	35,99	46,73	42,67
M002_D	Manhaveflat	32,5	29,08	24,71	-	15,03	15,03	12,02	33,66	33,72	32,95	32,71	46,8	42,68	37,01	47,04	43,12
M002_E	Manhaveflat	35,5	28,96	24,62	-	14,47	14,47	11,46	33,95	33,96	33,75	32,42	46,84	42,72	37,03	47,09	43,24
M002_F	Manhaveflat	38,5	28,82	24,49	-	14,48	14,48	11,47	35,04	35,05	34,83	32,46	46,89	42,77	37,59	47,19	43,42
M003_A	Manhaveflat	7,5	29,58	22,75	-	18,03	18,03	15,02	28,5	28,64	26,7	27,59	44,16	39,99	33,53	44,32	40,20
M003_B	Manhaveflat	10,5	30,42	25,70	-	19,51	19,51	16,5	28,91	29,04	27,05	32,12	46,19	41,99	35,56	46,32	42,14
M003_C	Manhaveflat	23,5	30,32	25,70	-	17,48	17,48	14,47	30,95	31,08	29,17	33,07	47,57	43,47	36,44	47,70	43,63
M003_D	Manhaveflat	32,5	30,04	25,64	-	16,13	16,13	13,12	32,76	32,89	31,16	33,06	47,78	43,7	36,96	47,95	43,94
M003_E	Manhaveflat	35,5	29,89	25,49	-	16,02	16,02	13,01	32,52	32,6	31,53	33,12	47,79	43,7	36,86	47,95	43,96
M003_F	Manhaveflat	38,5	39,73	25,31	-	15,69	15,69	12,68	33,33	33,41	32,2	33,19	47,8	43,71	41,35	47,98	44,01
M004_A	Manhaveflat	7,5	29,68	22,43	-	19,24	19,24	16,23	28,01	28,2	25,06	26,78	44,92	40,75	33,27	45,05	40,88
M004_B	Manhaveflat	10,5	30,84	26,05	-	20,42	20,42	17,41	28,5	28,69	25,44	29,28	46,77	42,61	34,59	46,88	42,71
M004_C	Manhaveflat	23,5	30,72	26,08	-	18,39	18,39	15,38	30,25	30,44	27,27	30,16	47,49	43,47	35,24	47,61	43,58
M004_D	Manhaveflat	32,5	30,38	25,99	-	16,84	16,84	13,83	32,06	32,28	28,59	29,98	47,72	43,7	35,73	47,87	43,84
M004_E	Manhaveflat	35,5	30,22	25,85	-	16,73	16,73	13,72	31,74	31,96	28,37	30,09	47,71	43,69	35,58	47,85	43,82
M004_F	Manhaveflat	38,5	40,03	35,62	-	16,17	16,17	13,16	33,14	33,37	28,99	30,27	47,73	43,71	41,22	48,14	43,86
M005_A	Manhaveflat	7,5	30,03	22,63	-	20,59	20,59	17,58	27,61	27,83	24,06	26,02	45,75	41,58	33,22	45,85	41,67
M005_B	Manhaveflat	10,5	31,20	26,41	-	21,15	21,15	18,14	28,1	28,32	24,37	27,48	47,39	43,24	34,24	47,49	43,31
M005_C	Manhaveflat	23,5	31,06	26,43	-	19,27	19,27	16,26	30,42	30,67	25,78	28,96	47,88	43,87	35,12	48,00	43,94
M005_D	Manhaveflat	32,5	30,68	26,30	-	17,75	17,75	14,74	32,6	32,88	26,73	28,8	47,99	43,99	35,81	48,15	44,08
M005_E	Manhaveflat	35,5	40,51	26,14	-	17,45	17,45	14,44	32,77	33,07	26,05	28,89	47,98	43,98	41,45	48,15	44,05
M005_F	Manhaveflat	38,5	40,31	35,91	-	17,02	17,02	14,01	34,92	35,24	26,64	29,18	48,23	44,22	41,68	48,68	44,30
M006_A	Manhaveflat	7,5	30,46	23,73	-	23,41	23,41	20,4	27,09	27,33	22,95	27,47	46,14	41,95	33,80	46,24	42,03
M006_B	Manhaveflat	10,5	31,58	27,00	-	22,81	22,81	19,8	27,55	27,8	23,2	29,24	47,56	43,39	34,83	47,66	43,45
M006_C	Manhaveflat	23,5	31,42	26,96	-	21,52	21,52	18,51	29,65	29,92	24,22	29,47	48,36	44,34	35,23	48,46	44,39
M006_D	Manhaveflat	32,5	41,02	26,77	-	20,18	20,18	17,17	31,48	31,78	24,86	29,12	48,61	44,6	41,76	48,73	44,65
M006_E	Manhaveflat	35,5	40,83	26,58	-	19,95	19,95	16,94	31,08	31,38	23,51	29,2	48,65	44,63	41,56	48,76	44,67
M006_F	Manhaveflat	38,5	40,61	36,30	-	19,77	19,77	16,76	33,54	33,85	24,14	29,52	48,64	44,63	41,69	49,03	44,68
M007_A	Manhaveflat	7,5	30,79	25,60	-	25,59	25,59	22,58	26,31	26,56	21,76	28,35	43,57	39,53	34,27	43,79	39,69
M007_B	Manhaveflat	10,5	31,02	25,94	-	24,06	24,06	21,05	26,72	26,98	21,94	30,38	46	41,96	34,89	46,12	42,04
M007_C	Manhaveflat	23,5	40,89	35,73	-	22,56	22,56	19,55	28,45	28,74	22,67	30,79	48,65	44,62	41,57	48,92	44,66
M007_D	Manhaveflat	32,5	40,41	35,29	-	21,43	21,43	18,42	30,05	30,36	23,12	30,58	49,93	45,87	41,23	50,13	45,90
M007_E	Manhaveflat	35,5	40,16	34,93	-	21,14	21,14	18,13	28,99	29,33	20,77	30,7	49,99	45,94	40,96	50,16	45,96
M007_F	Manhaveflat	38,5	39,83	34,23	-	21,18	21,18	18,17	31,77	32,11	21,49	31,14	49,63	45,6	40,99	49,83	45,62
M008_A	Manhaveflat	7,5	30,77	26,40	-	26,7	26,7	23,69	25,87	26,12	21,24	31,16	44,84	40,86	35,26	45,02	40,99
M008_B	Manhaveflat	10,5	30,68	25,95	-	25,07	25,07	22,06	26,25	26,51	21,4	32,79	46,63	42,65	35,81	46,74	42,72
M008_C	Manhaveflat	23,5	40,70	35,80	-	22,9	22,9	19,89	27,75	28,04	22,05	34,34	48,66	44,6	41,83	48,93	44,64
M008_D	Manhaveflat	32,5	40,22	35,28	-	22,27	22,27	19,26	29,05	29,36	22,46	34,26	50,26	46,18	41,51	50,44	46,21
M008_E	Manhaveflat	35,5	39,97	34,89	-	21,84	21,84	18,83	27,12	27,45	19,58	34,37	50,33	46,25	41,25	50,48	46,27
M008_F	Manhaveflat	38,5	39,58	33,98	-	21,75	21,75	18,74	29,84	30,19	20,36	34,8	50,26	46,19	41,21	50,41	46,21
M009_A	Manhaveflat	7,5	50,42	35,01	-	24,69	24,69	21,68	26,77	26,99	23,36	24,36	33,96	29,87	50,46	38,10	31,25
M009_B	Manhaveflat	10,5	51,98	34,99	-	24,71	24,71	21,7	28,81	28,99	26,17	25,82	34,85	30,77	52,02	38,63	32,44
M009_C	Manhaveflat	23,5	51,54	36,87	-	24,32	24,32	21,31	32,44	32,67	28,3	28,33	36,07	31,94	51,62	40,42	33,76
M009_D	Manhaveflat	32,5	50,13	36,63	-	23,95	23,95	20,94	33,91	34,19	28,51	29,08	36,05	31,98	50,27	40,61	33,82
M009_E	Manhaveflat	35,5	49,64	36,49	-	23,79	23,79	20,78	35,1	35,43	27,73	29,24	36,25	32,25	49,84	40,93	33,79
M009_F	Manhaveflat	38,5	49,18	36,18	-	23,72	23,72	20,71	38,25	38,6	29,06	29,83	36,46	32,54	49,57	42,06	34,34
M010_A	Manhaveflat	7,5	47,78	32,60	-	23,47	23,47	20,46	26,5	26,62	24,83	23,26	32,94	28,94	47,84	36,50	30,79
M010_B	Manhaveflat	10,5	48,96	32,63	-	24,09	24,09	21,08	29,21	29,36	27,01	24,58	33,87	29,89	49,04	37,31	32,06
M010_C	Manhaveflat	23,5	50,18	34,09	-	23,54	23,54	20,53	32,23	32,38	30,1	26,99	35,08	31,15	50,28	38,89	33,87
M010_D	Manhaveflat	32,5	49,34	34,95	-	23,53	23,53	20,52	33,52	33,63	32,16	27,43	35,2	31,36	49,49	39,53	34,95
M010_E	Manhaveflat	35,5	48,97	35,03	-	23,48	23,48	20,47	34,05	34,13	33	27,73	35,29	31,49	49,15	39,72	35,46
M010_F	Manhaveflat	38,5	48,60	34,98	-	23,35	23,35	20,34	35,35	35,44	34,24	28,38	35,46	31,75	48,85	40,16	36,29
M011_A	Manhaveflat	7,5	46,58	28,65	-	21,47	21,47	18,46	26,58	26,7	24,92	21,72	32,14	28,11	46,66	34,74	30,12
M011_B	Manhaveflat	10,5	47,48	28,81	-	22,35	22,35	19,34	27,42	27,55	25,64	22,99	33,15	29,15	47,55	35,52	31,05
M011_C	Manhaveflat	23,5	49,88	41,28	-	22,63	22,63	19,62	32,97	33,1	31,29	27,68	35,16	31,69	50,00	42,77	34,64
M011_D	Manhaveflat	32,5	48,95	32,93	-	22,84	22,84	19,83	34,94	35,04	33,6	28,28	35,55	32,15	49,16	39,51	36,05
M011_E	Manhaveflat	35,5	48,57	32,89	-	23,28	23,28	20,27	36,23	36,35	34,6	28,52	35,89	32,48	48,87	40,15	36,78
M011_F	Manhaveflat	38,5	48,21	32,85	-	23,24	23,24	20,23	38,42	38,58	36,01	29,02	36,15	32,8	48,71	41,29	37,78
M012_A	Manhaveflat	7,5	51,12	39,53	-	25,73	25,73	22,72	25,58	25,81	21,72	25,76	35,35	31,11	51,16	41,19	32,11
M012_B	Manhaveflat	10,5	52,70	39,39	-	25,44	25,44	22,43	26,83	27,06	22,98	26,83	36,08	31,87	52,73	41,33	32,81
M012_C	Manhaveflat	23,5	52,16	39,89	-	25,24	25,24	22,23	31,44	31,67	27,25	28,6	37,26	33,07	52,22	42,27	34,35
M012_D	Manhaveflat	32,5	50,57	38,61	-	24,73	24,73	21,72	31,68	31,95	26,4	29,33	37,3	33,2	50,67	41,61	34,27
M012_E	Manhaveflat	35,5	50,03	38,19	-	24,62	24,62	21,61	32,43	32,74	25,03	29,92	37,48	33,46	50,16	41,57	34,28
M012_F	Manhaveflat	38,5	49,54	37,75	-	24,52	24,52	21,51	34	34,34	25,46	30,52	37,78	33,83	49,72	41,75	34,64
M013_A	Manhaveflat	7,5	52,11	45,48	-	27	27	23,99	24,6	24,83	20,69	25,33	36,27	32,02	52,14	46,06	32,92
M013_B	Manhaveflat	10,5	52,95	44,95	-	26,71	26,71	23,7	25,9	26,13	22,04	25,91	36,85	32,66	52,98	45,68	33,50
M013_C	Manhaveflat	23,5	52,23	41,74	-	25,95	25,95	22,94	30,77	31,01	26,39	26,69	37,55	33,41	52,28	43,48	34,51
M013_D	Manhaveflat	32,5	50,74	39,95	-	25,42	25,42	22,41	30,33	30,61	25,29	28,05	37,51	33,38	50,82	42,31	34,30

			Terrassen Lumiere inclusief toeslag			Retailunit 4 + 5 (T11+T12) (verplaatst, tm 3 u)			Dakpaviljoen Manhaveflat			Horeca cumulatief incl GR kruiskade e.o.			Cumulatie (inc toeslag waar van toepassing)		
	LArLT																
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
M013_E	Manhaveflat	35,5	50,22	39,37	-	25,3	25,3	22,29	30,5	30,82	23,38	28,32	37,73	33,65	50,31	42,08	34,32
M013_F	Manhaveflat	38,5	49,71	38,75	-	25,12	25,12	22,11	31,81	32,16	23,23	29,36	38,36	34,32	49,83	42,13	34,88
M014_A	Manhaveflat	7,5	54,28	49,48	-	26,79	26,79	23,78	23,47	23,71	19,38	27,8	37,51	33,15	54,30	49,78	33,79
M014_B	Manhaveflat	10,5	53,72	47,99	-	26,25	26,25	23,24	26,25	26,52	20,91	27,93	37,76	33,45	53,75	48,44	34,06
M014_C	Manhaveflat	23,5	52,09	42,66	-	25,51	25,51	22,5	29,69	29,93	25,62	27,92	37,93	33,68	52,14	44,15	34,59
M014_D	Manhaveflat	32,5	50,56	40,21	-	25,53	25,53	22,52	27,99	28,32	20,3	28,01	37,68	33,49	50,62	42,40	34,01
M014_E	Manhaveflat	35,5	50,01	39,49	-	25,45	25,45	22,44	27,24	27,54	21,96	28,13	37,73	33,57	50,08	41,97	34,16
M014_F	Manhaveflat	38,5	49,46	38,60	-	25,33	25,33	22,32	28,56	28,92	21,19	29,45	38,3	34,19	49,55	41,80	34,66
M015_A	Manhaveflat	7,5	43,47	42,19	-	28,55	28,55	25,54	22,85	23,13	17,08	35,16	48,79	44,52	44,22	49,69	44,58
M015_B	Manhaveflat	10,5	45,92	45,16	-	28,81	28,81	25,8	23,01	23,3	17,22	36,67	49,78	45,53	46,50	51,10	45,58
M015_C	Manhaveflat	23,5	48,52	45,68	-	27,44	27,44	24,43	23,91	24,22	17,71	44,73	51,21	46,64	50,07	52,30	46,67
M015_D	Manhaveflat	32,5	47,57	44,23	-	26,35	26,35	23,34	25,17	25,49	18	44,95	53,9	49,54	49,50	54,36	49,55
M015_E	Manhaveflat	35,5	46,92	43,31	-	26,18	26,18	23,17	24,63	24,96	18,11	44,98	54,22	49,89	49,10	54,57	49,90
M015_F	Manhaveflat	38,5	46,27	42,47	-	25,99	25,99	22,98	25,99	26,32	18,55	44,91	54,42	50,11	48,70	54,70	50,12
W01_A	Gebouw Weena	7,5	46,28	45,78	-	44,1	44,1	41,09	22,51	22,82	14,61	37,98	50,77	46,69	48,73	52,63	47,75
W01_B	Gebouw Weena	10,5	46,06	45,36	-	44,21	44,21	41,2	30,29	30,35	29,6	38,7	50,97	46,93	48,76	52,72	48,02
W01_C	Gebouw Weena	13,5	45,60	44,85	-	45,18	45,18	42,17	30,38	30,44	29,67	39,03	51,24	47,21	48,94	52,96	48,45
W01_D	Gebouw Weena	19,5	44,64	43,67	-	45,1	45,1	42,09	30,56	30,62	29,79	39,32	51,8	47,76	48,52	53,18	48,86
W01_E	Gebouw Weena	25,5	43,61	42,36	-	42,95	42,95	39,94	30,7	30,76	29,88	39,64	52,18	48,11	47,25	53,08	48,78
W01_F	Gebouw Weena	31,5	42,72	41,19	-	41,14	41,14	38,13	30,81	30,88	29,95	39,39	52,23	48,18	46,19	52,89	48,65
W02_A	Gebouw Weena	7,5	53,41	53,29	-	52,19	52,19	49,18	21,42	21,58	18,98	46,54	57,83	53,5	56,34	59,94	54,87
W02_B	Gebouw Weena	10,5	51,74	51,53	-	51,85	51,85	48,84	22,29	22,43	20,29	47,47	58,13	53,81	55,54	59,76	55,01
W02_C	Gebouw Weena	13,5	60,61	50,23	-	51,52	51,52	48,51	22,55	22,68	20,75	47,69	58,46	54,15	61,31	59,77	55,20
W02_D	Gebouw Weena	19,5	58,98	57,97	-	50,55	50,55	47,54	22,35	22,46	20,84	47,77	58,2	53,89	59,84	61,46	54,80
W02_E	Gebouw Weena	25,5	59,14	56,48	-	49,59	49,59	46,58	22,14	22,23	20,92	47,66	57,29	52,98	59,87	60,30	53,88
W02_F	Gebouw Weena	31,5	58,92	55,69	-	48,68	48,68	45,67	22,35	22,45	20,97	47,38	56,48	52,17	59,58	59,49	53,05
W03_A	Gebouw Weena	7,5	42,76	41,04	-	41,36	41,36	38,35	26,04	26,23	22,98	35	47,84	43,78	45,58	49,43	44,90
W03_B	Gebouw Weena	10,5	44,35	42,28	-	41,46	41,46	38,45	27,77	28,01	24,13	35,59	47,99	43,96	46,58	49,75	45,07
W03_C	Gebouw Weena	13,5	45,13	42,20	-	41,76	41,76	38,75	28,24	28,48	24,57	35,76	48,08	44,06	47,16	49,85	45,22
W03_D	Gebouw Weena	19,5	45,52	41,67	-	42,06	42,06	39,05	29,44	29,68	25,52	35,87	48,5	44,48	47,52	50,11	45,62
W03_E	Gebouw Weena	25,5	45,37	40,93	-	41,21	41,21	38,2	30,78	31,02	26,61	36	48,38	44,36	47,23	49,81	45,36
W03_F	Gebouw Weena	31,5	44,90	40,22	-	39,83	39,83	36,82	32,47	32,72	27,85	36,13	48,27	44,26	46,67	49,50	45,06
W04_A	Gebouw Weena	7,5	43,02	41,13	-	35,2	35,2	32,19	29,22	29,39	26,6	26,53	42,84	38,64	43,91	45,61	39,74
W04_B	Gebouw Weena	10,5	45,33	35,28	-	35,63	35,63	32,62	29,76	29,94	27,03	27,3	43,22	39,02	45,94	44,62	40,13
W04_C	Gebouw Weena	13,5	47,42	36,47	-	35,8	35,8	32,79	30,31	30,49	27,49	27,55	43,4	39,23	47,83	44,95	40,35
W04_D	Gebouw Weena	19,5	48,15	36,69	-	36,18	36,18	33,17	31,71	31,91	28,5	27,77	43,73	39,62	48,55	45,31	40,77
W04_E	Gebouw Weena	25,5	48,16	36,35	-	36,21	36,21	33,2	33,32	33,54	29,66	28	43,71	39,61	48,60	45,35	40,85
W04_F	Gebouw Weena	31,5	47,77	36,38	-	35,85	35,85	32,84	35,23	35,47	31,01	27,5	43,5	39,41	48,30	45,33	40,76
W05_A	Gebouw Weena	7,5	41,59	35,27	-	29,02	29,02	26,01	27,16	27,41	22,51	22,2	37,2	33,03	42,01	39,98	34,13
W05_B	Gebouw Weena	10,5	44,27	35,96	-	29,49	29,49	26,48	29,96	30,12	27,67	23,32	38,52	34,36	44,60	41,13	35,75
W05_C	Gebouw Weena	13,5	47,23	37,52	-	29,5	29,5	26,49	30,58	30,74	28,18	24,21	38,82	34,71	47,41	41,86	36,09
W05_D	Gebouw Weena	19,5	49,64	38,64	-	29,31	29,31	26,3	31,94	32,11	29,29	24,75	39,68	35,66	49,76	42,81	36,95
W05_E	Gebouw Weena	25,5	49,27	38,72	-	29,26	29,26	26,25	33,75	33,95	30,57	24,31	40,15	36,17	49,45	43,25	37,56
W05_F	Gebouw Weena	31,5	48,42	39,44	-	29,08	29,08	26,07	35,7	35,91	32,07	24,09	41,17	37,15	48,71	44,25	38,58
W06_B	Gebouw Weena	10,5	49,95	34,64	-	26,4	26,4	23,39	27,25	27,36	25,73	22,63	35,77	31,61	50,00	38,85	33,10
W06_C	Gebouw Weena	13,5	49,96	34,84	-	26,34	26,34	23,33	29,47	29,63	27,14	23,75	36,42	32,3	50,02	39,44	33,86
W06_D	Gebouw Weena	19,5	50,21	26,80	-	26,19	26,19	23,18	30,68	30,84	28,29	25,29	37,75	33,74	50,29	39,07	35,12
W06_E	Gebouw Weena	25,5	49,26	27,15	-	26,08	26,08	23,07	32,32	32,49	29,69	25,14	37,99	33,99	49,39	39,54	35,61
W06_F	Gebouw Weena	31,5	48,27	27,88	-	26	26	22,99	34,32	34,5	31,51	26,17	38,35	34,44	48,49	40,28	36,43