



Blauw

- 2.002 Meterkast
- 2.008 Berging
- 2.009 miva
- 2.010 werkkast
- 2.011 Trappenhuis
- 2.021 toilet
- 2.022 douche
- 2.023 toilet
- 2.026 Berging

Groen

- 3.002 meterkast
- 3.007 miva
- 3.008 trappenhuis
- 3.009 werkkast
- 3.019 Toilet
- 3.020 Pantry
- 3.021 Toilet
- 3.025 Berging

Regenboog

- 6.002 Meterkast
- 6.006 Miva
- 6.008 Trappenhuis
- 6.009 werkkast
- 6.012 Berging
- 6.016 Toilet
- 6.023 Douche
- 6.024 Toilet
- 6.027 Berging

Rood

- 4.002 meterkast
- 4.005a miva
- 4.007 Trappenhuis
- 4.008 werkkast
- 4.018 Toilet
- 4.019 douche
- 4.020 Toilet
- 4.024 berging

Oranje

- 5.002 Meterkast
- 5.007a Berging
- 5.009 Trappenhuis
- 5.010 Werkkast
- 5.021 Toilet
- 5.022 Douche
- 5.023 Toilet
- 5.026 Berging

Legenda Rood Oranje en Regenboog (Wijziging gebruik / brandscheidingen)

- Brandstanghaspel
- Brandblusser
- Handbrandmelder
- Brandmeldcentrale
- Rookmelder
- Noodverlichting
- Nevenindicator
- Blusdeken
- Kleefmagneet
- Panieksluiting
- Schakelaar electra
- Afsluiter water
- Afsluiter gas
- (Nood)Uitgang
- Zelfsluitend brandwerend deur
- Brandcompartiment wetelijk 20min. WBDBO, in praktijk 30min. WBDBO
- Beschermd subbrandcompartiment wetelijk 20min. WBDBO, in praktijk 30min. WBDBO
- Brandweeringang
- Neveningang
- Verzamelplaats

Aantal personen : 75
Totale gebruiksoppervlakte verdieping : 765,2

Legenda Blauw en Groen (ongewijzigd)

- deur zonder losse voorwerpen te openen
- deur v.v. vrijloopdang
- schakelaar door 30min. WBDBO
- kleefmagneet
- handbrandmelder
- noodverlichting van deur
- brandstanghaspel
- brandblusser
- branddeken
- uitgang
- rookmelder
- brandmeldcentrale
- elektrisch
- afsluiter water
- afsluiter gas
- nettoverlating electra
- brandweeringang
- brandmelder
- kleefmagneet
- noodverlichting niet vergoed, handhaven waar mogelijk
- noodverlichting niet vergoed, handhaven waar mogelijk
- brandcompartiment wetelijk 20min. WBDBO, in praktijk 30min. WBDBO
- subbrandcompartiment wetelijk 20min. WBDBO, in praktijk 30min. WBDBO

Gezondheidszorgfunctie, met aan bed gebonden patiënten : (voor slaap gedeelte)

- Brandmeld install. conform NEN 2535 (niet autom., zonder doormelding)
- Brandmeld install. voor slapende patiënten conform NEN volledige bewaking + doormelding.

Project:	Discipline:	Facilities
Lokatie Almelo	Fase:	revisie
Omschrijving:	Aanmaakdatum:	27-1-2012
Gebruiksvergunning	1-8-2017	Get. Gez.
Begane grond Kliniekgebouw		Get. Gez.
Schaal: 1:100	Tekeningnr:	Formaat:
karakter kinder- en jeugdpsychiatrie Postbus 68 6710 BB Ede www.karakter.com	72-0-F5	A1

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1