



Kelder

Brandmeld- en bestrijdingsinstallatie

Brandblushers met een lengte van 30 meter met een statische druk van minstens 100kPa en een capaciteit van 1.3m³/h. Bij gelijktijdig gebruik van 2 brandblushers.

Schuimblusser inhoud 4l.

Veilig vluchten

Deuren ten alle tijden vanuit de vluchtrichting te openen zonder sleutel. -Vd-

Vluchtroutesaanduiding conform NEN2011 en NEN-EN1838

Brandverende scheidingen

WB030 30 minuten
WB030 60 minuten

Zelfsluitende brandverende deur 30 minuten
Zelfsluitende brandverende deur 60 minuten

Schachten, kabels en leidingen dienen op adequate wijze brandverend te worden afgedicht ter plaatse waar ze door brandverende scheidingen voeren.

Brandveiligheidsaanwerkmaterialen	Brandklasse conform NEN-EN 15501-1	Overig	Rookklasse conform NEN-EN 1501-1
Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	B	D	s2
Betoonbare vlakken (bouwkundige afwerking)	CI	DI	s1fl
Buitenoppervlakken (gevels en tuilen)	C	D	

Brandcompartimenten	Bag gr.	1e verd.	2e verd.	3e verd.	Kelder	Totaal
Comp. 1	948.1	64.1	...	318.5	33.0	1363.7m²
Comp. 2	1222.8	145.6	1368.4m²
Comp. 3	1296.4	1296.4m²
Comp. 4	433.5	447.2	880.7m²
Comp. 5	413.2	111.6	524.8m²

- Sandwich prelab betonwand geïsoleerd
- Prelab betonwand
- Prelab betonwand (holle wand systeem)
- Ithw betonwand
- Lichte scheidingen wanden
- Stalen sandwich wanden geïsoleerd

Alle maten voor productie en uitvoering in het werk controleren.

Op alle opdrachten zijn van toepassing de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviseerend ingenieursbureau DNR 2011 herzien (juli 2013).

Bouwplan		Datum
Uitbreiding BEC verwerkingshal		13-7-2022
Opdrachtgever:		Datum gewijzigd:
Bio Energy Coevorden B.V.		
...		
Bouwplaats:		
Berlijnseseweg		
... Coevorden		
Bouwfase:		Schaal:
Definitief ontwerp		1:100
Onderdeel:	Projectnr.:	
Kelder brandplan.	20221002	
Tekeningnr.:	DO- 221	

mosselbc
bouwconsultancy

Dijkshoek 77
7564 LT
Enschede
Tel. 053-4304245
www.mosselbc.nl