

---

**Van:**  
**Verzonden:**  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** Aanvullende informatie mbt brandveiligheid tbv bouwvergunningaanvraag  
Morssinkhof koelers  
**Bijlagen:** Foto hal met sprinkler onder verlaagd dak met koelers-IMG\_2571.JPG  
**Urgentie:** Hoog

Hallo

N.a.v. ons telefonisch contact/overleg, bijgaand de aanvullende informatie + foto, op basis waarvan de voorwaarde uit het concept bouwadvies m.b.t. de brandveiligheid ("De brandveiligheid mag in het gebouw niet negatief worden beïnvloed door het plaatsen van de 6 koelers op het dak") kan worden verwijderd. Dit ter aanvulling op de bouwvergunningaanvraag Morssinkhof koelers.

Ter toelichting:

De dakconstructie onder het dak is van gasbeton en er is ook een sprinkler gemonteerd in de hal onder dit dak; Zie bijgaand: 'Foto hal met sprinkler onder verlaagd dak met koelers-IMG\_2571'; Door de aanwezigheid van het gasbeton (tussen sprinkler en bovenliggende te plaatsen koelers) welke ook een brandwerendheid bezit, heeft het plaatsen van een koeler boven het gasbeton geen negatieve invloed op de brandveiligheid. Het aanpassen/aanvullen van het UPD is daarom niet nodig.

MvG,

Met vriendelijke groet,

**Griesemann engineering**  
Eerste Bokslootweg 17  
NL-7821 AT EMMEN