



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 2 mei 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een voetpad op en het graven in een waterkering ter hoogte van Nieuwe Gouwe O.Z. 1 te Gouda. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-008193.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het uitvoeren van ontgravingen tot 0,4 m-mv met een oppervlakte van ongeveer 50 m² in de kern- en beschermingszone van een waterkering voor het aanleggen van een voetpad;
 - b. Het aanleggen en hebben van een voetpad in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
 - c. Het vervangen van een bestaand voetpad in de kernzone van een waterkering;

ter hoogte van Nieuwe Gouwe O.Z. 1 in Gouda en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Bestektekening bestaande situatie met opruimwerkzaamheden Ir. De Kock van Leeuwensluis Oversteekplaats en pad, kenmerk: 101828, d.d. 14 april 2023, aangeleverd op 2 mei 2023;
- Bestektekening nieuwe situatie Ir. De Kock van Leeuwensluis Oversteekplaats en pad, kenmerk: 101828, overzichtstekening, d.d. 14 april 2023, aangeleverd op 2 mei 2023;
- Kadeprofiel, locatie voetpad tegenover de kering, aangeleerd op 2 mei 2023;
- Werkomschrijving Ir. de Kock van Leeuwensluis, oversteek en pad, Gemeente Gouda, d.d. 14 april 2023, aangeleverd op 2 mei 2023.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda.

Kenmerk: 2023-008193



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 31 mei 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Graven, ophogen of aanvullen

1. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
2. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
3. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,4 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De rustperiode per ophogingslaag is minimaal 4 weken.
4. Alle eventuele in de waterkeringen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld en direct worden gemeld aan de toezichthouder/handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via vergunningen@rijnland.net



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het hoogheemraadschap van Rijnland, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: Het uitvoeren van ontgravingen tot 0,4 m-mv met een oppervlakte van ongeveer 50 m² in de kern- en beschermingszone van een waterkering voor het aanleggen van een voetpad.

Het ontgraven van meer dan 3 m³, het dieper graven dan 0,3 m en het ophogen van meer dan 0,5 m, in de kern- en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 (graven) uit deze beleidsregel.

Locatie (en) werkzaamheden

Ter hoogte Nieuwe Gouwe O.Z. 1 in Gouda en de Ir. Kock van Leeuwensluis wordt een voetpad aangelegd voor het veilig bereiken van een sanitaire voorziening aan de overkant van de weg. Hiervoor worden er op drie locaties werkzaamheden uitgevoerd. Aan de kant van de Ir. Kock van Leeuwensluis en aan de andere kant van de Venroystraat 1 wordt een nieuw voetpad aangelegd. Hier tussen, op de weg van de Nieuwe Gouwe O.Z., wordt een bestaand pad vervangen.



Graven motivatie

Voor aanleggen van het voetpad wordt grond weggegraven. Dit zal op het diepste punt maximaal 0,4 meter min maaiveld (m-mv) zijn. Waarbij aan de kant van de Ir. Kock van Leeuwensluis en aan de andere kant van de Venroystraat 1 dit boven het *profiel van vrije ruimte* (PVR) zal zijn. Bij het middelste deel op de weg van de Nieuwe Gouwe O.Z., wordt een bestaand pad vervangen in de kruin van de waterkering. Gezien de kleine ingrepen zal dit bij de vrij robuuste waterkering, met een kruinbreedte van ongeveer 15 m, niet leiden tot verminderen van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Handeling b: Het aanleggen en hebben van een voetpad in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Het aanleggen van wegen, paden en/of verharding in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder q, van de *Keur Rijnland 2020*. De handeling is getoetst aan beleidsregel 25.5 *Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 (nieuwe verharding waterkering) uit deze beleidsregel.

Er worden aan twee kanten van de weg een nieuw voetpad aangelegd. Aan de kant van de Ir. Kock van Leeuwensluis in de kernzone van de waterkering en aan de andere kant van de Venroystraat 1 in de beschermingszone van de waterkering. Het voetpad is nodig voor het veilig bereiken van een sanitaire voorziening bij de Ir. Kock van Leeuwensluis. Het voetpad ligt boven het *profiel van vrije ruimte* en betreft een relatief kleine ingreep. Hiermee zal er geen belemmering zijn voor de stabiliteit en waterkerende functie van de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3 van beleidsregel 25.5 *Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering*.

Handeling c: Het vervangen van een bestaand voetpad in de kernzone van een waterkering.

Het aanleggen van wegen, paden en/of verharding in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder q, van de *Keur Rijnland 2020*. De handeling is getoetst aan beleidsregel 25.5 *Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4a (bestaande wegen kruin) uit deze beleidsregel.

Er wordt een bestaand voetpad vervangen op de kruin van de waterkering. Dit gaat om het middelste deel op de Nieuwe Gouwe O.Z. Het voetpad is nodig voor het veilig bereiken van een sanitaire voorziening bij de Ir. Kock van Leeuwensluis. Gezien de kleine ingrepen en omdat er sprake is van een vrij robuuste waterkering met een kruinbreedte van ongeveer 15 m, zal er geen belemmering zijn voor de stabiliteit en waterkerende functie van de waterkering en wordt de veiligheid gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 4a van beleidsregel 25.5 *Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering*.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met C. Minicucci of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).