



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 2020-025849

bijlagen: 2

inlichtingen: Paules Dukker

doorkiesnummer: 071-3063460

onderwerp: Definitief-wijzigingsbesluit Verklaring van volledigheiddeelgebied 2

Comol5

T.a.v. mevr. C. Bergshoeff

Postbus 34

2390 AA Hazerswoude

Geachte mevrouw Bergshoeff,

Op 13 april 2021 is vergunning 2020-025849 verleend voor deelgebied 2 van de Rijnlandroute. Het betreft de eindsituatie en heeft de gecoördineerde procedure doorlopen zoals omschreven in de Tracéwet.

Het afgelopen jaar is geconstateerd dat er afwijkingen zijn ten opzichte van hetgeen is vergund:

- De binnenonderkant van duiker D212 Hadewychlaan te Leiden heeft niet over de volledige lengte een niveau van NAP -2,00 m..
- Duiker D211 langs de Ommedijkseweg te Leiden in peilvak 1.2 heeft een lengte van 25 m in plaats van een lengte van 15,24 m. Hiermee is 70 m<sup>2</sup> minder water gegraven.
- De watergang bovenstrooms van stuw S202 op de hoek van de Rijksstraatweg en Maaldrift te Wassenaar maakt in de praktijk net voor de stuw een scherpe bocht en ligt niet in één lijn met de stuw.

In overleg met Rijnland, is de watergang bovenstrooms van stuw S202 gewijzigd, opdat dit strookt met het beleid van Rijnland.

De hoogteligging van duiker D212 en de lengte van duiker D211 behoeven niet te worden aangepast. Dit wordt hieronder gemotiveerd.

### **Overwegingen**

**Duiker D212** heeft een diameter van 1250 mm. Tussen inspectieput P\_163 en de benedenstroomse uiteinde van duiker D212 (over een lengte 16,60 m) verloopt het niveau van de binnenonderkant van NAP -1,98 m naar NAP -2,15 m. Omdat aan de benedenstroomse zijde een damwandbeschoeiing is aangebracht, kan het niveau van de duiker niet eenvoudig worden gecorrigeerd.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)



Conform het vigerend peilbesluit heeft het water in de bovenstroomse peilvak een peil van NAP -1,37 m. Het peil in de benedenstroomse peilvak heeft een zomerpeil van NAP -1,17 m en een winterpeil van NAP -1,32 m. Met een te nemen peilbesluit zal het peil ter weerszijden van de duiker gelijk worden getrokken. Wat het peil zal zijn is nog onbekend.

Uitgaande van het huidige zomerpeil is er aan de benedenstroomse zijde circa 0,25 m lucht. Er wordt aangenomen dat het vast te stellen peil lager zal zijn. Dit betekent dat in alle gevallen de duiker genoeg lucht heeft, opdat drijvend vuil zich niet ophoopt.

Hiermee wordt het onderhoud aan de duiker niet gehinderd. De duiker is geïnspecteerd en vertoont geen schade. Hiermee voldoet de wijziging aan artikel 2 uit Beleidsregel 4.4 Duikers.

**Duiker 211** heeft een lengte van 25 m in plaats van 15,24 m, zoals eerder is vergund.

Duiker 211 heeft een diameter Ø 1000 mm en verbindt twee overige watergangen met elkaar. Het is in de bovenstroomse deel van peilvak 1.2 gesitueerd. De hoeveelheid water dat moet worden afgevoerd is minimaal. De door de duiker veroorzaakte verval is daarom minimaal en vormt daarom geen belemmering voor de waterhuishouding. Hiermee voldoet deze wijziging aan artikel 2 uit Beleidsregel 4.4 Duikers.

Door de wijziging wordt er minder water gegraven dan conform het besluit van 13 april 2021. Conform besluit 2020-025849 d.d. 13 april 2021 is er in peilvak 1.2 een overschot van 353 m<sup>2</sup> water. Ten gevolge van de langere duiker 211 wordt er 70 m<sup>2</sup> water minder gegraven en is het overschot 283 m<sup>2</sup> water en wordt er nog altijd voldaan aan beleidsregel 3.4 Dempen en beleidsregel 11.4 Aanbrengen van verharding.

**Watergang bovenstrooms van stuw S202** maakt in de praktijk een knik (een scherpe bocht). Het deel recht voor de stuw heeft een breedte op de waterlijn van nog geen 2 m. Conform algemene regel 5.3 is een breedte op de waterlijn van minimaal 2,5 m benodigd. De scherpe bocht en smalle watergang belemmeren de doorstroming. Hiermee wordt niet aan het beleid van Rijnland voldaan. In overleg met Comol5 is besloten de watergang te verbreden conform UO Overzichtstekening waterhuishouding T\_3.4.3.2\_UO\_OVE\_06233 d.d. 16 november 2022. Hiermee wordt er alsnog voldaan aan het beleid.

Vergunning 2020-025849 wordt, met in achtneming van de bovenstaande overwegingen, gewijzigd. De wijzigingen zijn weergegeven op de UO Overzichtstekeningen waterhuishouding die aan Rijnland zijn toegezonden. De voorschriften uit het oorspronkelijke besluit blijven ongewijzigd

Naar aanleiding van het bovenstaande is inzake vergunning 2020-025849 met besluitdatum 13 april 2021 besloten:

- I. UO Overzichtstekeningen waterhuishouding met tekeningnummers T\_3.4.3.2\_UO\_OVE\_06233 d.d. 16 november 2022 en T\_3.4.3.2\_UO\_OVE\_06234 d.d. 16 november 2022 toe te voegen aan het besluit.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Besloten te Leiden, 3 juli 2023

namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,  
Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Noord

### **Procedure**

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de Rijnlandroute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet.

De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen het Tracébesluit A44 en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerp-wijzigingsbesluit hebben van 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp-wijzigingsbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt het wijzigingsbesluit ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

### **Rechtsbescherming**

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf donderdag 13 juli 2023 tot en met woensdag 23 augustus 2023 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

- a. belanghebbenden;
- b. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag



of (voor burgers) via het Digitaal Loket: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
- een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

### **Inwerkingtreding**

Het besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Een kennisgeving van het genomen besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.