

OMWB  
t.a.v. [REDACTED]  
OPLO-nummer 8246497

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  
Sector Risico- en Crisisbeheersing  
District Markiezen  
Postbus 3208  
5003 DE TILBURG

Datum 26 februari 2024  
Onze referentie DVR2024-114149  
Uw referentie OLO: 8246497  
Uw brief van 23 februari 2024

Behandeld door [REDACTED]  
Doorkiesnummer [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]@brandweermwb.nl  
Onderwerp Renovatie loshal PM en Enthall CNC  
Grondstoffen B.V. Orionweg 5 4782SC  
Moerdijk

Geachte [REDACTED],

Op 23 februari 2024 ontvingen wij van u het verzoek een advies uit te brengen ten aanzien van de documenten behorende bij OLO: 8246497. Deze aanvraag betreft de renovatie loshal PM en Enthall CNC Grondstoffen B.V. op het adres Orionweg 5 4782SC Moerdijk.

Uw verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer VRMWB2024-001457

De aanvraag **voldoet** aan het Bouwbesluit 2012 wanneer rekening wordt gehouden met de hieronder staande opmerkingen.

**Zijn er nog vragen? Stel ze gerust!**

De gegevens van onze contactpersoon staan in het briefhoofd van deze brief.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Afdelingshoofd Risicobeheersing.

## Bijlage: Rapportage planbeoordeling activiteit bouwen

### Beleids- en toetskaders

#### Toetskader

De aanvraag is door ons op grond van:

- artikelen 10 en 25 van de Wet Veiligheidsregio's;
- het besluit van 29 januari 2015 van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant inzake de advisering in het kader van het Basistakenpakket Brandweezorg Risicobeheersing,

op (brand-)veiligheid getoetst aan:

- hoofdstukken 2 en 6 van het Bouwbesluit 2012;
- de Regeling Bouwbesluit 2012;
- van toepassing zijnde normen en richtlijnen,

met in acht name van het bepaalde in:

- het 'Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 9 juli 2015;
- het 'Brandrisicoprofiel ten behoeve van het Dekkings- en Spreidingsplan' van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 4 juli 2019;
- het 'Dekkingsplan en Specialismespreidingsplan (2019-2023)' van Brandweer Midden- en West-Brabant, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 4 juli 2019.
- De Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022, 29 juni 2022

#### Gehanteerde kennisdocumenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is door ons gebruik gemaakt van navolgende:

- Het handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties', versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland;
- De publicatie "Brandveilige doorvoeringen", uitgave april 2014 door ISSO/SBR;
- De brandveiligheidsuitwerkingen van Brandweer Midden- en West-Brabant.

### Afkortingen

WBDBO:	Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
WBD:	Weerstand tegen branddoorslag
WBO:	Weerstand tegen brandoverslag
WRD:	Weerstand tegen rookdoorgang
Ra:	Rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur (20°C)
R200:	Rookdoorlatendheid bij 200°C

## Uitgangspunten en conclusie

### Gegevens en bescheiden

Voor het beoordelen van de aanvraag is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

-  8246497\_1701951234733\_Enthal\_drsn\_B-B\_bestaand
-  8246497\_1701951234925\_Enthal\_voor-zijgevel\_bestaand
-  8246497\_1701951235055\_LoshalPM\_drsn\_N\_bestaand
-  8246497\_1701951235223\_LoshalPM\_gevels\_N\_bestaand
-  8246497\_1701951235481\_Situatie-LoshalPM\_Enthal
-  8246497\_1701951316847\_VL22435\_01\_Gevels\_en\_doorsnedes\_loshal\_2
-  8246497\_1701951316938\_VL22435\_02\_Plattegronden\_loshal\_2
-  8246497\_1701951317024\_VL22435\_03\_Hulpconstructie\_tbv\_fasering\_loshal\_2
-  8246497\_1701951317106\_VL22435\_BER\_001\_P01
-  8246497\_1701951317206\_VL22436\_01\_Enthal
-  8246497\_1701951317279\_VL22436\_BER001\_P01
-  8246497\_1703153665484\_Gespreksverslag\_bijeenkomst\_OMWB\_17-10-2023
-  8246497\_1708680437398\_aanvraag
-  8246497\_1708680440798\_Archiveringsoverzicht

### Uitgangspunten

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Gebruiksfunctie:	Industriefunctie
Subgebruiksfunctie	Lichte industriefunctie
Opmerkingen:	Uit het aanvraagformulier is niet op te maken om welk gebruiksfunctie het gaat. Gelet op het gebruik gaat de brandweer uit van lichte industriefunctie.

### Conclusie

De aanvraag **voldoet** aan het Bouwbesluit 2012 wanneer rekening wordt gehouden met de hieronder staande opmerkingen.

## Volledigheid

De aanvraag bevat voldoende gegevens, als bedoeld in paragraaf 4.2 van het Besluit Omgevingsrecht en de nadere uitwerking in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht, voor een representatieve toetsing op de activiteit bouwen.

## Activiteit Bouwen

### Kwaliteitsniveau toetsing

De bouwaanvraag is representatief getoetst aan de brandveiligheidsaspecten van het verbouwniveau zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Het algemene deel van de Toelichting op het Bouwbesluit 2012 geeft in paragraaf 6.2 een uitgebreide uitleg over het kwaliteitsniveau.

Met een representatieve toetsing wordt bedoeld dat de toetsing nooit alle details omvat. De toetsing geeft in voldoende mate een duidelijk beeld van het ontwerp in relatie tot de gestelde eisen.

### Verbouwniveau

Van verbouw is sprake bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bestaand bouwwerk. De voorschriften voor verbouw zijn gelijk aan de voorschriften voor nieuwbouw, tenzij dit in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven. Afhankelijk van het genoemde voorschrift kan het 'Verbouwniveau' leiden tot het 'Rechtens verkregen niveau' of het 'Niveau bestaande bouw'.

## Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit oogpunt van veiligheid

### Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand

#### Artikel 2.84 lid 1 brandcompartimenten

Uit de aanvraag blijkt het dat het gaat om renovatie van bestaande gebouwen gelegen in een brandcompartiment. Omdat aan het brandcompartimentsgrote niets veranderd is rechtens verkregen niveau hier van toepassing. Voldoet.

De dakisolatie bestaat uit steenwol wat, in het kader van branduitbreiding, ten gunste is voor het plaatsen van PV panelen.

## Hoofdstuk 6 Voorschriften inzake installatie

### Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand

#### Artikel 6.20 lid 1 en 6.23 lid 1

##### Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Uit de aangeleverde documenten is niet op te maken of deze installaties al aanwezig zijn. Ook hier geldt het rechtens verkregen niveau.

### Afdeling 6.7 Bestrijden van brand

#### Artikel 6.31 lid 1

Er zijn onvoldoende draagbare of verrijdbare blusmiddelen op tekening aangegeven. Een voorstel van het aantal en locatie kleine blusmiddelen dient ter goedkeuring te worden aangeboden bij het bevoegd gezag.